



Légende CVC
Gaines
Réseau de soufflage en acier galvanisé calorifugé 25mm intérieur/50 mm extérieur
Réseau de reprise en acier galvanisé calorifugé 25mm intérieur/50 mm extérieur
Réseau d'air neuf en acier galvanisé calorifugé 25mm intérieur/50 mm extérieur
Réseau de rejet en acier galvanisé
Réseau de VMC en acier galvanisé
Gaines souples
Réseau de soufflage en gaine souple type phorflex
Canalisations
Réseau aller de chauffage en acier calorifugé
Réseau retour de chauffage en acier noir calorifugé
Réseau de décharge direct en cuivre contre coque de protection en extérieur
Réseau d'évacuation des condensats en PVC
Accessoires de gaine
Clapet coupe-feu gaine circulaire
Clapet coupe-feu gaine rectangulaire
Registre d'équilibrage rectangulaire
Registre d'équilibrage circulaire
Déflecteur de mouvement relié aux registres de réglage
Diffuseurs et grilles
Bouche de reprise ronde petit débit
Grille de reprise carré
Diffuseur de soufflage carré sans plénum
Equipements de génie climatique
Thermostat filaire
Cassette de climatisation 600x600

Légende
Chef de poste
DOPC
DOPC communs
DOPC parking
DPJ
DPJ communs
DPJ parking
DSPAP
DSPAP communs
DSPAP parking
Sanitaire
Espace public
GAV DPJ
GAV DSPAP
GAV mutualisés
Locaux communs
Local technique

Documents de références

Type
HP14_JUN_EXE_MOE_MRE_0001.rvt
HP14-DET-CMA-MNE-000-0006.rvt
ARC_STR_HCP14.rvt

Date	Description de la révision	Dessiné par	Vérifié par
09/12/2022	21105 - DOE	STB	PBO



Préfecture de Police de Paris

1 rue de Lutèce, 75004 Paris



Réhabilitation de l'Hôtel de Police du 14e arrondissement de Paris

114-116 avenue du Maine, 75014 Paris

MAÎTRE D'OUVRAGE :	Préfecture de Police de Paris	1 bis, rue de Lutèce 75195 Paris Cedex 4 Tél: 01 53 73 51 69
MAÎTRE D'ŒUVRE :	Atelier d'Architecture Chaix & Morel et associés	16, rue des Haies 75020 Paris Tél: 01 43 70 69 24
BE FLUIDES :	INEX	2, rue Rabelais 93100 Montreuil Tél: 01 49 88 81 53
BE STRUCTURES FAÇADE :	AR-C	35, rue Gandon 75013 Paris Tél: 01 53 94 64 40
ECONOMISTE :	GV Ingénierie	4, allée des Ambalis 94420 La Pléssia Trévise Tél: 01 49 62 12 30
BE DÉSAMIANTE :	CSB	2, rue du Nouveau Bercy 94220 Charenton le Font Tél: 01 55 86 01 08
BE SURETÉ :	CRONOS	26, rue du Buisson St Louis 75010 Paris Tél: 09 72 93 62 74
SÉCURITÉ INCENDIE ACCESSIBILITÉ PMR :	CSD & Associés	52, rue Jules Guesde 94140 Afortville Tél: 01 44 73 14 35
	EIFFAGE CONSTRUCTION	19, rue Mozart 92110 Clichy Tél: 00 00 00 00 00





ANDREU

Bureau Climatique et Services Techniques des Bâtiments

1 bis, Rue Irène Joliot-Curie
77 700 BAILLY-MAINTREUIL

Réseau CVC - Sous Sol 1

NOM DE FICHIER MN :

HP14_DOE_MNE_014_25001

ÉCHELLE :

1 : 100

DATE :

09/12/2022

OPERATION	PHASE	ÉMETTEUR	LOT	NATURE	NIVEAU	N° DOCUMENT	IND
HP14	DOE	AND	014	PL	SS1	21105	A