


# REEMPLACEMENT TROIS TABLEAUX DIVISIONNAIRES

5 PLACE JULES JANSSEN, MEUDON

MAITRE D'OUVRAGE	OBSERVATOIRE DE PARIS 5 PLACE JULES JANSSEN 92195 MEUDON CEDEX		
MAITRISE D'OEUVRE	LBEI 101B AVENUE EUGENE DELACROIX 91210 DRAVEIL		
BUREAU DE CONTROLE	A COMPLETER		
Origine plan :		N° Plan : SCH1	Révision :
			PHASE D'ETUDE <b>PRO</b>
A	JUIL 25	DIFFUSION PRO	
Ind.	Date	Modification	
N°	SCH1	ARMOIREDE PROTECTIONS TGBT POSTE LIVRAISON	
Des.	F. MALLET		

Regles des 50cm



IG  
4x800A


ALIMENTATION  
CABLE EXISTANT

10A

300mA



Arrêt d'Urgence



300mA



1A  
TEMPO



1A  
TEMPO



1A  
TEMPO



Repère Circuit										
Calibre Disj. A		63	NG125N/C63A	NG125N/C80A	NG125N/C80A					
Section mm2		16	16	25	25					
Nature Câble										
Désignations		MONTE CHARGE	1ER ETAGE	FORCE RDC	COFFRET FRAISEUSE	DEPUIS JDB DEPART DISJONCTEUR 2	DEPUIS JDB DEPART DISJONCTEUR 3			



Affaire : OBSERVATOIRE MEUDON

Titre : ARMOIRE DE PROTECTIONS  
TGBT POSTE LIVRAISON

Plan N° SCH1

Folio N° 1