

LEGENDE			
	Zone d'intervention		Zone hors projet
	Bouton poussoir sur variateur		Bloc d'évacuation 45lm, 1H, type : SATI
	Prise de service 10/16 A 2P+T		Bloc ambiant 365lm, 1H, type : SATI
	Alimentation en attente (sortie de câbles)		Poste travail 01 2 PC normales, 3 PC détrompées, 2 RJ45 6A
	Alimentation en attente (sortie de câbles)		Poste travail 02 : 2 PC normales, 1 RJ45 6A
	Clavier de commande d'éclairage		Poste Ecran / wiii, à installer en dessous du faux-plafond : 1 PC normale, 1 RJ45 6A
	Interrupteur détecteur autonome, détection infrarouge 360 °, tempo réglable		Prise RJ 45 catégorie 6A
	Luminaire encastré type AV33D de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 3300lm, L80B10 61 000h, 29,7W, DALI, RG0, UGR<19, IRC>80		Descente et Goulotte pour poste de travail, type GBD, marque Hager
	Downlight REV13 de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 1317lm 14W, UGR<19, 140mm, IRC>80		Afficheur GFA (câblage à prévoir uniquement)
	Suspension 5542.112.7X3, marque TROMILUX ou équivalent, 7W, 805lm, 3000K, L80B20 50000h, UGR<19		Radiateur type RADNEO, marque NOIROT, 1000W, ou équivalent
	Downlight 5711.116.1OL de chez TROMILUX ou équivalent, 3000K, 3500lm 25W, UGR<19, 465mm, IRC>80		

