



Eau Froide Sanitaire

Eau Chaude Sanitaire

Eau Chaude Bouclage

Eau Usée

Eau Usée sous dallage

Eau Vannes

Ventilation Primaire

Douche: EF/ECS Ø14x16 - EU Ø50

Evier: EF/ECS Ø14x16 - EU Ø50

Lavoir: EF Ø20x25 - EU Ø50 inox

Fontaine: EF Ø20x22

Viduit: EF Ø14x16 - EU Ø50

Lavabo/Lave-mains: EF/ECS Ø12x14 - EU Ø40

WC: EF Ø10x12 - EU Ø100

Pallasse: EF/ECS Ø14x16 - EU Ø50

Siphon: Ø50 - EU Ø100

Légende PLB

1 : 100

HCL

HOSPICES CIVILS

DE LYON

GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE

HOPITAL EDOUARD HERRIOT

5 place d'Arsonval - 69003 Lyon

RESTRUCTURATION DU

PAVILLON A &

DE SON ANNEXE

MS1 - 2022 - 5529

MS2 - 2022 - 5530

unhi

Architectes

39 rue des Vignes - 75005 Paris

01 53 17 91 00 - contact@unhi.fr

G

Agence GOUTAL - Architecte Patrimoine

110 rue du Fig Poissonnière - 75010 Paris

01 42 59 64 30 - sophie.goutal@goutal.fr

OXY

B.E.T. : OXY INGENIERIE

70 rue Saint Jean de Dieu - 69007 Lyon

06 30 62 49 71 - contact@oxy-ingenierie.com

US & CO

Economiste : US & CO

3 rue Perron - 38200 Vienne

04 37 02 17 59 - economiste@us-co.fr

arp astrance

B.E.T. : ARP ASTRANCE

8 avenue Perrier - 75008 Paris

01 58 44 99 20 - commercial@arp-astrance.com

Plan PB - Niveau R+2

DCE

06/06/2025

Indice	Modifications	Date
0	DCE	06/06/2025

Ech : 1/100e

22-008

OX335

OXY