

**Représenté par Monsieur le Premier Président
de la Cour d'Appel de Nancy
Et Monsieur le Procureur Général près ladite Cour**

Service en charge de la passation du marché public :
COUR D'APPEL DE NANCY
Service Administratif Interrégional
Cellule Achats Publics
60 rue Jacquinot
54 000 Nancy

**MARCHE PUBLIC DE MAINTENANCE DES
SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE ET DES EQUIPEMENTS
DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES POUR LES
JURIDICTIONS DU RESSORT DES COURS D'APPEL DE METZ
ET DE NANCY**

ANNEXE 1 - CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
**Applicable à la maintenance des systèmes de sécurité incendie et des
équipements de lutte contre les incendies des juridictions de l'ordre judiciaire de
la Moselle, Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges**

Marché n° MAPA.2025.04.00 – MAPA.2025.05.00 – MAPA.2025.06.00 – MAPA.2025.07.00

Cette annexe expose la localisation des matériels concernés et la liste des tâches élémentaires à accomplir dans le cadre de la maintenance.

Rappelons qu'à ces documents, il faut ajouter l'ensemble des matériels habituellement nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.

LOT 1 : DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Ce marché concerne les installations des bâtiments suivants :

- Palais de justice de Sarreguemines
- Palais de justice de Thionville
- Tribunal judiciaire de Thionville – site Poincaré
- Tribunal de proximité de Saint-Avold
- Tribunal de proximité de Sarrebourg
- Conseil de prud’hommes de Forbach
- CPAJ de Saint-Julien-lès-Metz

Localisation et contact des différentes juridictions de l’ordre judiciaire de la Moselle concernées :

Bâtiment	Classe bâtiment	Adresse	Contact
Tribunal judiciaire de Sarreguemines	W3	Place du Général Sibille 57200 SARREGUEMINES	Mme Anne STAUB Directrice de greffe Tél : 03.87.28.32.21 dg.tj-sarreguemines@justice.fr
Tribunal judiciaire de Thionville	W3	Quai Marchal 57100 THIONVILLE	M. David GERNEZ Directeur de greffe Tél : 03.82.82.43.77 chg.tj-thionville@justice.fr
Tribunal judiciaire de Thionville – Annexe Poincaré	W5	Site Poincaré 12 allée Poincaré 57100 THIONVILLE	M. David GERNEZ Directeur de greffe Tél : 03.82.82.43.77 chg.tj-thionville@justice.fr
Tribunal de proximité de Saint-Avold	W5	27 avenue Clémenceau BP 20029 57501 SAINT AVOLD	Mme Jessica MAKOWSKI Directrice de greffe adjointe Tél : 03.87.90.46.01 chg.tprx-st-avold@justice.fr
Tribunal de proximité de Sarrebourg	W5	52 avenue Clémenceau 57400 SARREBOURG	Mme Nadège BOUROLLEAU Cadre-Greffier, Responsable du greffe Tél : 03.87.23.71.82 chg.tprx-sarrebourg@justice.fr
Conseil des prud’hommes de Forbach	W5	3 avenue Saint-Rémy 57600 FORBACH	Mme Gersende KORINEK Cadre greffier Tél : 03.87.15.74.73 chg.cph-forbach@justice.fr
CPAJ de Saint-Julien-lès-Metz	W5	2bis rue de Bort les Orgues 57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ	Mme Blandine L’HUIILLER Responsable site Tél : 03.57.84.08.50 archives.cpa-st-julien-les-metz@justice.fr

Liste des gammes et tâches associées

Visite annuelle

Contrôle suivant prescription du constructeur

Visite annuelle d'un extincteur

- *Contrôle de sa présence*
- *Contrôle de sa parfaite accessibilité*
- *Contrôle de l'état du flexible s'il en possède un*
- *Contrôle de l'état du support*
- *Contrôle de la charge*
- *Contrôle que le « plomb » et le dispositif de verrouillage sont intacts (le plomb doit porter une identification de l'installateur qualifié et le millésime de la vérification)*
- *Contrôle qu'il est en bon état apparent (défaut de revêtement et déformation accidentelle) et que tous les accessoires extérieurs (tuyauteries, robinetteries et dispositifs de transport ou manutention entre autres) sont présents et en bon état*
- *Contrôle que l'étiquette de vérification existe, qu'elle est en bon état, qu'elle permet la lisibilité des vérifications sur trois années et que sont inscrits les mois et les années d'entretien, ainsi que l'identification de la personne qui est intervenue lors e la dernière visite de maintenance*
- *Contrôle de l'état du tromblon pour les extincteurs à CO2*

Visite annuelle d'un RIA

- *Vérification de l'état du dévidoir*
- *Vérification des fixations*
- *Vérifications des éléments constitutifs du RIA (tambour, tuyau, robinet diffuseur)*
- *Vérification de l'étanchéité de l'ensemble (RIA, vanne de barrage)*
- *Vérification de la pression statique et dynamique*
- *S'assurer que le RIA est prêt à fonctionner (c'est-à-dire en « eau », mais non sous pression)*
- *Nettoyage de toutes les pièces*

Visite annuelle d'un bloc autonome d'éclairage de secours

- *Contrôle du bon fonctionnement*

Contrôle semestriel d'une commande de désenfumage

- *Contrôle de l'état général*
- *Contrôle du bon fonctionnement du bouton poussoir*

Contrôle semestriel d'une trappe de désenfumage

- *Contrôle du bon fonctionnement*
- *Contrôle de l'alimentation électrique de la ventouse*
- *Contrôle des contacts fin de course*
- *Contrôle des glissières et magasins récepteurs*

Visite annuelle d'une trappe de désenfumage :

- *Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble notamment des commandes manuelles et automatique, le fonctionnement des transmissions et signalisations, l'arrêt des ventilations mécaniques permanentes, les mesures de pression de vitesse et de débit...*
- *Contrôle du bon fonctionnement de l'asservissement en cas de détection incendie*
- *Contrôle de la re-fermeture de la vanne*
- *Entretien des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions constructeurs*
- *Entretien des détecteurs sensibles aux fumées ou au gaz de combustion suivant la notice du constructeur*
- *Vérification de l'isolement*

Contrôles annuels des colonnes sèches

- Contrôle de l'état général
- Contrôle du bon fonctionnement

LOT 2 : DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE

Concerne les installations des bâtiments suivants :

- Cour d'appel de Nancy
- Service administratif interrégional de Nancy
- Tribunal de proximité de Lunéville
- Palais de justice de Val-de-Briey
- Conseil de prud'hommes de Longwy

Localisation et contact des différentes juridictions de l'ordre judiciaire de la Meurthe-et-Moselle concernées :

Bâtiment	Classe bâtiment	Adresse	Contact
Cour d'appel de Nancy	W4	3 rue Suzanne Regnault Gousset CO 90010 54035 NANCY CEDEX	Le directeur de greffe Bruno MANIERE 03 83 17 24 02 dg.ca-nancy@justice.fr
SAIR de Nancy	ERT	60 rue Jacquinot 54000 NANCY	La directrice déléguée à l'administration interrégionale judiciaire : Patricia MARTIN 03 54 59 72 01 ddarj.sar.ca-nancy@justice.fr
Tribunal de proximité de Lunéville	W5	7 rue du Château 54300 LUNEVILLE	La directrice des services de greffe judiciaires : Alexandrine MARGAROLI 03 83 47 41 00 03 83 74 04 27 (accueil) chg.tprx-luneville@justice.fr
Palais de justice de Val de Briey	W4	4 rue du Maréchal Foch CS 20139 54151 VAL DE BRIEY Cedex	La directrice de greffe : Domitille EVAIN 03 82 47 56 02 chg.tj-briey@justice.fr
Conseil de Prud'hommes de Longwy	W5	18 rue du Colonel Merlin 54400 LONGWY	Le chef de greffe : Nicolas PRIME 03 82 24 29 27 chg.cph-longwy@justice.fr

LOT 3 : DEPARTEMENT DE LA MEUSE

Concerne les installations des bâtiments suivants :

- Palais de justice de Bar-le-Duc
- Palais de justice de Verdun
- Annexe PAIX - Verdun

Localisation et contact des différentes juridictions de l'ordre judiciaire de la Meuse concernées :

Bâtiment	Classe bâtiment	Adresse	Contact
Palais de justice de Bar-le-Duc	W4	21-25-29 Place St-Pierre 55014 BAR LE DUC	Le directeur de greffe : Edouard LABONNE-COLIN 03 29 79 65 91 chg.tj-bar-le-duc@justice.fr
Palais de justice de Verdun	W5	Place St-Paul 55107 VERDUN	La directrice de greffe : Emilie SIMON-LANG 03 29 86 88 17 dg.tj-verdun@justice.fr
Verdun Annexe PAIX	W5	22 rue de la Paix 55100 VERDUN	La directrice de greffe : Emilie SIMON-LANG 03 29 86 88 17 dg.tj-verdun@justice.fr

LOT 4 : DEPARTEMENT DES VOSGES

Concerne les installations des bâtiments suivants :

- Palais de justice d'Epinal
- Espace judiciaire Julie Victoire Daubié - EPINAL
- Tribunal de Proximité de Saint-Dié-des-Vosges

Localisation et contact des différentes juridictions de l'ordre judiciaire des Vosges concernées :

Bâtiment	Classe bâtiment	Adresse	Contact
Palais de justice d'Epinal	W3	Place Edmond Henry BP 575 88020 EPINAL CEDEX	Le directeur de greffe : Christian RENKER 03.29.34.92.02 chg.tj1-epinal@justice.fr
EJVD Epinal	W3	Place Jeanne D'Arc 88000 Epinal	Le directeur de greffe : Christian RENKER 03.29.34.92.02 chg.tj1-epinal@justice.fr ou La directrice de greffe : Marianne DE-ROCHEBOUET 03.54.59.18.15
Tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges	W5	20 rue d'Amérique 88 100 Saint-Dié-des-Vosges	Le directeur de greffe : Christian RENKER 03.29.34.92.02 chg.tj1-epinal@justice.fr

LISTE DES GAMMES ET TACHES ASSOCIEES

Visite annuelle

Contrôle suivant prescription du constructeur

Visite annuelle d'un extincteur

- *Contrôle de sa présence*
- *Contrôle de sa parfaite accessibilité*
- *Contrôle de l'état du flexible s'il en possède un*
- *Contrôle de l'état du support et fixations*
- *Contrôle de la charge et recharge si nécessaire*
- *Contrôle que le « plomb » et le dispositif de verrouillage sont intacts (le plomb doit porter une identification de l'installateur qualifié et le millésime de la vérification)*
- *Contrôle qu'il est en bon état apparent (défaut de revêtement et déformation accidentelle) et que tous les accessoires extérieurs (tuyauteries, robinetteries et dispositifs de transport ou manutention entre autres) sont présent et en bon état*
- *Contrôle que l'étiquette de vérification existe, qu'elle est en bon état, qu'elle permet la lisibilité des vérifications sur trois années et que sont inscrits les mois et les années d'entretien, ainsi que l'identification de la personne qui est intervenue lors e la dernière visite de maintenance*
- *Contrôle de l'état du tromblon pour les extincteurs à CO2*

Visite annuelle d'un RIA

- *Vérification de l'état du dévidoir*
- *Vérification des fixations*
- *Vérifications des éléments constitutifs du RIA (tambour, tuyau, robinet diffuseur)*
- *Vérification de l'étanchéité de l'ensemble (RIA, vanne de barrage)*
- *Vérification de la pression statique et dynamique*
- *S'assurer que le RIA est prêt à fonctionner (c'est-à-dire en « eau », mais non sous pression)*
- *Nettoyage de toutes les pièces*

Visite annuelle d'un bloc autonome d'éclairage de secours

- *Contrôle du bon fonctionnement*

Contrôle semestriel d'une commande de désenfumage

- *Contrôle de l'état général*
- *Contrôle du bon fonctionnement du bouton poussoir*

Contrôle semestriel d'une trappe de désenfumage

- *Contrôle du bon fonctionnement*
- *Contrôle de l'alimentation électrique de la ventouse*
- *Contrôle des contacts fin de course*
- *Contrôle des glissières et magasins récepteurs*

Visite annuelle d'une trappe de désenfumage :

- *Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble notamment des commandes manuelles et automatique, le fonctionnement des transmissions et signalisations, l'arrêt des ventilations mécaniques permanentes, les mesures de pression de vitesse et de débit...*
- *Contrôle du bon fonctionnement de l'asservissement en cas de détection incendie*

- Contrôle de la re-fermeture de la vanne
- Entretien des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions constructeurs
- Entretien des détecteurs sensibles aux fumées ou au gaz de combustion suivant la notice du constructeur
- Vérification de l'isolement