

## Informations générales de l'affaire

Service :5W..... Client : ENSM.....

Affaire : Réhabilitation ..... N° affaire :2QRJP0.....

## Localisation

Bâtiment / Etage : Réseau Sirènes Bat A/B/C/D ..... Repère : ...Zones d'alarmes de l'UGA ERP


Document de référence : ...20/08/2024.....

## Points de vérification

	Adresse / Zone	Zones de sécurité	Niveau	IA	Texte clair	Local	Centrale	Observations Fonctions Sirènes
	(1 :1206)	UGA	RDC		Bat B RDC Locaux à risques	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1211)	UGA	RDC		Bat B RDC Circulation	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1240)	UGA	RDC		Bat D RDC Circulation	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1271)	UGA	R+1		Bat B 1er Etage Circulation	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1277)	UGA	R+1		Bat B 1er Etage Locaux à risques	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1282)	UGA	R+2		Bat B 2eme Etage Locaux à risques	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1316)	UGA	R+1		Bat D 1er Etage Circulation	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1335)	UGA	<u>R+1</u>		<u>Bat A 1er Etage Locaux a risques</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1352)	UGA	<u>R+1</u>		<u>Bat A 1er Etage Circulation</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1385)	UGA			<u>Bat C Locaux à risques</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1420)	UGA	<u>R+2</u>		<u>Bat A 2eme Etage Circulation</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1423)	UGA	<u>R+2</u>		<u>Bat A 2eme Etage Locaux à risques</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1445)	UGA	<u>R-1</u>		<u>Bat B R-1 Escalier Déclencheur Manuel Bat</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1449)	UGA	<u>RDC</u>		<u>Bat B RDC Déclencheur Manuel</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1455)	UGA			<u>Bat D Déclencheurs Manuel</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1459)	UGA	<u>R+1</u>		<u>Bat B 1er étage Déclencheur Manuel Bat</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1467)	UGA	<u>R+2</u>		<u>Bat B 2eme Etage Déclencheurs Manuel</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
	(1 :1477)	UGA	<u>R+1</u>		<u>Bat A 1er Etage Déclencheur Manuel</u> <u>Bat A 1er Etage Déclencheur Manuel</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D

(1 :1483)	UGA	<u>R+2</u>	<u>Bat A 2eme Etage</u> <u>Déclencheur Manuel</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
(1 :1487)	UGA	<u>R+1</u>	<u>Bat C 1er Etage</u> <u>Déclencheurs Manuel</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
(1 :2160)	UGA	<u>R+2</u>	<u>Bat B 2eme Etage</u> <u>Circulation</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
(1 :2517)	UGA	<u>RDC</u>	<u>Bat B RDC Bas Locaux</u> <u>et Circulation</u>	OK	OK	Bat A / B / C / D [1.01.102.20] Réseau Sirènes Bat A/B/C/D
(1 :1432)	<u>UGA</u>	<u>R+1</u>	<u>Bat F 1er Locaux à</u> <u>risques</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.40] Réseau Sirènes Bat F</u> <u>[1.01.103.10] Bat F Arrêt Sono Amphi</u>
(1 :1495)	<u>UGA</u>	<u>R+1</u>	<u>BAT F 1er Etage</u> <u>Déclencheurs Manuel</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.40] Reseau Sirenes Bat F</u>
(1 :2459)	<u>UGA</u>	<u>RDC</u>	<u>Bat F RDC Bat F RDC</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.40] Reseau Sirenes Bat F</u>
(1 :2460)		<u>RDC</u>	<u>Bat F RDC</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.40] Reseau Sirenes Bat F</u>
(1 :1776)	<u>UGA</u>		<u>Bat G Locaux Bat G</u> <u>Locaux</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>Bat G Simulateur [1.01.101.10] Reseau</u> <u>Sirènes Bat G Simulateur</u>
(1 :1904)	<u>UGA</u>		<u>Bat G Déclencheurs</u> <u>Manuel</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>Bat G Simulateur</u>
(1 :1760)	<u>UGA</u>		<u>Bat H Détecteur de</u> <u>Flamme</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>Bat H [1.01.101.30] Reseau Sirenes Bat H</u>
(1 :1765)	<u>UGA</u>		<u>Bat H 1er Locaux à</u> <u>risques</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>Bat H</u>
(1 :1813)	<u>UGA</u>	<u>RDC</u>	<u>Bat H RDC Locaux à</u> <u>risques</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>Bat H</u>
(1 :1894)	<u>UGA</u>	<u>RDC</u>	<u>Bat H RDC</u> <u>Déclencheurs Manuel</u> <u>Bat H RDC</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>Bat H</u>
(1 :2146)	<u>UGA</u>	<u>R+1</u>	<u>Bat H 1er Etage</u> <u>Déclencheurs Manuel</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>Bat H</u>
(1 :1666)	<u>UGA</u>	<u>RDC</u>	<u>Bat J RDC Locaux à</u> <u>risques</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>Bat I / J / K [1.01.101.20] Réseau Sirènes</u> <u>Bat I/J/K</u> <u>[1.01.104.10] Déverrouillage Contrôle</u> <u>Accès Bat k</u>
(1 :1671)	<u>UGA</u>	<u>RDC</u>	<u>Bat J RDC Circulation</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Reseau Sirenes Bat I/J/K</u>
(1 :1690)	<u>UGA</u>	<u>RDC</u>	<u>Bat K RDC Circulation</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Reseau Sirenes Bat I/J/K</u>
(1 :1700)	<u>UGA</u>	<u>R+1</u>	<u>Bat K 1er Etage</u> <u>Circulation</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Reseau Sirenes Bat I/J/K</u>
(1 :1711)	<u>UGA</u>	<u>R+1</u>	<u>Bat J 1er Etage</u> <u>Circulation</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Reseau Sirenes Bat I/J/K</u>
(1 :1716)	<u>UGA</u>	<u>R+1</u>	<u>Bat I 1er Locaux à</u> <u>risques</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Reseau Sirenes Bat I/J/K</u>
(1 :1736)	<u>UGA</u>	<u>R+1</u>	<u>Bat I 1er Etage</u> <u>Circulation</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Reseau Sirenes Bat I/J/K</u>
(1 :1747)	<u>UGA</u>	<u>RDC</u>	<u>Bat J RDC Déclencheurs</u> <u>Manuel Bat J RDC</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Reseau Sirenes Bat I/J/K</u>
(1 :1870)	<u>UGA</u>	<u>RDC</u>	<u>Bat K RDC Déclencheur</u> <u>Manuel Bat K RDC</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Reseau Sirenes Bat I/J/K</u>
(1 :1874)	<u>UGA</u>	<u>R-1</u>	<u>Bat K R-1 Déclencheur</u> <u>Manuel Bat K R-1</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Reseau Sirenes Bat I/J/K</u>
(1 :1878)	<u>UGA</u>	<u>R+1</u>	<u>Bat K 1er Etage</u> <u>Déclencheur Manuel</u> <u>Manuel</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Réseau Sirènes Bat I/J/K</u>
(1 :1882)	<u>UGA</u>	<u>R+1</u>	<u>Bat J 1er Etage</u> <u>Déclencheurs Manuel</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Réseau Sirènes Bat I/J/K</u>

(1 :1888)	<u>UGA</u>		<u>Bat I Déclencheurs Manuel B</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Réseau Sirènes Bat I/J/K</u>
(1 :2241)	<u>UGA</u>	<u>R+1</u>	<u>Bat K 1er Etage Locaux</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Réseau Sirènes Bat I/J/K</u>
(1 :2274)	<u>UGA</u>	<u>RDC</u>	<u>BAT I RDC Locaux à Risques BAT I RDC Locaux à Risques</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Réseau Sirènes Bat I/J/K</u>
(1 :2276)	<u>UGA</u>	<u>R+1</u>	<u>BAT K R-1 Locaux à Risques BAT K R-1 Locaux à Risques</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Réseau Sirènes Bat I/J/K</u>
(1 :2601)	<u>UGA</u>	<u>R+1</u>	<u>Bat I 1er Etage Locaux à risques Bat B RDC Bas Locaux et Circulation</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>[1.01.101.20] Réseau Sirènes Bat I/J/K</u>

Représentant du client	
Date 20/08/2024	ENSM <a href="#">39 Av. du Corail, 13008 Marseille</a>
Nom et fonction	Grégori GORBATCH Chef de chantier Gilles ONTATO Conducteur de travaux
Visa	 <p>SNEF Service Travaux de Proximité Région PACA Bâtiment &amp; Infrastructures 45, Rue Gustave Eiffel 13018 MARSEILLE Tél : 04 91 61 61 61 - 04 91 61 61 61 SA au Capital de 33.000.000€ RCS MARSEILLE B 056 800 609</p>