



Légende		
		Prise de courant onduleuse 2P+T 10/16A encastrée
		3 Prises de courant 2P+T 10/16A réseau normal
		Alimentation en attente réseau ondule
		Prise Jack en liaison avec groupe de prises en plafond
		Descente goulotte 2 compartiments
		Détecteur de fumée en plénum

Maître d'Ouvrage	
	Centre Hospitalier Louis Pasteur 73 Avenue Léon Jouhaux 39100 DOLE
Maître d'Oeuvre	
	Gilles REICHAERT & Gilles FERREUX 170, Rue du Dr Jean Michel 39000 LONS LE SAUNIER

Extension - Restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole

Bureau d'études	
Lot n°06 Electricité CFO -cfa	
Plan R+1 service Dialyse Courants Faibles	
Phase	
DIAG <input type="checkbox"/> APS <input type="checkbox"/> APD <input type="checkbox"/> DCE <input type="checkbox"/> EXE <input type="checkbox"/>	
N° Affaire : 24008	Date : 05/09/2025
Format : 914x1700	Indice : A
Echelle : 1/50	Plan : EL04
Siège social (Dole) Immeuble CPUS 37 Bâtiment A 8, Rue du Bonport 39123 Fontaine-Les-Dole Tél: 09 72 29 05 45	