

Partage

apouyau@univ-pau.fr

**PAU - IBEAS – IPREM2 – Aménagement du R+2 du bâtiment IPREM2 - PAU - C24199701 - 1 - Rapport initial 3 -Réponse MOA DI****De :** Alain Pouyau <alain.pouyau@univ-pau.fr>

mer., 27 août 2025 13:51

**Objet :** PAU - IBEAS – IPREM2 – Aménagement du R+2 du bâtiment IPREM2 - PAU - C24199701 - 1 - Rapport initial 3 -Réponse MOA DI

📎 2 pièces jointes

**À :** Laurent DUPRILOT <laurent.duprilot@apave.com>**Cc :** Alexis Hauser <alexis.hauser@univ-pau.fr>

Bonjour M. Duprilot,


Pour faire suite à l'avis suspensif de votre RICT, veuillez trouver ci-dessous les explications de la maîtrise d'ouvrage concernant les raisons pour lesquelles la DI existante dans le reste du bâtiment n'est pas installée dans le niveau 2 aménagé.

**Explication MOA :**

Dans les étages inférieurs du bâtiment IPREM 2, il a été mis en place des DI uniquement dans certains locaux qui abritent des équipements de recherches (machines) sensibles.

Dans le cadre de l'aménagement du plateau du R+2 (notre projet), ces équipements n'existent pas, c'est pourquoi les DI ne sont pas installés.

La maîtrise d'œuvre vous répondra pour les 2 autres points.

DEGAGEMENTS - SORTIES (R.4227-6 et 7, R.4214-20)		N°E2 - 3
DEGAGEMENTS- ESCALIERS (R.4227-9 à 12)		

Les plans et CCTP appellent de notre part les remarques suivantes :

- entre l'APD et le DCE, la porte du dernier bureau au fond du couloir a été déplacée. la cotation maximale de 10m en cul de sac doit être respectée.
- la synoptique de gaz naturel est à fournir : alimentation depuis un tiers isolé (IPREM 1), coupure...
- Expliciter les raisons pour lesquelles la DI existante dans le reste du bâtiment n'est pas installée dans le niveau 2 aménagé

Bien cordialement ,

Alain POUYAU

Chargé d'opérations immobilières

**Direction du Patrimoine Pôle Immobilier, Logistique, Sécurité**

B3 - Avenue de l'Université - BP 576 - 64012 PAU CEDEX

Tél : 05 59 40 70 64 - Port : 06 99 65 80 21

✉ [alain.pouyau@univ-pau.fr](mailto:alain.pouyau@univ-pau.fr)

---

Suivre l'Université de Pau et des Pays de l'Adour :



---

**De:** "Laurent DUPRILOT" <laurent.duprilot@apave.com>

**À:** "Alain Pouyau" <alain.pouyau@univ-pau.fr>

**Envoyé:** Lundi 25 Août 2025 12:00:18


**Objet:** PAU - IBEAS – IPREM2 – Aménagement du R+2 du bâtiment IPREM2 - PAU - C24199701 - 1 - Rapport initial 3

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint votre rapport initial de contrôle technique concernant l'opération citée en objet.

Cordialement

---

 **250825-APAVE-C24199701-1-RI\_3\_1.pdf**  
126 ko

---