

R+6

1000

Création
extraction
d'air
60

Sonde T° intérieure
à positionner et
raccorder selon
préconisation
fournisseur

Sonde hygrométrique
à positionner et
raccorder selon
préconisation
fournisseur

Bouchon
grillagé

RGT

ASCENSEUR

SKYDOME
ESCALIER

Clapet VMC conservé; Obturation clapet

TRAPPE
ACCES
TOIT

RANGEMENT

60
Création
entrée d'air

Sonde T° extérieure
à positionner selon
préconisation
fournisseur

Circuit VMC obturé

VMC existante conservée
circuit obturé

Création entrée d'air

Filtre G4 avec porte filtre
+ anti-insecte

Registre motorisé

Tôle d'habillage percement mur extérieur

Grille extérieure a ventelle fixe pare pluie et grillage anti-rongeur volatile

TERRASSE R+6

Création extraction

Grille extérieure à ventelle fixe pare pluie avec grillage anti rongeur et volatile

Tôle d'habillage percement mur extérieur

Registre motorisé

Caisson extraction à débit variable DN355

Réseau galvanisé, DN355

Bouchon grillagé

Boitier de gestion
Free cooling-climatisation
Hygrométrie

PROJET:

RENOVATION DES COURANTS FORTS
DES COURANTS FAIBLES
ET DU BATI

ADRESSE:

METEO FRANCE
42 Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE

MOA:

METEO FRANCE-DIRECTION GENERALE
73 Avenue de Paris
94165 SAINT MANDE CEDEX

MOE:

MOEBIDIS
46 Avenue de Toulouse
31270 CUGNAUX

ELECTRICITE CF Cf	ECH: 1/20	DOSSIER: 4496	
EXTRACTION FREE COOLING	N° PLAN: EXT001	PHASE: DCE	
BATIMENT: RADAR	FOLIO: 1/1	DATE: 13/02/2025	
NIVEAU: R+6	FORMAT: A0	AUTEUR:	

BUREAU D'ETUDES
ENERGIES CONSEIL
THERMIQUE-FLUIDES-ELECTRICITE LA PRIMAUBE

22 Rue du Ségala
12450 LA PRIMAUBE
09-61-40-64-22
contact@energies-conseil.com

IND	MODIFICATION	PAR	DATE