

RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR

Date : 30/04/2025 Technicien PSL : SMA
Nom du Client : CENTRE HOSPITALIER DE MURET
Adresse : 116 AVENUE LOUIS PASTEUR
31600 MURET

Observations : VOIR OBSERVATION

* V = Vérifié / R = Recharge / MA = Maintenance approfondie

* RA = Révision Atelier / ES = Echange standard / MS = Mise en service

Nombre de lignes : 280

N°	Type	Marque	Etage	Emplacement	Date de mise en service	Date de dernière recharge	Maintenance Effectuée	Fournitures	Observations
1	EP6L	PRIMA	rdc.	Entrée bat administratif	2023		V	jt	
2	EP6L	desautel	rdc.	bat ADMINISTRATIF vers bureaux directr	2019	2024	V	jt	
3	CO2 2KG	Andrieu	rdc.	bat ADMINISTRATIF vers tgbt	2014		V		+10 Ans à remplacer
4	CO2 2KG	desautel	rdc.	bat ADMINISTRATIF vers bureaux référen	2020		V	jt	
5	EP6L	desautel	rdc.	bat ADMINISTRATIF vers bureaux référen	2019		V	jt	
6	EP6L	PRIMA	rdc.	bat ADMINISTRATIF vers salle personnel	2023		V	jt	
7	CO2 2KG	Andrieu	rdc.	bat ADMINISTRATIF vers salle personnel	2014		V		+10 Ans à remplacer
8	CO2 2KG	Andrieu	rdc.	bat IME sija cuisine	2014		V		+10 Ans à remplacer
9	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat IME sija cuisine	2015	2020	V		10 ans a remplacer
10	EP6L	desautel	rdc.	bat IME les mimosas	2019	2023	V	jt	

11	EP6L	desautel	rdc.	bat IME les mimosas vers sous station	2019	2024	V	jt	
12	CO2 2KG	desautel	rdc.	bat IME les mimosas vers sous station	2019		V	jt	
13	CO2 2KG	desautel	rdc.	bat IME les mimosas cuisine	2020		V	jt	
14	EP6L	Andrieu evolite	rdc.	bat IME les MIMOSAS couloir cuisine	2015	2020	V		10 ans a remplacer
15	CO2 2KG	Andrieu	rdc.	bat IME les mimosas couloir cuisine	2021		NV		Manquant
16	EP6L	desautel	rdc.	bat IME les MIMOSAs entrée transport	2019	2024	V	jt	
17	EP6L	Andrieu evolite	rdc.	bat IME les MIMOSAs couloir	2015	2021	V		10 ans a remplacer
18	EP6L	desautel	rdc.	bat IME les MIMOSAS couloir	2019	2024	V	jt	
19	CO2 2KG	desautel	rdc.	bat IME les MIMOSAS couloir	2019		V	jt	
20	EP6L	desautel	rdc.	bat IME les MIMOSAS couloir	2017	2022	V	jt	
21	CO2 2KG	desautel	rdc.	bat IME les MIMOSAS couloir	2020		V	jt	
22	EP6L	desautel	rdc.	bat IME les MIMOSAS couloir	2019	2024	V	jt	
23	EP6L	desautel	rdc.	bat IME les MIMOSAS COULOIR a côté loc	2019	2024	V	jt	
24	CO2 2KG	desautel	rdc.	bat IME les MIMOSAS local technique	2019		V	jt	
25	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime colibris entrée administratif	2022		V	jt	
26	CO2 2KG	anAF group	rdc.	bat ime colibris entrée administratif	2022		V	jt	
27	CO2 2KG	anAF group	rdc.	bat ime colibris vers salle de doins	2022		V	jt	
28	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime colibris vers salle de doins	2022		V	jt	
29	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime colibris groupe enfants	2022		V	jt	
30	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime colibris salle de classe	2022		V	jt	

31	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime colibris entrée atelier	2022		V	jt	
32	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime colibris salle a manger	2022		V	jt	
33	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime colibris groupe adolescents	2022		V	jt	
34	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime colibris couloir	2022		V	jt	
35	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime colibris groupe jeunes adulte	2022		V	jt	
36	CO2 2KG	anAF group	rdc.	bat ime colibris cuisine	2022		V	jt	
37	EP6L	AUCA	rdc.	bat ime colibris CUISINE entrée	2022		V	jt	
38	CO2 2KG	anAF group	rdc.	bat ime colibris sous station	2022		V	jt	
39	CO2 5KG	anAF group	rdc.	bat ime colibris tgbt	2022		V	jt	
40	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime COLIBRIS entrée espace nuit	2022		V	jt	
41	CO2 2KG	anAF group	rdc.	bat ime COLIBRIS entrée espace nuit	2022		V	jt	
42	CO2 2KG	anAF group	rdc.	bat ime COLIBRIS couloir espace nuit	2022		V	jt	
43	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime COLIBRIS groupe adolescents es	2017		V	jt	
44	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime COLIBRIS couloir espace nuit	2022		V	jt	
45	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime COLIBRIS couloir espace nuiT j	2022		R	Additif Prémélange, cartouche 50g, jt	Percuté recharge ce jour
46	CO2 2KG	anAF group	rdc.	bat ime COLIBRIS couloir espace nuiT j	2022		V	jt	
47	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime COLIBRIS couloir espace nuiT g	2022		V	jt	
48	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat ime COLIBRIS Couloir cuisine pédag	2022		V	Jt, goupille	Ce trouve au stock
49	EP6L	desautel	rdc.	bat ime COLIBRIS Couloir salle cogniti	2017	2022	V	jt	

50	CO2 2KG	anAF group	rdc.	bat ime COLIBRIS cta	2022		V	jt	
51	EP6L	desautel	rdc.	bat ime atelier	2019	2023	V	jt	
52	CO2 2KG	Andrieu	rdc.	bat ime ATELIER cuisine	2021		V	jt	
53	CO2 2KG	ggs	rdc.	bat ime ATELIER couloir	2021		V	jt	
54	EP6L	desautel	rdc.	bat ime ATELIER couloir	2018	2023	V	jt	
55	EP6L	Andrieu prima	rdc.	bat IME entrée myosotis	2023		V	jt	
56	EP6L	desautel	rdc.	bat IME MYOSOTIS 2 couloir	2018	2024	V	jt	
57	EP6L	desautel	rdc.	bat IME MYOSOTIS 2 salle de vie	2018	2024	V	jt	
58	CO2 2KG	desautel	rdc.	bat IME MYOSOTIS 2 cuisine	2017		V	jt	
59	EP6L	desautel	rdc.	bat IME MYOSOTIS 2 salle de jeux	2018	2023	V	jt	
60	EP6L	desautel	rdc.	bat IME MYOSOTIS 2 salle de jeux	2018	2023	V	jt	
61	EP6L	desautel	rdc.	bat IME MYOSOTIS couloir	2018	2023	V	jt	
62	EP6L	PRIMA	rdc.	bat IME COULOIR entre myosotis et bleu	2023		V	jt	
63	EP6L	desautel	rdc.	bat IME COULOIR entre myosotis et bleu	2018	2023	V	jt	
64	EP6L	desautel	rdc.	bat IME COULOIR bleuet	2018	2023	V	jt	
65	CO2 2KG	desautel	rdc.	bat IME COULOIR bleuet	2018		V	jt	
66	EP6L	desautel	rdc.	bat IME COULOIR bleuet	2018	2023	V	jt	
67	EP6L	desautel	rdc.	bat IME COULOIR bleuet	2018	2023	V	jt	
68	EP6L	PRIMA	rdc.	bat sessad	2023		V	jt	
69	EP6L	PRIMA	rdc.	BAT villa entrée	2023		V	jt	
70	EP6L	Andrieu prima	-1	bat villa	2023		V	jt	
71	CO2 2KG	desautel	rdc.	BAT villa entrée	2019		V	jt	
72	CO2 2KG	desautel	rdc.	BAT villa entrée	2019		V	jt	
73	EP6L	PRIMA	rdc.	BAT glaïeuls entrée	2023		V	jt	
74	CO2 2KG	desautel	rdc.	BAT glaïeuls entrée	2019		V	jt	
75	CO2 2KG	Andrieu	rdc.	BAT glaïeuls couloir	2014		V		+10 Ans à remplacer

76	EP6L	desautel	rdc.	BAT glaïeuls couloir	2018	2024	V	jt	
77	CO2 2KG	desautel	rdc.	BAT glaïeuls Couloir salle activité	2016		V	jt	
78	EP6L	Andrieu prima	rdc.	BAT glaïeuls Couloir salle activité	2015	2024	V		10 ans a remplacer
79	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées accueil	2015	2020	V		10 ans a remplacer
80	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées administratif	2015	2020	V		10 ans a remplacer
81	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées couloir chambres	2015	2020	V		10 ans a remplacer
82	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées couloir groupe 1	2015	2020	V		10 ans a remplacer
83	CO2 2KG	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées couloir groupe 1	2015		V		10 ans a remplacer
84	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées couloir groupe 1	2015	2020	V		10 ans a remplacer
85	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées couloir groupe 2	2015	2020	V		10 ans a remplacer
86	CO2 2KG	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées couloir groupe 2	2015		V		10 ans a remplacer
87	CO2 2KG	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées couloir groupe 2	2015		V		10 ans a remplacer
88	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées couloir groupe 2	2015	2020	V		10 ans a remplacer
89	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées couloir groupe 2	2015	2020	V		10 ans a remplacer
90	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées couloir groupe 2	2015	2020	V		10 ans a remplacer
91	CO2 2KG	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées local informatique	2015		V		10 ans a remplacer
92	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées vers salle detente	2015	2020	V		10 ans a remplacer
93	CO2 2KG	desautel	rdc.	BAT Mas des Pyrénées vers salle kiné	2015		V		10 ans a remplacer

94	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des PYRÉNÉES vers bureau cadre	2015	2020	V		10 ans a remplacer
95	CO2 2KG	desautel	rdc.	BAT Mas des PYRÉNÉES vers aile 3	2015		V		10 ans a remplacer
96	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des PYRÉNÉES vers aile 3	2015	2020	V		10 ans a remplacer
97	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des PYRÉNÉES vers aile a groupe	2015	2020	V		10 ans a remplacer
98	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des PYRÉNÉES vers aile a groupe	2015	2020	V		10 ans a remplacer
99	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des PYRÉNÉES vers salle de bain	2015	2020	V		10 ans a remplacer
100	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des PYRÉNÉES vers salle a mange	2015	2020	V		10 ans a remplacer
101	CO2 2KG	desautel	rdc.	BAT Mas des PYRÉNÉES vers salle a mange	2015		V		10 ans a remplacer
102	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des PYRÉNÉES vers bureau d'équi	2015	2020	V		10 ans a remplacer
103	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des PYRÉNÉES vers salle de bain	2015	2020	V		10 ans a remplacer
104	EP6L	desautel	rdc.	BAT Mas des PYRÉNÉES vers local poubell	2015	2020	V		10 ans a remplacer
105	CO2 2KG	desautel	rdc.	BAT Mas des PYRÉNÉES chaufferie	2015		V		10 ans a remplacer manque pcf
106	CO2 2KG	desautel	rdc.	BAT Mas des PYRÉNÉES TGs	2015		V		10 ans a remplacer
107	CO2 2KG	desautel	rdc.	BAT Mas des PYRÉNÉES tgbt	2015		V		10 ans a remplacer
108	EP6L	desautel	rdc.	Bat foyer fam accueil semi internat	2017		V	jt	
109	CO2 2KG	desautel	rdc.	Bat foyer fam accueil semi internat	2020		V	jt	
110	EP6L	PRIMA	rdc.	Bat foyer fam accueil salle tv	2023		V	jt	
111	EP6L	Andrieu evolite	rdc.	Bat foyer fam couloir	2015	2020	V		10 ans a remplacer

112	EP6L	desautel	rdc.	Bat foyer fam couloir	2017		V	jt	Manque pcf
113	EP6L	Andrieu evolite	rdc.	Bat foyer fam sanitaire resident	2014	2019	V		+10 Ans à remplacer
114	CO2 2KG	anAF group	rdc.	Bat foyer fam office	2015		V		10 ans a remplacer
115	EP6L	desautel	rdc.	Bat foyer fam sanitaire resident	2017	2022	V	jt	
116	CO2 2KG	desautel	rdc.	Bat foyer fam entrée	2020		V	jt	
117	EP6L	Andrieu evolite	rdc.	Bat foyer fam entrée	2015	2020	V		10 ans a remplacer
118	CO2 2KG	desautel	rdc.	Bat foyer fam office	2020		V	jt	
119	EP6L	Andrieu evolite	rdc.	Bat foyer fam sanitaire resident	2014	2019	V		+10 Ans à remplacer
120	EP6L	Andrieu evolite	rdc.	Bat UG vers salle kiné	2014	2019	V		10 ans a remplacer
121	CO2 2KG	desautel	rdc.	Bat UG VERS local linge sale	2019		V	jt	
122	EP6L	Andrieu evolite	rdc.	Bat UG VERS local linge sale	2014	2019	V		+10 Ans à remplacer
123	EP6L	desautel	rdc.	Bat UG entrée	2019	2024	V	jt	
124	EP6L	PRIMA	rdc.	Bat UG salon	2023		V	jt	
125	CO2 2KG	desautel	rdc.	Bat UG salon	2020		V	jt	
126	EP6L	Andrieu prima	rdc.	Bat UG salon	2023		V	jt	
127	EP6L	Andrieu prima	rdc.	Bat UG salle personnels 1	2023		V	jt	
128	EP6L	Andrieu prima	rdc.	Bat UG salle personnels 1	2023		V	jt	
129	CO2 2KG	desautel	rdc.	Bat UG local technique courant faible	2018		V	jt	
130	EP6L	Andrieu prima	rdc.	Bat UG en face bureau animatrice	2023		V	jt	
131	EP6L	Andrieu prima	rdc.	Bat UG vers chambre 011	2023		V	jt	
132	CO2 2KG	Andrieu	rdc.	Bat UG vers chambre 011	2021		V	jt	
133	EP6L	PRIMA	rdc.	Bat UG entrée ascenseur	2023		V	jt	
134	CO2 2KG	Andrieu	rdc.	Bat UG entrée vers tgbt	2021		V	jt	
135	EP6L	Andrieu prima	rdc.	Bat UG vers chambre 017	2023		V	jt	

136	EP6L	Andrieu prima	rdc.	Bat UG vers chambre 023	2023		V	jt	
137	EP6L	Andrieu prima	rdc.	Bat UG vers chambre 025	2023		V	jt	
138	EP6L	Andrieu prima	rdc.	Bat UG vers chambre 033	2023		V	jt	
139	EP6L	desautel	rdc.	Bat UG salle tv	2019	2024	V	jt	
140	EP6L	Andrieu prima	rdc.	Bat UG vers chambre 037	2023		V	jt	
141	EP6L	Andrieu prima	rdc.	Bat UG vers chambre 042	2023		V	jt	
142	EP6L	Andrieu prima	rdc.	Bat UG vers chambre 042	2023		V	jt	
143	EP6L	desautel	1ER	Bat UG vers chambre 101	2018	2023	V	jt	
144	EP6L	desautel	1ER	Bat UG vers chambre 101	2018	2023	V	jt	
145	CO2 2KG	Andrieu	1ER	Bat UG vers chambre 108	2021		V		Vide à remplacer ce trouve au stock
146	EP6L	desautel	1ER	Bat UG salle a manger	2018	2023	V	jt	
147	EP6L	desautel	1ER	Bat UG chambre 118	2018	2023	V	jt	
148	EP6L	desautel	1ER	Bat UG chambre 123	2018	2023	V	jt	
149	EP6L	Andrieu evolite	1ER	Bat UG salle de soins	2014	2019	V		+10 Ans à remplacer et percuté non recharge
150	EP6L	Andrieu evolite	1ER	Bat UG chambre 135	2014	2019	V		+10 Ans à remplacer
151	EP6L	Andrieu evolite	1ER	Bat UG chambre 140	2014	2019	V		+10 Ans à remplacer
152	EP6L	Andrieu evolite	1ER	Bat UG chambre 150	2014	2017	V		+10 Ans à remplacer
153	CO2 2KG	Andrieu	1ER	Bat UG chambre 150	2021		V	jt	
154	EP6L	Andrieu evolite	1ER	Bat UG chambre 143	2014	2019	V		+10 Ans à remplacer
155	EP6L	Andrieu evolite	1ER	Bat UG bureau medecin	2014	2019	V		+10 Ans à remplacer
156	EP6L	desautel	2eme	Bat UG vers ascenseur	2020		MA	Additif Flacon Desautel jt	
157	CO2 2KG	desautel	2eme	Bat UG dépositoire	2019		V	jt	
158	EP6L	desautel	2eme	Bat UG salle de réunion ug 2	2020		MA	Additif Flacon Desautel jt	
159	EP6L	desautel	2eme	Bat UG Sanitaire douches	2020		MA	Additif Flacon Desautel jt	

160	EP6L	desautel	2eme	Bat UG Salle du personnel	2020		MA	Additif Flacon Desautel jt	
161	EP6L	desautel	2eme	Bat UG SALLE d attente	2020		MA	Additif Flacon Desautel jt	
162	P6KG	evolite	rdc	Bat UG chaufferie	2023		V	jt	
163	CO2 2KG	desautel	rdc	Bat UG sous station	2020		V	jt	
164	P9KG	Andrieu evolite	rdc	Bat UG oxygène	2021		V	jt	
165	EP6L	Andrieu evolite	rdc	Bat hepad le castelet	2015	2020	V		10 ans a remplacer
166	CO2 2KG	desautel	rdc	Bat hepad le CASTELET CIRCULATION chamb	2019		V	jt	
167	EP6L	Andrieu evolite	rdc	Bat hepad le CASTELET CIRCULATION vers a	2015	2020	V		10 ans a remplacer
168	P6KG	Andrieu prima	-1	Bat hepad le CASTELET chaufferie	2015	2020	V	Jt	
169	P6KG	Andrieu prima	-1	Bat hepad le CASTELET chaufferie	2015	2020	V		10 ans a remplacer
170	CO2 2KG	ggs	-1	Bat hepad le CASTELET chaufferie	2015		V		10 ans a remplacer
171	CO2 5KG	desautel	-1	Bat hepad le CASTELET tgbt	2020		V	jt	
172	EP6L	Andrieu evolite	rdc	Bat hepad le CASTELET toilette	2015	2020	V		10 ans a remplacer
173	CO2 2KG	ggs	rdc	Bat hepad le CASTELET armoire électrique	2015		V		10 ans a remplacer
174	CO2 2KG	Andrieu	rdc	Bat hepad le CASTELET salle a manger	2014		V		+10 Ans à remplacer
175	EP6L	Andrieu evolite	rdc	Bat hepad le CASTELET salle a manger	2015	2020	V		10 ans a remplacer
176	CO2 2KG	Andrieu	rdc	Bat hepad le CASTELET cuisine	2021		V	jt	
177	EP6L	Andrieu evolite	rdc	Bat hepad le CASTELET chambre 32	2015	2020	V		10 ans a remplacer
178	CO2 2KG	ggs	rdc	Bat hepad le CASTELET chambre 37	2015		V		Percuté+ 10 Ans à remplacer
179	EP6L	desautel	rdc	Bat hepad le CASTELET chambre 37	2020		MA	Additif Flacon Desautel jt	

180	CO2 2KG	anAF group	rdc	Bat hepad le CASTELEt cuisine salle de	2016		V	jt	
181	EP6L	Andrieu evolite	-1	Bat hepad le CASTELEt vers local déchet	2015	2020	V		10 ans a remplacer
182	CO2 2KG	anAF group	-1	Bat hepad le CASTELEt machinerie ascense	2023		V	jt	
183	EP6L	desautel	-1	Bat hepad le CASTELEt vers vestiaire	2017	2023	V	jt	
184	CO2 2KG	anAF group	-1	Bat hepad le CASTELEt VERS vestiaire 7	2023		V	jt	
185	EP6L	PRIMA	-1	Bat hepad le CASTELEt VERS vestiaire 6	2023		V	jt	
186	EP6L	desautel	-1	Bat hepad le CASTELEt VERS vestiaire 6	2017	2023	V	jt	
187	CO2 2KG	Andrieu	-1	Bat hepad le CASTELEt VERS chambre 23	2014		V		+10 Ans à remplacer
188	EP6L	Andrieu evolite	-1	Bat hepad le CASTELEt VERS chambre 24	2015	2020	V	jt	10 ans a remplacer
189	CO2 2KG	anAF group	1ER	Bat hepad le CASTELEt ascenseur	2023		V		Vide à remplacer ce trouve au stock
190	EP6L	Andrieu evolite	1ER	Bat hepad le CASTELEt ascenseur	2015	2021	R	zeOn joint de tête	Ce trouve au stock
191	EP6L	Andrieu evolite	1ER	Bat hepad le CASTELEt vers chambre 130	2015	2021	V		10 ans a remplacer
192	CO2 2KG	anAF group	1ER	Bat hepad le CASTELEt vers chambre 130	2023		V	jt	
193	EP6L	Andrieu evolite	1ER	Bat hepad le CASTELEt vers chambre	2015	2022	V		10 ans a remplacer
194	EP6L	Andrieu evolite	1ER	Bat hepad le CASTELEt vers chambre 118	2015	2020	V		10 ans a remplacer
195	CO2 2KG	anAF group	1ER	Bat hepad le CASTELEt vers chambre 118	2023		V	jt	
196	EP6L	Andrieu evolite	1ER	Bat hepad le CASTELEt vers atrium	2015	2020	V		10 ans a remplacer

197	EP6L	Andrieu evolite	1ER	Bat hepad le CASTELET vers chambre 111	2015	2020	V		10 ans a remplacer
198	CO2 2KG	Andrieu evolite	2eme	Bat hepad le CASTELET vers CHAMBRE 203	2014		V		+10 Ans à remplacer
199	EP6L	Andrieu evolite	2eme	Bat hepad le CASTELET vers CHAMBRE 203	2015	2020	V		10 ans a remplacer
200	EP6L	Andrieu evolite	2eme	Bat hepad le CASTELET escalier	2015	2021	V		10 ans a remplacer
201	EP6L	Andrieu evolite	2eme	Bat hepad le CASTElet chambre 219	2015	2021	V		10 ans a remplacer
202	CO2 2KG	EUROFEU	3eme	Bat hepad le CASTElet antenne tv	2015		V		10 ans a remplacer
203	EP6L	desautel	3eme	Bat hepad le CASTElet antenne tv	2019	2024	V	jt	
204	EP6L	Andrieu evolite	2eme	Bat hepad le CASTElet antenne tv	2015	2021	V		10 ans a remplacer
205	CO2 2KG	Andrieu	2eme	Bat hepad le CASTElet ascenseur	2014		V		+10 Ans à remplacer
206	CO2 5 kg	Andrieu	2eme	Bat hepad le CASTElet chambre 235	2014		V		+10 Ans à remplacer
207	EP6L	Andrieu evolite	2eme	Bat hepad le CASTElet chambre 235	2015	2021	V		10 ans a remplacer
208	EP6L	Andrieu evolite	2eme	Bat hepad le CASTElet chambre 240	2015	2021	R	zeOn joint de tête	Ce trouve au stock
209	EP6L	Andrieu vulcain anti gel	rdc	BAt cuisine algeco	2023		V	jt	
210	EP6L	desautel	rdc	BAt CUISINE entree	2019	2024	V	jt	
211	CO2 5KG	Andrieu	rdc	BAt CUISINE bureau	2021		V	jt	
212	CO2 5KG	Andrieu	rdc	BAt CUISINE	2021		V	jt	
213	EP6L	desautel	rdc	BAt CUISINE	2018	2023	V	jt	
214	EP6L	desautel	rdc	BAt blanchisserie	2018	2023	V	jt	
215	CO2 2KG	Andrieu	rdc	BAt blanchisserie	2014		V		+10 Ans à remplacer
216	CO2 2KG	desautel	rdc	BAt magasin	2019		V	jt	

217	P6KG	Andrieu evolite	rdc	BAt magasin	2014	2019	V		+10 Ans à remplacer
218	EP6L	Andrieu evolite	rdc	BAt magasin	2015	2021	V		10 ans a remplacer
219	EP6L	desautel	rdc	vestiaire cuisine	2017	2022	V	jt	
220	CO2 5KG	desautel	rdc	Bat magasin	2019		V	jt	
221	EP6L	desautel	rdc	Bat magasin	2017	2022	V	jt	
222	EP9L	desautel	rdc	Bat magasin entrée	2017	2023	V	jt	
223	P9KG	Andrieu evolite	rdc	Bat jardinier	2015	2020	V		10 ans a remplacer
224	CO2 5KG	anAF group	rdc	Bat transformateur	2016		V	jt	
225	EP6L	desautel	rdc	Bat m'as 6 lieu de vie	2017	2022	V	jt	
226	CO2 2KG	desautel	rdc	Bat m'as 6 lieu de vie	2020		V	jt	A la place du 145
227	EP6L	PRIMA	rdc	Bat m'as 6 lieu de vie	2015	2020	V		10 ans a remplacer
228	CO2 2KG	Andrieu	rdc	Bat m'as 6 lieu de VIE local ssi	2014		V		+10 Ans à remplacer
229	EP6L	Andrieu evolite	rdc	Bat m'as 6 couloir	2014	2019	V		+10 Ans à remplacer
230	EP6L	desautel	rdc	Bat m'as 6 couloir	2017	2023	V	jt	
231	CO2 2KG	Andrieu	rdc	Bat m'as 6 couloir	2023		V	jt	
232	EP6L	desautel	rdc	Bat GYMNASSE entrée	2018	2023	V	jt	
233	CO2 2KG	desautel	rdc	Bat GYMNASSE entrée	2020		V	jt	
234	EP6L	Andrieu evolite	rdc	Bat GYMNASSE	2014	2019	V		+10 Ans à remplacer
235	CO2 2KG	Andrieu evolite	rdc	Bat MYOSOTIS bureau	2018		V	jt	
236	CO2 2KG	desautel	rdc	Bat toiture cuisine ascenseur	2017		V	jt	
237	EP6L	Andrieu prima	rdc	Bat atelier vélo	2015	2020	V		10 ans a remplacer
238	EP6L	Andrieu evolite	rdc	Bat atelier vélo	2015	2021	V		10 ans a remplacer
239	EP6L	desautel	rdc	Bat atelier VÉLO circulation	2018	2023	V	jt	
240	CO2 2KG	desautel	rdc	Bat atelier VÉLO circulation	2019		V	jt	
241	EP6L	desautel	rdc	Bat solarium	2017	2023	V	jt	

242	EP6L	desautel	rdc	Bat médecine du travail	2018		V	jt	
243	EP6L	desautel	rdc	Bat atelier	2017	2022	V	jt	A la place du 48
244	EP6L	Andrieu prima	rdc	Bat ATELIER Stock	2022		V	jt	
245	EP6L	Andrieu prima	rdc	Bat ATELIER Stock	2022		V	jt	A place du 190
246	EP6L	desautel	rdc	Bat ATELIER Stock	2017	2022	V	jt	A place du 208
247	EP6L	Andrieu evolite	rdc	Bat ATELIER Stock	2014	2019	NV		A supprimé
248	P6KG	Andrieu prima	rdc	Bat ATELIER Stock	2015	2020	V		10 ans a remplacer
249	P6KG	Andrieu prima	rdc	Bat ATELIER Stock	2015	2020	V		10 ans a remplacer
250	P9KG	Andrieu evolite	rdc	Bat ATELIER Stock	2015	2020	NV		A supprimé
251	P9KG	Andrieu evolite	rdc	Bat ATELIER Stock	2015	2020	NV		A supprimé
252	CO2 5KG	desautel	rdc	Bat ATELIER Stock	2020		V	jt	Ce trouve au stock
253	CO2 5KG	desautel	rdc	Bat ATELIER Stock	2019		NV		A supprimé
254	CO2 2KG	desautel	rdc	Bat ATELIER Stock	2019		NV		A supprimé
255	P6KG	Sicli	rdc	Bat ATELIER Stock	2011		NV		A supprimé
256	P9KG	Andrieu prima	rdc	Bat ATELIER Stock	2023		V	jt	
257	P2KG	Andrieu	rdc	Bat ATELIER Stock	2010		NV		A supprimé
258	CO2 2KG	desautel	rdc	Bat ug pharmacie	2020		V	jt	
259	CO2 2KG	desautel	rdc	Bat ug accueil de jour	2020		V	jt	
260	CO2 2KG	Andrieu	rdc	Bat blanchisserie sous l'escalier	2021		V	jt	
261	EP6L	desautel	rdc	Bat médecine du travail	2018	2024	V	jt	
262	CO2 2KG	Sicli	rdc	Bat stock	2009		NV		A supprimé
263	CO2 2KG	EUROFEU	rdc	Bat stock	2013		NV		A supprimé
264	CO2 2KG	Sicli	rdc	Bat stock	2011		NV		A supprimé
265	CO2 2KG	ggs	rdc	bat ephad le castelet circulation stock	2015		V		10 ans a remplacer

266	EP6L	desautel	1ER etage	bat ephad le castelet salle de pause	2017	2024	V	Jt , pcf ab	
267	EP6L	PRIMA	rdc	stock	2015	2020	V		10 ans a remplacer a la place du 149
268	P6KG	evolite	rdc	CHAUFFERIE magasin	2014		V		+10 Ans à remplacer
269	CO2 2KG	desautel	rdc	bat les mimosas cuisine	2020		V	jt	
270	CO2 2KG	anAF group	rdc	bat nouvelle cuisine sous station	2023		V	Jt	
271	P6KG	evolite	r+1	bat nouvelle cuisine toiture	2023		V		
272	EP6L	PRIMA	rdc	bat nouvelle cuisine entrée	2023		V	jt	
273	P6KG	evolite	rdc	bat nouvelle cuisine quai de livraison	2023		V	jt	
274	EP6L	PRIMA	rdc	bat nouvelle cuisine local ménage	2023		V	jt	
275	CO2 5KG	anAF group	rdc	bat nouvelle cuisine chambre froide	2023		V	jt	
276	EP6L	PRIMA	rdc	bat nouvelle cuisine entrée bureau	2023		V	jt	
277	EP6L abf	Andrieu Vulcain	rdc	bat nouvelle cuisine prepa chaude	2023		V	jt	
278	CO2 2KG	anAF group	rdc	bat nouvelle cuisine prepa chaude	2023		V	jt	
279	EP6L	PRIMA	rdc	bat nouvelle cuisine legumerie	2023		V	jt	
280	P6KG	-	rdc	groupe électrogène côté cuisine			NV		Manquant