



NE JOUEZ PLUS AVEC LE FEU !

EXTINCTEUR • DÉSENFUMAGE • ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ • ALARME INCENDIE
RIA • COLONNE SÈCHE • POTEAU INCENDIE • EXTINCTION AUTOMATIQUE
PORTE COUPE FEU • PLAN DE SÉCURITÉ • FORMATION

RAPPORT DE VERIFICATION ANNUEL POTEAU INCENDIE

Date : 23/04/2025
Nom du client : CENTRE HOSPITALIER DE MURET
Adresse : 116 AVENUE LOUIS PASTEUR 31600 MURET

Technicien PSL : SMA /EM / JF /BA

Observations : VOIR OBSERVATION

N°	Type*	Marque	Emplacement	Peinture reglementaire	Nbre tours a l'ouverture	Pression statique en bars	Debit a 1 Bar en M3/h	Fuite a la fermeture	Maint. effectuée	Fournitures	Debit > 60 M3/h	Observations
1	PI	BAYARD	FACE UG	OUI	13	4,1	79,7	NON	V	/	OUI	
2	PI	BAYARD	FACE FOYER D'ACCUEIL	OUI	13	4,3	67,3	NON	V	/	OUI	
3	PI	BAYARD	MAS	OUI	13	4,7	63	NON	V	/	OUI	
4	PI	BAYARD	IMA ENFANCE	OUI	13	3,9	57,1	NON	V	/	NON	DEBIT INFERIEUR A 60 M3/H