

PROCEDURE DE	Page n°1 sur 3
RECOMMANDATIONS D'HYGIENE POUR LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES - CLIN	Indexation : PR-CLIN-VI-12 DIVERS Version : 1 Date d'application : juin 2006

	NOM	FONCTION	DATE
CRÉATION	EOHH	Cadre supérieur hygiéniste	Avril 2006
REDACTION	EOHH	Infirmières hygiénistes	2006
VERIFICATION	CLIN	Membres du CLIN	2006
APPROBATION	Dr N. Marty	Président du CLIN	2006

ANNEE DE REVISION
2012

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS		
N°version	Date	Nature

I - OBJET DU DOCUMENT

Description des mesures relatives à l'hygiène et à la prévention de risque infectieux lors de travaux de réparation, entretien, maintenance ou démolition/construction.

II - DOMAINE D'APPLICATION

Personnels des services techniques lors d'intervention dans les secteurs de soins sur certaines installations techniques présentant un risque infectieux particulier

III - DOCUMENT(S) DE REFERENCE

IV - DOCUMENTS ASSOCIES

Recommandations d'hygiène pour les Agents des services techniques, triptyque avril 2006

V – DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales
EOHH : Equipe Opérationnelle d'Hygiène Hospitalière

VI - DESCRIPTIF

1. sources d'infection – réservoirs de micro-organismes

- **Réservoir humain** : le malade, le personnel, le visiteur
- **Réservoir inerte** : le matériel, le linge, l'alimentation, les dispositifs médicaux
- **Réservoir environnemental** :
 - o L'air (*Aspergillus*)

PROCEDURE DE	Page n°2 sur 3
RECOMMANDATIONS D'HYGIENE POUR LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES - CLIN	Indexation : PR-CLIN-VI-12 DIVERS Version : 1 Date d'application : juin 2006

- L'eau (*Legionella*, bacille pyocyanique,...), Eau froide, eau chaude sanitaire, tour aéroréfrigérante
- **Réservoir animal** : les insectes (puces, cafards,...) les rats, chats et pigeons

2. Mode de transmission des micro-organismes

- **Directe**, d'un individu à l'autre, par manuportage (70 à 80% des infections)
- **Indirecte**, c'est à dire par un objet ou matériel souillé (intermédiaire)

3. Mesures d'hygiène générales

Evaluer le niveau de risque en fonction du type de travaux prévisibles

- **L'hygiène des mains**, avant et après chaque intervention
- **La tenue** doit être adaptée, propre et changée si possible quotidiennement

Egoutiers : port d'une combinaison jetable et imperméabilisée pour chaque intervention

- **Compléter la tenue si nécessaire par** :
 - Le port de gants :
 - Gants latex
 - Gants PVC ou caoutchouc pour intervention sur siphon
 - Gants à manchette longue pour plombier et égoutier
 - Le port de masque de soins, dans certains secteurs (soins).

Egoutiers : masque à visière

- **L'équipement** :
 - Caisse à outils nettoyable

Cas particuliers

- **Les chaussures** :
 - De sécurité obligatoire
 - Spéciales pour toitures
 - Surchaussures dans certains secteurs de soins
 - Bottes pour les égoutiers

4. Mesures d'hygiène spécifiques pour travaux dans service de soins ou médico-techniques (bloc opératoire, laboratoire, imagerie médicale,...)

Dans tous les cas

- Se présenter au cadre ou à l'infirmière du service
- Les prévenir du travail à effectuer
- Demander si des précautions particulières sont exigées et les respecter
- Demander si l'intervention peut se réaliser en présence du patient
- Se laver les mains avant et après l'intervention
- Se protéger conformément aux exigences du service: blouse, masque,... (ex. réanimation, hématologie, mesures d'isolement)

Seule la version informatique fait foi

PROCEDURE DE	Page n°3 sur 3
RECOMMANDATIONS D'HYGIENE POUR LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES - CLIN	Indexation : PR-CLIN-VI-12 DIVERS Version : 1 Date d'application : juin 2006

- Ne rentrer dans la chambre que le matériel indispensable
- Eviter les allées et venues lors de l'intervention

Mesures d'hygiène supplémentaires

Pour des travaux dans bloc opératoire, radiologie interventionnelle, stérilisation et autres secteurs à risques :

- Changer de tenue : revêtir une tenue spécifique
- Mettre coiffe, masque, surchaussures

Ne rentrer dans les secteurs à risques que les outils indispensables et la boîte à outils nettoyée-désinfectée extérieurement avec un détergent-désinfectant type Surfanios®

5. Mesures d'hygiène spécifiques pour travaux sur les installations techniques

Climatisation

Remplacement des filtres :

- Port de masques de soins et combinaisons jetables, gants à usage unique
- Transport des filtres usagés à l'abri de l'air ambiant (traversée des services)

Production Eau Chaude Sanitaire et Tours aéroréfrigérantes

- Port de masque de protection FFP2 lors des chasses d'eau (*Legionella*)

Secteur froid alimentaire

- Porter des vêtements propres, coiffe, masque, surchaussures
- Veiller au respect de la chaîne du froid

Plomberie-fluides médicaux

Remplacements des filtres anti-bactériens sur les réseaux :

- S'informer des procédures en cours (remplacement et destruction)
- Port de gants à usage unique