LEGENDE ELECTRICITE

- Eclairage Type 1
- Eclairage Tye 2 commande depuis poste de soins / détecteur de présence
- Eclairage Type 2 reprise depuis S1 et S2 en circuit permanent
- Eclairage Type 3
- Eclairage Type 4
- Eclairage Type 5
- Eclairage Type 6
- Eclairage Type 7
- Eclairage Type 8
- Interrupteur simple allumage
- Interrupteur simple allumage anti-vandale
- Interrupteur simple allumage étanche anti-vandale
- Interrupteur double allumage étanche anti-vandale
- Interrupteur va et vient
- Bouton poussoir
- Bouton poussoir à voyant
- Bouton poussoir pour éclairage anti-vandale
- Détecteur de présence pour éclairage
- Blocs autonome d'éclairage de securité
- PC normale mono. 2P+T - 230 V - 16A
- PC normale mono. 2P+T - 230 V - 16A anti-vandale
- PC service mono. 2P + T - 230 V - 16A
- PC service mono. 2P + T - 230 V - 16A anti-vandale
- PC mono. 2P + T - 230 V - 16A étanche anti-vandale
- PC normale mono. 2P+T - 230 V - 16A Télévision en hauteur anti-vandale
- PC normalel mono. 2P+T - 230 V - 16A Lave vaisselle
- PC normale mono. 2P+T - 230 V - 16A Micro-onde en hauteur
- PC normale mono. 2P+T - 230 V - 16A Lave linge
- PC normale mono. 2P+T - 230 V - 16A Séche linge
- PC normale mono. 2P+T - 230 V - 16A Four anti-vandale
- PC normale mono. 2P+T - 230 V - 16A Frigo
- PC normale mono. 2P+T - 230 V - 16A Frigo anti-vandale
- Alimentation bout de fil mono. 230 V - 32A Plaque de cuisson
- Alimentation bout de fil mono. 2P + T - 230 V - 16A Ventilo-convecteur en hauteur
- Alimentation bout de fil mono. 2P+T 230 V - 16A store
- Colonne de distribution
- Goulotte
- Gaine tête de lit équipé de : 3PC + Bouton poussoir éclairage + Bouton poussoir appel malade + Prise d'air comprimé médical
- Gaine tête de lit équipé de : 3PC + Bouton poussoir éclairage + Bouton poussoir appel malade + Prise d'air comprimé médical + Prise vide + Prise d'oxygène
- Poste de travail équipé de : 6PC + 3RJ45
- Coffret de commande (VR ; PC ; AM ; Horloge)
- Tableau commande des 2/3 d'éclairage de la circulation
- Commande store
- Commande store anti-vandale
- Borne WIFI
- Visiophone
- Report visiophone
- Interphone anti-vandale
- Report caméra 2 (écrans)
- Horloge (En option)
- Prise informatique RJ45
- Prise analogique
- Prise coaxiale en hauteur anti-vandale
- Caméra sans angle mort
- Caméra à champs large
- Borne DECT
- Armoire électrique
- Arrêt d'urgence "Armoire électrique"

LEGENDE SSI

- Indicateur d'action
- Détecteur incendie
- Alarme visuel
- Tableau de report d'exploitation
- Diffuseur d'alarme sélective
- Interphone de sécurité
- Alimentation bout de fil mono. 2P + T - 230 V - 16A Asservissement porte en hauteur
- Alimentation bout de fil mono. 2P + T - 230 V - 16A Asservissement Volet coupe-feu
- Alimentation bout de fil mono. 2P + T - 230 V - 16A Asservissement Volet coupe-feu en hauteur
- Alimentation bout de fil mono. 2P + T - 230 V - 16A Asservissement Clapet coupe-feu en hauteur

LEGENDE CONTROLE D'ACCES

- Lecteur de badge
- BBG vert

LEGENDE APPEL MALADE

- Indicateur d'action appel malade
- Boitier d'acquittement appel malade anti-vandale
- Repport appel malade - Ecran tactile
- Bouton appel malade anti-vandale

AP-HP. Nord Université Paris Cité
HÔPITAL LOUIS MOURIER
178, rue des Renouillers - 92700 COLOMBES

LOUIS MOURIER - PSY SSC

Restructuration partielle du service de psychiatrie - Aile sud du 2ème étage de l'hôpital Louis Mourier

ARCHITECTE : UNHI
39 rue des Vignoles - 75020 Paris
Tel 01 53 17 91 00 - contact@unhi.fr

ECONOMISTE : US&CO
84 rue de Montreuil - 75011 PARIS
TEL 04 37 02 17 59

B.E.T : C.I.-TECH
1 rue de Terre-Neuve - Bât J - 91940 LES ULIS
TEL 01 60 14 50 70 - contact@c-i-tech.com

B.E.T : LAMALLE INGENIERIE
71 avenue de la République - 75011 PARIS
TEL 01 49 29 92 54 - FAX 01 49 29 45 74

PLAN CFO-CFA - NIVEAU 2

DCE

Août 2025

Indice	Modifications	Date

1/100

24-027

810