

LEGENDE VENTILATION

- Boîte de soufflage
- Terminet de reprise
- Grille de reprise
- CTA Double Flux Q=3000 m³/h
- PAC haute température P=55 kW (Dimension: 1845(L) x 1145 (l) x 2045 (H)) (Poids: 580 kg)
- Réseau soufflage
- Réseau reprise
- Réseau au sol
- Réseau répt
- Réseau air vicié
- Page à son
- Module de régulation
- Caisson extraction

LEGENDE PLOMBERIE

- Réseau Eau froide sanitaire
- Réseau Eau chaude sanitaire
- EUI externe
- Siphon de sol DN 32
- Réseau EUI
- Réseau EUI
- Réseau EUI-EV

LEGENDE CHAUFFAGE

- radiateur à eau chaude forte
- radiateur à eau chaude forte
- PAC haute température (Dimension: 1845(L) x 1145 (l) x 2045 (H)) (Poids: 580 kg)
- Réseau eau chaude Emvateur ALLENDETOWN (T° 60/55°C)
- Réseau des grande Capacité ALLENDETOWN (T° 71/27°C)
- Caisson

Rénovation d'espaces tertiaires
en Nouveaux Espaces de Travail
dans le bâtiment A du SNIA




MINISTÈRE
DES TRANSPORTS



direction
générale
de l'Aviation
Civile

MAITRISE D'OUVRAGE:

Ministère chargé des transports
Direction générale de l'Aviation civile



SMART SOLUTIONS
UNE SOCIÉTÉ DE SOCOTEC

AGENCE DE Bordeaux
6 Impasse Henry Le Chatelier
33700 Mérignac
Tél: 05 56 47 31 84
e-mail: mathieu.chamand@socotecsmartsolution.com

Plan d'implantation radiateurs - CTA - PAC
Lot 5: CVC - Plomberie - Sanitaire
RDC

ID	DATE	MODIFICATION
C	11/09/2025	Mise à jour
B	28/07/2025	Mise à jour
A	26/06/2025	Mise à jour
O	28/04/2025	Première diffusion
IND.	DATE	MODIFICATION

NOM DU FICHIER: SNIA - CVC PLB.dwg							ECHELLE: 1/50	
AFFAIRE	PHASE	LOT	EMETTEUR	NIVEAU	ZONE	TYPE	NUMERO	IND.
24-05732	PRD	CVC	SDC	RDC	TZ	PLN	CVCPLB01	C