



LEGENDE VENTILATION

- bouche de soufflage
- terminal de reprise
- Grille de reprise
- CTA Double Flux Qv=3000 m3/h
- PAC haute température Pw=55 kW (Dimension : 1945(L) x 1145 (l) x 2045 (h)) (Poids : 563 kg)
- Réseau soufflage
- Réseau reprise
- Réseau air neuf
- Réseau répt
- Réseau air vicié
- Piège à son
- Module de régulation
- Caisson extraction

Rénovation d'espaces tertiaires
en Nouveaux Espaces de Travail
dans le bâtiment A du SNIA

MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS
Direction générale de l'Aviation civile

AGENCE DE Bordeaux
6 Impasse Henry Le Chatelier
33700 Mérignac
Tél:05 56 47 31 84
e-mail:mathieu.chamand@socotecsmartsolutions.com

Plan d'implantation radiateurs - CTA - PAC
Lot 5: CVC - Plomberie- Sanitaire
RDC

D	IND.	DATE	MODIFICATION
C	11/09/2025	Mise à jour	
B	28/07/2025	Mise à jour	
A	26/06/2025	Mise à jour	
O	28/04/2025	Première diffusion	

NOM DU FICHIER: SNIA - CVC PLB.dwg							ECHELLE: 1/50	
AFFAIRE	PHASE	LOT	EMETTEUR	NIVEAU	ZONE	TYPE	NUMERO	IND.
24-05732	PRD	CVC	SDC	RDC	TZ	PLN	VT01	B