

ANNEXE 3- BATTERIES LOT 1

SITE	EQUIPEMENTS		Marque	Model	Emplacement	Emplacement du disjoncteur	Nombre de batterie	Tension et capacité	Année de mis en service
SAINT MARTIN									
	ECS	SDI MUSEE	Chubb	24V	BAIE ECS	TGBT PC I	2	12V-17AH	avr-21
		SDI ST MARTIN	Chubb	24V	BAIE ECS	TGBT PC I	2	12V-17AH	mai-21
		EAE UTI -1	Chubb	24V	BAIE ECS	TGBT PC I	2	12V-17AH	2022
		AES TRE Accueil	Chubb	24V	S/SOL acces 1	NV	2	12V-7AH	oct-19
	VESDA	AES 2 VESDA CHAPELLE	Chubb	24V	LT ELEC MUSEE	TGBT a coté	2	12V-12AH	janv-22
		AES 1 VESDA	SLAT	24V	COMBLE Salle de lecture	TGBT proche LT8	2	12-7AH	févr-24
		AES 2 VESDA COMPACTUS	Chubb	24V	COMPACTUS	TGBT L Photocopieuse	2	12-7AH	févr-24
	CMSI	AES 3	Chubb	48V	BAIE CMSI	TGBT PC I	4	12V-65AH	avr-23
		AES 1	Chubb	24V	BAIE CMSI	TGBT PC I	2	12V-38AH	avr-23
		AES 2	Chubb	24 V	BAIE CMSI	TGBT PC I	2	12V-38AH	avr-23
		AES GYM	SLAT	48V	S/SOL GYMNASSE	TGBT	4	12V-12AH	mars-23
		AES 9 MOTEURS	SLAT	48V	S/SOL ACCES 12	TGBT	4	12V-38AH	févr-24
	I.S	AES U.G.C.I.S	SLAT	48V	PC-I	TGBT	4	12V-38AH	févr-23
		AES U.G.C.I.S	SLAT	24V	Placard PC-I	TGBT	2	12V-65AH	2021
	Extinction à GAZ	SEFI S 2/6/10	SEFI	24V	SALLE SERVEURS ACCES 17	Armoire cicul 17/21	2	12V-7AH	févr-23
		SEFI S 2/6/10	SEFI	24V	SALLE SERVEURS ACCES 9		2	12V-7AH	févr-23
GAY LUSSAC									
	ECS	SEFI	alpha99		SSI Accueil	S/SOLTGBT	1	12V-17AH	2021
	CMSI	SEFI	delta24		SSI Accueil	S/SOLTGBT	4	12V-12AH	2021
	AES	MERCURE	SLAT		SSI Accueil	S/SOLTGBT	4	12V-17AH	2024
LANDY	ECS	CASSOPE FORTE S	DEF	CASSOPE FORTE	R+1 Local SSI	TGS (Extérieur Bat. B)	2	12V - 17 AH	ARIL 21
	CMSI	CMSI	DEF	ANTARES 4	R+1 Local SSI	TGS (Extérieur Bat. B)	2	12V - 17 AH	ARIL 21
		AES 1	SLAT	48V-6A	R+1 Local SSI	TGS (Extérieur Bat. B)	4	12V - 12 AH	ARIL 21
		AES 2	SLAT	48V-6A	R+1 Local SSI	TGS (Extérieur Bat. B)	4	12V - 17 AH	ARIL 20
		AES 3	SLAT	48V-6A	R+1 Local SSI	TGS (Extérieur Bat. B)	4	12V - 17 AH	2023
		EAE	SLAT	48V-4A	R+1 Local SSI	TGS (Extérieur Bat. B)	Equipement d'Alimentation Electrique		

		AES Serv. (Message parlé Amphi)	SLAT	24V-4A	R+1 Local SSI	TGS (Extérieur Bat. B)		2	12V - 7 AH	ARIL 21
		Télé trasmetteur	SLAT	31TPVT3	R+1 Local SSI	TGS (Extérieur Bat. B)		1	12V - 7 AH	ARIL 21
SYNERGIE	ECS	ADRESS 4 CONCEPT	Aviss		Baie SSI Rdc accueil	S/SOL TGBT		2	12V - 17 AH	2023
	CMSI	AGORA	Aviss		Baie SSI Rdc accueil	S/SOL TGBT		1	12V - 7 AH	2023
	AES	AES 1	Aviss		Baie SSI Rdc accueil	S/SOL TGBT		4	12V - 7 AH	2023
		AES 2	Aviss		Baie SSI Rdc accueil	S/SOL TGBT		4	12V - 7 AH	2023
		AES 3	SAT		Baie SSI Rdc accueil	S/SOL TGBT		2	12V-12Ah	2023
CONTE	ECS		Chubb		Baie SSI 1 ER ACCES 33			2	12V-17AH	2021
	CMSI		Chubb		Baie SSI 1 ER ACCES 33			2	12V-17AH	2021
	ECS	UTI.COM	Chubb		Baie image SSI PCS			2	12V-17AH	2021
	CMSI	CMSI.COM	Chubb		Baie image SSI PCS			2	12V-24AH	2021
	AES	AES	Chubb	24V	Baie image SSI PCS			4	12V-65AH	2021
RESERVES	ECS	HEPHAIS	S 1024		RDC PCS			2	12V-17AH	2021
	CMSI	DELTA	DELTA 256		RDC PCS				2	12V-17AH
	AES	MERCURE	SLAT		S/SOL LT VTP			2	12V-24AH	2021