

Domaine 4	EXTINCTEURS	Q4
COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE		

Titulaire des certifications conjointes
 Nous, soussignés, entreprise titulaire des certifications conjointes APSAD & NF Services d'installation et de maintenance d'extincteurs*, sous le n° 614/14/04-285
 Nom (ou raison sociale) Propartner Incendie
 ☒ 640 RUE DU CHATEAU D'EAU
 54200 TOUL

Etablissement objet de l'installation
 Nom (ou raison sociale) NANCY PORT
 ☒ 54390 FROUARD

Nature de l'activité principale Port fluvial


Cette installation a fait l'objet d'une déclaration de conformité N4 n° 150102

Modifications survenues depuis la visite précédente du 07/08/2024
 Description des événements, modifications (installation, locaux, exploitation, contenu, etc.), incidents survenus :
 RAS

L'installation ☒ est conforme et est maintenue conformément aux exigences du référentiel APSAD R4
 ☐ présente les points de non-conformité détaillés ci-dessous

Améliorations proposées (référence devis, etc.)

Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées pour répondre aux évolutions du risque et leurs adéquations.

La vérification périodique a été effectuée par M. BOUTAHIR en présence de M. SCHWEITZER le 22/07/2025	A TOUL le 04/09/2025 Signature et cachet de l'entreprise titulaire des certifications  640 rue du château d'eau, 54200 Toul ☎ 03 83 49 54 21 • ✉ contact@propartner-incendie.fr N° Siret 790 884 357 00050 • APE/NAF 8020Z
---	--

Ce compte-rendu doit être dûment signé par l'entreprise titulaire des certifications conjointes et transmis au client dans un délai de 1 mois en 3 exemplaires : 1 conservé par l'entreprise titulaire, 2 transmis à l'utilisateur (dont 1 mis à disposition de son assureur).