

**Adresse de Facturation**

CFNR TRANSPORT SAS  
Exploitation des Ports Lorrains Port Public  
57270 UCKANGE

Code Client: CN000872--P

**Adresse de Vérification**

CFNR TRANSPORT SAS  
Port Public  
BP 30  
57270 UCKANGE

Code Site: CN000872--P

**Etats:**

Extincteur

- 29 Bon état
- 3 A Remplacer
- 1 Autre
- 3 Non vérifié

**Prestations effectuées**

Code	Libellé	Quantité
V/EXT	VÉRIFICATION EXTINCTEUR	34

**Pièces et prestations complémentaires**

Code	Libellé	Quantité
IAA	Materiel déjà existant	1
DENAAFFF	DENATURATION AGENT EXTINCTEUR AFFF	1
RECHE6AFFF	RECHARGE MAINTENANCE EXT 6 L EAU+ADDITIF	1
PID01	SCELLÉ MILLESIMÉ NORMALISÉ	34
PID70	JOINT DE LANCE EXTINCTEUR	7
PID02	JOINT EXTINCTEUR PORTATIF	19
PID04	JOINT EXTINCTEUR CO2	8
PID16	ETIQUETTE TRANSPORT	6
DEP	DEPLACEMENT	1
PID56	PETITES FOURNITURES ET TRAITEMENT DES DECHETS	1

Nom du technicien : VOIRAND Yanis

**Observations :**

Vérification annuelle des extincteurs des locaux et des véhicules.

Voir rapport.

Signature du registre de sécurité : ☒ Oui ☐ Non

**Nom et signature du client :**  
SCHILDKNECHT



### Adresse de Facturation

CFNR TRANSPORT SAS  
Exploitation des Ports Lorrains Port Public  
57270 UCKANGE

Code Client: CN000872--P

### Adresse de Vérification

CFNR TRANSPORT SAS  
Port Public  
BP 30  
57270 UCKANGE

Code Site: CN000872--P

### RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI YVT1JYJ7 du 25/08/2025

Numero	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
1	Couloir bureaux RDC	SPIT	2019	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		BE			
2	RDC baie brassage		2024	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			
3	RDC vestiaires	ROT	2017	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		BE	X		recharge eau et additif car l'additif était vide
4	1er étage palier	ROT	2017	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		BE			cartouche co2 non percutée prévoir remplacement support par celui de la marque de l'extincteur (rot) car non conforme
5	1er étage couloir	SPIT	2018	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		BE			
6	1er étage couloir		2024	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			
7	1er étage local serveur		2024	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			
8	1er étage bureaux	SPIT	2018	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		BE			
9	1er étage bureaux		2024	EXTINCTEUR CO2 2 KG		BE			prévoir plaque signalétique car pliée

### Adresse de Facturation

CFNR TRANSPORT SAS  
Exploitation des Ports Lorrains Port Public  
57270 UCKANGE

Code Client: CN000872--P

### Adresse de Vérification

CFNR TRANSPORT SAS  
Port Public  
BP 30  
57270 UCKANGE

Code Site: CN000872--P

### RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI YVT1JYJ7 du 25/08/2025

Numero	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
10	Escalier cave	FRANCE INCENDIE	2015	EXTINCTEUR CO2 2 KG		AR			prévoir devis remplacement car +10ans
11	S/sol bas escalier	FRANCE INCENDIE	2015	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 6 LITRES + ADDITIF		AR			prévoir devis remplacement car +10ans
12	Sous archives	SPIT	2018	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 9 LITRES + ADDITIF		BE			
13	Sous archives	SPIT	2018	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE 9 LITRES + ADDITIF		BE			
14	Sous chaufferie		2024	EXTINCTEUR CO2 5 KG		BE			
15	Sous-sol chaufferie	SPIT	2019	EXTINCTEUR POUDRE ABC 9 KG		BE			
16	Sous-sol garage	SPIT	2019	EXTINCTEUR POUDRE ABC 9 KG		BE			
17	Wagon atelier	SPIT	2018	EXTINCTEUR PA 6 L + ADD + ANTIGEL		AU			prévoir déplacement à l'extérieur avec un coffret car extincteur rempli de graisses et d'huiles
18	Wagon atelier	SPIT	2018	EXTINCTEUR POUDRE ABC 9 KG		BE			

### Adresse de Facturation

CFNR TRANSPORT SAS  
Exploitation des Ports Lorrains Port Public  
57270 UCKANGE

Code Client: CN000872--P

### Adresse de Vérification

CFNR TRANSPORT SAS  
Port Public  
BP 30  
57270 UCKANGE

Code Site: CN000872--P

### RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI YVT1JYJ7 du 25/08/2025

Numéro	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
19	Local graissage	SPIT	2018	EXTINCTEUR POUDRE ABC 9 KG		BE			
20	Cabanon Bob Cat	SPIT	2018	EXTINCTEUR POUDRE ABC 9 KG		BE			
22	Citerne Fioul	SPIT	2018	EXTINCTEUR POUDRE ABC 9 KG		BE			prévoir plaque signalétique car manquante
23	Citerne Fioul	SPIT	2018	EXTINCTEUR POUDRE ABC 9 KG		BE			prévoir signalétique car manquante
24	Transfo1		2024	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG		BE			extincteur remplacé en 02/24
25	Transfo1		2024	EXTINCTEUR CO2 5 KG		BE			
26	Transfo hall		2024	EXTINCTEUR CO2 2 KG		NV			inaccessible porte fermée
27	Transfo hall		2024	EXTINCTEUR CO2 2 KG		NV			inaccessible porte fermée
29	Transfo hall		2024	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6 KG		NV			inaccessible porte fermée
30	Hall		2024	EXTINCTEUR POUDRE ABC 9 KG		BE			
31	Hall		2024	EXTINCTEUR POUDRE ABC 9 KG		BE			extincteur remplacer en 02/24

## Adresse de Facturation

CFNR TRANSPORT SAS  
Exploitation des Ports Lorrains Port Public  
57270 UCKANGE

Code Client: CN000872--P

## Adresse de Vérification

CFNR TRANSPORT SAS  
Port Public  
BP 30  
57270 UCKANGE

Code Site: CN000872--P

### RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEUR BI YVT1JYJ7 du 25/08/2025

Numéro	Emplacement	Marque	MES	Desig Produit	Info complémentaire	Etat	CH	Q/D	Observations
32	Pont Sieber placard atelier	SICLI	2010	EXTINCTEUR POUDRE ABC 2 KG PP		BE			
33	Grue rouge placard atelier	EXPER	2019	EXTINCTEUR POUDRE ABC 2 KG PP		BE			
34	Bungalow atelier	Rot	2016	EXTINCTEUR POUDRE ABC 2 KG PP		BE			
36	Atlas 5005 placard atelier	ANAF	2015	EXTINCTEUR POUDRE ABC 2 KG PP		BE			
38	Chariot placard atelier	ANAF	2015	EXTINCTEUR POUDRE ABC 2 KG PP		AR			prévoir remplacement car +10ans
40	Berlingo placard atelier	Belmic	2017	EXTINCTEUR POUDRE ABC 2 KG PP		BE			
41	Bungalow atelier	Exper	2019	EXTINCTEUR POUDRE ABC 2 KG PP		BE			
Etat : BE: Bon état - AR: à remplacer - NV: Non vérifié - AU : Autre - [MR]: Equipement remplacé CH: Rechargé - Q/D Maintenance Approfondie Quinquennale ou Décennale									