

Centre Hospitalier de Valenciennes (59)

Projet de construction d'une structure de psychiatrie à
Quiévrechain (59)

Programme Technique Détaillé / Tome 3 : Fiches types par local

Décembre 2024 - Version 1

Maître d'ouvrage

**CENTRE HOSPITALIER DE
VALENCIENNES**

114 Avenue Desandrouin
59 300 VALENCIENNES
Tél : 03 27 14 33 33



CENTRE HOSPITALIER
DE VALENCIENNES

Assistant Technique au Maître d'ouvrage

A2MO Paris
23 avenue d'Italie
75013 Paris



TABLE DES MATIERES

A	OBJET DU DOCUMENT.....	3
B	CONTENU ET MODE D'EMPLOI	3
C	LISTE DES FICHES GABARITS	4
D	PAILLASSES	4
E	FICHES TYPES PAR LOCAL	5

A

OBJET DU DOCUMENT

Le programme constitue l'élément essentiel de l'opération à l'attention des équipes de Conception et Réalisation. Il sert de support au groupement et formalise l'ensemble des exigences, contraintes, performances et besoins que le maître d'ouvrage souhaite atteindre et réaliser pour le projet architectural et technique.

Le présent document fixe les caractéristiques des locaux sous forme de fiches descriptives types, local par local.

Les fiches d'équipement par local constituent un élément essentiel du contenu du Programme Technique Détaillé. Elles viennent préciser et compléter les exigences générales et particulières du programme technique lorsque celui-ci peut avoir un impact sur l'ergonomie du local.

La fiche permet de mentionner pour un local déterminé ses caractéristiques spatiales, d'occupation et d'aménagement, les niveaux de qualité des prestations et l'énumération de l'équipement technique minimal. Elle contient également des informations sur l'équipement mobilier caractérisant l'occupation de l'espace.

B

CONTENU ET MODE D'EMPLOI

Une fiche contient 7 groupes d'informations :

- L'en-tête : groupe auquel appartient le local (nom du type de local et code fiche). Ces fiches sont génériques, une seule fiche peut correspondre à plusieurs locaux de mêmes caractéristiques.
- Les informations générales précisant le type d'activité pratiquée dans le local et la catégorie de population pouvant occuper le local (public, patient, personnel)
- Les caractéristiques architecturales qui concernent les éléments dimensionnels et le second œuvre,
- Les caractéristiques techniques avec :
 - Le confort thermique et ventilation fixant les exigences de température été et hiver, ainsi que le renouvellement d'air
 - Les courants forts et faibles incluant les éléments quantitatifs minimum,
- Les caractéristiques techniques de plomberie sanitaire et paillasse incluant les éléments quantitatifs minimum,
- Les équipements mobiliers et immobiliers inclus et non inclus dans le coût de l'opération
- Les observations permettant de préciser certaines spécificités au local.

Chaque local comporte un code fiche indiqué dans les tableaux des surfaces du projet (voir PTD Tome 1).

La réalisation des fiches a été effectuée à l'aide du logiciel dRofus®. Les fiches types par local sont aussi appelées fiches gabarits.

Les fiches sont fournies en format PDF et format EXCEL sous forme d'un tableau reprenant l'ensemble des données des fiches : une ligne = une fiche, une colonne = un item de la fiche.

C LISTE DES FICHES GABARITS

Code	Nom gabarit
ACC01a	Hall
ACC01b	Secrétariat central
ACT01	Salle d'activités 1 - sports
ACT02	Salle d'activités 2 - travaux manuels
ACT03	Salle d'activités 3 - socio-esthétique
ACT04	Salle de psychomotricité
APT01	Logement individuel PMR
APT02	Espace de vie commun
ATT01	Attente adulte
ATT02	Attente enfants
BUR01	Bureau équipe encadrantes
CIR01	Circulation CMP
CIR02	Circulation Appartement
COM01	Salle de détente/réunion
CONS01	Bureau de consultation
CONS02	Salle de soins
LOG01	Ménage
LOG02	Déchets/DASRI
LOG03	Réserve
LOG04	Archives/stockage
SAN01	Sanitaire
VEST01	Vestiaire

D PAILLASSES

Les paillasse et plans de travail des locaux de service qu'elles soient humides ou sèches seront à prévoir au titre des travaux de bâtiment ainsi que le mobilier associé :

Une codification a été retenue pour caractériser les paillasse du projet :

Le code se décompose en 2 parties :

Partie 1 :

- PS : Paillasse Sèche
- PH : Paillasse Humide

Partie 2

- S : matériau du plan : Stratifié
- R : matériau du plan : Résine
- I : matériau du plan : Inox

Exemple une paillasse PHR désigne, une paillasse humide en résine

La longueur de paillasse minimale est indiquée dans les fiches gabarits ainsi que les nombres de bacs, les besoins en meubles. Si la longueur n'est pas spécifiée dans la fiche, le concepteur prendra en compte une **longueur de 1,50m**.

Nom: Hall

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Entrée principale du CMP
Occupation	Tous

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre	2.50 mini
Contraintes spécifiques	

Accès

Gabarit Accès	160 cm
Type de porte	Vitrée, coulissante automatique
Particularités Finitions	Prévoir volet ou grille de fermeture motorisée

Eclairage

Naturel	Indispensable
Protection solaire/occultation	Occultation et protection suivant orientation
Eclairage Général	Direct, décoratif
Commande éclairage	Tableau de commande au secrétariat

Sureté

Contrôle d'accès	Badge hors période d'ouverture/ libre la journée
Vidéosurveillance	Oui
Intrusion	Oui

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire
-----------	---------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Sol dur, décoratif + tapis de sol encastrée
Revêtement Mural	Peinture lessivable, effort décoratif
Protection Murale	Sans objet
Plafond/Faux Plafonds	Démontable, effort décoratif

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI	0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
CFO - PCN	1 ménage
CFO - PCN	0
CFO - PCN	0
CFO - PCN	0
CFO- Autres	
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - Autres	Platine extérieur visiophone

Confort Thermique

Temperature hiver	19°C
Temperature été	-6°C/T° ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h mini
Exigences particulières	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1	0 / Type : / accessoires :
Appareil 2	0 / Type : / accessoires :
Appareil 3	0 / Type : / accessoires :
Appareil 4	0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1	Nb : 0 / Type :
Paillasse 2	Nb : 0 / Type :
Paillasse 3	Nb : 0 / Type :

Code: ACC01a

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Nom: Secrétariat central

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Accueil du public et patient
Occupation	Tous

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre	2.50 mini
Contraintes spécifiques	

Accès

Gabarit Accès	90 cm
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairage

Naturel	Indispensable
Protection solaire/occultation	Occultation et protection suivant orientation
Eclairage Général	Direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	Sans objet
Intrusion	Oui, si effraction possible depuis extérieur

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire
-----------	---------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	sol dur (carrelage grès cérame)
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Sans objet
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI	2 (PAI = 6PCN+2RJ45)
CFO - PCN	1 ménage
CFO - PCN	1 Copieur MF
CFO - PCN	3 divers
CFO - PCN	0
CFO- Autres	
CFA - RJ45	1 Copieur MF
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - Autres	Réception appel visiophone extérieur + visio portails

Confort Thermique

Temperature hiver	19°C
Temperature été	-6°C/T° ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h mini
Exigences particulières	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1	0 / Type : / accessoires :
Appareil 2	0 / Type : / accessoires :
Appareil 3	0 / Type : / accessoires :
Appareil 4	0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1	Nb : 0 / Type :
Paillasse 2	Nb : 0 / Type :
Paillasse 3	Nb : 0 / Type :

Code: ACC01b

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Châssis vitrée coulissante avec vue sur hall et attentes

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

bureau, fauteuils, poste informatique, armoire, copieur MF

Observations

Observations

Nom: Salle d'activités 1 - sports

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	salle d'activités sportives
Occupation	Personnels, patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre	2.80 mini
Contraintes spécifiques	

Accès

Gabarit Accès	140 cm
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Protection solaire/occultation	Occultation et protection suivant orientation
Eclairage Général	Direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	Sans objet
Intrusion	Oui, si effraction possible depuis extérieur

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire
-----------	---------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protections périphériques
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI	0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
CFO - PCN	1 ménage
CFO - PCN	8 réparties
CFO - PCN	0
CFO - PCN	0
CFO- Autres	
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - Autres	Sonorisation

Confort Thermique

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T° ext.
Renouvellement d'air	5 vol/h
Exigences particulières	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1	1 / Type : lavabo / accessoires : miroir, distributeur essuie mains ; distributeur savon
Appareil 2	0 / Type : / accessoires :
Appareil 3	0 / Type : / accessoires :
Appareil 4	0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1	Nb : 0 / Type :
Paillasse 2	Nb : 0 / Type :
Paillasse 3	Nb : 0 / Type :

Code: ACT01

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

placards de rangement intégrés

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

tapis ; 1 table de tennis de table, etc...

Observations

Observations

Nom: Salle d'activités 2 - travaux manuels

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité : salle d'activités pour travaux manuels (peinture, etc...)
Occupation : Personnels, patients

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre : 2.50 mini
Contraintes spécifiques

Accès

Gabarit Accès : 140 cm
Type de porte : Battante, pleine
Particularités Finitions : Protection contre les chocs

Eclairage

Naturel : Indispensable
Protection solaire/occultation : Occultation et protection suivant orientation
Eclairage Général : Direct
Commande éclairage : Interrupteur

Sûreté

Contrôle d'accès : Badge
Vidéosurveillance : Sans objet
Intrusion : Oui, si effraction possible depuis extérieur

Traitement Acoustique

Isolation : Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol : Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural : Peinture lessivable
Protection Murale : Protections périphériques
Plafond/Faux Plafonds : Démontable

Traitement Technique

CFO et Cfa

BOITIER PAI : 1 (PAI = 6PCN+2RJ45)
CFO - PCN : 1 ménage
CFO - PCN : 8 réparties
CFO - PCN : 1 Grand écran TV
CFO - PCN : 0
CFO- Autres :
CFA - RJ45 : 1 Grand écran TV
CFA - RJ45 : 0
CFA - RJ45 : 0
CFA - Autres : Sonorisation

Confort Thermique

Temperature hiver : 20°C
Temperature été : -6°C/T° ext.
Renouvellement d'air : 5 vol/h
Exigences particulières

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire

Appareil 1 : 1 / Type : lavabo / accessoires : miroir, distributeur essuie mains ; distributeur savon
Appareil 2 : 0 / Type : / accessoires :
Appareil 3 : 0 / Type : / accessoires :
Appareil 4 : 0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1 : Nb : 0 / Type :
Paillasse 2 : Nb : 0 / Type :
Paillasse 3 : Nb : 0 / Type :

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

placards de rangement intégrés

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Table 12 personnes, chaises, écran TV

Observations

Observations

Nom: Salle d'activités 3 - socio-esthétique

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Salle de relaxation, soins esthétique, coiffure
Occupation	Personnels, patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre	2.50 mini
Contraintes spécifiques	

Accès

Gabarit Accès	140 cm
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Protection solaire/occultation	Occultation et protection suivant orientation
Eclairage Général	Direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	Sans objet
Intrusion	Oui, si effraction possible depuis extérieur

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire
-----------	---------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protections périphériques
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI	1 (PAI = 6PCN+2RJ45)
CFO - PCN	1 ménage
CFO - PCN	4 (2 par poste coiffure)
CFO - PCN	3 divers
CFO - PCN	0
CFO- Autres	
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - Autres	Sonorisation

Confort Thermique

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T° ext.
Renouvellement d'air	5 vol/h
Exigences particulières	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1	1 / Type : lavabo / accessoires : miroir, distributeur essuie mains ; distributeur savon
Appareil 2	2 / Type : fauteuils schampoing (EF+ECS+EU) / accessoires :
Appareil 3	0 / Type : / accessoires :
Appareil 4	0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1	Nb : 0 / Type :
Paillasse 2	Nb : 0 / Type :
Paillasse 3	Nb : 0 / Type :

Code: ACT03

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

placards de rangement intégrés, 2 postes coiffures avec grand miroir, 2 fauteuil schampoing

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Nom: Salle de psychomotricité

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Psychomotricité, activités enfants
Occupation	Personnels, patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre	2.50 mini
Contraintes spécifiques	

Accès

Gabarit Accès	140 cm
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Protection solaire/occultation	Occultation et protection suivant orientation
Eclairage Général	Direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	Sans objet
Intrusion	Oui, si effraction possible depuis extérieur

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire
-----------	---------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protections périphériques
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI	1 (PAI = 6PCN+2RJ45)
CFO - PCN	1 ménage
CFO - PCN	10 réparties
CFO - PCN	0
CFO - PCN	0
CFO- Autres	
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - Autres	Sonorisation

Confort Thermique

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T° ext.
Renouvellement d'air	5 vol/h
Exigences particulières	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1	1 / Type : lavabo / accessoires : miroir, distributeur essuie mains ; distributeur savon
Appareil 2	0 / Type : / accessoires :
Appareil 3	0 / Type : / accessoires :
Appareil 4	0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1	Nb : 0 / Type :
Paillasse 2	Nb : 0 / Type :
Paillasse 3	Nb : 0 / Type :

Code: ACT04

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

placards de rangement intégrés

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Nom: Logement individuel PMR

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Appartement protégé avec salle d'eau et kitchenette
Occupation	Résident

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre	2.50 mini
Contraintes spécifiques	

Accès

Gabarit Accès	100 cm (porte d'entrée), 90 cm porte SdB, 90 cm communication entre chambre
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	acoustique

Eclairage

Naturel	Indispensable (baie vitrée donnant sur petite terrasse/jardin)
Protection solaire/occultation	Occultation et protection solaire
Eclairage Général	Direct + éclairage lecture zone lit
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	Sans objet
Intrusion	sans objet

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire
-----------	---------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Sans objet
Plafond/Faux Plafonds	Non démontable, peinture

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI	0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
CFO - PCN	5 coin TV
CFO - PCN	3 dessus plan travail kitchenette
CFO - PCN	1 lave linge
CFO - PCN	3 (2 divers+1 en sdb)
CFO- Autres	alimentations électro-ménager : four, plaque induction, hotte, frigo, etc...
CFA - RJ45	1 TV
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - Autres	Sonnette/interphone, prise antenne TV, prise FO opérateur internet

Confort Thermique

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T° ext.
Renouvellement d'air	3 vol/h mini
Exigences particulières	Sdb en dépression

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1	1 / Type : plan vasque PMR / accessoires : Miroir, porte serviette, 2 patères
Appareil 2	1 / Type : docuhe PMR / accessoires :
Appareil 3	1 / Type : WC / WC PMR / accessoires : barre de relevage , distributeur papier hygiénique
Appareil 4	1 / Type : attentes EF+EU Lave-linge / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1	Nb : 0 / Type :
-------------	-----------------

Code: APT01

Paillasse 2

Nb : 0 / Type :

Paillasse 3

Nb : 0 / Type :

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

1 ensemble kitchenette avec réfrigérateur, four traditionnel, four micro ondes, évier 1 bac+égouttoir,
plaque induction 2 feux, hotte, plan de travail, rangements haut et bas Placard intégré avec penderie

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

meubliers appartement (lit, table, chaise, meuble TV, etc...)

Observations

Observations

Nom: Espace de vie commun

Informations Générales
Informations Générales

 Type d'activité
 Occupation Résident + personnel

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

 Hauteur Libre 2.50 mini
 Contraintes spécifiques

Accès

 Gabarit Accès 90 cm
 Type de porte Battante, pleine
 Particularités Finitions

Eclairage

 Naturel Indispensable (baie vitrée donnant sur petite terrasse/jardin)
 Protection solaire/occultation Occultation et protection solaire
 Eclairage Général Direct
 Commande éclairage Interrupteur

Sureté

 Contrôle d'accès Serrure
 Vidéosurveillance Sans objet
 Intrusion sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

 Type de Sol sol dur (carrelage grès cérame)
 Revêtement Mural Peinture lessivable
 Protection Murale Sans objet
 Plafond/Faux Plafonds Démontable

Traitement Technique
CFO et Cfa

 BOITIER PAI 0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
 CFO - PCN 1 ménage
 CFO - PCN 3 dessus plan travail cuisine
 CFO - PCN 2 electro-ménager cuisine
 CFO - PCN 10 (2 TV + 8 divers réparties)
 CFO- Autres alimentations four, plaque induction et hotte
 CFA - RJ45 1 TV
 CFA - RJ45 1 téléphone
 CFA - RJ45 0
 CFA - Autres Sonorisation

Confort Thermique

 Temperature hiver 20°C
 Temperature été -6°C/T° ext.
 Renouvellement d'air 3 vol/h mini
 Exigences particulières

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

 Appareil 1 1 / Type : évier 2 bacs + égouttoir cuisine / accessoires :
 Appareil 2 1 / Type : Attentes EU+EF lave vaisselle / accessoires :
 Appareil 3 0 / Type : / accessoires :
 Appareil 4 0 / Type : / accessoires :

Paillasse

 Paillasse 1 Nb : 0 / Type :
 Paillasse 2 Nb : 0 / Type :
 Paillasse 3 Nb : 0 / Type :

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

Une cuisine thérapeutique cf Tome 2

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

table, chaises, canapé, TV

Observations

Observations

Nom: Attente adulte

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Zone ou salle d'attente du public et patient
Occupation	Tous

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre	2.50 mini
Contraintes spécifiques	

Sureté

Contrôle d'accès	libre
Vidéosurveillance	Oui
Intrusion	Oui, si effraction possible depuis extérieur

Accès

Gabarit Accès	ouvert sur circulation ou 90 cm si salle spécifique
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire
-----------	---------------

Eclairage

Naturel	Indispensable
Protection solaire/occultation	Occultation et protection suivant orientation
Eclairage Général	Direct
Commande éclairage	Interrupteur

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	sol dur (carrelage grès cérame)
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	périphérique - pieds et dossiers de chaises
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI	0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
CFO - PCN	1 ménage
CFO - PCN	1 TV ou affichage dynamique
CFO - PCN	3 divers
CFO - PCN	0
CFO- Autres	
CFA - RJ45	1 TV ou affichage dynamique
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - Autres	sans objet

Confort Thermique

Temperature hiver	19°C
Temperature été	-6°C/T° ext.
Renouvellement d'air	30m3/h/pers
Exigences particulières	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1	0 / Type : / accessoires :
Appareil 2	0 / Type : / accessoires :
Appareil 3	0 / Type : / accessoires :
Appareil 4	0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1	Nb : 0 / Type :
Paillasse 2	Nb : 0 / Type :
Paillasse 3	Nb : 0 / Type :

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Chaises, table basse, écran affichage dynamique

Observations

Observations

Nom: Attente enfants

Informations Générales

Informations Générales

Type d'activité	Zone ou salle d'attente du public et patient
Occupation	Tous

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre	2.50 mini
Contraintes spécifiques	

Accès

Gabarit Accès	ouvert sur circulation ou 100 cm si salle spécifique
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairage

Naturel	Indispensable
Protection solaire/occultation	Occultation et protection suivant orientation
Eclairage Général	Direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	libre
Vidéosurveillance	Oui
Intrusion	Oui, si effraction possible depuis extérieur

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire
-----------	---------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	sol dur (carrelage grès cérame)
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	périphérique - pieds et dossiers de chaises
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Traitement Technique

CFO et Cfa

BOITIER PAI	0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
CFO - PCN	1 ménage
CFO - PCN	1 TV ou affichage dynamique
CFO - PCN	3 divers
CFO - PCN	0
CFO- Autres	
CFA - RJ45	1 TV ou affichage dynamique
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - Autres	sans objet

Confort Thermique

Temperature hiver	19°C
Temperature été	-6°C/T° ext.
Renouvellement d'air	30m3/h/pers
Exigences particulières	

Plomberie sanitaire et paillasse

Appareils sanitaire

Appareil 1	0 / Type : / accessoires :
Appareil 2	0 / Type : / accessoires :
Appareil 3	0 / Type : / accessoires :
Appareil 4	0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1	Nb : 0 / Type :
Paillasse 2	Nb : 0 / Type :
Paillasse 3	Nb : 0 / Type :

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Chaises, table basse, écran affichage dynamique, jeux enfants

Observations

Observations

prévoir une zone libre pour jeux enfants

Nom: Bureau équipe encadrantes

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Bureau de travail administratif
Occupation	Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre	2.50 mini
Contraintes spécifiques	

Accès

Gabarit Accès	90 cm
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairage

Naturel	Indispensable
Protection solaire/occultation	Occultation et protection suivant orientation
Eclairage Général	Direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	Sans objet
Intrusion	Oui, si effraction possible depuis extérieur

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire
-----------	---------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Sans objet
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI	1 (PAI = 6PCN+2RJ45)
CFO - PCN	1 ménage
CFO - PCN	3 divers
CFO - PCN	0
CFO - PCN	0
CFO- Autres	
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - Autres	sans objet

Confort Thermique

Temperature hiver	19°C
Temperature été	-6°C/T° ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h mini
Exigences particulières	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1	0 / Type : / accessoires :
Appareil 2	0 / Type : / accessoires :
Appareil 3	0 / Type : / accessoires :
Appareil 4	0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1	Nb : 0 / Type :
Paillasse 2	Nb : 0 / Type :
Paillasse 3	Nb : 0 / Type :

Code: BUR01

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

bureau, fauteuil, placard, poste informatique, petit table réunion+chaises

Observations

Observations

Nom: Circulation CMP

Informations Générales
Informations Générales

 Type d'activité
 Occupation : Tous

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

 Hauteur Libre : 2.50 mini
 Contraintes spécifiques

Accès

 Gabarit Accès : suivant nb UP
 Type de porte : Battante, pleine
 Particularités Finitions

Eclairage

 Naturel : Souhaitable
 Protection solaire/occultation : Sans objet
 Eclairage Général : Direct
 Commande éclairage : détecteur

Sureté

 Contrôle d'accès : Libre
 Vidéosurveillance : Sans objet
 Intrusion : sans objet

Traitement Acoustique

Isolation : Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

 Type de Sol : sol dur (carrelage grès cérame)
 Revêtement Mural : Peinture lessivable
 Protection Murale : Protections périphériques
 Plafond/Faux Plafonds : Démontable

Traitement Technique
CFO et Cfa

 BOITIER PAI : 0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
 CFO - PCN : 1 tous les 5 ml
 CFO - PCN : 0
 CFO - PCN : 0
 CFO - PCN : 0
 CFO- Autres :
 CFA - RJ45 : 0
 CFA - RJ45 : 0
 CFA - RJ45 : 0
 CFA - Autres :

Confort Thermique

 Temperature hiver : 19°C
 Temperature été : Non Contrôlée
 Renouvellement d'air : 1 vol/h
 Exigences particulières

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

 Appareil 1 : 0 / Type : / accessoires :
 Appareil 2 : 0 / Type : / accessoires :
 Appareil 3 : 0 / Type : / accessoires :
 Appareil 4 : 0 / Type : / accessoires :

Paillasse

 Paillasse 1 : Nb : 0 / Type :
 Paillasse 2 : Nb : 0 / Type :
 Paillasse 3 : Nb : 0 / Type :

Code: CIR01

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Nom: Circulation Appartement

Informations Générales
Informations Générales

 Type d'activité
 Occupation : Tous

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

 Hauteur Libre : 2.50 mini
 Contraintes spécifiques

Accès

 Gabarit Accès : suivant nb UP
 Type de porte : Battante, pleine
 Particularités Finitions

Eclairage

 Naturel : Souhaitable
 Protection solaire/occultation : Sans objet
 Eclairage Général : Direct
 Commande éclairage : détecteur

Sureté

 Contrôle d'accès : Libre
 Vidéosurveillance : Oui
 Intrusion : sans objet

Traitement Acoustique

Isolation : Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

 Type de Sol : sol dur (carrelage grès cérame)
 Revêtement Mural : Peinture lessivable
 Protection Murale : Protections périphériques
 Plafond/Faux Plafonds : Non démontable, peinture

Traitement Technique
CFO et Cfa

 BOITIER PAI : 0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
 CFO - PCN : 1 tous les 5 ml
 CFO - PCN : 0
 CFO - PCN : 0
 CFO - PCN : 0
 CFO- Autres :
 CFA - RJ45 : 0
 CFA - RJ45 : 0
 CFA - RJ45 : 0
 CFA - Autres :

Confort Thermique

 Temperature hiver : 19°C
 Temperature été : Non Contrôlée
 Renouvellement d'air : 1 vol/h
 Exigences particulières

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

 Appareil 1 : 0 / Type : / accessoires :
 Appareil 2 : 0 / Type : / accessoires :
 Appareil 3 : 0 / Type : / accessoires :
 Appareil 4 : 0 / Type : / accessoires :

Paillasse

 Paillasse 1 : Nb : 0 / Type :
 Paillasse 2 : Nb : 0 / Type :
 Paillasse 3 : Nb : 0 / Type :

Code: CIR02

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Nom: Salle de détente/réunion

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Détente et réunion du personnel
Occupation	Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre	2.50 mini
Contraintes spécifiques	

Accès

Gabarit Accès	90 cm
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	

Eclairage

Naturel	Indispensable
Protection solaire/occultation	Occultation et protection suivant orientation
Eclairage Général	Direct
Commande éclairage	Interrupteur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	Sans objet
Intrusion	Oui, si effraction possible depuis extérieur

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire
-----------	---------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Sans objet
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI	0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
CFO - PCN	6 dessus plan de travail
CFO - PCN	1 réfrigérateur
CFO - PCN	3 réparties
CFO - PCN	0
CFO- Autres	
CFA - RJ45	1 téléphone
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - Autres	sans objet

Confort Thermique

Temperature hiver	19°C
Temperature été	-6°C/T° ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h mini
Exigences particulières	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1	1 / Type : évier 1 bac + égouttoir / accessoires :
Appareil 2	0 / Type : / accessoires :
Appareil 3	0 / Type : / accessoires :
Appareil 4	0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1	Nb : 1 / Type : PSR long 200 cm + rangements hauts et bas
Paillasse 2	Nb : 0 / Type :
Paillasse 3	Nb : 0 / Type :

Code: COM01

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, bouilloire, table et chaises, poubelle

Observations

Observations

Nom: Bureau de consultation

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Bureau de consultation patient/examen
Occupation	Personnels, patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre	2.50 mini
Contraintes spécifiques	

Accès

Gabarit Accès	90 cm
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Protection solaire/occultation	Occultation et protection suivant orientation
Eclairage Général	Indirect - anti-éblouissement
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	Sans objet
Intrusion	Oui, si effraction possible depuis extérieur

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire
-----------	---------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Sans objet
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI	1 (PAI = 6PCN+2RJ45)
CFO - PCN	1 ménage
CFO - PCN	3 divers
CFO - PCN	0
CFO - PCN	0
CFO- Autres	
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - Autres	sans objet

Confort Thermique

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T° ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h mini
Exigences particulières	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1	0 / Type : / accessoires :
Appareil 2	0 / Type : / accessoires :
Appareil 3	0 / Type : / accessoires :
Appareil 4	0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1	Nb : 0 / Type :
Paillasse 2	Nb : 0 / Type :
Paillasse 3	Nb : 0 / Type :

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

bureau, fauteuil, placard, chaises patients , poste informatique

Observations

Observations

Nom: Salle de soins

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	Salle pour petits gestes de soins au patient
Occupation	Personnels, patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre	2.50 mini
Contraintes spécifiques	

Accès

Gabarit Accès	90 cm
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Indispensable
Protection solaire/occultation	Occultation et protection suivant orientation
Eclairage Général	Indirect - anti-éblouissement
Commande éclairage	Variateur

Sureté

Contrôle d'accès	Badge
Vidéosurveillance	Sans objet
Intrusion	Oui, si effraction possible depuis extérieur

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire
-----------	---------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Souple + relevé en plinthe
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Sans objet
Plafond/Faux Plafonds	Démontable

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI	1 (position à définir) (PAI = 6PCN +2RJ45)
CFO - PCN	1 ménage
CFO - PCN	5 dessus paillasse
CFO - PCN	1 frigo top sous paillasse
CFO - PCN	3 divers
CFO- Autres	
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - Autres	sans objet

Confort Thermique

Temperature hiver	20°C
Temperature été	-6°C/T° ext.
Renouvellement d'air	2 vol/h mini
Exigences particulières	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1	0 / Type : / accessoires :
Appareil 2	0 / Type : / accessoires :
Appareil 3	0 / Type : / accessoires :
Appareil 4	0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1	Nb : 1 / Type : PHR 1 bac, long 250 cm + rangements hauts et bas
Paillasse 2	Nb : 0 / Type :
Paillasse 3	Nb : 0 / Type :

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

fauteuil/table d'examens ; poste informatique ; fauteuil praticien ; chariot de soins ; poubelles DASRI et OM

Observations

Observations

Nom: Ménage

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
 Occupation Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre 2.50 mini
 Contraintes spécifiques

Accès

Gabarit Accès 90 cm
 Type de porte Battante, pleine
 Particularités Finitions Protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
 Protection solaire/occultation Sans objet
 Eclairage Général Direct
 Commande éclairage détecteur

Sureté

Contrôle d'accès Serrure
 Vidéosurveillance Sans objet
 Intrusion sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol sol dur (carrelage grès cérame)
 Revêtement Mural Peinture lessivable
 Protection Murale Protections périphériques
 Plafond/Faux Plafonds Peinture

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI 0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
 CFO - PCN 3 divers
 CFO - PCN 0
 CFO - PCN 0
 CFO - PCN 0
 CFO- Autres
 CFA - RJ45 0
 CFA - RJ45 0
 CFA - RJ45 0
 CFA - Autres sans objet

Confort Thermique

Temperature hiver 16°C
 Temperature été Non Contrôlée
 Renouvellement d'air 3 vol/h
 Exigences particulières en légère dépression

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1 1 / Type : vidoir ménage / accessoires :
 Appareil 2 1 / Type : siphon de sol (positionner pour vidange autolaveuse) / accessoires :
 Appareil 3 0 / Type : / accessoires :
 Appareil 4 0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1 Nb : 0 / Type :
 Paillasse 2 Nb : 0 / Type :
 Paillasse 3 Nb : 0 / Type :

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

étagères, chariot ménage, autolaveuse

Observations

Observations

Nom: Déchets/DASRI

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
 Occupation Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre 2.50 mini
 Contraintes spécifiques

Accès

Gabarit Accès 90 cm
 Type de porte Battante, pleine
 Particularités Finitions Protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
 Protection solaire/occultation Sans objet
 Eclairage Général Direct
 Commande éclairage détecteur

Sureté

Contrôle d'accès Serrure
 Vidéosurveillance Sans objet
 Intrusion sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol Carrelage ou résine industrielle
 Revêtement Mural Faïence 1,60 m ht + peinture
 lessivable
 Protection Murale Sans objet
 Plafond/Faux Plafonds Peinture

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI 0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
 CFO - PCN 1 étanche
 CFO - PCN 0
 CFO - PCN 0
 CFO - PCN 0
 CFO- Autres
 CFA - RJ45 0
 CFA - RJ45 0
 CFA - RJ45 0
 CFA - Autres sans objet

Confort Thermique

Temperature hiver Non Contrôlée
 Temperature été Non Contrôlée
 Renouvellement d'air 5 vol/h
 Exigences particulières en dépression

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1 1 / Type : Puisage EF / accessoires :
 Appareil 2 1 / Type : siphon de sol / accessoires :
 Appareil 3 0 / Type : / accessoires :
 Appareil 4 0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1 Nb : 0 / Type :
 Paillasse 2 Nb : 0 / Type :
 Paillasse 3 Nb : 0 / Type :

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

container déchet

Observations

Observations

Nom: Réserve

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	local de stockage divers
Occupation	Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre	2.50 mini
Contraintes spécifiques	

Accès

Gabarit Accès	90 cm
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Eclairage

Naturel	Proscrit
Protection solaire/occultation	Sans objet
Eclairage Général	Direct
Commande éclairage	détecteur

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	Sans objet
Intrusion	Oui, si effraction possible depuis extérieur

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire
-----------	---------------

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Carrelage ou résine industrielle
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protections périphériques
Plafond/Faux Plafonds	Peinture

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI	0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
CFO - PCN	1 ménage
CFO - PCN	0
CFO - PCN	0
CFO - PCN	0
CFO- Autres	
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - Autres	sans objet

Confort Thermique

Temperature hiver	16°C
Temperature été	Non Contrôlée
Renouvellement d'air	1 vol/h
Exigences particulières	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1	0 / Type : / accessoires :
Appareil 2	0 / Type : / accessoires :
Appareil 3	0 / Type : / accessoires :
Appareil 4	0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1	Nb : 0 / Type :
Paillasse 2	Nb : 0 / Type :
Paillasse 3	Nb : 0 / Type :

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

étagères, rayonnages

Observations

Observations

Nom: Archives/stockage

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité	local archive et stockage consommable bureautique. Accès depuis secrétariat
Occupation	Personnels

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre	2.50 mini
Contraintes spécifiques	

Sureté

Contrôle d'accès	Serrure
Vidéosurveillance	Sans objet
Intrusion	Oui, si effraction possible depuis extérieur

Accès

Gabarit Accès	90 cm
Type de porte	Battante, pleine
Particularités Finitions	Protection contre les chocs

Traitement Acoustique

Isolation	Réglementaire
-----------	---------------

Eclairage

Naturel	Proscrit
Protection solaire/occultation	Sans objet
Eclairage Général	Direct
Commande éclairage	détecteur

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol	Carrelage ou résine industrielle
Revêtement Mural	Peinture lessivable
Protection Murale	Protections périphériques
Plafond/Faux Plafonds	Peinture

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI	0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
CFO - PCN	1 ménage
CFO - PCN	0
CFO - PCN	0
CFO - PCN	0
CFO- Autres	
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - RJ45	0
CFA - Autres	sans objet

Confort Thermique

Temperature hiver	16°C
Temperature été	Non Contrôlée
Renouvellement d'air	1 vol/h
Exigences particulières	

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1	0 / Type : / accessoires :
Appareil 2	0 / Type : / accessoires :
Appareil 3	0 / Type : / accessoires :
Appareil 4	0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1	Nb : 0 / Type :
Paillasse 2	Nb : 0 / Type :
Paillasse 3	Nb : 0 / Type :

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

étagères, rayonnages

Observations

Observations

Nom: Sanitaire

Informations Générales
Informations Générales

 Type d'activité
 Occupation : Tous

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

 Hauteur Libre : 2.50 mini
 Contraintes spécifiques

Accès

 Gabarit Accès : 90 cm
 Type de porte : Battante, pleine
 Particularités Finitions : Protection contre les chocs

Eclairage

 Naturel : Proscrit
 Protection solaire/occultation : Sans objet
 Eclairage Général : Direct
 Commande éclairage : détecteur

Sureté

 Contrôle d'accès : Libre - bouton moleté intérieur
 Vidéosurveillance : Sans objet
 Intrusion : sans objet

Traitement Acoustique

Isolation : Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

 Type de Sol : sol dur (carrelage grès cérame)
 Revêtement Mural : Peinture lessivable
 Protection Murale : Sans objet
 Plafond/Faux Plafonds : Démontable

Traitement Technique
CFO et Cfa

 BOITIER PAI : 0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
 CFO - PCN : 0
 CFO - PCN : 0
 CFO - PCN : 0
 CFO - PCN : 0
 CFO- Autres :
 CFA - RJ45 : 0
 CFA - RJ45 : 0
 CFA - RJ45 : 0
 CFA - Autres : sans objet

Confort Thermique

 Temperature hiver : 19°C
 Temperature été : Non Contrôlée
 Renouvellement d'air : 3 vol/h
 Exigences particulières : en légère dépression

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

 Appareil 1 : 1 / Type : WC / WC PMR / accessoires : barre de relevage , distributeur papier hygiénique
 Appareil 2 : 1 / Type : Vasque ou lavabo / accessoires : Miroir , distributeur essui mains , distributeur savon
 Appareil 3 : 0 / Type : / accessoires :
 Appareil 4 : 0 / Type : / accessoires :

Paillasse

 Paillasse 1 : Nb : 0 / Type :
 Paillasse 2 : Nb : 0 / Type :
 Paillasse 3 : Nb : 0 / Type :

Code: SAN01

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

Observations

Observations

Nom: Vestiaire

Informations Générales
Informations Générales

Type d'activité
 Occupation Personnels ou patients

Traitement Architectural
Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur Libre 2.50 mini
 Contraintes spécifiques

Accès

Gabarit Accès 90 cm
 Type de porte Battante, pleine
 Particularités Finitions Protection contre les chocs

Eclairage

Naturel Proscrit
 Protection solaire/occultation Sans objet
 Eclairage Général Direct
 Commande éclairage détecteur

Sureté

Contrôle d'accès Badge
 Vidéosurveillance Sans objet
 Intrusion sans objet

Traitement Acoustique

Isolation Réglementaire

Caractéristiques de Revêtement

Type de Sol sol dur (carrelage grès cérame)
 Revêtement Mural Peinture lessivable
 Protection Murale Sans objet
 Plafond/Faux Plafonds Démontable

Traitement Technique
CFO et Cfa

BOITIER PAI 0 (PAI = 6PCN+2RJ45)
 CFO - PCN 1 ménage
 CFO - PCN 0
 CFO - PCN 0
 CFO - PCN 0
 CFO- Autres
 CFA - RJ45 0
 CFA - RJ45 0
 CFA - RJ45 0
 CFA - Autres sans objet

Confort Thermique

Temperature hiver 21°C
 Temperature été Non Contrôlée
 Renouvellement d'air 3 vol/h
 Exigences particulières en légère dépression

Plomberie sanitaire et paillasse
Appareils sanitaire

Appareil 1 1 / Type : lavabo / accessoires : miroir, distributeur essuie mains ; distributeur savon
 Appareil 2 1 / Type : douche / accessoires : 2 patères
 Appareil 3 1 / Type : WC / WC PMR / accessoires : barre de relevage , distributeur papier hygiénique
 Appareil 4 0 / Type : / accessoires :

Paillasse

Paillasse 1 Nb : 0 / Type :
 Paillasse 2 Nb : 0 / Type :
 Paillasse 3 Nb : 0 / Type :

Code: VEST01

Equipements

EQUIPEMENT IMMOBILIER (compris dans le coût des travaux)

EQUIPEMENT MOBILIER (non compris dans le coût des travaux)

10 casiers vestiaires ; bancs

Observations

Observations