



13	POMPE RECYCLAGE ECS GRUNDFOS EXISTANTE
12	BALLON ECS 300L ELECTRIQUE EXISTANT
11	CIRCUIT T° CONSTATANTE - COMPTEUR ITRON ECHO II MBUS DN32
10	CIRCUIT T° CONSTATANTE - POMPE MAGNA3 D 50-150
9	CIRCUIT BAT S - COMPTEUR ITRON ECHO II MBUS DN32
8	CIRCUIT BAT S - POMPE MAGNA3 D 32-80
7	CIRCUIT ZONE VIE - COMPTEUR ITRON ECHO II MBUS DN32
6	CIRCUIT ZONE VIE - POMPE MAGNA3 D 32-80
5	CIRCUIT ECOLE LAB CHIMIE-COMPTEUR ITRON ECHO II MBUS DN32
4	CIRCUIT ECOLE LAB CHIMIE-POMPE GRUNDFOS MAGNA3 D 32-80
3	CIRCUIT BAT G - COMPTEUR ITRON ECHO II MBUS DN32
2	CIRCUIT BAT G - POMPE SALMSON DCX32-80N EXISTANTE
1	BOUTEILLE CASSE PRESSION EXISTANTE

DESSINE LE: 20/06/16

PAR: TV

SHOM BREST - SOUS STATION BATIMENT E

SCHEMA HYDRAULIQUE

DP&X BR FINISTERE NORD
GDF-SUEZ Energie Services - Cotely
61 Rue du Resille
29200 BREST
Tel: 02 98 01 22 22 Fax: 02 98 01 22 24