

DIRECTION DE LA SECURITE
ET DE LA PREVENTION
Service Sécurité Civile
Etablissements Recevant du Public

Lyon, le 16 janvier 2025

COURRIER NOTIFIE A L'EXPLOITANT

EMMANUEL TRIZAC

MONSIEUR JEAN-FRANCOIS PINTON - PRESIDENT
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON
15 PARVIS RENE DESCARTES
69342 LYON CEDEX 07

Réf. ou dossier N° E007.06335 001
Affaire suivie par : P.FAVRE
Tél. : 04 72 10 39 53

Objet : **Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité du 14 janvier 2025**

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous adresser l'avis de la Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité du 14 janvier 2025 concernant la Visite de réception de travaux AT 22 70153 de l'établissement :

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON - SITE DESCARTES
E.N.S. - SITE DESCARTES - BATIMENTS D1-D2-D3-D4
15 PARVIS RENE DESCARTES
69007 LYON

J'émetts un avis favorable à la réception des travaux.

La direction unique et/ou l'exploitant de l'établissement devront se conformer aux observations mentionnées dans le(s) rapport(s) ci-joint(s).

Cette décision sera exécutoire dès notification au responsable de l'établissement. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Maire de Lyon,
L'Adjoint délégué à
La Sûreté, la Sécurité et la Tranquillité,


Mohamed CHIHI

DIRECTION DE LA SECURITE
ET DE LA PREVENTION
Service Sécurité Civile
Etablissements Recevant du Public

Lyon, le 05 FEV. 2025

Réf. ou dossier N : E007.06335 001
Affaire suivie par : P.FAVRE/VD
Tél. : 04 72 10 39 53

Objet : Extrait du procès-verbal de la Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité
du 14 janvier 2025 (Visite de réception de travaux du 16 décembre 2024) + Décision du Maire

NOTIFICATION

A la requête de Monsieur le Maire de Lyon,

je soussigné(e), *A. GAUDET*

certifie avoir notifié les documents précités dans l'objet de cette notification par le présent acte à :

EMMANUEL TRIZAC
MONSIEUR JEAN-FRANCOIS PINTON - PRESIDENT
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON
15 PARVIS RENE DESCARTES
69342 LYON CEDEX 07

Tél : 04.37.37.60.00

Port :

Mail : president@ens-lyon.fr

responsable de l'établissement :

E.N.S. - SITE DESCARTES - BATIMENTS D1-D2-D3-D4
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON - SITE DESCARTES
15 PARVIS RENE DESCARTES
69007 LYON

les documents cités en objet.

Date de la Notification

9 *11/02/2025*

Reçu la présente notification
(Signature de la partie)

Le Notificateur



Pour le Président, Par Délégation

Isabelle BONVIN
Isabelle BONVIN


Cheffe de Cabinet

Ecole Normale Supérieure de Lyon



**PRÉFÈTE
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Réf :

Lyon, le 16/12/2024

RAPPORT

destiné à la
commission communale de sécurité de la ville de Lyon

Établissement	Dossier
ERP N° : E38700216-000 Désignation : ENS Site Descartes - Bâtiments D1-D2-D3-D4 (E007.06335 001) Type : R -X PS L Catégorie : 2 Effectif : 1200 Commune : LYON 7ème Adresse : 15 Parvis René Descartes 69007 LYON 7ème Exploitant : M. Emmanuel TRIZAC	N° Rapport : 2024-007705 Dossier : Visite de réception Visite de réception du 16/12/2024 Préventionniste : Capitaine PLASSE Xavier Demandeur : M. le Maire de LYON Direction de la Sécurité et de la Prévention Mairie de Lyon 69205 LYON CEDEX 01

Rappel des derniers rapports :

VP du 10/12/2021 et PV de la CCSAVL du 19/01/2022 – Avis favorable à la poursuite de l'exploitation.
Autorisation de travaux 3872270153 avec avis favorable de la CCSAVL du 14/04/2022

MEMBRES DU GROUPE DE VISITE

- Mairie : M. Chihi
- SDMIS : Cne Plasse
- Technicien ville de Lyon : M. Favre

DOCUMENTS PRESENTES

- RVRAT du 18/04/2023 réalisé par Alpes contrôle

PRESENTATION SOMMAIRE

Il s'agit de la réception de l'AT70153 concernant la création d'un bureau en parois vitrées CF 1h00 dans une surlargeur de circulation au RDC du bâtiment D2.

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un avis favorable à la réception des travaux.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

1. Mettre à jour le dossier d'identité du SSI A.

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

2. Mettre à jour le plan d'intervention. MS41

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,



Capitaine PLASSE Xavier



Lyon, le 23 décembre 2024

DIRECTION DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION
SERVICE SECURITE CIVILE
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
69205 LYON CEDEX 01

RAPPORT
destiné à la
COMMISSION COMMUNALE DE
SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

INSTRUCTEUR P.FAVRE/VD

Etablissement	
N° Bâtiment : E007.06335 001	Enseigne : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON SITE DESCARTES BATIMENTS D1-D2-D3-D4
Type : R X L PS	Adresse : 15 PARVIS RENE DESCARTES
Catégorie : 2 ^{ème}	
Effectif : 1200	69007 LYON
Dossier	
Visite : Visite de réception de travaux - AT 22 70153	DATE : 16 décembre 2024
Exploitant : MONSIEUR JEAN-FRANCOIS PINTON - PRESIDENT ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON 15 PARVIS RENE DESCARTES 69342 LYON CEDEX 07	

PERSONNES PRESENTES :

M. CHIHI Mohamed	Conseiller Municipal - Mairie du 7 ^{ème} arrondissement
Capitaine PLASSE Xavier	Service Départemental Métropolitain d'Incendie et de Secours
M. FAVRE Pascal	Direction Sécurité et Prévention, Ville de Lyon
M. JOLLY Nicolas	ENS de Lyon
M. MIKOLAJCZYK Richard	ENS de Lyon
M. BAILLY Julien	ENS de Lyon

PRESENTATION

Le projet a fait l'objet d'un avis favorable lors de la séance plénière de la Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité du 14 février 2022 (AT n° 22 70153, rapport du 30 mars 2022). Il consiste en la création d'un bureau « relations internationales » dans la sur largeur d'une circulation du bâtiment D2.

ACCESSIBILITE

Prescriptions :

Sans observation

CONCLUSION PROPOSITION D'AVIS ACCESSIBILITE : un **AVIS FAVORABLE** est proposé à la réception des travaux.

L'Ingénieur du Service
des Etablissements
Recevant du Public

VILLE DE LYON

DIRECTION DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION
SERVICE SECURITE CIVILE
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
69205 LYON CEDEX 01

Lyon, le 14 janvier 2025

Extrait du Procès-Verbal**COMMISSION COMMUNALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE****Etablissement**

Enseigne : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON - SITE DESCARTES
E.N.S. - SITE DESCARTES - BATIMENTS D1-D2-D3-D4

Adresse : 15 PARVIS RENE DESCARTES
69007 LYON

N° Bâtiment : E007.06335 001

Type : R X L PS

Catégorie : 2^{ème}

Dossier

VISITE : Visite de réception de travaux - AT 22 70153

Date : 16 décembre 2024

Exploitant : MONSIEUR ~~JEAN-FRANCOIS PINTON~~ ^{EMMANUEL TRIZAC} - PRESIDENT
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON
15 PARVIS RENE DESCARTES
69342 LYON CEDEX 07

Cette visite est effectuée conformément aux articles R143-38, R143-41 et R143-42 du Code de la Construction et de l'Habitation et aux articles GE3 et GE4 du règlement de sécurité annexé au dit code. La Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité s'est réunie afin de vérifier si les dispositions constructives, les installations techniques et les conditions d'exploitation répondent à ces exigences réglementaires.

Vu le rapport sécurité du Service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la Métropole de Lyon en date du 16 décembre 2024, rapport n° 2024-007705.

Vu le rapport accessibilité du Service des Etablissements Recevant du Public en date du 23 décembre 2024.

La Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité, après délibération, émet un **avis favorable à la réception des travaux.**

Les prescriptions énoncées dans le(s) rapport(s) précité(s) doivent être réalisées sans délai. Le responsable unique de sécurité ou le chef d'établissement devra informer le Maire de leur réalisation.

IMPORTANT :

La loi du 11 février 2005 impose aux Etablissements Recevant du Public (ERP) d'être accessibles aux personnes handicapées.

QUE FAIRE ?

LES ERP doivent se déclarer accessibles auprès de la mairie et de la préfecture.

Mairie :

Adresse physique : Ville de Lyon/Direction de la Sécurité et de la Prévention – 1 rue de la République – Lyon 1er

Adresse postale : Mairie de Lyon – Direction de la Sécurité et de la Prévention – 69205 Lyon Cedex 01

Renseignements complémentaires : www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite