

Lyon, le 16 janvier 2025

COURRIER NOTIFIE A L'EXPLOITANT

*Emmanuel TRIZAC*

MONSIEUR JEAN-FRANCOIS PINTON - PRESIDENT  
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON  
15 PARVIS RENE DESCARTES  
69342 LYON CEDEX 07

Réf. ou dossier N° E007.06335 002  
Affaire suivie par : P.FAVRE  
Tél. : 04 72 10 39 53

Objet : **Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité du 14 janvier 2025**

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous adresser l'avis de la Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité réunie en séance plénière le 14 janvier 2025 concernant la Visite de réception de travaux de l'établissement :

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON - SITE DESCARTES  
**ENS SITE DESCARTES - BATIMENT D9**  
15 PARVIS RENE DESCARTES  
69007 LYON

J'émet un avis favorable à la réception des travaux.

La direction unique et/ou l'exploitant de l'établissement devront se conformer aux observations mentionnées dans le(s) rapport(s) ci-joint(s).

*Cette décision sera exécutoire dès notification au responsable de l'établissement. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.*

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Maire de Lyon,  
L'Adjoint délégué à  
La Sûreté, la Sécurité et la Tranquillité,

  
Mohamed CHIHI

DIRECTION DE LA SECURITE  
ET DE LA PREVENTION  
Service Sécurité Civile  
Établissements Recevant du Public

Lyon, le 05 FEV. 2025

Réf. ou dossier N : E007.06335 002  
Affaire suivie par : P.FAVRE/VD  
Tél. : 04 72 10 39 53

Objet : Extrait du procès-verbal de la Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité  
du 14 janvier 2025 (Visite de réception de travaux du 18 décembre 2024) + Décision du Maire

### NOTIFICATION

A la requête de Monsieur le Maire de Lyon,

je soussigné(e),

certifie avoir notifié les documents précités dans l'objet de cette notification par le présent acte à :

*Emmanuel TRIZAC*

MONSIEUR JEAN-FRANCOIS PINTON - PRESIDENT  
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON  
15 PARVIS RENE DESCARTES  
69342 LYON CEDEX 07

Tél : 04.37.37.60.00

Port :

Mail : president@ens-lyon.fr

responsable de l'établissement :

ENS SITE DESCARTES - BATIMENT D9  
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON - SITE DESCARTES  
15 PARVIS RENE DESCARTES  
69007 LYON

les documents cités en objet.

Date de la Notification

*11/02/2025*

Reçu la présente notification  
(Signature de la partie)

Le Notificateur

*[Signature]*  
Aïcha EL TCHER  
Agent Spécialisé des Affaires  
Direction de la Sécurité et de la Prévention

*[Signature]*  
Pour le Président, Par Délégation

*[Signature]*  
Isabelle BONVIN  
Cheffe de Cabinet

Ecole Normale Supérieure de Lyon



## VILLE DE LYON

DIRECTION DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION  
SERVICE SECURITE CIVILE  
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
69205 LYON CEDEX 01

Lyon, le 14 janvier 2025

### Extrait du Procès-Verbal

### COMMISSION COMMUNALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

#### Etablissement

**Enseigne :** ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON - SITE DESCARTES  
**ENS SITE DESCARTES - BATIMENT D9**

**Adresse :** 15 PARVIS RENE DESCARTES  
69007 LYON

**N° Bâtiment :** E007.06335 002

**Type :** S

**Catégorie :** 2 ème

#### Dossier

**VISITE :** Visite de réception de travaux - AT 18 70526

**Date :** 18 décembre 2024

**Exploitant :** *Emmanuel TRIZAC*  
MONSIEUR JEAN-FRANCOIS PINTON - PRESIDENT  
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON  
15 PARVIS RENE DESCARTES  
69342 LYON CEDEX 07

Cette visite est effectuée conformément aux articles R143-38, R143-41 et R143-42 du Code de la Construction et de l'Habitation et aux articles GE3 et GE4 du règlement de sécurité annexé au dit code. La Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité s'est réunie afin de vérifier si les dispositions constructives, les installations techniques et les conditions d'exploitation répondent à ces exigences réglementaires.

Vu le rapport sécurité du Service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la Métropole de Lyon en date du 19 décembre 2024, rapport n° 2024-007824.

L'accessibilité est sans objet.

La Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité, après délibération, émet un **avis favorable à la réception des travaux.**

**Les prescriptions énoncées dans le(s) rapport(s) précité(s) doivent être réalisées sans délai. Le responsable unique de sécurité ou le chef d'établissement devra informer le Maire de leur réalisation.**

#### IMPORTANT :

La loi du 11 février 2005 impose aux Etablissements Recevant du Public (ERP) d'être accessibles aux personnes handicapées.

#### QUE FAIRE ?


LES ERP doivent se déclarer accessibles auprès de la mairie et de la préfecture.

Mairie :

Adresse physique : Ville de Lyon/Direction de la Sécurité et de la Prévention – 1 rue de la République – Lyon 1er

Adresse postale : Mairie de Lyon – Direction de la Sécurité et de la Prévention – 69205 Lyon Cedex 01

Renseignements complémentaires: [www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite](http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite)



Direction de la prévention et de l'organisation des secours  
Groupement prévention des risques  
Réf : CL

Lyon, le 19 décembre 2024

## **RAPPORT**

destiné à la  
commission communale de sécurité de la ville de Lyon

<b>Établissement</b>	<b>Dossier</b>
<b>ERP N°</b> : E38700218-000  <b>Désignation</b> : ENS Site Descartes - Bât. D9 Bibliothèque (E007.06335 002)  Type : S Catégorie : 2 Effectif : 1455  <b>Commune</b> : LYON 7 <sup>ème</sup>  <b>Adresse</b> : 5 Parvis René Descartes  <b>Exploitant</b> : M. Emmanuel TRIZAC	<b>N° Rapport</b> : 2024-007824  <b>Dossier</b> : Visite de réception du 18/12/2024  <b>Préventionniste</b> : Capitaine LACHAIZE Cédric  <b>Demandeur</b> : M. le Maire de LYON Direction de la Sécurité et de la Prévention Mairie de Lyon 69205 LYON CEDEX 01

**Rappel des derniers rapports** : PV CCSAVL du 19/01/2022 : VP du 10/12/2021 : avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

**Rapport n° 2024-005560** : VR AT 24/70428 du 16/9/24 : proposition d'avis favorable du groupe de visite.

### **MEMBRES DU GROUPE DE VISITE**

- M. CHIH Mohamed - maire
- Cne LACHAIZE Cédric - SDNIS
- M. FAVRE Pascal - technicien ville de Lyon

### **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES**

- M. PIEYRE Clément - chef d'établissement
- Autres (cf. fiche de présence)

### **DOCUMENTS PRÉSENTES**

- RVRAT Alpes Contrôles du 17/10/2019 sans observation.
- RRT PRESSI du SSI A du 16/9/2019.
- Attestations de solidité du maître d'ouvrage du 17/9/2019 et du bureau de contrôles Alpes Contrôles du 23/8/2019.



## **PRESENTATION SOMMAIRE**

Établissement à R+2-1 à usage de bibliothèque en forme de L. Il est implanté à l'angle des avenues Debourg / Jean Jaurès.

L'établissement dispose d'un SSI - A avec alarme de type 1 et détection dans les circulations et locaux à risques. Présence d'un PC sécurité armé d'un SSIAP 1 (horaires d'ouverture) avec un report d'alarme dans le bâtiment D1 administration au PC sécurité armé H24.

Le site dispose d'un parc de stationnement couvert en R-1 réservé au personnel accessible depuis l'Allée de Fontenay.

Il s'agit de la visite de réception des travaux de l'AT 18/70526 :

Aménagement d'un local technique et de gaines de ventilation jusqu'à l'extérieur du bâtiment, dans le parc de stationnement couvert existant réservé au personnel, situé au sous-sol.

Ce local technique coupe-feu 2 heures contient des groupes de climatisation et est construit sur 5 places de parking. La détection incendie est étendue à ce local.

## **PROPOSITION D'AVIS**

Le groupe de visite propose un avis favorable à la réception des travaux.

## **OBSERVATIONS**

- Essai effectué :
  - o Détection incendie dans le local : prise en compte de l'alarme restreinte pendant la temporisation et levée de doute par le SSIAP : satisfaisant.

Pour le directeur départemental et métropolitain  
des services d'incendie et de secours,  
l'instructeur,

Capitaine LACHAIZE Cédric



