

**Site : UFRSCIFA Campus BRIDOUX**

**Bâtiment : P9/P10/P11 + Amphi**

**Classement ERP      Catégorie : 2**

**Type : R**

---

**Dossier d'identité du SSI :**    Existant    oui    ~~non~~

**Contenu du Dossier d'identité (si présent)**

**Plans d'installation :**    oui    ~~non~~

**Tableau de Corrélation :**    oui    ~~non~~

**Cahier des charges Fonctionnel du SSI :**    oui    ~~non~~

**Manuel d'exploitation :**    oui    ~~non~~

**Consignes d'exploitation :**    oui    ~~non~~

**Plans des Zones :**    oui    ~~non~~

# Système de Détection Incendie (SDI)

---

Type SSI (Ex Type A ou B)	Marque (ATSE, CHUBB, DEF, SIEMENS ...)	Type centrale (Centrale TEN 5 DI...)	Année d'installation	Nombre de Zone De Compartimentage (ZC)	Nombre de zones de détection (ZD)
<b>A</b>	siemens	SSI2010 2/8 (CMSI : type STT10 et SDI : type FC2020)	2003 (remplacement SDI en 2009)	1	

Type	Détecteur Optique	Détecteurs Ionique	Multiponctuel(s) (Type VSDA)	Déclencheur Manuel (DM)	Indicateurs d'Actions (IA)
<b>Quantité</b>	9 au P9/10/11	0		30 DM aux amphi 52 DM P9/10/11	

Les éléments peuvent être retrouvés dans le dossier d'identité du SSI, Le contrat de maintenance ou les rapports de vérifications des mainteneurs.

# Système de Mise en Sécurité Incendie (SMSI)

---

Type	Nombre	Référence (si connue)
Sirène(s) audio	10 aux amphi 11 au P9/10/11	DIF24
Sirène(s) Flash		
Système d'extinction automatique		
Maintien Magnétique de portes	40 au P9/10/11	
Ventouse(s)		
Diffuseur(s) de message d'alerte		
Arrêt(s) Sonorisation d'ambiance		
Arrêt(s) Techniques (arrêt CTA)		
Transmetteur(s) d'alarme		
Report d'alarme	TELESURVEILLANCE	
Désenfumage (asservi au SSI Uniquement)		
Autres		