

Contenu et légende des plans des réponses aux DT-DICT

Ouvrages Souterrains de Prélèvement ou de Distribution d'Eau (Eau Potable)
Ouvrages Souterrains d'Assainissement

Plans et données disponibles dans ce dossier

- 1 Plan des ouvrages du réseau d'eau potable
- 2 Plan des ouvrages du réseau d'assainissement et de pluvial
- 3 Données complémentaires des points singuliers relevés en classe A

Légende

Chantier



Emprise des travaux

Eau Potable

Canalisation

■ ■ ■ Refoulement

— Veolia

----- Abandonné

— Privé

Branchement

----- Abandonné

— Privé

— Veolia

Equipement réseau

○ Public

○ Veolia

✕ Vannes

Défense incendie

▲ Réserve

■ Bouche incendie

● Poteau incendie

Ouvrages (Eau Potable)

▽ Forage/captage

★ Usine de traitement

RT Réservoir (sur tour)

RA Réservoir (semi enterré)

R Réservoir

○ Regard visite

○ Autre

⊕ Station de pompage,

surpression ou

rechloration

Assainissement

Collecteur

■ ■ ■ Pluvial refoulement

— Pluvial gravitaire

■ ■ ■ Usée/unitaire refoulement

— Usée/unitaire gravitaire

----- Réseaux abandonnés

— Privé

Branchement

— Pluvial

— Usée/unitaire

Regard

⊗ Usée

⊗ Pluvial

⊗ Usée borgne

⊗ Pluvial borgne

Avaloir grille

□ Usée

□ Pluvial

Equipement réseau

✕ Vanne

▲ Clapet

Ouvrage

⊗ Poste de refoulement/relèvement

⊗ Puits perdus

⊗ Chambre de dessablement

⊗ Bassin tampon

⊗ Déversoir d'orage

⊗ Séparateur à hydrocarbures

Les ouvrages Privés ou Abandonnés ne sont pas exploités par Veolia, leur position est donnée à titre indicatif

La durée de validité du récépissé est limitée dans le temps, la DICT doit être renouvelée dans les cas suivants :

- La durée des travaux est supérieure à 6 mois et aucune réunion périodique n'a été planifiée avec les exploitants de réseaux sensibles
- Les travaux annoncés ne sont pas entrepris dans un délai de 3 mois à compter de la date de consultation de la liste des exploitants
- Les travaux sont interrompus pendant plus de 3 mois.

Les plans sont restitués sur le meilleur fond de plan à grande échelle disponible - toutefois le fond de plan mis à disposition de Veolia peut comporter des erreurs importantes ; pour les ouvrages indiqués en classe A, il est nécessaire de se reporter aux coordonnées Lambert fournies avec la réponse.

Dans tous les cas, vous devez procéder à la lecture de l'environnement et prendre en compte les indications fournies par les affleurants (regards, chambres, bouches à clé, etc.)