

RAPPORT D'INTERVENTION N° I194472

Date d'intervention : 27/03/23

Intervenant : Abdallah GHERBI

Client :

UNIVERSITE JEAN MONNET
Services Centraux Et Fondation
Cs82301 - 10 Rue Trefilerie
42023 SAINT ETIENNE

Monsieur VIAL

Site :

POLE SANTE CHU NORD
Avenue Albert Raimond
Chemin De La Marandiere-Parking P6
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

Monsieur Denis CROUZET

Intervention :

Type objet : FOURNITURE PIECES DETACHEES
Contrat :
Type Inter. : Intervention
N° Devis : D122890
N° de commande Client :
CDE N°4500223244 DU 13.02.23

Matériel :

Appareil : GALAXY 7000 160 kVA 30 mn
Marque : MGE UPS
Puissance : 160 kVA
N° Serie / GMAO : IJ-2QAQ36013001

COMMENTAIRES ET DETAILS DE L'INTERVENTION

REPLACEMENT DES CARTES SUR RESEAU 2
PROCEDURE
ARRET DE L ONDULEUR COUPURE PUIS MIS L ONDULEUR SUR BYPASS DE MAINTENANCE
DEPOSEDE CARTERE DEPROTECTION
DEPOSE DES CARTE DEPUISANCE R2
REPLACEMENT DES CARTES
OBSERVATION RETROUVE DE LA PEINTURE BLANCHE COUVRE UNE PARTIE DU TYRISTOR RESEAU 2 ET
RADIATEUR
MIS EN SERVICE

Signature du technicien

Signature du client

Prescription

Qté