

SALINES ROYALES DE DIEUZE

REHABILITATION DE « LA CASERNE » EN POLE INNOVATION

VISA DES ETUDES D'EXECUTION

Plan EXE-GO-1.00-A

Plan EXE-GO-1.01-A

Plan EXE-GO-1.02-A

Plan EXE-GO-1.03-B

FICHE DE CONTROLE N°02-A-GO du 18/09/2025

Document	Etat
EXE-GO-1.00-A	VSO
EXE-GO-1.01-A	VAO
EXE-GO-1.02-A	VSO
EXE-GO-1.03-B	VSO

Document	Etat

Maîtres d'ouvrage :	VILLE DE DIEUZE Rue de l'Hôtel de Ville 57260 DIEUZE EPFGE Rue Robert Blum 54700 PONT-A-MOUSSON
Maître d'œuvre : Mandataire	Atelier OZIOL-DE MICHELI 59 , Avenue de la Forêt Noire 67000 STASBOURG
Co-traitant MOE : Structure	Bureau d'études CETOBA SAS 3 , Avenue Joffre 57000 METZ
Bureau d'études (EXE) :	Bureau d'études BMB Moselle Bois 5, Rue de Bort Les Orgues 57070 SAINT_JULIEN_LES_METZ

DOCUMENT N°	LIBELLE-ANALYSE-OBSERVATIONS	AVIS
EXE-GO-1.00-A Du 20/03/2024 Reçu le 16/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Préciser la signification de Z1 et Z2</u> - <u>Le lot N°01 devra respecter l'implantation des micropieux</u> 	VSO
EXE-GO-1.01-A Du 20/03/2024 Reçu le 16/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Préciser le type de plancher Z1 par des coupes</u> - <u>Indiquer les empochements d'appui dans les maçonneries et le type de liaison dalle/maçonnerie côtés non porteur</u> - <u>Sous réserve de l'accord du Bureau de contrôle sur les profilés HEB360+2 cornières 120x120x12 , ainsi que le linteau en pignon , à définir par des coupes</u> 	VAO
EXE-GO-1.02-A Du 20/03/2024 Reçu le 16/09/2025	Sans observations	VSO
EXE-GO-1.03-B Du 20/03/2024 Reçu le 15/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Préciser par un détail l'appui des HEB 360 sur les sommiers en façade</u> 	VSO

AVIS : **VSO** : Visé sans observations ; **VAO** : Visé avec observations ; **R** : Refusé.

Metz le 18/09/2025

Etablie par
NGUYEN Tien long



CETOBA - SAS
 BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
 3, Avenue Joffre - 57000 METZ
 Capital Social : 5000€
 Tél. 03.87.66.28.19 - cetoba@numericable.fr
 Siret : 912 192 630 00016 - RCS METZ 912 192 630

Validée par
André GODARD

