

IGM ROSCOFF

Indice 01

02.04.2025

EXIGENCES FONCTIONNELLES DAS / DAC

DAS / DAC			Télécommande				Caractéristiques de l'entrée				Contrôle positions		Prescriptions particulières		OBS n°
N° de DAS / DAC	Désignation & type	Norme DAS ou NF S61-938	sur ZDA	sur ZDM	sur UCMC	sur DCM/DAC	Pneumatique ou Mécanique	Électrique			Attente	Sécurité	PV justificatif	Remis le :	
								E/R	Tension	Puissance					
VER - IS - 1	Verrou issue de secours	NF S 61-937 - FICHE XIV	Oui	Oui	ZA 01	Non	/	R	24V/48 V	< 3,5 W	Non	Non			
PFA - 03.1	Porte à fermeture automatique - recouplement	NF S 61-937-2	Oui	Oui	ZC 01	Non	/	R	24V/48 V	< 3,5 W	Non	Non			(1) (2)
PFA - 02.1	Porte à fermeture automatique - recouplement	NF S 61-937-2	Oui	Oui	ZC 01	Non	/	R	24V/48 V	< 3,5 W	Non	Non			
PFA - 01.1	Porte à fermeture automatique - recouplement	NF S 61-937-2	Oui	Oui	ZC 01	Non	/	R	24V/48 V	< 3,5 W	Non	Non			
PFA - 00.1	Porte à fermeture automatique - recouplement	NF S 61-937-2	Oui	Oui	ZC 01	Non	/	R	24V/48 V	< 3,5 W	Non	Non			
PFA - 00.2	Porte à fermeture automatique - recouplement	NF S 61-937-2	Oui	Oui	ZC 01	Non	/	R	24V/48 V	< 3,5 W	Non	Non			
VE - 03	Volet de désenfumage - collectif - voie haute	NF S 61-937-10	Oui	Non	ZF 03	Non	/	E	24V/48 V	< 3,5 W	Oui	Oui			
VA - 03	Volet de désenfumage - collectif - voie basse	NF S 61-937-10	Oui	Non	ZF 03	Non	/	E	24V/48 V	< 3,5 W	Oui	Oui			
VE - 02	Volet de désenfumage - collectif - voie haute	NF S 61-937-10	Oui	Non	ZF 02	Non	/	E	24V/48 V	< 3,5 W	Oui	Oui			
VA - 02	Volet de désenfumage - collectif - voie basse	NF S 61-937-10	Oui	Non	ZF 02	Non	/	E	24V/48 V	< 3,5 W	Oui	Oui			
VE - 01	Volet de désenfumage - collectif - voie haute	NF S 61-937-10	Oui	Non	ZF 01	Non	/	E	24V/48 V	< 3,5 W	Oui	Oui			
VA - 01	Volet de désenfumage - collectif - voie basse	NF S 61-937-10	Oui	Non	ZF 01	Non	/	E	24V/48 V	< 3,5 W	Oui	Oui			
CR 01	Coffret de relaying	NF S 61-937-9	Oui	Non	ZF 01	Non	/	E	24V/48 V	< 3,5 W	Oui	Oui			
					ZF 02										
					ZF 03										
ENSEMBLE INDÉPENDANT DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE															
EXU Esc. 1	DENFC - Exutoire	NF EN 12101-2	Non	Non	Non	DAC	/	/	/	/	/	/			
DCM Esc. 1	DAC	NF S 61-937-8	Non	Non	Non	DCM	Pneumatique	/	/	/	/	/			
EXU Esc. 2	DENFC - Exutoire	NF EN 12101-2	Non	Non	Non	DAC	/	/	/	/	/	/			
DCM Esc. 2	DAC	NF S 61-937-8	Non	Non	Non	DCM	Pneumatique	/	/	/	/	/			

Observations :

- (1) Portes existantes non remplacées - PV NF DAS à fournir. Rapport d'essai de conformité à la norme NF S 61-937-2 de la ventouse électromagnétique à fournir
- (2) ZF 01 - ZF 03 : Commande manuelle sélective par zone de désenfumage commandée depuis l'UCMC, en local sur détection automatique d'incendie et sur action manuelle sur DCM