

AGENCE : IC DROME ARDECHE
Votre interlocuteur Apave : Stephane POIRE
Email : stephane.poire@apave.com
Tél : 0698432379

GRAND PARIS AMENAGEMENT
A l'attention de : Anais LE GALLOU
Email : anais.legallou@grandparisamenagement.fr

ZAC Gagarine, PETITE SERRE – IVRY SUR SEINE

1. AVIS APRES EXAMEN DE DOCUMENTS

Mission(s) : L + LE + P1 + SEI + Hand-ERP + F + Th + HYSa

Avis sur exigences réglementaires - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

| EXIGENCES/LOCALISATION | | AVIS |
|--|----|---|
| DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE Art. PE | | |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES (PE24) | | |
| Installations électriques, éclairage (PE24) | PM | N°E9 - 3 Schéma unifilaire, note de calculs électrique à nous transmettre en phase EXE. |
| PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES COURANTS ELECTRIQUES Décret n°2010-1017 du 30/08/2010 | | |
| CONCEPTION ET REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (Section 2) | | |
| Interconnexion des masses et coupure automatique (R4215-3 §2) | F | GAG_DCE_PE-06.3a_CCTP_LOT 03A_ELEC |

| EXIGENCES/LOCALISATION | AVIS |
|--|--|
| | <p>L'avis E17-2 est levé. Description de la réalisation du mode de réalisation de la prise de terre au chapitre 3.11 (cuivre nu 25 mm²...)</p> <p>Rappel de l'avis levé: Création de la prise de terre de l'établissement. mode de réalisation de la prise de terre : à détailler</p> |
| Locaux ou emplacements de service électrique (R4215-13) | <p>F</p> <p><i>GAG_DCE_PE-06.3a_CCTP_LOT 03A_ELEC</i></p> <p>L'avis E22-1 est levé. Il est indiqué au ch 3..3.1 que l'enveloppe du tableau électrique sera munie d'une serrure à clé.</p> <p>Rappel de l'avis levé: Tableau électrique. Le tableau électrique devra être équipé d'une porte fermée à clé s'il est dans une zone accessible au public.</p> |
| Conformité de l'appareillage (R4215-16) | <p>S</p> <p>Radiateurs en fonte électrifiés.</p> <p>N°E23 - 3 La protection du radiateur devra respecter les prescriptions du chapitre 559.5.2 de la NF C15 100 (mise à la terre du corps du radiateur, protection par 30 mA, limiteur de température en cas de liquide combustible) et faire l'objet d'une déclaration de conformité à la directive basse tension 2014/35/UE...</p> |

Légende des avis – F = Favorable, S = Suspendu, D = Défavorable, HM = Hors mission, SO = Sans objet

2. SUITES DONNEES A NOS AVIS

Liste des avis pour lesquels nous avons pu constater un suivi d'effet par les constructeurs ou qui sont devenus caducs suite à l'évolution du projet.

| AVIS LEVES | OBJET | OBSERVATIONS LEVEES |
|--|--|---|
| DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE | | |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES | | |
| n°E9-2 | <i>Installations électriques, éclairage</i> | schéma unifilaire, note de calcul électrique à nous transmettre il manque un BAES à la sortie arrière de l'espace polyvalent |
| PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES COURANTS ELECTRIQUES | | |
| CONCEPTION ET REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | | |
| n°E17-2 | <i>Interconnection des masses et coupure automatique</i> | mode de réalisation de la prise de terre : à détailler |
| n°E22-1 | <i>Locaux ou emplacements de service électrique</i> | Le tableau électrique devra être équipé d'une porte fermée à clé s'il est dans une zone accessible au public. |
| n°E23-2 | <i>Conformité de l'appareillage</i> | La protection du radiateur devra respecter les prescriptions du chapitre 559.5.2 de la NF C15-100 (mise à la terre du corps du radiateur, protection par 30 mA, limiteur de température en cas de liquide combustible |

3. LISTE DES DOCUMENTS OBJETS DU RAPPORT

Les documents ci-dessous ont été pris en compte pour la formulation de nos avis

| Réf ou n° | indice | Intitulé du document | Reçu le |
|-----------|--------|------------------------------------|------------|
| | | GAG_DCE_PE-06.3a_CCTP_LOT 03A_ELEC | 05/12/2024 |

4. DIFFUSION

DESTINATAIRE PRINCIPAL :

GRAND PARIS AMENAGEMENT
ANAIIS LE GALLOU
anais.legallou@grandparisamenagement.fr

DESTINATAIRES EN COPIE :

BELLASTOCK
Mathieu LAMOUR
mathieu.lamour@bellastock.com

BET BELISEN Electricité
denis.belissen@hotmail.com

COOP ET BAT fluides
baptiste.debicki@bdf fluides.fr

INTERSECTIONS BET Structure - LAGRANDEMAISON, Pierre
p.lagrandmaison@intersections-coop.fr

MOONWALK
e.henry@moonwalklocal.fr

