LAVERIE
8.37 m2

SAS N°2
4.37 m2

SAS n°1
6.08m2

Sanitaire
1610 m³/h
Ø355

ASCENSEUR
2

MONTE
CHARGE
1

LOCAL COMMUN
20.44 m2

LABORATOIRE 1
STERILE
6.61 m2

LABORATOIRE 2
STERILE
7.52 m2

LABORATOIRE 3
STERILE
11.05 m2

SAS MAT.
3 m2

PP-1000

MV.: 880 mm

Rejet Boite à gant
Ø100

600 m³/h - Ø200

90 m³/h - Ø125

Gaine
dévoyer

300 m³/h
Ø200

250 m³/h
Ø160

Rejet CTA R+1&7
8585 m3/h
450x700

250 m³/h
Ø200

3920m³/h - Ø250

0 Réf

V

PLACARD ELEC.
L1.10 x P0.40

130 m³/h
Ø125

30m³/h
Ø125

30 m³/h
Ø125

3520 m³/h
400x400

AF/désenfumage

EXT/désenfumage

LEGENDE REVETEMENT DE SOL / FXP.

- Revêtement de sol PVC
  Faux-plafond bac acier
- Revêtement de sol PVC
  Faux-plafond panneau salle blanche
- Revêtement de sol PVC
- Revêtement mural PVC

INDICE	LIBELLE	DATE
B	MISE A JOUR	30/09/2025
A	PREMIERE DIFFUSION	30/05/2022

C.I. TECH
CONCEPTION D'INSTALLATIONS TECHNOLOGIQUES
1, Rue de Terre Neuve
Bâtiment J
91940 LES ULIS
Tel : 01.60.14.50.70
http://www.c-i-tech.com
contact@c-i-tech.com

BATIMENT KOURLISKI
RENOVATION LABORATOIRE L3

INSERM
8 RUE DE LA CROIX-JARRY
75013 PARIS
R+7
PLAN DE REVETEMENT DE SOL / FAUX-PLAFOND

N° PLAN : 09-REV

FORMAT : A3

VERIF. P.H. | DESS. M.F.

PHASE : DCE | AFFAIRE N° : 485 | Réf. : 09-REV-485-DCE-A-R+7

ECHELLE : 1/50

NOTA : Les plans d'implantation ou de réseaux aérauliques transmis, ainsi que les quantités qui peuvent être renseignées ci-après sont données ***à titre indicatif*** et devront être impérativement vérifiées par le titulaire du présent lot qui est seul responsables des quantités chiffrées. Elles ne pourront ***en aucun cas*** faire l'objet de demande de travaux supplémentaires.