

# REPLACEMENT D'UNE CHAUDIERE ET MISE EN CONFORMITE D'UNE CHAUFFERIE GENDARMERIE DE DECIZE (58)

19/09/2025  
IndA

## LOT : CHAUFFAGE

§ NOTICE	Article	Unités	Quantités	P.U.HT	Montant total HT
<b>2</b>	<b>PRESCRIPTIONS GENERALES</b>				
	Prestations générales :	Ens	1		- €
	Etudes EXE				
	Constitution DOE				
	Rebouchage				
	Attestations d'essais de fonctionnement				
	Essais et mises en services				
	Nettoyage				
<b>Sous-total HT §2. PRESCRIPTIONS GENERALES</b>					<b>0,00 €</b>
<b>3</b>	<b>DEPOSE</b>				
	Dépose de chaudière existante n°2 suivant description CCTP	Ens	1		- €
	Dépose du brûleur existant pour repose sur chaudière neuve suivant description CCTP	Ens	1		- €
	Dépose des pompes des circuits n°1,2 et 3 suivant description CCTP	Ens	6		- €
<b>Sous-total HT §3. DEPOSE</b>					<b>0,00 €</b>

<b>4</b>	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>				
<b>4.2</b>	<b>REPLACEMENT CHAUDIERE GAZ</b>				
<b>4.2.2</b>	<b>Caractéristiques</b>				
	Fourniture et pose chaudière gaz cp accessoires suivant description CCTP	U	1		- €
	- Marque : ATLANTIC GUILLOT				
	- Type : LRK23				
	- P : 630 kW				
	Amortisseur anti vibratoire	Ens	1		- €
	Régulation NAVISTEM B200 suivant description CCTP	Ens	1		- €
	Reprogrammation de la régulation suivant description CCTP	Ens	1		- €
	Dépose et repose des raccordements existants suivant description CCTP	cp			
	Raccordement électrique suivant description CCTP	Ens	1		- €
<b>4.2.3</b>	<b>Remplacement brûleur</b>				
	Fourniture et pose brûleur suivant description CCTP	U	1		- €
	- Marque : RIELLO				
	- Modèle : RS 55/M BLU TC/100/230				
	Rampe gaz Type MB412/1-Rt 20	U	1		- €
	Sonde PT100	U	1		- €
	Kit modulation Rw55,5 avec signal 0/10V	U	1		- €
	Adaptateur pour rampe	U	1		- €
	Raccordement électrique depuis armoire chaufferie	Ens	1		- €
	Mise en service	Ens	1		- €
<b>4.2.4</b>	<b>Evacuation des fumées</b>				
	Raccordement sur chaudière	Ens	1		- €
	Carneau de fumées Ø350 suivant description CCTP	ml	6		- €
	Conduit de fumée Ø400 cp cône de finition suivant description CCTP	ml	12		- €
	Système de fixations pour cheminement en façade	Ens	1		- €

	Kit de haubanage pour stabilité du conduit au-dessus du cheneau	Ens	1		- €
	Réalisation percement en toiture suivant description CCTP	Ens	1		- €
	Reprise d'étanchéité suivant description CCTP	Ens	1		- €
	Mise en place chevêtre ou renfort de structure	Ens	1		- €
	Costière métallique isolée suivant description CCTP	U	1		- €
	Obturation du raccordement de la chaudière déposée sur conduit de fumée existant	Ens	1		- €
<b>4.2.5</b>	<b>Adaptation réseau hydraulique</b>				
	Adaptation/dépose réseau hydraulique suivant description CCTP	Ens	1		- €
	Tube fer noir Ø 114,3x3,6 T10 yc raccords, colliers ,supports, etc...	ml	20		- €
	Calorifuge Autolock épaisseur 50 mm	m²	8		- €
	Vanne d'isolement	U	3		- €
	Filtre	U	1		- €
	By-pass	PM			
	Vanne de réglage	U	1		- €
	Clapet anti-retour	U	1		- €
	<b>Sous-total §4.2 REMPLACEMENT CHAUDIERE GAZ</b>				<b>0,00 €</b>
<b>4.3</b>	<b><u>GAZ</u></b>				
	Centrale de détection gaz type MX43-4-3 suivant description CCTP	U	1		- €
	Détecteur de gaz type OLC100 ADF suivant description CCTP	U	4		- €
	Tête d'injection de gaz à distance pour OLCT suivant description CCTP	U	4		- €
	Tuyau PVC TUBCLAIR AL 6 x 8 mm	Ens	1		- €
	Electrovanne gaz type ELK05035 DN80 suivant description CCTP	U	2		- €
	Adaptation réseau gaz pour mise ne place électrovannes	Ens	1		- €
	Combiné sonore et lumineux SONOS LED / Verrine Rouge	U	1		- €
	Raccordement électrique suivant description CCTP	Ens	1		- €
	Essais et mise en service suivant description CCTP	Ens	1		- €
	<b>Sous-total §4.3 GAZ</b>				<b>0,00 €</b>
<b>4.4</b>	<b><u>DESENFUMAGE</u></b>				
<b>4.4.2</b>	<b>Extraction</b>				
	Réalisation percement en toiture suivant description CCTP	Ens	1		- €
	Exutoire suivant description CCTP	U	1		- €
	Costière métallique isolée suivant description CCTP	U	1		- €
	Reprise d'étanchéité suivant description CCTP	Ens	1		- €
	Dispositif de commande suivant description CCTP	U	1		- €
	Réglage, essais de fonctionnnement et remise d'un procès verbal suivant description CCTP	cp			
<b>4.4.3</b>	<b>Amenée d'air</b>				
	Réalisation percement en façade suivant description CCTP	Ens	2		- €
	Grille extérieure suivant description CCTP	U	2		- €
	- Marque : France Air				
	- Type : GLA				
	Reprise d'étanchéité suivant description CCTP	Ens	2		- €
	<b>Sous-total §4.4 DESENFUMAGE</b>				<b>0,00 €</b>
<b>4.5</b>	<b><u>REMPLACEMENT DES POMPES</u></b>				
	<u>Circuit n°1</u>				
	Pompe simple suivant description CCTP	U	2		- €
	- Marque : WILO				

	- Type : Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2				
	Bride de rattrapage Cales-entretoise F30, DN80	U	4		- €
	<u>Circuit n°2</u>				
	Pompe simple suivant description CCTP	U	2		- €
	- Marque : WILO				
	- Type : Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0				
	Bride de rattrapage Cales-entretoise F30, DN80	U	4		- €
	<u>Circuit n°3</u>				
	Pompe simple suivant description CCTP	U	2		- €
	- Marque : WILO				
	- Type : Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5				
	Doigt de gant G1/2" Lg.100mm	U	12		- €
	Sonde de température immersion Pt 1000 AA	U	12		- €
	Manchon antivibratoire à brides DN80	U	4		- €
	Manchon antivibratoire à brides DN125	U	2		- €
	Raccordement électrique depuis raccords existants suivant description CCTP	Ens	1		- €
	<b>Sous-total §4.5 REMPLACEMENT DES POMPES</b>				<b>0,00 €</b>
<b>4.6</b>	<b><u>TRAVAUX DIVERS</u></b>				
<b>4.6.1</b>	<b>Etiquetage extincteurs</b>				
	Etiquette "NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ" suivant description CCTP	U	2		- €
	Etiquette "FERMER LA VANNE GAZ AVANT D'UTILISER L'EXTINCTEUR" suivant description CCTP	U	2		- €
<b>4.6.2</b>	<b>Etiquetage coffret de coupure électrique</b>				
	Etiquetage coffret de coupure électrique suivant description CCTP	Ens	1		- €
	<b>Sous-total §4.5 REMPLACEMENT DES POMPES</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Sous-total HT §4. DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>					<b>0,00 €</b>

RECAPITULATIF		
	Sous-total HT §2. PRESCRIPTIONS GENERALES	0,00 €
	Sous-total HT §3. DEPOSE	0,00 €
	Sous-total HT §4. DESCRIPTION DES OUVRAGES	0,00 €
	TOTAL HT	0,00 €
	TVA 20%	0,00 €
	TOTAL TTC	0,00 €