

**Représenté par Monsieur le Premier Président
de la Cour d'Appel de Nancy
et Monsieur le Procureur Général près ladite Cour**

Service en charge de la passation du marché public :
COUR D'APPEL DE NANCY
Service Administratif Interrégional
Cellule Achats Publics
60 rue Jacquinot
54 000 Nancy

**MARCHE PUBLIC RELATIF A LA MAINTENANCE DES
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET
CLIMATISATION
DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE
DU RESSORT DES COURS D'APPEL DE METZ ET DE NANCY**

Marchés n° AOO.2025.02.00 ; AOO.2025.03.00 ; AOO.2025.04.00
et AOO.2025.05.00

**Annexe au Cahier des Clauses Particulières applicable à la maintenance
générale des installations de chauffage, ventilation et climatisation des
juridictions de l'ordre judiciaire de la Moselle (lot 1), de la Meurthe-et-Moselle
(lot 2), de la Meuse (lot 3) et des Vosges (lot 4)**

Cette annexe expose la localisation des matériels concernés, leurs caractéristiques techniques présentées à titre indicatif (chaque fois que ces informations étaient disponibles).

Rappelons qu'à ces documents, il faut ajouter l'ensemble des matériels habituellement nécessaire au bon fonctionnement de ces installations.

LOT 1 : DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Le lot 1 (département de la Moselle) concerne les installations des bâtiments suivants :

- Palais de justice de Sarreguemines
- Palais de justice de Thionville
- Tribunal judiciaire de Thionville – site Poincaré
- Tribunal de proximité de Saint-Avold
- Tribunal de proximité de Sarrebourg
- Conseil de prud'hommes de Forbach
- CPAJ de Saint-Julien-lès-Metz

Localisation et contact :

Bâtiment	Classe bâtiment	Adresse	Contact
Tribunal judiciaire de Sarreguemines	W3	Place du Général Sibille 57200 SARREGUEMINES	Mme Anne STAUB Directrice de greffe Tél : 03.87.28.32.21 dg.tj-sarreguemines@justice.fr
Tribunal judiciaire de Thionville	W3	Quai Marchal 57100 THIONVILLE	M. David GERNEZ Directeur de greffe Tél : 03.82.82.43.77 chg.tj-thionville@justice.fr
Tribunal judiciaire de Thionville – Annexe Poincaré	W5	Site Poincaré 12 allée Poincaré 57100 THIONVILLE	M. David GERNEZ Directeur de greffe Tél : 03.82.82.43.77 chg.tj-thionville@justice.fr
Tribunal de proximité de Saint-Avold	W5	27 avenue Clémenceau BP 20029 57501 SAINT AVOLD	Mme Jessica MAKOWSKI Directrice de greffe adjointe Tél : 03.87.90.46.01 chg.tprx-st-avold@justice.fr
Tribunal de proximité de Sarrebourg	W5	52 avenue Clémenceau 57400 SARREBOURG	Mme Nadège BOUROLLEAU Cadre-Greffier, Responsable du greffe Tél : 03.87.23.71.82 chg.tprx-sarrebourg@justice.fr
Conseil des prud'hommes de Forbach	W5	3 avenue Saint-Rémy 57600 FORBACH	Mme Gersende KORINEK Cadre greffier Tél : 03.87.15.74.73 chg.cph-forbach@justice.fr
CPAJ de Saint-Julien-lès-Metz	W5	2bis rue de Bort les Orgues 57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ	Mme Blandine L'HUILLER Responsable site Tél : 03.57.84.08.50 archives.cpa-st-julien-les-metz@justice.fr

**Inventaire des installations de chauffage, ventilation et climatisation
du lot 1 (département de la Moselle) :**

Cf. CCP_Annexe 1ter inventaire lot 1 v1

LOT 2 : DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE

Le lot 2 (Meurthe-et-Moselle) concerne les installations des bâtiments suivants :

- Cour d'appel de Nancy
- Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale)
- Cour d'appel de Nancy (Hôtel des Pages)
- Palais de justice de Val de Briey
- Tribunal de proximité de Lunéville
- Conseil de prud'hommes de Longwy

Localisation et contact :

Bâtiment	Classe bâtiment	Adresse	Contact
Cour d'appel de Nancy	W4	3 rue Suzanne Regnault Gousset CO 90010 54 035 Nancy Cedex	Bruno MANIERE 03 83 17 24 02 dg.ca-nancy@justice.fr
Cour d'appel de Nancy – Hôtel des Pages			
Cour d'appel de Nancy – Chambre sociale			
Tribunal de proximité de Lunéville	W4	7 rue du Château 54 300 Lunéville	Alexandrine MARGAROLI 03 83 47 41 00 03 83 74 04 27 (accueil) chg.tprx-luneville@justice.fr
Palais de justice de Val de Briey	W5	4 rue du Maréchal Foch 54 151 Val de Briey	Domitille EVAIN 03 82 47 56 02 chg.tj-briey@justice.fr
Conseil de prud'hommes de Longwy	W5	16 rue du Colonel Merlin 54 400 Longwy	Nicolas PRIME 03 82 24 29 27 chg.cph-longwy@justice.fr

Inventaire des installations de chauffage, ventilation et climatisation du lot 2 (Meurthe-et-Moselle) :

Inventaire Cour d'appel de Nancy

Chaufferie chambre sociale :

Chaudière :

- 1 chaudière murale 24kw à gaz CHAFFOTEAUX type MIRA C GREEN
- Filtre à barreau magnétique SENTINEL type ELIMINATOR

- 8 radiateurs

Chaufferie cour d'appel :

Chaudière :

- 2 chaudières gaz à condensation VIESSMANN type VITOCROSSAL 100 type CI-280 puissance 280kW
- 2 brûleurs Matrix cylindrique modulant avec Lambda Pro Control
- Un pot à boue
- régulation VIESSMANN type VITROTRONIC 300-K/MW1B
- sonde de température de fumées R 1/8
- limiteur de pression de la chambre de combustion

une armoire électrique

GTC (gestion technique centralisée)

Dégazeur :

- FLAMCO type SVCS100 – DN100

Vase d'expansion :

- FLAMCO type FLEXON M800

Pressostat Manque d'eau :

- SAUTER type DSB143F001

Filtre désemboueur :

- BTW type SOLUTECH CLAR 5/9 – DN32

Adoucisseur :

- BTW type 5028
- Station d'adoucissement

Electrovanne Gaz :

- WATTS type 201B80 – DN80

Pompe de relevage

Circuit justice de paix (n°1) :

- 1 pompe double GRUNFOS type MAGMA 10
- 1 vanne 3 voies SAUTER type BUN 050 F200 DN50

Circuit cours d'appel (n°2) :

- 1 pompe double GRUNFOS type MAGMA 10
- 1 vanne 3 voies SAUTER type BUN 050 F200 DN50

Circuit tribunal civil (n°3) :

- 1 pompe double GRUNFOS type MAGMA 10
- 1 vanne 3 voies SAUTER type BUN 040 F300 DN40

Circuit cours d'assises (n°4) :

- 1 pompe double GRUNFOS type MAGMA 10

- 1 vanne 3 voies SAUTER type BUN 032 F300 DN32

Circuit cours d'appel (n°5) :

- 1 pompe double GRUNFOS type MAGMA 10
- 1 vanne 3 voies SAUTER type BUN 032 F300 DN32

Circuit cours bureaux (n°6) :

- 1 pompe double GRUNFOS type MAGMA 10
- 1 vanne 3 voies SAUTER type BUN 032 F300 DN32

Chaufferie Hôtel des Pages :

- 1 chaudière Hoval.
- 1 neutralisateur de condensat
- 1 pot à boue
- 1 armoire électrique
- 2 vases d'expansion ZILMET de 200 litres chacun
- 1 station d'adoucissement BWT.
- 1 disconnecteur Watts.
- 1 pompe double Wilo.
- 1 V3V Siemens.

Ensemble des bâtiments :

Purge et vidange des installations si nécessaire lors de remise en route du chauffage

Climatisation :

Climatisation salle serveur Cour d'appel :

- Unité intérieure MITSUBISHI – PKA-KA 9,4 kW
- Unité extérieure INVERTER – MITSUBISHI – PUHZ – PUHZ – P100VH 9,4 kW

Climatisation 2ème étage :

- Climatisation réversible de marque TOSHIBA
- 1 Pompe à chaleur TOSHIBA 12 kW
- 3 unités intérieures de type console TOSHIBA INVERTER UFV

Ventilation :

Sanitaires parquet (RDC) :

- VMC simple flux

Sanitaires toilettes correctionnel (1^{er} étage) :

- VMC simple flux

Sanitaires bureau magistrat (1^{er} étage) :

- 2 aérateurs UNELVENT

Sanitaires assises (1^{er} étage) :

- 2 aérateurs UNELVENT

Sanitaires 2^{ème} étage (aile sud) :

- VMC simple flux

Sanitaires 2^{er} étage (aile nord) :

- VMC simple flux

Inventaire Tribunal de proximité de Lunéville

Chaufferie:

- Une chaudière gaz Atlantic VARPRIM 140
- Un conduit pour le ramonage
- Disconnecteur contrôlable
- 1 neutraliseur de condensat.
- Compteur d'eau
- Pot à boue
- Pompe simple MAGNA 1 32-60 180
- Vase d'expansion 150 L
- Servomoteurs
- Pompe double MAGNA 40-80 F220
- Armoire chaufferie
- Compteur gaz
- Manomètre gaz
- Pompe de relevage
- Vannes
- 3 ballons ECS de 15 L
- 47 radiateurs à eau

Ventilation :

- VMC
- Bouches d'extraction

Inventaire Palais de justice de Val de Briey

Chauffage :

- Chauffe-eau électrique ATLANTIC – 300 litres – Classe énergétique : B
- Ballon ECS ATLANTIC – 200 litres

- Pompe
- Armoire générale
- Connecteurs électriques

Climatisation :

Climatiseur salle serveur :

- Unité intérieure Smart (1ph) R32 puissance 5kW
- Unité extérieure MURAL PERFECTA 5 kW

Climatiseurs n°1 patio (bureau n°421) :

- Unité intérieure DAIKIN type FTX-BC 6,5 kW
- Unité extérieure DAIKIN type RXM60 6,5 kW

Climatiseur n°2 patio (local n°421):

- Unité intérieure DAIKIN type FTX-BC 6,5 kW
- Unité extérieure DAIKIN type RXM60 6,5 kW

Ventilation :

Centrale de traitement d'air n°1 :

- 1 ventilateur d'extraction de 5670 m3/h
- 1 caisson de mélange
- 1 filtre
- 1 batterie électrique de préchauffage de 45 Kw
- 1 caisson laveur
- 1 batterie électrique de réchauffage de 20 Kw
- 1 ventilateur de soufflage

Centrale de traitement d'air n°2 :

- 1 ventilateur d'extraction de 7100 m3/h
- 1 caisson de mélange
- 1 filtre
- 1 batterie électrique de préchauffage de 50 Kw
- 1 caisson laveur
- 1 batterie électrique de réchauffage de 25 Kw
- 1 ventilateur de soufflage

Caissons de VMC:

- 2 caissons de VMC de marque FLEVI type MS3 en toiture

Chauffage :

- Chaudière CHAPPEE type NXR 35 90/130 kW
- Un conduit pour le ramonage
- Brûleur Weishaupt WL20-A
- Soupape de sécurité chaudière
- 8 vannes de sécurité pour circuits hydrauliques
- Cuve à fioul
- Jauge à fioul
- Filtre à fioul
- Manomètre
- Vase d'expansion 80 L de marque GITRAL
- Filtre à tamis
- Pompe simple GRUNDFOS UPS 25-40 180
- Pompe simple GRUNDFOS 40-75F
- Pompe de relevage ALTECH ALTPRC 500
- Ensembles radiateurs à eau
- Bouches d'extraction
- Ballon ECS 150 L (marque Thermor)
- Soupape de sécurité
- Compteur d'eau
- Armoire électrique (éclairage chaufferie)
- Armoire électrique chaufferie
- Horloge

Ventilation

- Une VMC

LOT 3 : DEPARTEMENT DE LA MEUSE

Le **lot 3 (Meuse)** concerne les installations des bâtiments suivants :

- Palais de justice de Bar-le-Duc
- Palais de justice de Verdun

Localisation et contact :

Bâtiment	Classe bâtiment	Adresse	Contact
Palais de justice de Bar-le-Duc	W4	21/25/29 Place Saint-Pierre 54 000 Bar-le-Duc	Edouard LABONNE-COLIN 03 29 79 65 91 chg.tj-bar-le-duc@justice.fr
Palais de justice de Verdun	W5	Place Saint-Paul 55 100 Verdun	Emilie SIMON-LANG 03 29 86 88 17 chg.tj-verdun@justice.fr Willy GANGNANT 03 29 86 77 19 willy.gangnant@justice.fr

Inventaire des installations de chauffage, ventilation et climatisation du lot 3 (Meuse) :

Inventaire Palais de justice de Bar-le-Duc

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc :

Chaufferie :

- 1 chaudière sol à condensation WARMAX (année 2024) 7000F 300KW version gauche
- Kit de sécurité 3B pour Gc 7000F
- Jeu de 2 brides à souder DN65-PN6
- 1 brûleur à gaz
- 1 filtre gaz
- 1 conduit de fumée D300
- 1 groupe de pompes GRUNDFOS UMC 50-30
- 2 soupapes 3 bars
- 1 vase d'expansion 400 litres
- 1 disconnecteur
- 1 armoire électrique

- 1 pompe de relevage
- 2 pompes doubles UPSD 32-50-2 V3V avec SQK 35
- 1 Pompe double UPSD 32-80+V3V SQK 35
- 1 Armoire électrique avec 3 régulateurs siemens

Tribunal judiciaire / Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc :

Chaufferie :

- 1 chaudière atmosphérique CHAPPEE Edena 2 1102 - année 2004 (puissance 70 Kw)
- 1 filtre gaz
- 1 conduit de fumée D200
- 1 groupe de pompe GRUNDFOS UMC CC3-120
- 2 soupapes 3 bars
- 1 vase d'expansion 35 litres
- 1 disconnecteur
- 1 armoire électrique
- 1 pompe de relevage
- 1 vanne mélangeuse

Inventaire Palais de justice de Verdun

Climatisation :

- 1 climatiseur HITACHI RAS 50YH
- 1 climatiseur HITACHI RAC 50YH4

Chaufferie :

- 1 chaudière DE DIETRICH (puissance 185 Kw)
- 1 brûleur à gaz CUENOD – Type NC 11 GX207
- 1 pompe de circulation simple GRUNDFOS UPS 32–80 mono 220V
- 1 groupe de pompes GRUNDFOS UPSD 40.60F TRI
- 1 ensemble de régulation LANDIS & GYR comprenant :
 - 1 vanne trois voies 31.50
 - 1 moteur SQK 33-20
 - 1 régulateur RVL 41.10
- 1 vase d'expansion
- 1 armoire électrique

LOT 4 : DEPARTEMENT DES VOSGES

Le **lot 4 (Vosges)** concerne les installations des bâtiments suivants :

- Tribunal judiciaire d'Epinal
- Espace judiciaire Victoire Julie Daubié – Epinal
- Tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges

Localisation et contact :

Bâtiment	Classe bâtiment	Adresse	Contact
Tribunal judiciaire d'Epinal	W3	7 place Edmond Henry 88 000 Epinal	Christian RENKER 03 29 34 92 02 chg.tj-epinal@justice.fr
EJVD Epinal	W3	Place Jeanne d'Arc 88 000 Epinal	Marianne DE ROCHEBOUET 03 54 59 18 15 marianne.de-rochebouet@justice.fr
Tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges	W5	20 rue d'Amérique 88 100 Saint-Dié-des-Vosges	Christian RENKER 03 29 34 92 02 chg.tj-epinal@justice.fr

Inventaire des installations de chauffage, ventilation et climatisation du lot 4 (Vosges) :

Inventaire Tribunal judiciaire d'Epinal

Chaudière bâtiment A :

- 2 chaudières GUILLOT type LD 581 (puissance 630 Kw)
- 2 brûleurs à gaz CUENOD type C70
- 2 pompes de charge SALMSON type DCX 80.25
- 1 vase d'expansion FLEXCON VSE 1100 litres
- 1 cascade chaudière SAUTER RSE EYL 3
- 2 vannes 3 voies motorisées SAUTER AR 30W 13
- 3 pompes primaires SALMASON DCX 80.50
- 1 disconnecteur DN40
- 1 centrale de détection de gaz OLDHAM

Production d'eau glacée :

- 2 groupes TRANE type CGC 200 (puissance 52 Kw (gaz R22))
- 1 vase d'expansion FLEXCON 50 litres
- 1 ballon tampon CHAROT TRAMFROID

- 2 pompes eau glacée SALMSON DCX 80.50
- 1 disconnecteur DN40

Sous-station bâtiment A :

Circuit température constante :

- 1 pompe double SALMSON DCX 40.8

Circuit radiateurs nord :

- 1 pompe double SALMSON DCX 50.50
- 1 vanne 3 voies motorisée SAUTER AR 30W 13

Circuit radiateurs sud :

- 1 pompe double SALMSON DCX 40.50
- 1 vanne 3 voies motorisée SAUTER AR 30W 13

Circuit rez-de-chaussée bâtiment B :

- 1 pompe double SALMSON DCX 40.80
- 1 vanne 3 voies motorisée SAUTER AR 30W 13

Circuit radiateurs bâtiment C :

- 1 pompe double SALMSON DCX 40.80
- 1 vanne 3 voies motorisée SAUTER AR 30W 13

Circuit plancher chauffant :

- 1 pompe double SALMSON CXL 2025
- 1 échangeur BARRIQUAND type UFX 6 L 1 (puissance 51 Kw)
- 1 pompe double secondaire SALMSON DCX 40.80
- 1 vanne 3 voies motorisée SAUTER AR 30 W 13
- 1 filtre GULDAGER
- 1 vase d'expansion FLEXCON
- 1 disconnecteur

Armoire électrique :

- 1 régulateur SAUTER RSK
- 1 régulateur SAUTER RSE

Ventilation bâtiment A :

Salle d'audience pénale :

- 1 centrale de traitement d'air TRANE type CCNB 20 (débit 6000 m3/h)
Batterie chaude : 29 Kw
Batterie froide : 34 Kw
- 1 vanne 3 voies motorisée SAUTER AVR 32 W 32 S
- 1 caisson d'extraction TRANE type CCNB 20 (débit 6000 m3/h)

Salle d'audience TGI :

- 1 centrale de traitement d'air TRANE type CCNB 15 (débit 3600 m3/h)
Batterie chaude : 19 Kw
Batterie froide : 20 Kw

- 1 vanne 3 voies motorisée SAUTER AVR 32 W 32 S
- 1 caisson d'extraction TRANE type CCNB 15

Régulation :

- 1 régulateur SAUTER RSE EYL 3

Extraction :

Bureaux :

- 1 caisson d'extraction FRANCE AIR MODULYS EXT 500 B (débit 2540 m3/h)

Chambre du conseil :

- 1 caisson d'extraction FRANCE AIR VLI F 200 (débit 300 m3/h)

Mise en état :

- 1 caisson d'extraction FRANCE AIR VLI F 200 (débit 240 m3/h)

VMC bâtiment A :

- 1 caisson d'extraction FRANCE AIR VLI S (débit 740 m3/h)
- 1 caisson d'extraction FRANCE AIR VLI 9 B (débit 2120 m3/h)

Ascenseur n°1 :

- 1 ventilateur FRANCE AIR type CANAL AIR C 160 (débit 400 m3/h)

Ascenseur n°2 :

- 1 ventilateur FRANCE AIR type CANAL AIR C 160 (débit 250 m3/h)

Local courant faible :

- 1 ventilateur FRANCE AIR type CANAL AIR C 200 (débit 470 m3/h)

Local TGBT (bâtiment 6) :

- 1 ventilateur FRANCE AIR type ENERJY 900 VE (débit 650 m3/h)

Désenfumage :

Bâtiment A :

- 1 extracteur FRANCE AIR type AS TAUNUS 15.8 (débit 7200/3600 m3/h)

Bâtiment B :

- 1 extracteur FRANCE AIR type DEFUMAIR 150 (débit 7200 m3/h)
- 1 extracteur FRANCE AIR type DEFUMAIR 60 (débit 3600 m3/h)

Bâtiment B (salle des Pas Perdus) :

- 1 extracteur FRANCE AIR type DEFUMAIR 75 (débit 6000 m3/h)
- 38 clapets coupe-feu
- 16 volets coupe-feu

Sous-station bâtiment E :

Circuit eau glacée :

- 1 pompe double SALMSON ECX 2801

Circuit constant eau chaude :

- 1 pompe double SALMSON DCX 40.40

Circuit nord Bâtiment D et C :

- 1 pompe double SALMSON DCX 40.80
- 1 vanne 3 voies motorisée SAUTER

Circuit sud Bâtiment D et E :

- 1 pompe double SALMSON DCX 40.80
- 1 vanne 3 voies motorisée SAUTER

Circuit plancher chauffant :

- 1 pompe double primaire SALMSON CXL 2050
- 1 vanne 3 voies motorisée SAUTER
- 1 échangeur de plaques BARRIQUAND type UFX 6 L1 (puissance 33 Kw)
- 1 pompe double secondaire SALMSON DCX 40.80
- 1 filtre GULDAGER
- 1 vase d'expansion 4 litres
- 1 disconnecteur

Armoire électrique :

- 1 régulateur SAUTER RSK
- 1 régulateur SAUTER RSE

Ventilation :

- 1 centrale de traitement d'air TRANE type CCNB 20 (débit 6160 m3/h)
Batterie chaude : 24 Kw
Batterie froide : 29 Kw
- 1 vanne 3 voies motorisée SAUTER AVR 32 W 32 S
- 1 caisson d'extraction TRANE type CCNB 20 (débit 5900 m3/h)

Salle des Pas Perdus :

- 1 centrale de traitement d'air TRANE type CCNB 15 (débit 4000 m3/h)
Batterie chaude : 60 Kw
- 1 vanne 3 voies motorisée SAUTER AVR 32 W 32 S
- 1 extracteur FRANCE AIR type VLI G 7.4 (débit 300 m3/h)
- 1 régulateur SAUTER RSE

Extraction :

Bureaux :

- 1 extracteur FRANCE AIR type VLI G 7.7 (débit 1810 m3/h)

Salle de réunion Bâtiment C :

- 1 extracteur FRANCE AIR type VLI G 7.4 (débit 900 m3/h)

Salle de réunion Bâtiment C :

- 1 extracteur FRANCE AIR type VLI G 7.4 (débit 720 m3/h)

Ventilation mécanique contrôlée :

- 1 extracteur FRANCE AIR type VLI C 4-9 (débit 1795 m3/h)

Ascenseur :

- 1 ventilateur FRANCE AIR type CANAL AIR C 160 (débit 250 m3/h)

Désenfumage :

- 1 ventilateur FRANCE AIR type AST D 22.11 (débit 10800 m3/h)
- 1 ventilateur FRANCE AIR type AST D 22.11 (débit 7200 m3/h)

Logement :

- 1 extracteur ALDES type MINI VEC 016B (débit 180 m3/h)
- 32 clapets coupe-feu
- 8 volets coupe-feu

Ventilation cafétéria :

- 1 hotte d'extraction DE DIETRICH type HV 7934

Logement gardien :

- 1 chaudière murale

Ensemble des bâtiments :

Radiateurs : purge de l'ensemble du circuit et remplacement des têtes thermostatiques si nécessaire.

Climatisation :

Climatisation du 1er étage (aile nord-ouest) :

- Unité extérieure MITSUBISHI type PUMY-SP220YKM 22,4 kW ou équivalent
- 5 unités intérieures murales MITSUBISHI ou équivalent

Climatisation du 2ème étage (aile nord-ouest) :

- Unité extérieure multi-split MITSUBISHI MXZ-4E 3,7 à 9,2 kW ou équivalent
- 5 unités intérieures murales MITSUBISHI ou équivalent

S'AGISSANT DU TGI D'EPINAL, les installations qui apparaissent en noir seront soumises à une maintenance de type P2 comme l'ensemble des autres installations du marché, les installations en bleu seront soumises à une maintenance de type P3.

Chauffage :

Chaudières :

- 2 chaudières modulantes à condensation gaz ATLANTIC- GUILLOT, modèle VARMAX, de puissance 225 KW
- 1 brûleur à gaz modulant à pré-mélange total
- 1 régulateur NAVISTERM B3000
- Filtre à air pour raccordement en cheminée
- Sondes température départ et retour chaudière, sonde fumée
- Multibloc gaz à ratio air/gaz avec régulateur, filtre et pressostat mini
- Station de neutralisation des condensats + support NEUTRA N70

Évacuation des fumées :

- Évacuation des fumées par cheminée autoportante en inox

Vase d'expansion :

- Vase d'expansion de marque PNEUMATEX et de type Compresso connect F, de capacité 200L

Désembouage :

- Désembouage par filtre à boues, de marque ATLANTIC, de type MAG NET EVO 02 AV pompe et coffret

Vannes :

- Vannes de réglage de marque TA et de type STAD – DN 20 à 40
- Vannes de réglage de marque TA et de type STAF – DN 65 à 100

Pompes de circulation :

- Pompe électronique double de marque SALMSON de type Priux Master D 40-80
- Pompe électronique double de marque SALMSON de type Priux Master D 32-55

Cascade chaudières :

- 1 sonde extérieure de type QAP22
- 3 sondes température plongeur de type QAE2120.010
- 1 régulateur de chauffage SYNCO de type RMK770-1
- 1 sous module d'extension de type RMZ789
- 1 Appareil d'exploitation de type RMZ 790
- 4 vannes deux voies à papillon de type VXF41.80
- 4 jeux de montage sur VKF41 de type ASK33N
- 4 moteurs de vanne de type SAL31.00T10
- 4 contacts auxiliaires pour servomoteur SA de type ASC10.51
- 10 pressostat pour liquide gaz

Circuit départ Nord :

- 1 sonde température plongeur de type QAE2120.010
- 1 vanne trois voies de type VXG44.40-25
- 1 moteur de vanne de type SAS61.03

Circuit départ Sud :

- 1 sonde température plongeur de type QAE2120.010
- 1 vanne trois voies de type VXG32.50-40
- 1 moteur de vanne de type SAX61.03

Circuit CTA :

- 1 sonde température plongeur de type QAE2120.010
- 1 vanne trois voies de type VXG32.50-40
- 1 moteur de vanne de type SAXS61.03

Circuit « ancien logement Président » :

- 1 sonde température plongeur de type QAE2120.010
- 1 vanne trois voies de type VXG44.25-10
- 1 moteur de vanne de type SAS61.03

Circuit « salle de formation SPIP » :

- 1 sonde température plongeur de type QAE2120.010
- 1 vanne trois voies de type VXG44.20-6.3
- 1 moteur de vanne de type SAS61.03

Circuit « archives » :

- 1 sonde température plongeur de type QAE2120.010
- 1 vanne trois voies de type VXG44.20-6.3
- 1 moteur de vanne de type SAS61.03

Régulateurs :

- 2 régulateurs de chauffage SYNCO 700 de type RMH760B-1
- 2 modules SYNCO 700 de type RMZ787
- 1 module SYNCO 700 de type RMZ790
- 1 vanne trois voies de type VXG44.20-6.3
- 1 centrale de communication de type OZW772.16

Ensemble des bâtiments :

Radiateurs : purge de l'ensemble du circuit et remplacement des têtes thermostatiques si nécessaire

Maintenance et mise à jour de l'application de gestion technique du bâtiment

Ventilation (inventaire à établir sur site) :

- CTA
- Filtres
- Échangeur
- Pompe à chaleur

Inventaire tribunal de proximité Saint-Dié-des-Vosges

DESIGNATION	PRODUIT	MARQUE	TYPE
Ensemble de dispositif de barrage gaz	Vanne de barrage	sectoriel	EVP 1''1/2
	Dispositif anti micro-coupure		FT 4500
	Poste de surveillance	OLDHAM	SURVEYOR 4B
	capteur		OLC10
	Coffret secouru 1h		
Tubage de l'ancien conduit maçonné	Conduit flexible	POUJOLAT	TUBAGINOX GF-P
	Conduit rigide		CONDENSOR
Neutralisation	Pompe de relevage + neutralisation	SFA	SANICONDENS BEST
Pompes de circulation IE3	Circulateur	GRUNDFOS	MAGNA 3 32-120
Ensemble de régulation pour les 2 circuits radiateur	Régulateur	SIEMENS	RVS63
	Interface utilisateur		OCI 420
	Sonde de température		QAD 36
	Sonde extérieure		QAC 34
	Sonde d'ambiance		QAA 24
	Vanne trois voies	SAUTER	VUN
	Servomoteur		AVM115SF132
CTA salle d'audience	Centrale traitement d'air	HELIOS	KWL EC2000 D PRO WW
CTA bureaux	Centrale de traitement d'air		KWL EC1400 D PRO WW
Alimentation de la batterie d'eau chaude	Vanne deux voies	SAUTER	VUN
	Servomoteur		AVM115SF132
Clapet coupe-feu auto commandé	Clapet coupe-feu	VIM	CR 120
Boitier électrique avec horloge J/H	Horloge	HAGER	EG203B
Climatiseur split système	Climatiseur split système	ATLANTIC	ASYG 18 LFC
	Télécommande filaire		UTY RNNYM
Alarme temperature	Thermostat	SAUTER	TLM 2453
	Passerelle téléphonique		PTA V100

haute	Onduleur	SCHNEIDER	BR55OGI
	Sonnerie de forte puissance	LEGRAND	041349
	Feu clignotant		041337
Rafrachissement salle d'audience et des délibérés	Unité extérieure	ATLANTIC	AOYG 30 LAT 4
	Unité intérieure gainable		ARYG 18 LLTB UI
	Unité intérieure cassette		AUYG 9 LVLB UI
	Télécommande filaire		UTY RNNYM
Rafrachissement générale des bureaux	Unité extérieure	DAIKIN VRV IV	RXYQ12T
	Unité intérieur 8 voies		FXFQ20A
	Unité intérieur 4 voies		FXF215M9
	Télécommande filaire		BRC1E52A /B
Ensemble ballon horizontal 200l	Chauffe-eau	DE DIETRICH	ACI

--