COUR DE SERVICE

RUE SAINT-REMI

PLACE

DE LA BOURSE

PLACE JEAN GABRIEL

COURS DU CHAPEAU ROUGE

QUAI DU MARECHAL LYAUTEY

PLACE JEAN JAURES

Entrées d'air posées par lot second oeuvre

Nouveau groupe froid au sol PF=296kW - EG 7/12°C

Entrées d'air posées par lot second oeuvre

Réseau eau glacée enterré dans tranchée

Raccordements EUEV sur attente lot GO

Grille de reprise linéaire

2000m3/h

2000m3/h

2000m3/h

2000m3/h

2000m3/h

2000m3/h

Châssis extérieurs à laisser ouverts pour amenée d'air dans la vitrine

Châssis extérieurs à laisser ouverts pour amenée d'air dans la vitrine

Entrées d'air posées par lot second oeuvre

Châssis extérieurs à laisser ouverts pour amenée d'air dans la vitrine

Amphithéâtre

Local technique
Traitement thermique du hall par 4 générateurs d'air chaud
Maintenir la fenêtre ouverte pendant le fonctionnement des générateurs

Entrée/sortie secondaire personnel et accès au tribunal de commerce

Entrée pohctuelle public

Chambre froide positive Condenseur positionné sur toit chambre

Caisson d'extraction EXT 5 180m3/h

Entrée service évenementiel

Raccordements EUEV sur attente lot GO

Détail sous sol sur façade JAURES

VB

Station de relevage EU

Nourrices d'alimentation des radiateurs

Réseaux hydrauliques encastrés sous dalle

Réseau radiateurs échangeur cheminant en plinthe

Flexibles de soufflage d'air chaud dans l'ambiance du hall déployés lors de manifestations

Hall configuration spectacle
600 places assises

Entrées d'air posées par lot second oeuvre

Raccordements EUEV sur attente lot GO

Prise d'air sur rue Grille hors lot CV-PS

VB

Réseau Salles de Commissions encastré sous dalle (change over)

Réseaux aéraulliques encastrés sous dalle

Réseaux hydrauliques encastrés sous dalle

1000m3/h

1000m3/h

600m3/h

600m3/h

600m3/h

Prise d'air neuf sur rue par soupirail hors lot et cheminement en carneau enterré (hors lot) jusqu'à la CTA

CTA 4-Grandes salles de commissions 2000m3/h

Rejet d'air sur rue par soupirail hors lot

CTA 3-Petites salles de commissions 1200m3/h

Prise d'air neuf sur rue par soupirail hors lot et cheminement en carneau enterré (hors lot) jusqu'à la CTA

LEGENDE CVC

LEGENDE PLOMBERIE

LEGENDE DESENFUMAGE

Affaire n° : 762	Dessiné par : L.T	Vérifié par : Y.M	Chemin : Dess/AR762-Locaux CCIB/DCE/CVC/CV-PS.dwg	

ind.	émission	modification du document	dessiné par	vérifié par	date	ind.

REAMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX

architectes
Agence d'architecture Brochet Lajus Pueyo
Hangar G2 - Bassin à Flot n°1
Quai Armand Lalande - 33000 Bordeaux
Tél : 05 57 19 59 19 Fax : 05 57 19 59 10

économiste
Agence d'architecture Brochet Lajus Pueyo
Hangar G2 - Bassin à Flot n°1
Quai Armand Lalande - 33000 Bordeaux
Tél : 05 57 19 59 19 Fax : 05 57 19 59 10

bureau d'études techniques
ATCE
18, Rue Camène d'Almédia 33074 Bordeaux Cedex
Tél.: 05-56-00-12-72 Fax : 05-56-96-55-51

bureau d'études acoustiques
ALTIA
5, rue de Cléry 75002 Paris
Tél.: 01-53-00-80-65 Fax : 01-53-00-80-66

maître d'ouvrage
Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux
12, Place de la Bourse 33076 Bordeaux Cedex
Mr François Barre vice président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux
Mr Raymond Chabrier président de la commission immobilière de la Chambre
Mr Lanneau directeur entreprises
Mr Laurent Boa chef de projet
Tél.: 05-56-79-51-08 Fax : 05-56-81-80-45
Mr Jérôme Alirich responsable logistique patrimoine marchés
Tél.: 05-56-79-50-47 Fax : 05-56-81-80-45

bureau de contrôle technique
BTP Consultants
Parc d'activités de Canteranne
Avenue de Canteranne 33600 Pessac
Tél : 05 56 00 86 01 Fax : 05 56 00 84 21

coordonateur sps
SARL Blanco
196, rue Raymond Poincaré 33110 Le Bouscat
Tél Fax : 05 56 47 60 57

coordonateur ssi
Marché en cours de validation

opc
Marché en cours de validation

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX
12 PLACE DE LA BOURSE 33076 BORDEAUX CEDEX

intitulé

DCE
Plan RDC
Chauffage-Ventilation-Désenfumage
Plomberie sanitaire

0 2 1 2 2 0 0 8		0 0 0 0 2 0 0 8
date création		date de modification

doc.	émetteur	affaire	indice	phase	échelle	plan numéro
P.	B E T C C I	0	D C E		1 1 0 0	CVPS 0 2