

Nom du site	Adresse du site	Commune	Lot	Energie	ECS collective	Type de contrat	Bâtiments desservis	Architecture du site	Remarques
SITE GRIFFON	13 Place Charles Pleindoux	Cluny	Lot 1 : CH du Clunisois	Gaz naturel	Oui	P.F.	"Sous les Vignes" Hôtel-Dieu Hébergement	1 chaufferie principale (dans bâtiment "Sous les Vignes") 2 sous-stations tertiaires (dans bâtiment Hôtel-Dieu) 1 sous-station tertiaire (dans bâtiment Hébergement / EHPAD) Bâtiment Sous les Vignes : 6 CTA + chauffage et climatisation par VRV Bâtiment Hébergement / EHPAD : 7 CTA + climatisation multisplits	Les installations de l'Hôtel-Dieu sont incluses périmètre du marché mais seront probalement retirées courant 2026.
SITE CORSIN	7 Charrière des Écorces	Tramayes	Lot 1 : CH du Clunisois	RCU / Fioul	Oui	P.F.	Nouveau bâtiment Anciens bâtiments	1 sous-station principale (dans nouveau bâtiment) 1 sous-station tertiaire (dans anciens bâtiments) Nouveau bâtiment : 1 CTA + climatisation par réseau d'eau glacée	La chaudière de secours située dans la sous-station tertiaire appartient à la commune et est exclue du périmètre du marché.