

										Année 2022				Année 2023				Année 2024			
Nom du site	Adresse du site	Commune	Lot	Energie	ECS collective	Type de contrat	Bâtiments desservis	Architecture du site	Remarques	Unité	Consommations chauffage NC	DJU	Conso ECS annuelle (m³)	Unité	Consommations chauffage NC	DJU	Conso ECS annuelle (m³)	Unité	Consommations chauffage NC	DJU	Conso ECS annuelle (m³)
LES CHARMES Chaufferie principale	Boulevard des Charmes	Paray-le-Monial	Lot 2 : CH du Pays Charolais-Brionnais	Gaz naturel	Oui	P.F.I.	Bâtiment Les Charmes	1 chaufferie principale 1 sous-station tertiaire "Hébergement" 27 CTA Climatisation : deux groupes d'eau glacée		MWh <sub>PCS</sub>	3 027	1 929,0	2 095	MWh <sub>PCS</sub>	3 963,28	2 018,0	2 438	MWh <sub>PCS</sub>	3 351,58	2 158,0	2 709
LES CHARMES Chaufferie cuisine	Boulevard des Charmes	Paray-le-Monial	Lot 2 : CH du Pays Charolais-Brionnais	Gaz naturel	Oui	P.F.	Bâtiment Les Charmes (cuisines)	1 chaufferie dédiée aux cuisines													
LA ROSERAIE	Boulevard des Charmes	Paray-le-Monial	Lot 2 : CH du Pays Charolais-Brionnais	Gaz naturel	Oui	P.F.	Bâtiment La Roseraie	1 chaufferie principale 7 CTA Climatisation : un groupe d'eau glacée + climatisation multisplits des bureaux et local informatique													
MAISON MICOCOULIERS	25 rue des Micocouliers	Paray-le-Monial	Lot 2 : CH du Pays Charolais-Brionnais	Gaz naturel	Oui	P.F.	Maison individuelle	1 chaudière murale	Maison individuelle à proximité du centre hospitalier utilisée pour loger des personnels soignants de passage.												
SITE DE CHAROLLES	6 Rue du Prieuré	Charolles	Lot 2 : CH du Pays Charolais-Brionnais	Gaz naturel	Oui	P.F.	Bâtiment neuf Ancien bâtiment (bâtiment L)	1 chaufferie principale (dans nouveau bâtiment) 1 sous-station tertiaire (dans bâtiment L) 11 CTA + climatisation multisplits	Le bâtiment neuf a été livré en 2024												
SITE DE LA CLAYETTE	19 Rue de l'Hôpital	La Clayette	Lot 2 : CH du Pays Charolais-Brionnais	Gaz naturel	Oui	P.F.I.	Extension (nouveau bâtiment) Bâtiment 1980 Bâtiment 1970 Bâtiment historique	1 chaufferie principale (dans nouveau bâtiment) 2 sous-station tertiaires (1 dans bâtiment 1980 et 1 pour cuisine / buanderie / laverie) 4 CTA Climatisation : un groupe d'eau glacée + climatisation multisplits										MWh <sub>PCS</sub>	776,89	1 837,0	1 676