

GROUPE HOSPITALIER DE TERRITOIRE BOURGOGNE MERIDIONALE

Nom du site	Site Griffon
Adresse	13 Place Charles Pleindoux
Commune	Cluny
Bâtiment	Sous les Vignes
Energie	Gaz naturel
Lot	Centre Hospitalier du Clunisois

Quantité	Matériel	Localisation ou fonction	Marque	Type	Année
Chaufferie principale (située dans le bâtiment "Sous les Vignes")					
3	Chaudière	Chauffage + ECS	ATLANTIC	LRPNT PLUS - 600 kW	2013
3	Brûleur	Chauffage + ECS	WEISHAUP	WM-G10/3-A	2013
3	Circulateur simple	Recyclage chaudière	GRUNDFOS	MAGNA1 65-60 F 340	2012
3	Sous-compteur gaz	Chauffage + ECS			2013
1	Récupérateur à condensation (fumées)		ATLANTIC	TOTALECO GAZ	2013
1	Compteur d'énergie	Total chaufferie	DIEHL METERING	SHARKY 775	HS
1	Bouteille de découplage				2013
1	Circulateur double	Circuit CTA compensation cuisine	GRUNDFOS	MAGNA1D 50-60 F 240	2018
1	Circulateur double	Circuit radiateurs "Sous les Vignes"	GRUNDFOS	MAGNA1D 50-60 F 240	2018
1	V3V + SV	Circuit radiateurs "Sous les Vignes"	SCHNEIDER ELECTRIC	M800	HS
1	Circulateur double	Circuit sous-station tertiaire "Hébergement"	GRUNDFOS	TPED 65-280	2022
1	Compteur d'énergie	Circuit sous-station tertiaire "Hébergement"	DIEHL METERING	SHARKY 775	HS
1	Circulateur double	Circuit sous-stations tertiaires "Hôtel Dieu"	GRUNDFOS	MAGNA1D 50-120	2018
1	Echangeur à plaques	Circuit sous-stations tertiaires "Hôtel Dieu"			
1	Circulateur double	Circuit sous-stations tertiaires "Hôtel Dieu"	GRUNDFOS	MAGNA1D 65-150	2018
1	Compteur d'énergie	Circuit sous-stations tertiaires "Hôtel Dieu"	DIEHL METERING	SHARKY 775	HS
1	Ballon ECS	ECS "Sous les Vignes" (cuisine et vestiaires)	ATLANTIC	CORFLOW 750 L	2014
1	Circulateur double	Charge ballon ECS	GRUNDFOS	MAGNA1D 32-60 180	2013
1	V3V + SV	ECS "Sous les Vignes" (cuisine et vestiaires)	SCHNEIDER ELECTRIC	M800	2022
2	Circulateur simple	Bouclage ECS "Sous les Vignes" (cuisine et vestiaires)	WILO	TOP-Z25/10	2014
2	Vase d'expansion	Divers	ZILMET	1000 L	2013
1	Disconnecteur	Divers	SOCLA	Type BA	2013

1	Armoire électrique	Divers			2013
1	Régulateur	CVC	SCHNEIDER ELECTRIC	Automate de GTC connecte (alimentation, communication, écran, modules...) - SmartX	2013
Ventilation / Traitement d'air					
1	Caisson VMC	Combles	NATHER	VMCM 4800 R-CONTROL	2019
1	Centrale de traitement d'air	Compensation cuisine	SYSTEMAIR	GENIOX 18.09IR (avec batterie chaude)	2010
1	V3V + SV	Batterie chaude CTA	SCHNEIDER ELECTRIC	MG600C	2019
1	Centrale de traitement d'air	Traitement air salle de réunion R+3	SYSTEMAIR	SAVE VTR 500 (avec batterie chaude électrique et régulation embarquée)	2013
1	Centrale de traitement d'air	Traitement air salle de formation	SYSTEMAIR	SAVE VTR 500 (avec batterie chaude électrique et régulation embarquée)	2013
1	Centrale de traitement d'air	Traitement air vestiaires	SYSTEMAIR	SAVE VTR 500 (avec batterie chaude électrique et régulation embarquée)	2013
1	Centrale de traitement d'air	Traitement air préparation cuisine	SYSTEMAIR	SAVE VTR 500 (avec batterie chaude électrique et régulation embarquée)	2013
1	Centrale de traitement d'air	Traitement air pharmacie	SYSTEMAIR	SAVE VTR 500 (avec batterie chaude électrique et régulation embarquée)	2013
1	Armoire électrique				2013
1	Régulateur	CVC			2013
Chauffage et climatisation par VRV					
1	Unité extérieure	Pharmacie	FUJITSU	AJY054LELAH	2018
7	Unité intérieure	Pharmacie	FUJITSU	ASYA007GTAH	2019
3	Thermostat d'ambiance	Pharmacie	FUJITSU		2019
1	Unité extérieure	Bureaux	FUJITSU	AJY054LELAH	2018
1	Unité extérieure	Bureaux	FUJITSU	AJY144LELAH	2018
20	Unité intérieure	Bureaux	FUJITSU	ASYA007GTAH	2019
15	Thermostat d'ambiance	Bureaux	FUJITSU		2019
1	Unité extérieure	Local poubelles	FUJITSU	AOYG12LMCE	2019
1	Unité intérieure	Local poubelles	FUJITSU		2019
1	Thermostat d'ambiance	Local poubelles	FUJITSU		2019
1	Unité extérieure	Réfectoire personnels (sur le toit accessible)	FUJITSU	AOYG12LMCE	2019
2	Unité intérieure	Réfectoire personnels	FUJITSU		2019
1	Thermostat d'ambiance	Réfectoire personnels	FUJITSU		2019
1	Unité extérieure	Local informatique	DAIKIN	RXS35L2V1B	2014
1	Unité intérieure	Local informatique	DAIKIN		2014
1	Thermostat d'ambiance	Local informatique	DAIKIN		2014

GROUPE HOSPITALIER DE TERRITOIRE BOURGOGNE MERIDIONALE

Nom du site	Site Griffon
Adresse	13 Place Charles Pleindoux
Commune	Cluny
Bâtiment	Hôtel Dieu
Energie	Gaz naturel
Lot	Centre Hospitalier du Clunisois

Quantité	Matériel	Localisation ou fonction	Marque	Type	Année
Sous-station 1 "Hôtel Dieu"					
1	Bouteille de découplage				
1	Circulateur double	Circuit communauté (à l'arrêt)	GRUNDFOS	UPC 40-60	2005
1	V3V + SV	Circuit communauté (à l'arrêt)	SIEMENS	SQK 33	2005
1	Circulateur double	Circuit grande salle	GRUNDFOS	UPC 40-120	2004
1	V3V + SV	Circuit grande salle	SIEMENS	SQK 33	2005
2	Régulateur	Chauffage	LANDIS & GYR	RVL 45	Vétuste
1	Vase d'expansion	Divers	ZILMET		
1	Armoire électrique	Divers			Vétuste
Sous-station 2 "Hôtel Dieu"					
1	Circulateur double	Circuit radiateurs (à l'arrêt)	GRUNDFOS		Vétuste
1	V3V + SV	Circuit radiateurs (à l'arrêt)	SIEMENS	SQK 33	Usage
2	Régulateur	Chauffage	SIEMENS	RVL 470	
1	Préparateur ECS	ECS pour machine à laver	VISSMANN	MONOCELL-TE 400 L	Usage
1	V3V + SV	ECS pour machine à laver	SIEMENS	SQK 34	
1	Circulateur simple	Bouclage ECS	GRUNDFOS		
1	Vase d'expansion	Divers	ZILMET		2012
1	Armoire électrique	Divers			Vétuste

GROUPE HOSPITALIER DE TERRITOIRE BOURGOGNE MERIDIONALE

Nom du site	Site Griffon
Adresse	13 Place Charles Pleindoux
Commune	Cluny
Bâtiment	Hébergement / EHPAD
Energie	Gaz naturel
Lot	Centre Hospitalier du Clunisois

Quantité	Matériel	Localisation ou fonction	Marque	Type	Année
Sous-station Hébergement / EHPAD (combles)					
1	Bouteille de découplage				
1	Circulateur double	Circuit radiateurs Est	GRUNDFOS	MAGNA D 40-100 F 240	2013
1	V3V + SV	Circuit radiateurs Est	SCHNEIDER ELECTRIC	M800	2013
1	Circulateur double	Circuit radiateurs Ouest	GRUNDFOS	MAGNA D 40-100 F 240	2013
1	V3V + SV	Circuit radiateurs Ouest	SCHNEIDER ELECTRIC	M800	2015
1	Circulateur double	Circuit plancher chauffant (RDC)	GRUNDFOS	MAGNA1D 32-80	2013
1	V3V + SV	Circuit plancher chauffant (RDC)	SCHNEIDER ELECTRIC	M400	2013
1	Circulateur double	Circuit CTA	GRUNDFOS	MAGNA3D 40-150	2013
1	Compteur d'énergie	Primaire ECS	DIEHL METERING	SHARKY 775	2013
1	Préparateur ECS	ECS hébergement	ATLANTIC	RUBIS T4-10, y compris lignes suivantes	2013
1	Echangeur à plaques	ECS hébergement	ATLANTIC		2013
4	Circulateur simple	ECS hébergement	GRUNDFOS		2013
1	V3V + SV	ECS hébergement			2013
1	Ballon ECS	ECS hébergement	ATLANTIC	CORHYDRO - 1500 L	2013
55 m²	Panneaux solaires				2013
1	Station solaire	Primaire / secondaire ECS solaire	ATLANTIC	SOLERIO BLOC (y compris circulateurs, échangeur à plaques et intégrateur solaire)	2013
1	Vase d'expansion	Primaire ECS solaire	PNEUMATEX	STATICO - 140 L	2009
2	Ballon solaire	Secondaire ECS solaire	ATLANTIC	CORHYDRO - 1500 L	2013
1	Circulateur simple	Secondaire ECS solaire	GRUNDFOS		2013
1	Vase d'expansion	Secondaire ECS solaire	PNEUMATEX	STATICO - 140 L	2009
1	Echangeur à plaques	ECS solaire	ATLANTIC		2013
4	Circulateur simple	ECS solaire	GRUNDFOS		2013

1	V3V + SV	ECS solaire			2013
2	Circulateur simple	Bouclage ECS	GRUNDFOS		2013
1	Mitigeur				2013
2	Vase d'expansion	Divers	ZILMET	1000 L	2013
1	Disconnecteur	Divers	SOCLA	Type BA	2013
1	Armoire électrique	Divers			2013
1	Régulateur	CVC	SCHNEIDER ELECTRIC	Automate de GTC connecté (alimentation, communication, écran, modules...) - SmartX	
Traitement d'air					
4	Centrale de traitement d'air	CTA0 ; CTA1 ; CTA2 ; CTA4	GEA	CAIRplus - 4500 à 5000 m3/h	2013
3	Centrale de traitement d'air	CTA3 ; CTA5 ; CTA6	GEA	CAIRplus - 3900 à 4800 m3/h	2016
4	V2V + SV	Batterie chaude CTA	SCHNEIDER ELECTRIC	M400	2013
3	V2V + SV	Batterie chaude CTA	SCHNEIDER ELECTRIC	M400	2016
4	Armoire électrique	CTA			2013
4	Régulateur	CTA	SCHNEIDER ELECTRIC	Modules de GTC - TAC XENTA 421A	2013
3	Armoire électrique	CTA			2016
3	Régulateur	CTA	SCHNEIDER ELECTRIC	Modules de GTC - TAC XENTA 421A	2016
Climatisation					
4	VRV	Batterie froide CTA0 ; CTA1 ; CTA2 ; CTA4	DAIKIN	RXYQ8T	2013
2	VRV	Batterie froide CTA5 et CTA6	DAIKIN	RXYQ8T	2017
1	VRV	Batterie froide CTA3	DAIKIN	RXYQ10T	2017
1	VRV	VRV 1	DAIKIN	RXYQ14T7Y1B	2013
16	Unité intérieure		DAIKIN		2013
1	VRV	VRV 2	DAIKIN	RXYQ14T7Y1B	2017
16	Unité intérieure		DAIKIN	FXZQ15A / FXZQ20A / FXZQ25A / FXZQ32A / FXZQ40A	2017
1	VRV	VRV 3	DAIKIN	RXYS Q4 P8Y1	2017
4	Unité intérieure		DAIKIN	FXZQ15A / FXZQ20A / FXZQ32A	2017
1	VRV	VRV 4	DAIKIN	RXYQ10T7Y1B	2017
12	Unité intérieure		DAIKIN	FXZQ15A / FXZQ25A / FXZQ32A / FXZQ40A	2017
1	Unité extérieure	Climatisation local onduleur	DAIKIN	RXM50R2V1B	2021
1	Unité intérieure	Climatisation local onduleur	DAIKIN		2021
1	Unité extérieure	Climatisation local informatique	DAIKIN	RXS50L2V1B	2015
1	Unité intérieure	Climatisation local informatique	DAIKIN		2015
1	Unité extérieure	Climatisation passerelle	ATLANTIC		2015
2	Unité intérieure	Climatisation passerelle	ATLANTIC		2015

GROUPE HOSPITALIER DE TERRITOIRE BOURGOGNE MERIDIONALE

Nom du site	Site Corsin
Adresse	7 Charrière des Écorces
Commune	Tramayes
Bâtiment	Nouveau bâtiment
Energie	RCU
Lot	Centre Hospitalier du Clunisois

Quantité	Matériel	Localisation ou fonction	Marque	Type	Année
Sous-station principale					
1	Circulateur double	Circuit radiateurs zone Ouest	GRUNDFOS	MAGNA3D 40-120 F 250	2017
1	V3V + SV	Circuit radiateurs zone Ouest	SAUTER	AVM115SF132	2017
1	Compteur d'énergie	Circuit radiateurs zone Ouest	DIEHL METERING	SHARKY 775	2017
1	Circulateur double	Circuit radiateurs zone Sud	GRUNDFOS	MAGNA3D 65-150 F 340	2017
1	V3V + SV	Circuit radiateurs zone Sud	SAUTER	AVM115SF132	2017
1	Compteur d'énergie	Circuit radiateurs zone Sud	DIEHL METERING	SHARKY 775	2017
1	Circulateur double	Vers sous-station tertiaire	GRUNDFOS	MAGNA3D 65-150 F 340	2017
1	Circulateur double	Primaire ECS	GRUNDFOS	MAGNA3D 32-80 F 220	2016
1	Compteur d'énergie	Primaire ECS	DIEHL METERING	SHARKY 775	2017
1	Ballon de stockage	Primaire ECS	ATLANTIC	CORPRIMO 1000 L	2017
1	Préparateur ECS	ECS nouveau bâtiment	ATLANTIC	RUBIS FLEX, y compris lignes suivantes	2017
1	Echangeur à plaques	ECS nouveau bâtiment	ATLANTIC		2017
2	Circulateur simple	ECS nouveau bâtiment	WILO		2017
1	V3V + SV	ECS nouveau bâtiment	SIEMENS		2017
1	Régulateur	ECS nouveau bâtiment	ATLANTIC	NAVISTEM W 3000	2017
2	Circulateur simple	Bouclage ECS	GRUNDFOS	MAGNA3 25-80 N 180	2017
1	Pot à boue		BWT	SOLUTECH 10/20 (débit partiel)	2017
1	Circulateur simple	Pot à boue	SALMSON	SIRIUX	2017
2	Vase d'expansion	Divers	ZILMET	400 L	2016
1	Disconnecteur	Divers	SOCLA	Type BA	2017
1	Armoire électrique	Divers			2017
1	Régulateur	Chauffage et ECS	SCHNEIDER ELECTRIC	Automate de GTC connecté (alimentation, communication, écran, modules...) - SmartX	2017

[illegible]

GROUPE HOSPITALIER DE TERRITOIRE BOURGOGNE MERIDIONALE

Nom du site	Site Corsin
Adresse	7 Charrière des Écorces
Commune	Tramayes
Bâtiment	Anciens bâtiments
Energie	RCU
Lot	Centre Hospitalier du Clunisois

Quantité	Matériel	Localisation ou fonction	Marque	Type	Année
Sous-station tertiaire					
0	Chaudière	Chaudière de secours appartenant à la Commune de Tramayes. Elle est située dans les locaux du site Corsin mais est exclue du périmètre du présent marché (l'exploitation, la maintenance et l'approvisionnement en fioul sont gérés par la Commune).			
1	Bouteille de découplage				
1	Circulateur double	Circuit radiateurs pavillon M	WILO	STRATOS	2010
1	V3V + SV	Circuit radiateurs pavillon M	SCHNEIDER ELECTRIC	M800	2021
1	Circulateur double	Circuit radiateurs pavillon A	GRUNDFOS	MAGNA3D 65-120 F 340	2018
1	V3V + SV	Circuit radiateurs pavillon A	SCHNEIDER ELECTRIC	M800	2019
1	Circulateur double	Circuit radiateurs pavillon R	GRUNDFOS	MAGNA3D 65-120 F 340	2018
1	V3V + SV	Circuit radiateurs pavillon R	SCHNEIDER ELECTRIC	M400	2018
1	Circulateur double	Circuit radiateurs pavillon L	GRUNDFOS	MAGNA3D 65-120 F 340	2018
1	V3V + SV	Circuit radiateurs pavillon L	SCHNEIDER ELECTRIC	M400	2018
1	Circulateur double	Circuit radiateurs pavillon C	GRUNDFOS	MAGNA3D 65-120 F 340	2018
1	V3V + SV	Circuit radiateurs pavillon C	SCHNEIDER ELECTRIC	M400	2018
1	Compteur d'énergie	Circuit radiateurs pavillon C	DIEHL METERING	SHARKY 775	2018
1	Préparateur ECS	ECS anciens bâtiments	URANUS		2010
1	Echangeur à plaques	ECS anciens bâtiments	URANUS		2010
1	Circulateur double	ECS anciens bâtiments	GRUNDFOS		2010
1	V3V + SV	ECS anciens bâtiments	SIEMENS		2010
1	Régulateur	ECS anciens bâtiments	URANUS		2010
1	Compteur d'énergie	ECS anciens bâtiments	DIEHL METERING	SHARKY 775	2010
1	Circulateur simple	Bouclage ECS pavillon R	GRUNDFOS	MAGNA3 25-60 N 180	2017
2	Circulateur simple	Bouclage ECS pavillon C	GRUNDFOS	MAGNA3 25-60 N 180	2017
2	Circulateur simple	Bouclage ECS pavillon M	GRUNDFOS	MAGNA3 25-60 N 180	2017

[illegible]