

GROUPE HOSPITALIER DE TERRITOIRE BOURGOGNE MERIDIONALE

| | |
|-------------|--|
| Nom du site | Les Charmes |
| Adresse | Boulevard des Charmes |
| Commune | Paray-le-Monial |
| Bâtiment | - |
| Energie | Gaz naturel |
| Lot | Centre Hospitalier du Pays Charolais-Brionnais |

| Quantité | Matériel | Localisation ou fonction | Marque | Type | Année |
|---|--------------------------------|------------------------------------|----------|---|----------|
| Chaufferie principale (en toiture terrasse) | | | | | |
| 2 | Chaudière | Chauffage et ECS | ATLANTIC | TOTALTUB.ST | 2005 |
| 2 | Brûleur | Chauffage et ECS | WEISHAUP | G8/1-D 400 à 2275 kW | 2005 |
| 2 | Circulateur simple | Recyclage chaudière | WILO | IL80/170-2,2/4 | 2022 |
| 1 | Bouteille de découplage | | | | 2005 |
| 1 | Circulateur double | Circuit radiateurs Jour | GRUNDFOS | UPSD 50-180 F | 2005 |
| 1 | V3V + SV | Circuit radiateurs Jour | DANFOSS | | 2005 |
| 1 | Circulateur double | Circuit radiateurs Nuit | GRUNDFOS | UPSD 50-180 F | 2005 |
| 1 | V3V + SV | Circuit radiateurs Nuit | DANFOSS | | 2005 |
| 1 | Circulateur double | Circuit plancher hall | GRUNDFOS | UPSD 32-80 F | 2005 |
| 1 | V3V + SV | Circuit plancher hall | DANFOSS | | 2005 |
| 1 | Circulateur double | Circuit CTA | GRUNDFOS | UPSD 80-120 F | 2005 |
| 1 | Circulateur double | Circuit sous-station "hébergement" | GRUNDFOS | UPSD 80-60 F | 2011 |
| 2 | Echangeur à plaques | ECS | TEPEECAL | SB-3-29-DD | 2005 |
| 2 | Circulateur simple | ECS | GRUNDFOS | | 2005 |
| 1 | V3V + SV | ECS | SIEMENS | | 2005 |
| 1 | V3V + SV | Mitigeur | | | 2005 |
| 2 | Circulateur simple | Bouclage ECS | WILO | STRATOS MAXO-Z 40/0,5-12 | 2023 |
| 1 | Groupe de maintien de pression | | GRUNDFOS | AQUASTABLE D30/2 | 2005 |
| 1 | Disconnecteur | | WATTS | BA | |
| 1 | Armoire électrique | Divers | | | 2005 |
| 1 | Régulateur | Chauffage et ECS | TREND | Automate de GTC connecté (alimentation, communication, écran, modules...) - IQ251 | Bon état |
| Sous-station "Hébergement" | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|---|----------|
| 1 | Bouteille de découplage | | | | |
| 1 | Circulateur double | Circuit radiateurs Sud-Ouest | GRUNDFOS | TPD 32-120/2 | 2005 |
| 1 | V3V + SV | Circuit radiateurs Sud-Ouest | DANFOSS | | 2005 |
| 1 | Circulateur double | Circuit radiateurs Nord-Est | GRUNDFOS | TPD 32-120/2 | 2005 |
| 1 | V3V + SV | Circuit radiateurs Nord-Est | DANFOSS | | 2005 |
| 1 | Circulateur double | Circuit CTA | GRUNDFOS | UPSD 50-60/2 F | 2005 |
| 2 | Echangeur à plaques | ECS | TEPEECAL | VX 08 27 plaques | 2007 |
| 2 | Circulateur simple | ECS | GRUNDFOS | | 2005 |
| 1 | V3V + SV | ECS | SIEMENS | | 2005 |
| 1 | V3V + SV | Mitigeur | | | 2005 |
| 2 | Circulateur simple | Bouclage ECS | GRUNDFOS | MGE80 | 2005 |
| 1 | Armoire électrique | Divers | | | 2005 |
| 1 | Régulateur | Chauffage et ECS | TREND | Automate de GTC connecté (alimentation, communication, écran, modules...) - IQ251 | Bon état |
| Chaufferie cuisines | | | | | |
| 2 | Chaudière | Chauffage et ECS | ATLANTIC | OPTIMAGAZ 465 | 2004 |
| 2 | Circulateur simple | Recyclage chaudière | GRUNDFOS | UPS 65/60 | 2004 |
| 1 | Bouteille de découplage | | | | |
| 1 | Circulateur double | Circuit atelier | GRUNDFOS | UPSD 32-80 F | 2011 |
| 1 | V3V + SV | Circuit atelier | TREND | A301/P | 2005 |
| 1 | Circulateur double | Circuit radiateurs | GRUNDFOS | UPSD 32-80 F | 2003 |
| 1 | V3V + SV | Circuit radiateurs | DANFOSS | | 2003 |
| 1 | Circulateur double | Circuit CTA | GRUNDFOS | UPSD 50-180 F | 2005 |
| 2 | Echangeur à plaques | ECS | CETETHERM | UJSV 335 DD CH SP | 2004 |
| 1 | Circulateur double | ECS | GRUNDFOS | UPS 32-120 F | 2005 |
| 1 | Circulateur double | ECS | GRUNDFOS | MAGNA1D 32-80 F | 2014 |
| 1 | V3V + SV | ECS | SIEMENS | | 2004 |
| 1 | Ballon ECS | | | 1500 L | 2004 |
| 1 | V3V + SV | Mitigeur | | | 2004 |
| 2 | Circulateur simple | Bouclage ECS | GRUNDFOS | MGE71 | 2014 |
| 1 | Vase d'expansion | Divers | ZILMET | 200 L | 2004 |
| 1 | Disconnecteur | Appoint chauffage | SOCLA | BA | |
| 1 | Armoire électrique | Divers | | | 2004 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|------------|---|----------|
| 1 | Régulateur | Chauffage et ECS | TREND | Automate de GTC connecté (alimentation, communication, écran, modules...) - IO251 | Bon état |
| Climatisation | | | | | |
| 2 | Groupe d'eau glacée | Alimentation batteries froides CTA et ventilo- convecteurs | CARRIER | 30 GX 152 | 2005 |
| 1 | Bouteille de découplage | Eau glacée | | | 2005 |
| 2 | Circulateur double | Eau glacée | GRUNDFOS | | 2005 |
| 2 | Vase d'expansion | Divers | ZILMET | 50 L | 2005 |
| 1 | Disconnecteur | Divers | SOCLA | BA | |
| 100 | Ventilo-convecteur | | | | |
| Ventilation / traitement d'air | | | | | |
| 4 | Centrale de traitement d'air | Locaux techniques de ventilation | GEA | ATP10 | 2005 |
| 14 | Centrale de traitement d'air | Locaux techniques de ventilation | GEA | ATP15 | 2005 |
| 8 | Centrale de traitement d'air | Locaux techniques de ventilation | GEA | ATP20 | 2005 |
| 1 | Centrale de traitement d'air | Locaux techniques de ventilation | GEA | ATP25 | 2005 |
| 27 | V3V + SV | Batterie chaude | | | 2005 |
| 24 | V3V + SV | Batterie froide | | | 2005 |
| 10 | Variateur de vitesse | Sur CTA blocs opérateurs | SSD DRIVES | | 2005 |
| 5 | Humidificateur | Sur CTA blocs opérateurs | | | 2005 |
| 9 | Armoire électrique | | | | 2005 |
| 9 | Régulateur | | TREND | Automate de GTC connecté (alimentation, communication, écran, modules...) - IO251 | Bon état |
| 23 | Caisson VMC | | France Air | Simple flux | 2005 |

GROUPE HOSPITALIER DE TERRITOIRE BOURGOGNE MERIDIONALE

| | |
|-------------|--|
| Nom du site | La Roseraie |
| Adresse | Boulevard des Charmes |
| Commune | Paray-le-Monial |
| Bâtiment | - |
| Energie | Gaz naturel |
| Lot | Centre Hospitalier du Pays Charolais-Brionnais |

| Quantité | Matériel | Localisation ou fonction | Marque | Type | Année |
|--------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------------------|-------|
| Chaufferie principale | | | | | |
| 2 | Chaudière | Chauffage et ECS | UNICAL | PREXAL 820 kW | 2003 |
| 2 | Brûleur | Chauffage et ECS | CUENOD | C100 | 2003 |
| 2 | Circulateur simple | Recyclage chaudière | GRUNDFOS | | 2003 |
| 1 | Circulateur double | Circuit Jour | WILO | STRATOS MAXO D 40/0,5-12-R7 | 2022 |
| 1 | V3V + SV | Circuit Jour | SIEMENS | SAX61.03 | 2022 |
| 1 | Circulateur double | Circuit Jour / Nuit | WILO | STRATOS MAXO D 40/0,5-12-R7 | 2022 |
| 1 | V3V + SV | Circuit Jour / Nuit | SIEMENS | SAX61.03 | 2022 |
| 1 | Circulateur double | Circuit constant (ECS et batterie chaude CTA) | GRUNDFOS | | 2003 |
| 2 | V3V + SV | ECS | KIEBACK & PETER | | 2003 |
| 2 | Echangeur à plaques | ECS | CETETHERM | V8 CDX 33 | 2003 |
| 1 | Ballon de stockage | ECS | CHAROT | HELIO 750 L | 2003 |
| 2 | Circulateur simple | Bouclage ECS | GRUNDFOS | MAGNA1 32-60 | 2022 |
| 2 | Pot à boue | | AQUAGED | FE30 | 2021 |
| 1 | Vase d'expansion | Divers | ZILMET | 200 L | 2019 |
| 1 | Vase d'expansion | Divers | GITRAL | 300 L | 2019 |
| 1 | Disconnecteur | | | BA | 2025 |
| 1 | Armoire électrique | Divers | | | 2003 |
| 1 | Régulateur | Chauffage | KIEBACK & PETER | DDC3002 | 2003 |
| Ventilation / traitement d'air | | | | | |
| 3 | Caisson VMC | Terrasse | | Simple flux | |
| 4 | Centrale de traitement d'air | Local CTA | HYDRONIC | CCM45 | 2002 |
| 3 | Centrale de traitement d'air | Local CTA | HYDRONIC | CCM65 | 2002 |

[illegible]

GROUPE HOSPITALIER DE TERRITOIRE BOURGOGNE MERIDIONALE

| | |
|--------------------|--|
| Nom du site | Maison Micocouliers |
| Adresse | 25 rue des Micocouliers |
| Commune | Paray-le-Monial |
| Bâtiment | - |
| Energie | Gaz naturel |
| Lot | Centre Hospitalier du Pays Charolais-Brionnais |

[illegible]

GRUPE HOSPITALIER DE TERRITOIRE BOURGOGNE MERIDIONALE

| | |
|-------------|--|
| Nom du site | Site de Charolles |
| Adresse | 6 Rue du Prieuré |
| Commune | Charolles |
| Bâtiment | - |
| Energie | Gaz naturel |
| Lot | Centre Hospitalier du Pays Charolais-Brionnais |

| Quantité | Matériel | Localisation ou fonction | Marque | Type | Année |
|-----------------------|--------------------------------------|--|------------|-----------------------------|-------|
| Chaufferie principale | | | | | |
| 2 | Chaudière | Chauffage et ECS | ELCO | TRIGON ELCO XXL 650 | 2021 |
| 2 | Circulateur double | Recyclage chaudière | GRUNDFOS | MG80C2-19FT100-H3 | 2021 |
| 1 | Bouteille de découplage | | | | 2021 |
| 1 | Circulateur simple | Circuit panneaux rayonnants | WILO | STRATOS MAXO 25/0,5-6-R7 | 2021 |
| 1 | V3V + SV | Circuit panneaux rayonnants | SIEMENS | SAS61.03 | 2022 |
| 1 | Compteur d'énergie | Circuit panneaux rayonnants | KAMSTRUP | MULTICAL 403 | 2021 |
| 1 | Circulateur double | Circuit radiateurs (bâtiment neuf et bâtiment L) | WILO | STRATOS MAXO D 65/0,5-12 | 2021 |
| 1 | V3V + SV | Circuit radiateurs (bâtiment neuf et bâtiment L) | SIEMENS | SAX61.03 | 2021 |
| 1 | Compteur d'énergie | Circuit radiateurs (bâtiment neuf et bâtiment L) | KAMSTRUP | MULTICAL 403 | 2021 |
| 1 | Circulateur double | Circuit CTA (bâtiment neuf et bâtiment L) | WILO | STRATOS MAXO D 30/0,5-10 | 2021 |
| 1 | V3V + SV | Circuit CTA (bâtiment neuf et bâtiment L) | SIEMENS | SAX61.03 | 2023 |
| 1 | Compteur d'énergie | Circuit CTA (bâtiment neuf et bâtiment L) | KAMSTRUP | MULTICAL 403 | 2021 |
| 1 | Circulateur double | Circuit sous-station bâtiment L | WILO | STRATOS MAXO D 30/0,5-10 | 2021 |
| 1 | Compteur d'énergie | Circuit sous-station bâtiment L | KAMSTRUP | MULTICAL 403 | 2021 |
| 1 | Circulateur double | Circuit primaire ECS | WILO | STRATOS MAXO D 65/0,5-12-R7 | 2022 |
| 1 | Compteur d'énergie | Circuit primaire ECS | KAMSTRUP | MULTICAL 603 | 2021 |
| 2 | Préparateur ECS | | HOVAL | MODUL PLUS F32 | 2021 |
| 2 | Circulateur simple | Bouclage ECS | WILO | STRATOS MAXO Z 25/0,5-12 | 2019 |
| 2 | Bac de neutralisation des condensats | Divers | | | 2021 |
| 1 | Pot à boue | Divers | CALEFFI | DIRTCAL | 2022 |
| 2 | Vase d'expansion | Divers | AQUASYSTEM | 600 L | 2021 |
| 1 | Séparateur d'air | Divers | DBS | 564 | 2022 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|------------------|--|------|
| 1 | Disconnecteur | Divers | SOCLA | BA | 2022 |
| 1 | Armoire électrique | Divers | | | 2022 |
| 1 | Régulateur | CVC | DISTECH CONTROLS | Automate de GTC connecte (alimentation, communication, écran, modules...) = ECLYPS | 2022 |
| Sous-station bâtiment L | | | | | |
| 1 | Bouteille de découplage | | | | |
| 1 | Circulateur simple | Circuit bâtiment A | WILO | STRATOS MAXO 25/0,5-6-R7 | 2023 |
| 1 | V3V + SV | Circuit bâtiment A | SIEMENS | SAS61.03 | 2023 |
| 1 | Circulateur simple | Circuit bâtiment B + C | WILO | STRATOS MAXO 25/0,5-6-R7 | 2023 |
| 1 | V3V + SV | Circuit bâtiment B + C | SIEMENS | SAS61.03 | 2023 |
| Climatisation | | | | | |
| 1 | Unité extérieure | Climatisation salle à manger et salle d'activité | ATLANTIC | AJY108LELBH | 2022 |
| 7 | Unité intérieure | Climatisation salle à manger et salle d'activité | ATLANTIC | ARXD 12/14/18 GLEH | 2022 |
| 1 | Unité extérieure | Climatisation salle à manger R+2 et salle d'activité kiné | ATLANTIC | AOYG24LAT3 | 2022 |
| 1 | Unité intérieure | Climatisation salle à manger R+2 | ATLANTIC | ARYG012LLTB | 2022 |
| 1 | Unité intérieure | Climatisation salle d'activité kiné | ATLANTIC | ARYG18LLTB | 2022 |
| 1 | Unité extérieure | Climatisation hall d'entrée | ATLANTIC | AOYG18LAT3 | 2022 |
| 2 | Unité intérieure | Climatisation hall d'entrée | ATLANTIC | AUYG7 | 2022 |
| 1 | Unité extérieure | Climatisation LS/ OM / DASRI Bloc DEF | ATLANTIC | AJY054LBLEBH | 2022 |
| 6 | Unité intérieure | Climatisation LS/ OM / DASRI Bloc DEF | ATLANTIC | ARXD09GLEH | 2022 |
| 1 | Unité extérieure | Climatisation DASRI BLOC BC | ATLANTIC | AOYG18LAC2 | 2022 |
| 1 | Unité intérieure | Climatisation DASRI BLOC BC | ATLANTIC | ARYG9LLT | 2022 |
| 1 | Unité intérieure | Climatisation DASRI BLOC BC | ATLANTIC | ARXD009GLEH | 2022 |
| 1 | Unité extérieure | Climatisation salle serveur | ATLANTIC | AOYG14LMCE | 2022 |
| 1 | Unité intérieure | Climatisation salle serveur | ATLANTIC | ASYG14LMCE | 2022 |
| 1 | Unité extérieure | Climatisation VDI Bloc B | ATLANTIC | AOYG14LMCE | 2022 |
| 1 | Unité intérieure | Climatisation VDI Bloc B | ATLANTIC | ASYG14LMCE | 2022 |
| 1 | Unité extérieure | Climatisation accueil / salon de coiffure | ATLANTIC | AOYG18LAT3 | 2022 |
| 3 | Unité intérieure | Climatisation accueil / salon de coiffure | ATLANTIC | AUYG7 / ARYG7 | 2022 |
| 1 | Unité extérieure | Climatisation salle à manger / VDI bâtiment L | ATLANTIC | AOYG18KBTA3 | 2022 |
| 1 | Unité intérieure | Climatisation salle à manger bâtiment L | ATLANTIC | ARXG14KLLA | 2022 |
| 1 | Unité intérieure | Climatisation VDI bâtiment L | ATLANTIC | ASYG9KMCE | 2022 |
| 1 | Unité extérieure | Climatisation DASRI bâtiment L | ATLANTIC | AOYG24KBTA3 | 2022 |
| 1 | Unité intérieure | Climatisation DASRI bâtiment L | ATLANTIC | ARXG09KLLA | 2022 |

| Ventilation | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------|
| 2 | Centrale de traitement d'air | Bâtiment neuf | ATLANTIC | ROTATECH VG 15 EC | 2022 |
| 1 | Centrale de traitement d'air | Bâtiment neuf | ATLANTIC | ROTATECH VG 21 EC | 2022 |
| 3 | Centrale de traitement d'air | Bâtiment neuf | ATLANTIC | ROTATECH VG 27 EC | 2022 |
| 2 | Centrale de traitement d'air | Bâtiment neuf | ATLANTIC | ROTATECH VG 35 EC | 2022 |
| 1 | Centrale de traitement d'air | Bureaux bâtiment neuf | ATLANTIC | DUOTECH 4700 VDI | 2022 |
| 1 | Centrale de traitement d'air | Chambres bâtiment L | ATLANTIC | SERENCIO R UP 2000 D | 2022 |
| 1 | Centrale de traitement d'air | Communs bâtiment L | ATLANTIC | SERENCIO R UP 1500 D | 2022 |
| 11 | V3V + SV | Batterie chaude CTA | | | 2022 |
| 1 | Caisson VMC | Bâtiment neuf | VIM | JBRB ECOWATT PR 10 HL NU | 2022 |
| 1 | Caisson VMC | Bâtiment L | France AIR | SIRIUS 2000 ECM | 2022 |

GROUPE HOSPITALIER DE TERRITOIRE BOURGOGNE MERIDIONALE

| | |
|--------------------|--|
| Nom du site | Site de La Clayette |
| Adresse | 19 Rue de l'Hôpital |
| Commune | La Clayette |
| Bâtiment | - |
| Energie | Gaz naturel |
| Lot | Centre Hospitalier du Pays Charolais-Brionnais |

| Quantité | Matériel | Localisation ou fonction | Marque | Type | Année |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------|
| Chaufferie principale | | | | | |
| 2 | Chaudière | Chauffage et ECS | ATLANTIC | VARINO GRAND VG 500 - 500 kW | 2015 |
| 1 | Circulateur double | Circuit CTA extension | GRUNDFOS | MAGNA3 D 40-150 F | 2015 |
| 1 | V3V + SV | Circuit CTA extension | SCHNEIDER ELECTRIC | M400 | 2020 |
| 1 | Compteur d'énergie | Circuit CTA extension | DIEHL METERING | SHARKY 775 | 2014 |
| 1 | Circulateur double | Circuit radiateurs extension | GRUNDFOS | MAGNA3 D 40-150 F | 2021 |
| 1 | V3V + SV | Circuit radiateurs extension | SCHNEIDER ELECTRIC | M400 | 2020 |
| 1 | Compteur d'énergie | Circuit radiateurs extension | DIEHL METERING | SHARKY 775 | 2014 |
| 1 | Compteur d'énergie | Circuit primaire ECS extension | DIEHL METERING | SHARKY 775 | 2014 |
| 1 | Préparateur ECS | ECS extension | CHAROT | PACK CONTROL 3, y compris lignes suivantes | 2014 |
| 1 | Echangeur à plaques | ECS extension | CHAROT | | 2014 |
| 1 | Circulateur double | ECS extension | WILO | STRATOS D 40/1-12 | 2014 |
| 1 | V3V + SV | ECS extension | SAUTER | | 2014 |
| 1 | Ballon ECS | ECS extension | CHAROT | 1500 L | 2014 |
| 58 m² | Panneaux solaires | ECS extension | VAILLANT | auroTHERM | 2014 |
| 1 | Station solaire | ECS extension | CHAROT | Y compris circulateurs et intégrateur solaire | 2014 |
| 2 | Ballon ECS solaire | ECS extension | | 1500 L | 2015 |
| 1 | Circulateur simple | Bouclage ECS | GRUNDFOS | MAGNA3 32-120 F | 2015 |
| 1 | Pot à boue | Divers | CTA | FPI 40 | 2015 |
| 1 | Pot à boue | Divers | CTA | FPI 33 | 2015 |
| 2 | Groupe de maintien de pression | Divers | TA HYDRONICS | VAS PILOTE COMPRESSO | 2015 |
| 1 | Séparateur d'air | Divers | | | 2015 |
| 1 | Disconnecteur | Divers | SOCLA | BA | 2015 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------------|---|------|
| 1 | Armoire électrique | Divers | | | 2015 |
| 1 | Régulateur | CVC | SCHNEIDER ELECTRIC | Automate de GTC connecte (alimentation, communication, écran, modules...) | 2015 |
| Sous-station 2 (Bâtiment 1980) | | | | | |
| 1 | Circulateur double | Circuit radiateurs maison médicale | GRUNDFOS | MAGNA3 D 40-120 F | 2016 |
| 1 | V3V + SV | Circuit radiateurs maison médicale | SCHNEIDER ELECTRIC | MG600C | 2023 |
| 1 | Compteur d'énergie | Circuit radiateurs maison médicale | DIEHL METERING | SHARKY 775 | 2016 |
| 1 | Circulateur double | Circuit radiateurs médecine | GRUNDFOS | MAGNA3 D 40-150 F | 2016 |
| 1 | V3V + SV | Circuit radiateurs médecine | SCHNEIDER ELECTRIC | M400 | 2016 |
| 1 | Compteur d'énergie | Circuit radiateurs médecine | DIEHL METERING | SHARKY 775 | 2016 |
| 1 | Circulateur double | Circuit radiateurs bâtiment 1970 | GRUNDFOS | MAGNA3 D 40-180 F | 2016 |
| 1 | V3V + SV | Circuit radiateurs bâtiment 1970 | SCHNEIDER ELECTRIC | M400 | 2016 |
| 1 | Compteur d'énergie | Circuit radiateurs bâtiment 1970 | DIEHL METERING | SHARKY 775 | 2016 |
| 1 | Circulateur double | Circuit sous-station cuisine / buanderie / laverie | GRUNDFOS | MAGNA3 D 50-180 F | 2016 |
| 1 | V2V + SV | Circuit sous-station cuisine / buanderie / laverie | SCHNEIDER ELECTRIC | M1500 | 2016 |
| 1 | Compteur d'énergie | Circuit sous-station cuisine / buanderie / laverie | DIEHL METERING | SHARKY 775 | 2016 |
| 1 | Compteur d'énergie | Circuit primaire ECS bâtiment 1970 | DIEHL METERING | SHARKY 775 | 2016 |
| 1 | Préparateur ECS | ECS bâtiment 1970 | CHAROT | PACK CONTROL 3, y compris lignes suivantes | 2016 |
| 1 | Echangeur à plaques | ECS bâtiment 1970 | CHAROT | | 2016 |
| 1 | Circulateur double | ECS bâtiment 1970 | WILO | STRATOS D 40/1-12 | 2016 |
| 1 | V3V + SV | ECS bâtiment 1970 | SAUTER | | 2016 |
| 1 | Circulateur simple | ECS bâtiment 1970 | WILO | | 2016 |
| 1 | Ballon ECS | ECS bâtiment 1970 | CHAROT | 1500 L | 2016 |
| 2 | Circulateur simple | Bouclage ECS bâtiment 1970 | GRUNDFOS | | 2016 |
| 1 | Armoire électrique | CVC | | | 2016 |
| 1 | Régulateur | CVC | SCHNEIDER ELECTRIC | Automate de GTC connecte (alimentation, communication, écran, modules...) | 2016 |
| Sous-station cuisine / buanderie / laverie | | | | | |
| 1 | Bouteille de découplage | | | | 2000 |
| 1 | Circulateur double | Chauffage | WILO | | 2010 |
| 1 | V3V + SV | Chauffage | SCHNEIDER ELECTRIC | M400 | 2020 |
| 1 | Préparateur ECS | ECS cuisine / buanderie / laverie | CETETHERM | Y compris lignes suivantes | 2000 |
| 1 | Echangeur à plaques | ECS cuisine / buanderie / laverie | CETETHERM | | 2000 |
| 1 | Circulateur simple | ECS cuisine / buanderie / laverie | GRUNDFOS | | 2000 |
| 1 | V3V + SV | ECS cuisine / buanderie / laverie | | | 2000 |
| 2 | Ballon ECS | ECS cuisine / buanderie / laverie | | 1500 L | 2000 |
| 1 | Circulateur double | Bouclage ECS | SALMSON | | 2000 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---|--------------------|--|------|
| 2 | Armoire électrique | | | | 2000 |
| 1 | Régulateur | | | | 2000 |
| Ventilation / traitement d'air | | | | | |
| 4 | Caisson VMC | | | | |
| 4 | Centrale de traitement d'air | Salle polyvalente / Chambres / Communs / <i>Médecine</i> | HYDRONIC | CARRIER AXM 45 CONFORT | 2016 |
| 4 | V3V + SV | Batterie chaude | SCHNEIDER ELECTRIC | | 2016 |
| 1 | V3V + SV | Batterie froide (CTA salle polyvalente) | SCHNEIDER ELECTRIC | | 2016 |
| 4 | Armoire électrique | | | | 2016 |
| 4 | Régulateur | | SCHNEIDER ELECTRIC | Automate de GTC connecté (alimentation, communication, écran modules...) | 2016 |
| 3 | Centrale de traitement d'air | Cuisine / blanchisserie / locaux annexes | CIAT | | 1996 |
| 3 | V3V + SV | Batterie chaude | SCHNEIDER ELECTRIC | | 1996 |
| 1 | Armoire électrique | | | | 1996 |
| 3 | Régulateur | | | Régulateur local intégré à l'armoire électrique | 1996 |
| Climatisation | | | | | |
| 1 | Groupe d'eau glacée | Batterie froide CTA salle polyvalente | HITACHI | RAS-6HVNC1E | 2016 |
| 6 | Unité extérieure | Climatisation TGBT / salle informatique / salle <i>animation / circulations</i> | HITACHI | | 2016 |
| 20 | Unité intérieure | Climatisation TGBT / salle informatique / salle <i>animation / circulations</i> | HITACHI | | 2016 |

GROUPE HOSPITALIER DE TERRITOIRE BOURGOGNE MERIDIONALE

| | |
|--------------------|--|
| Nom du site | EHPAD La Fourrier |
| Adresse | 5 Route de Toulon |
| Commune | Gueugnon |
| Bâtiment | - |
| Energie | Gaz naturel |
| Entité | Centre Hospitalier du Pays Charolais-Brionnais |

| Quantité | Matériel | Localisation ou fonction | Marque | Type | Année |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|--|-------|
| Chaufferie principale | | | | | |
| 2 | Chaudière | Chauffage et ECS | ATLANTIC | VARMAX 225 | 2021 |
| 1 | Circulateur double | Circuit ancien bâtiment | WILO | STRATOS MAXO D 50/0,5-12 | 2021 |
| 1 | V3V + SV | Circuit ancien bâtiment | SIEMENS | SAX61.03 | 2021 |
| 1 | Circulateur double | Circuit nouveau bâtiment | WILO | STRATOS MAXO D 50/0,5-12 | 2021 |
| 1 | V3V + SV | Circuit nouveau bâtiment | SIEMENS | SAX61.03 | 2021 |
| 1 | Préparateur ECS | ECS | CHAROT | PX HETA 13, y compris lignes suivantes | 2021 |
| 1 | Echangeur à plaques | ECS | CHAROT | 113 kW | 2021 |
| 2 | Circulateur simple | ECS | WILO | STRATOS-D 32/1-8 | 2021 |
| 1 | V3V + SV | ECS | SIEMENS | | 2021 |
| 1 | Régulateur | ECS | CHAROT | PACK CONTROL 4 | 2021 |
| 1 | Ballon de stockage | ECS | CHAROT | + ECO TAMPON A.T.L. - 1000 L | 2021 |
| 1 | Circulateur simple | Bouclage ECS ancien bâtiment | WILO | STRATOS MAXO-Z 25/0,5-6 | 2021 |
| 1 | Circulateur simple | Bouclage ECS nouveau bâtiment | WILO | STRATOS MAXO-Z 25/0,5-6 | 2021 |
| 1 | Pot à boue | Divers | ATLANTIC | MAG'NET 08 | 2021 |
| 1 | Circulateur simple | Pot à boue | SALMSON | SIRIUX | 2021 |
| 1 | Bac de neutralisation des condensats | | | | 2021 |
| 1 | Vase d'expansion | Divers | | 425 L | 2021 |
| 1 | Disconnecteur | Divers | WATTS | BA | 2021 |
| 1 | Armoire électrique | Divers | | | 2021 |
| 1 | Régulateur | Chauffage | SOFREL | S550 | 2021 |

[illegible]

GROUPE HOSPITALIER DE TERRITOIRE BOURGOGNE MERIDIONALE

| | |
|--------------------|--|
| Nom du site | Ex locaux SSIAD |
| Adresse | 5 Route de Toulon |
| Commune | Gueugnon |
| Bâtiment | - |
| Energie | Gaz naturel |
| Entité | Centre Hospitalier du Pays Charolais-Brionnais |

[illegible]