

Palais de Justice Rouen													
LISTE DES ÉQUIPEMENTS NON EXHAUSTIVE													
Bâtiment (champs libre)	Niveau (champs libre)	Zone (champs libre)	Secteurs d'activité (liste déroulante)	Famille (liste déroulante)	Désignation (liste déroulante)	Information complémentaire (champs libre)	Local (champs libre)	Quantité (champs libre)	Date d'installation (champs libre)	Caractéristiques (champs libre)	Marque (champs libre)	Nombre de série (champs libre)	Observation
Bâtiment cour d'appel	2ème	grener biblothèque	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	Projecteur		2					
Bâtiment cour d'appel	2ème	grener biblothèque	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		3					
Bâtiment cour d'appel	2ème	grener biblothèque	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant			1					
Bâtiment cour d'appel	2ème	BIBLIOTHEQUE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		4					
Bâtiment cour d'appel	2ème	BIBLIOTHEQUE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	suspendu		15					
Bâtiment cour d'appel	2ème	BIBLIOTHEQUE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		23					
Bâtiment cour d'appel	2ème	BIBLIOTHEQUE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC ONDULEE		23					
Bâtiment cour d'appel	2ème	BIBLIOTHEQUE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC RI		19					
Bâtiment cour d'appel	2ème	BIBLIOTHEQUE	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TD ERSE		1					
Bâtiment cour d'appel	2ème	BIBLIOTHEQUE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_FT_OCCUPANCE	PROTECTION_INCENDIE	BA (Robinet Inerte Armé) : préciser obligatoirement le volume	7 BACS		1			SAGER		
Bâtiment cour d'appel	2ème	SANTAIRE BIBLIO	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		2					
Bâtiment cour d'appel	2ème	CIRCULATION	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	MURALE		8					
Bâtiment cour d'appel	2ème	LOCAL VENTILATION COTE SALLE GRANDE BIBLIOTHEQUE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		2					
Bâtiment cour d'appel	2ème	LOCAL VENTILATION COTE SALLE GRANDE BIBLIOTHEQUE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PROJECTEUR		3					
Bâtiment cour d'appel	2ème	LOCAL VENTILATION COTE SALLE GRANDE BIBLIOTHEQUE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		3					
Bâtiment cour d'appel	2ème	LOCAL VENTILATION COTE SALLE GRANDE BIBLIOTHEQUE	CLIMATISATION VENTS ACTION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CENTRALE_DE_TRAITEMENT_R_AIR_ELEC	Autres :	MODULE FILTRATION				PFS GA	calder		
Bâtiment cour d'appel	2ème	ACCES GRANDE BIBLIO	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FAVE LED		4					
Bâtiment cour d'appel	2ème	ACCES GRANDE BIBLIO	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		2					
Bâtiment cour d'appel	2ème	ACCES GRANDE BIBLIO	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		4					
Bâtiment cour d'appel	2ème	BUREAUX	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FAVE LED		2					
Bâtiment cour d'appel	2ème	BUREAUX	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		2					
Bâtiment cour d'appel	2ème	BUREAUX	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		6					
Bâtiment cour d'appel	2ème	BUREAUX	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES FLUO		2					
Bâtiment cour d'appel	2ème	BUREAUX	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		5					
Bâtiment cour d'appel	2ème	BUREAUX	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		8					
Bâtiment cour d'appel	2ème	BUREAUX	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC RI		3					
Bâtiment cour d'appel	2ème	ESPACE ASCENSEUR	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FAVE FLUO		4					
Bâtiment cour d'appel	2ème	ESPACE ASCENSEUR	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES FLUO		9					
Bâtiment cour d'appel	2ème	ESPACE ASCENSEUR	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		3					
Bâtiment cour d'appel	2ème	ESPACE ASCENSEUR	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES FLUO		2					
Bâtiment cour d'appel	2ème	ESPACE ASCENSEUR	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		5					
Bâtiment cour d'appel	2ème	ESPACE ASCENSEUR	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		8					
Bâtiment cour d'appel	2ème	ESPACE ASCENSEUR	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC RI		3					
Bâtiment cour d'appel	2ème	ESPACE ASCENSEUR	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		3					
Bâtiment cour d'appel	2ème	ESPACE ASCENSEUR	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		4					
Bâtiment cour d'appel	2ème	ESPACE ASCENSEUR	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		6					
Bâtiment cour d'appel	2ème	ESPACE ASCENSEUR	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_DE 5;TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIVE RS;Appar_groupe_moteur;Intercepteurs...	Prise de courant	PC RI		3					

Bâtiment cour d'appel	25ME	SANITAIRE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de régulation	HUBLOT		4					
Bâtiment cour d'appel	25ME	LOCAL BAE INFO	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TD 9		1					
Bâtiment cour d'appel	25ME	BUREAU 2-B-20	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	CORRIET		1					
Bâtiment cour d'appel	25ME	BUREAU 2-B-20	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		3					
Bâtiment cour d'appel	25ME	BUREAU 2-B-20	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		3					
Bâtiment cour d'appel	25ME	BUREAU 2-B-20	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de régulation	REGLETTES FLUD		1					
Bâtiment cour d'appel	25ME	BUREAU	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		15					
Bâtiment cour d'appel	25ME	BUREAU	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		33					
Bâtiment cour d'appel	25ME	BUREAU	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		12					
Bâtiment cour d'appel	25ME	BUREAU	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de régulation	REGLETTES FLUD		14					
Bâtiment cour d'appel	25ME	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de régulation	REGLETTES FLUD		1					
Bâtiment cour d'appel	25ME	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage de sécurité	BMS		1					
Bâtiment cour d'appel	25ME	OPEN SPACE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage de sécurité	BMS		1					
Bâtiment cour d'appel	25ME	ESCAUER VERS BILLO	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage de sécurité	BMS		3					
Bâtiment cour d'appel	25ME	ESCAUER VERS BILLO	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de régulation	MURALE		4					
Bâtiment cour d'appel	25ME	12 SAR	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de régulation	FLUD		6					
Bâtiment cour d'appel	25ME	12 SAR	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage de sécurité	BMS		10					
Bâtiment cour d'appel	25ME	12 SAR	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		30					
Bâtiment cour d'appel	25ME	12 SAR	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		30					
Bâtiment cour d'appel	25ME	12 SAR	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		2					
Bâtiment cour d'appel	25ME	12 SAR	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TD 12		1					
Bâtiment cour d'appel	25ME	SALLE DE REUNION 2.1	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de régulation	REGLETTES FLUD		20					
Bâtiment cour d'appel	25ME	SALLE DE REUNION 2.1	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		23					
Bâtiment cour d'appel	25ME	SALLE DE REUNION 2.1	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		21					
Bâtiment cour d'appel	25ME	SALLE DE REUNION 2.1	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		19					
Bâtiment cour d'appel	25ME	SALLE DE REUNION 2.1	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage de sécurité	BMS		16					
Bâtiment cour d'appel	25ME	SALLE DE REUNION 2.1	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de régulation	HUBLOT		1					
Bâtiment cour d'appel	25ME	SALLE DE REUNION 2.1	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de régulation	APPLIQUES		1					
Bâtiment cour d'appel	25ME PARQUET GENERAL	BUREAU 2 A.08	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de régulation	AMPOULE		12					
Bâtiment cour d'appel	25ME PARQUET GENERAL	BUREAU 2 A.08	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		62					
Bâtiment cour d'appel	25ME PARQUET GENERAL	BUREAU 2 A.08	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		42					
Bâtiment cour d'appel	25ME PARQUET GENERAL	BUREAU 2 A.08	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		34					
Bâtiment cour d'appel	25ME PARQUET GENERAL	BUREAU 2 A.07 CLASSE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de régulation	HUBLOT		4					
Bâtiment cour d'appel	25ME PARQUET GENERAL	BUREAU 2 A.07 CLASSE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		5					
Bâtiment cour d'appel	25ME PARQUET GENERAL	BUREAU 2 A.07 CLASSE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		9					
Bâtiment cour d'appel	25ME PARQUET GENERAL	BUREAU 2 A.07 CLASSE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_ATELIERS_SECURISATION	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES,SIMPLUS_DIVE RS_type_gre_moteurs_interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		6					
Bâtiment cour d'appel	25ME PARQUET GENERAL	PLACARD TECHNIQUE	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TD		1					
Bâtiment cour d'appel	25ME PARQUET GENERAL	Double	CHAUFFAGE,CLIMATISATION,VENTILATION,ET TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Extracteur d'air			1					
Bâtiment cour d'appel	25ME PARQUET GENERAL	ESCAUER VERS 25ME	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de régulation	APPLIQUE		4					
Bâtiment cour d'appel	25ME PARQUET GENERAL	MACHINE A ASCENSEUR	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de régulation	FLUD		5					

Bâtiment cour d'appel	2EME PARQUET GENERAL	MACHINERIE ASCENSEUR	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		1					
Bâtiment cour d'appel	2EME PARQUET GENERAL	MACHINERIE ASCENSEUR	COURANTS,FORTS	TABLEAUX,ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET ASCENSEUR		1					
Bâtiment cour d'appel	2EME PARQUET GENERAL	US COMBLES	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		14					
Bâtiment cour d'appel	2EME PARQUET GENERAL	US COMBLES	CHAUFFAGE,CLIMATISATION,VENTILATION,ET TRAITEMENT DE L'AIR	EXTRACTION	Secteur et/ou E.C. global obligatoirement le dést d'air			2					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-26	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		4					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-26	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	TUBE FLUO		26					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-26	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		12					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-26	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		6					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-26	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC BI		1					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-26	CHAUFFAGE,CLIMATISATION,VENTILATION,ET TRAITEMENT DE L'AIR	VENTILATEUR,SOUFFLAGE_ET EXTRACTION	Autres :	BOUCHE EXTRACTION							
Bâtiment cour d'appel	108	SANITAIRE SALLE 1.8-26	COURANTS,FORTS	TABLEAUX,ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET		1					
Bâtiment cour d'appel	108	ESCALIER SECOURS	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		3					
Bâtiment cour d'appel	108	ESCALIER SECOURS	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	TUBE FLUO		3					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-27	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		1					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-27	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		1					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-27	CHAUFFAGE,CLIMATISATION,VENTILATION,ET TRAITEMENT DE L'AIR	VENTILATEUR,SOUFFLAGE_ET EXTRACTION	Autres :	AIR NEUF / SOUFFLAGE		2					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-25	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	SUSPENDU INCANDESCENT		64					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-25	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		6					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-25	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		12					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-25	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		6					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-25	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC BI		3					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.8-25	COURANTS,FABLES	SONORISATION	Haut parleur			2					
Bâtiment cour d'appel	108	CIRCULATION ANNEXE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES FLUO		3					
Bâtiment cour d'appel	108	CIRCULATION ANNEXE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		1					
Bâtiment cour d'appel	108	CIRCULATION ANNEXE	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		2					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.C-31	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	AMPOULE		24					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.C-31	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		1					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.C-31	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		4					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.C-31	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		2					
Bâtiment cour d'appel	108	SALLE 1.C-31	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC BI		3					
Bâtiment cour d'appel	108	BUREAU 1.C-32	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		2					
Bâtiment cour d'appel	108	BUREAU 1.C-32	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		7					
Bâtiment cour d'appel	108	BUREAU 1.C-32	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		6					
Bâtiment cour d'appel	108	BUREAU 1.C-32	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC BI		2					
Bâtiment cour d'appel	108	BUREAU 1.C-33	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		1					
Bâtiment cour d'appel	108	BUREAU 1.C-33	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		7					
Bâtiment cour d'appel	108	BUREAU 1.C-33	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		6					
Bâtiment cour d'appel	108	BUREAU 1.C-33	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC BI		1					
Bâtiment cour d'appel	108	BUREAU 1.C-34	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		1					
Bâtiment cour d'appel	108	BUREAU 1.C-34	ELECTRICITE DE L'ECLAIRAGE_ET DE S,TABLEAUX_ET RESEAU,SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS,ELECTRIQUES,SIMPLIS,DIVE RS,types,prme,source,interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		7					



[illegible]











Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.16	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5, TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIFS, DIVES RS, Appas, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		4							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.16	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Autres :	BOUCHE EXTRACTION		1							
Bâtiment cour d'appel	RDC	COULOIR GREFFE SOCIAL	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	APPLIQUES		9							
Bâtiment cour d'appel	RDC	COULOIR GREFFE SOCIAL	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		3							
Bâtiment cour d'appel	RDC	COULOIR GREFFE SOCIAL	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5, TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIFS, DIVES RS, Appas, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		3							
Bâtiment cour d'appel	RDC	COULOIR GREFFE SOCIAL	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5, TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIFS, DIVES RS, Appas, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		1							
Bâtiment cour d'appel	RDC	COULOIR GREFFE SOCIAL	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TD		1							
Bâtiment cour d'appel	RDC	SANITAIRE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		1							
Bâtiment cour d'appel	RDC	SANITAIRE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Autres :	BOUCHE EXTRACTION		1							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.16	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	INCANDESCENT		3							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.16	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES		12							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.16	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5, TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIFS, DIVES RS, Appas, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		11							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.16	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5, TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIFS, DIVES RS, Appas, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		3							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.22	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES		12							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.22	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5, TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIFS, DIVES RS, Appas, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		12							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.22	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5, TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIFS, DIVES RS, Appas, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		3							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.24	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES		12							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.24	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	INCANDESCENT		4							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.24	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5, TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIFS, DIVES RS, Appas, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		12							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.24	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5, TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIFS, DIVES RS, Appas, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEE		12							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.24	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5, TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIFS, DIVES RS, Appas, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		6							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.24	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Autres :	BOUCHE EXTRACTION		1							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.24	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CLIMATISQUEUR_SPLITTE DIRECTE	Climatiseur (split system) : précision obligatoirement à 5 et accessible ou à quai de hauteur	CARRIER		1							
Bâtiment cour d'appel	RDC	COUR INTERIEUR AVEC TERRASSE BOIS	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CLIMATISQUEUR_SPLITTE DIRECTE	Climatiseur (split system) : précision obligatoirement à 5 et accessible ou à quai de hauteur	GROUPE DE CLIMATISATION EXTERIEUR TOSHIBA	RAU-SM-B08A4P-E	1	01/01/2001	ANNEE 2021 Puissance 5,6kW - 1,7KG DE GAZ R410A	TOSHIBA	N° DE SERIE 12770038	Dans caisson bois		
Bâtiment cour d'appel	RDC	COUR INTERIEUR AVEC TERRASSE BOIS	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CLIMATISQUEUR_SPLITTE DIRECTE	Climatiseur (split system) : précision obligatoirement à 5 et accessible ou à quai de hauteur	GROUPE DE CLIMATISATION EXTERIEUR TOSHIBA	RAU-SM-B08A4P-E	1	01/01/2000	ANNEE 2020 Puissance 6,8kW - 2,3KG DE GAZ R410A	TOSHIBA	N° DE SERIE 02600010	Dans caisson bois		
Bâtiment cour d'appel	RDC	COUR INTERIEUR AVEC TERRASSE BOIS	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CLIMATISQUEUR_SPLITTE DIRECTE	Climatiseur (split system) : précision obligatoirement à 5 et accessible ou à quai de hauteur	GROUPE DE CLIMATISATION EXTERIEUR LG REFRIG-CA2 CLIMATISATEUR 1	ARUND6150	1	01/07/2004	ANNEE 2020 Puissance 5,6kW - 3 KG DE GAZ R410A - 0,2KG R22	LG	N° DE SERIE 405 KC P100234	Dans caisson bois		
Bâtiment cour d'appel	RDC	COUR INTERIEUR AVEC TERRASSE BOIS	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CLIMATISQUEUR_SPLITTE DIRECTE	Climatiseur (split system) : précision obligatoirement à 5 et accessible ou à quai de hauteur	GROUPE DE CLIMATISATION EXTERIEUR LG REFRIG-CA2 CLIMATISATEUR 2	ARUND6150	1	01/07/2004	ANNEE 2020 Puissance 5,6kW - 3 KG DE GAZ R410A - 0,2KG R22	LG	N° DE SERIE 405 KC V100223	Dans caisson bois		
Bâtiment cour d'appel	RDC	COUR INTERIEUR EN FACE SALLE JEANNE CHAUVIN	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CLIMATISQUEUR_SPLITTE DIRECTE	Climatiseur (split system) : précision obligatoirement à 5 et accessible ou à quai de hauteur	GROUPE DE CLIMATISATION EXTERIEUR TOSHIBA LOCAL SERVEUR INFORMATIQUE SOUS SOL CA	RAU-SPS8A4T-E	1		Puissance 1,08kW - 1,4 KG DE GAZ R410A	TOSHIBA	N° DE SERIE 00049417			
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.25	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CLIMATISQUEUR_SPLITTE DIRECTE	Climatiseur (split system) : précision obligatoirement à 5 et accessible ou à quai de hauteur	SPUT TOSHIBA DANS LE LOCAL SERVEUR CA RDC	RAU-IMB08T0P-E	1	01/01/2000	ANNEE 2020 55 W	TOSHIBA	N° DE SERIE 03300437			
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.25	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CLIMATISQUEUR_SPLITTE DIRECTE	Climatiseur (split system) : précision obligatoirement à 5 et accessible ou à quai de hauteur	SPUT TOSHIBA DANS LE LOCAL SERVEUR CA RDC	RAU-IMB08T0P-E	1	01/01/2001	ANNEE 2020 55 W	TOSHIBA	N° DE SERIE 12000162			
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.25	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET SALLE INFO RGI-CA-0	20 CIRCUITS dont 13 DIFFERENTIELS	1							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.25	COURANTS,FORTS	ONDULEUR	Onduleur - précision obligatoirement de type et puissance	ONDULEUR RACK DANS LA BAE INFO		1		ANNEE 2025 3KVA	AETON				
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.25	COURANTS,FORTS	ONDULEUR	Onduleur - précision obligatoirement de type et puissance	ONDULEUR RACK DANS LA BAE INFO		1		ANNEE 2025 3KVA	AETON				
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.25	COURANTS,FORTS	ONDULEUR	Onduleur - précision obligatoirement de type et puissance	ONDULEUR RACK DANS LA BAE INFO		1		ANNEE 2025 6KVA	AETON				
Bâtiment cour d'appel	1ER	LOCAL INFORMATIQUE 3 DANS LOCAL 1 021	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET SALLE INFO SI-CA-1	10 CIRCUITS dont 7 DIFFERENTIELS	1							
Bâtiment cour d'appel	1ER	LOCAL INFORMATIQUE 3 DANS LOCAL 1 021	COURANTS,FORTS	ONDULEUR	Onduleur - précision obligatoirement de type et puissance	ONDULEUR RACK DANS LA BAE INFO		1		ANNEE 2025 3KVA	AETON				
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.25	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES		4							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.25	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		1							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.25	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5, TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIFS, DIVES RS, Appas, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		3							
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAUX 0.0.25	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5, TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIFS, DIVES RS, Appas, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEE		39							

Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.25	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC BI		12					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.25	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TD A		1					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.25	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CLIMATISQUEUR_D'ENTREE_DIRECTE	Climatiseur (split system) prevoir obligatoirement d'être accordee au la qualite habitat	TOSHIBA		1					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.25	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CLIMATISQUEUR_D'ENTREE_DIRECTE	Climatiseur (split system) prevoir obligatoirement d'être accordee au la qualite habitat	LG		1					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.25	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Autres :	BAIE INFO		2					
Bâtiment cour d'appel	RDC	CIRCULATION JAULE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	APPLIQUES		1					
Bâtiment cour d'appel	RDC	CIRCULATION JAULE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de securité	BACS		1					
Bâtiment cour d'appel	RDC	SALLES	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	APPLIQUES		2					
Bâtiment cour d'appel	RDC	SALLES	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		3					
Bâtiment cour d'appel	RDC	SALLES	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de securité	BACS		1					
Bâtiment cour d'appel	RDC	SALLES	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Autres :	BOUCHER EXTRACTION		1					
Bâtiment cour d'appel	RDC	GEOL	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES		2					
Bâtiment cour d'appel	RDC	GEOL	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		6					
Bâtiment cour d'appel	RDC	GEOL	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de securité	BACS		2					
Bâtiment cour d'appel	RDC	GEOL	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TD A		1					
Bâtiment cour d'appel	RDC	COULOIR PENAL	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES		4					
Bâtiment cour d'appel	RDC	COULOIR PENAL	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de securité	BACS		3					
Bâtiment cour d'appel	RDC	COULOIR PENAL	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		3					
Bâtiment cour d'appel	RDC	COULOIR PENAL	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC ONDULEE		39					
Bâtiment cour d'appel	RDC	COULOIR PENAL	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC BI		12					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU PENALE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES		8					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU PENALE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		24					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU PENALE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC BI		5					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU PENALE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC ONDULEE		8					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.08	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES		16					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.08	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		8					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.08	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC ONDULEE		8					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.08	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC BI		3					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.06	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES		16					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.06	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		6					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.06	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC ONDULEE		9					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.06	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC BI		2					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.05	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES		12					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.05	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		8					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.05	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC ONDULEE		8					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.05	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC BI		3					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.01	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES		6					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.01	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		4					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.01	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_04 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIV R0_type_gros_montage_interrupcteurs...	Prise de courant	PC BI		2					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0.0.03	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES		6					

Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0 A.D3	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		3					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0 A.D3	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC ORNUEE		6					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0 A.D3	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		1					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0 A.D4	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES		24					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0 A.D4	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		6					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0 A.D4	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC ORNUEE		2					
Bâtiment cour d'appel	RDC	BUREAU 0 A.D4	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		3					
Bâtiment cour d'appel	RDC	REGIE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES		8					
Bâtiment cour d'appel	RDC	REGIE	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		5					
Bâtiment cour d'appel	RDC	REGIE	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC ORNUEE		6					
Bâtiment cour d'appel	RDC	REGIE	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		3					
Bâtiment cour d'appel	RDC	PASSAGE DES AVIGANTS	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES LED		3					
Bâtiment cour d'appel	RDC	PASSAGE DES AVIGANTS	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC ORNUEE		6					
Bâtiment cour d'appel	RDC	PASSAGE DES AVIGANTS	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		3					
Bâtiment cour d'appel	1ER	COUR D'ASSISE	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		3					
Bâtiment cour d'appel	1ER	COUR D'ASSISE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PROJECTEUR RECTANGULAIRE		6					
Bâtiment cour d'appel	1ER	COUR D'ASSISE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PROJECTEUR ROND		18					
Bâtiment cour d'appel	1ER	COUR D'ASSISE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	APPLIQUES		20					
Bâtiment cour d'appel	1ER	COUR D'ASSISE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAES		8					
Bâtiment cour d'appel	1ER	COUR D'ASSISE	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		20					
Bâtiment cour d'appel	1ER	COUR D'ASSISE	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC ORNUEE		6					
Bâtiment cour d'appel	1ER	COUR D'ASSISE	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC RI		6					
Bâtiment cour d'appel	1ER	COUR D'ASSISE	COURANTS,FAIBLES	SONORISATION	Haut parleur			8					
Bâtiment cour d'appel	1ER	COUR D'ASSISE	COURANTS,FAIBLES	SONORISATION	Microphone			8					
Bâtiment cour d'appel	1ER	ESCALIERS ANNEXES	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	APPLIQUES		4					
Bâtiment cour d'appel	1ER		COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAES		4					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	ENTREE CHAUFFERIE ESCALIER	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		3					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	ENTREE CHAUFFERIE ESCALIER	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAES		3					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	SAS CHAUFFERIE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUD		2					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	SAS CHAUFFERIE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAES		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	SAS CHAUFFERIE	COURANTS,FORTS	TABLEAUX,ELECTRIQUES	Autres :	TABLEAUX		7					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	SAS CHAUFFERIE	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUD		8					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		2					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAES		2					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	COURANTS,FORTS	TABLEAUX,ELECTRIQUES	Autres :	TABLEAUX		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	ELECTRICITE DE _1_ECLAIRAGE_FT_24 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVES RS, types, prise, source, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE,CLIMATISATION,VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CHAUDIERE	Chaudière à gaz - produire obligation avant la pose		4	2012	2 CHAUDIERE DE PUJ=300W + 2 CHAUDIERES DE PO=3100W	DE DIETRICH GT 430/50 ET 430/B			
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE,CLIMATISATION,VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Autres :	POMPE CHARGE CHAUDIERE 1 ET 2	2		SIMPLE 8,5 m3/h	SALMSON SCX 50-50 N			
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE,CLIMATISATION,VENTILATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Autres :	POMPE CHARGE CHAUDIERE 3 ET 4	2		SIMPLE 14 m3/h	SALMSON SCX 40-80 N			

Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Pompe de circulation : préconiser obligatoirement si c'est une simple ou double	BIBLIOTHEQUE		1		DOUBLE 10.5 m3/h	SALMSON SIRLUX D40/80		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Pompe de circulation : préconiser obligatoirement si c'est une simple ou double	ACCUS AVOCATS		1		DOUBLE 1.5 m3/h	SALMSON SIRLUX D32/60		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Pompe de circulation : préconiser obligatoirement si c'est une simple ou double	RUE ST LO		1		DOUBLE	WILLO YONOS MARI 065/0.5-16	20000100002-8	
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Pompe de circulation : préconiser obligatoirement si c'est une simple ou double	COUR D'HONNEUR		1		DOUBLE 2.8 m3/h	SALMSON SIRLUX D32/60		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Pompe de circulation : préconiser obligatoirement si c'est une simple ou double	RUE ST LO N.E		1		DOUBLE 3.0 m3/h	SALMSON SIRLUX D32/60		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Pompe de circulation : préconiser obligatoirement si c'est une simple ou double	AEROTHERMES		1		DOUBLE 3.2 m3/h	SALMSON SIRLUX D32/80		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Pompe de circulation : préconiser obligatoirement si c'est une simple ou double	PAS PERDUS		1		DOUBLE 3.5 m3/h	SALMSON SIRLUX D32/80		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Pompe de circulation : préconiser obligatoirement si c'est une simple ou double	SOUS-STATION		1		DOUBLE 24 m3/h	SALMSON SIRLUX 65/50N		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERE	PLOMBIERIE_DISTRIBUTION_ET_INTERIEUR_SANITAIRE	POMPES_DE_RELEVAGE	Pompes de relevage et non valvées ou pluviales	POMPE DE RELEVAGE CHAUFFERE		1		SIMPLE	SUBSON PREMIUM 530MFP		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERE	PLOMBIERIE_DISTRIBUTION_ET_INTERIEUR_SANITAIRE	TRAIEMENT_DE_L_EAU	Autres :	ADOUCEUR		1			SEC LINDSAY		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	TRAIEMENT_DE_L_EAU	Autres :	POMPE DOSEUSE GROUPE DOSEAGE ADOUCEUR		1			PROMINENT		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	VANNE_DE_REGULATION	Vanne motorisée 2 ou 3 voies	SERVO MOTEUR		9			BELIMO		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	VANNE_DE_REGULATION	Vanne motorisée 2 ou 3 voies	2 VOIES		100					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	DISPOSITIF_DE_MANTENUE_DE_PRESSION	Autres :	GROUPE DE MANTENUE DE PRESSION B00L		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CIRCULATION SOUS-SOL	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		10					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CIRCULATION SOUS-SOL	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES LED		10					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CIRCULATION SOUS-SOL	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		4					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CIRCULATION SOUS-SOL	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET ECLAIRAGE + PC		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CIRCULATION SOUS-SOL	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		10					
Bâtiment cour d'appel	1ER	PIECE 109 LOCAL MENAGE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CENTRALE_DE_TRAITEMENT_DE_L_AIR_HYDRAULIQUE	CTA-03 200-40 000 m3/h, système hydraulique			1	2013	CCM45 2900 m3/h	HYDRONIC		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CIRCULATION SOUS-SOL	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	VENTILATEUR,SOUPLAGE_ET_EXTRACTION	Autres :	CAISSON DE VENTILATION		1		KSTD 25 DB	VIM		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CIRCULATION SOUS-SOL	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	VENTILATEUR,SOUPLAGE_ET_EXTRACTION	Autres :	CAISSON DE VENTILATION		1		TVEC 201 B	ALDES		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CIRCULATION SOUS-SOL	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	VENTILATEUR,SOUPLAGE_ET_EXTRACTION	Autres :	MODULE DE FILTRE		1			CALADIR		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INFORMATIQUE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INFORMATIQUE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLIS,DISSIN,TYPE_PNEU,INTERIEUR,INTERIEURS...	Prises de courant	PC NORMAL		12					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INFORMATIQUE	COURANTS,FAIBLES	INTERPHONE	Central interphone			1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INFORMATIQUE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLIS,DISSIN,TYPE_PNEU,INTERIEUR,INTERIEURS...	Autres :	BAIE INFO		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INTRUCTION	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		20					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INTRUCTION	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INTRUCTION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLIS,DISSIN,TYPE_PNEU,INTERIEUR,INTERIEURS...	Prises de courant	PC NORMAL		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INTRUCTION	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Extracteur d'air			1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	MACHINERIE ASCENSEUR	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		2					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	MACHINERIE ASCENSEUR	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	MACHINERIE ASCENSEUR	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		2					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	MACHINERIE ASCENSEUR	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET ASCENSEUR		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	ESCALIER VERS HALL PRINCIPAL	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		4					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	ESCALIER VERS HALL PRINCIPAL	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		2					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	ESCALIER VERS HALL PRINCIPAL	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLIS,DISSIN,TYPE_PNEU,INTERIEUR,INTERIEURS...	Prises de courant	PC NORMAL		1					
Bâtiment cour d'appel	1ER	HALL DES PAS PERDUS	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PROJECTEUR		8					
Bâtiment cour d'appel	1ER	HALL DES PAS PERDUS	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		5					

Bâtiment cour d'appel	ENSEMBLE DE LA COUR D'APPEL AVEC COUR D'HONNEUR		COURANTS FAIBLES	VIDEO SURVEILLANCE	Autres :	CAMERA		21		HALL DES PAS PERDUS			
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	MONUMENT AUFP	COURANTS FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	SPOT		70					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	MONUMENT AUFP	COURANTS FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PROJECTEUR		10					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	MONUMENT AUFP	COURANTS FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAIES		16					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	MONUMENT AUFP	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_24 5, TABLEAU_FT_RESEAU_SECONDAIRE	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLUS, DYWIDAG, Appareils, sources, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	MONUMENT AUFP	COURANTS FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TD		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	MONUMENT AUFP	COURANTS FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TD VENTILATION		1					
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	MONUMENT AUFP	COURANTS FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	TUBE DOUBLE FLUID		1					
Bâtiment cour d'appel	ZEME	LOCAL INFORMATIQUE 4 DANS LOCAL 282	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	CLIMATISQUEUR EXTENSIE	Climatiseur (split system) : prévoir obligatoirement si il est accessible ou à quelle hauteur	SPLIT LG DANS LE LOCAL SERVEUR CA RDC MUR DU DROIT	ANNU3802V4M	1	01/07/2024	ANNEE 2024 BASSA DU R2	LG	N° DE SERIE 403HCAD0042	
Bâtiment cour d'appel	ZEME	LOCAL INFORMATIQUE 4 DANS LOCAL 282	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	CLIMATISQUEUR EXTENSIE	Climatiseur (split system) : prévoir obligatoirement si il est accessible ou à quelle hauteur	SPLIT LG DANS LE LOCAL SERVEUR CA MUR DU FOND	ANNU3802V4M	1	01/07/2024	ANNEE 2024 BASSA DU R2	LG	N° DE SERIE 403HCAD0042	
Bâtiment cour d'appel	ZEME	LOCAL INFORMATIQUE 4 DANS LOCAL 282	COURANTS FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET SALLE INFO RD1-CA-2	18 CIRCUITS dont 9 DIFFERENTIELS	1					
Bâtiment cour d'appel	ZEME	LOCAL INFORMATIQUE 4 DANS LOCAL 282	COURANTS FORTS	ONDULEUR	Onduleur : prévoir obligatoirement le type et puissance	ONDULEUR RACK DANS LA BAE INFO		1		ANNEE 2025 6KVA	AETON		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INFORMATIQUE 1	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	CLIMATISQUEUR EXTENSIE	Climatiseur (split system) : prévoir obligatoirement si il est accessible ou à quelle hauteur	SPLIT TOSHIBA DANS LE LOCAL SERVEUR CA SONS SOL MUR DE DROIT	BAV DMS240RT-E	1			TOSHIBA	N° DE SERIE 12403230	
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INFORMATIQUE 1	COURANTS FAIBLES	AUTOCOMMUTATEUR	Autres :	AUTOCOM POUR LES PTI dans les sous-sols (bâilignes Protection Travailleur Isolés) avec les bornes		1			ALCATEL-LUCENT		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INFORMATIQUE 1	COURANTS FORTS	ONDULEUR	Onduleur d'autocom	onduleur pour l'AUTOCOM POUR LES PTI dans les sous-sols (bâilignes Protection Travailleur Isolés) avec les bornes		1			AETON		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INFORMATIQUE 1	COURANTS FORTS	ONDULEUR	Onduleur : prévoir obligatoirement le type et puissance	ONDULEUR RACK DANS LA BAE INFO		1		ANNEE 2025 3KVA	AETON		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INFORMATIQUE 1	COURANTS FAIBLES	AUTOCOMMUTATEUR	Autres :	AUTOCOM POUR LE CRPC DU T1		2			MTEL	AD0300	
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INFORMATIQUE 1	COURANTS FORTS	ONDULEUR	Onduleur d'autocom	onduleur pour l'AUTOCOM POUR LE CRPC DU T1		1			AETON		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INFORMATIQUE 1	COURANTS FAIBLES	VIDEO SURVEILLANCE	Autres :	BAIE INFO VIDEO SURVEILLANCE		1			DELL		
Bâtiment cour d'appel	ENTRE SOL ENTRE 1 ER ET 2 EME ETAGE	LOCAL INFORMATIQUE 5 (salle prescurer général)	COURANTS FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET SALLE INFO SR-CA-E2	13 CIRCUITS dont 10 DIFFERENTIELS	1	01/08/2024				
Bâtiment cour d'appel	ENTRE SOL ENTRE 1 ER ET 2 EME ETAGE	LOCAL INFORMATIQUE 5 (salle prescurer général)	COURANTS FORTS	ONDULEUR	Onduleur : prévoir obligatoirement le type et puissance	ONDULEUR RACK DANS LA BAE INFO SR-CA-E2		1		ANNEE 2025 3KVA	AETON		
Bâtiment cour d'appel	ENTRE SOL ENTRE 1 ER ET 2 EME ETAGE	LOCAL ARCHIVES A GAUCHE DU LOCAL INFORMATIQUE 5	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	VMA		EXTRACTION DU LOCAL INFORMATIQUE	BCE 125L	1	01/08/2024	74 W	CAROX	N° DE SERIE W000758899	
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	GTB		GTB gerant les chaufferie CA et T1		9	01/10/2012	CAREL PCO	CAP TECHNOLOGIE		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CIRCULATION DEVANT CHAUFFERIE	COURANTS FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET EXTENSION TGBT CA	4 CIRCUITS	1	01/08/2024				
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL INFORMATIQUE 1	COURANTS FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET LOCAL INFORMATIQUE 1 (local serveur CA)	4 CIRCUITS dont 4 DIFFERENTIELS	1	01/08/2024				
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	PLOMBERIE, EXTENSION, ET ENTREUSE, SANITAIRES	RESEAU PLOMBERIE	Disjoncteurs, Régulateurs	DISJONCTEUR		1		BA3860	SOCLA	602	
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	Circulation archives	SECURITE, INCENDIE, PROTECTION, INCONDE, ET EXTINGUISCANT	PROTECTION INCENDIE	Surpresseur, écouille : prévoir obligatoirement le nombre de litres, le type	SURPRESSEUR		1		ENSEMBLE SUPPRESSEUR INCENDIE CCC 2/110477 AVEC LES 2 POMPES 2 BALLONS D'EAU CAUSE ET 1 COFFRET BT	WULO	7811954446	
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL COMPTEUR GAZ	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR		Autres :	COMPTEUR GAZ COUR D'APPEL		1		G1061073			
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL COMPTEURS EAU	PLOMBERIE, EXTENSION, ET ENTREUSE, SANITAIRES		Autres :	COMPTEUR D'EAU COUR D'APPEL		1		401187			
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL COMPTEURS EAU	PLOMBERIE, EXTENSION, ET ENTREUSE, SANITAIRES		Autres :	COMPTEUR D'EAU COUR D'APPEL		1		90K2414-00		A01C1000058-4	
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CIRCULATION SOUS-SOL PROXIMITE ARCHIVES N°	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	VENTILATEUR, SOUFFLAGE, ET EXTRACTION	Autres :	CAISSON DE VENTILATION		1		EasyVEC C4 + 2000 armit 2 IP DEP	ALDES	1109490216450000	
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	CIRCULATION	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	EXTRACTION	Autres :	EXTRACTEUR		1		EasyVEC C4	ALDES		
Bâtiment cour d'appel	SOUS-SOL	LOCAL MINUTES CHAMBRE DE L'INSTRUCTION	PLOMBERIE, EXTENSION, ET ENTREUSE, SANITAIRES	POMPES DE RELLEVAGE	Autres :	POMPE D'EVACUATION DES CONDENSATS DE CLIM DU LOCAL SERVEUR CA		1		PUMP	ASPEN		
Bâtiment cour d'appel	10R	PIECE 109 LOCAL MENAGE	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	VENTILATEUR, SOUFFLAGE, ET EXTRACTION	Autres :	CAISSON DE VENTILATION		1		KSTD 38 DB 425023	VIM		
Bâtiment cour d'appel	10R	PIECE 109 LOCAL MENAGE /LOCAL TECHNIQUE EN HAUT DES 3 MARCHES	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	VENTILATEUR, SOUFFLAGE, ET EXTRACTION	Autres :	CAISSON DE VENTILATION		1		KSTD 38 DB 425023	VIM		
Bâtiment cour d'appel	10R	PIECE 109 LOCAL MENAGE /LOCAL TECHNIQUE EN HAUT DES 3 MARCHES	PLOMBERIE, EXTENSION, ET ENTREUSE, SANITAIRES	BALLON, ECL, ET CHAUFFE EAU	Autres :	CHAUFFE EAU		1		30 L	ARISTON		
Bâtiment cour d'appel	2 EME ETAGE	LOCAL VENTILATION COTE SALLE GRANDE BIBLIOTHEQUE	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR HYBRIDE	CTA-20 850-40 000 m3/h, Système hy/hydratique			1	2013	CCMAS 3100 m3/h	HYDRONIC		
Bâtiment cour d'appel	2 EME ETAGE	LOCAL VENTILATION COTE SALLE GRANDE BIBLIOTHEQUE	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	VENTILATEUR, SOUFFLAGE, ET EXTRACTION	Autres :	CAISSON DE VENTILATION		1		KSTD 38 DB 425023	VIM		
Bâtiment cour d'appel	2 EME ETAGE	LOCAL VENTILATION COTE SALLE GRANDE BIBLIOTHEQUE	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	EXTRACTION	Autres :	CAISSON DE VENTILATION DANS L'ESCALIER DU LOCAL VENTILATION		1			ALDES		
Bâtiment cour d'appel	20R	général bibliothèque	MENUISERIE, VITRERIE, MINOTERIE		Autres :	TREILLIS MANUEL POUR LES LUSTRES		4	2009	20RG	TRACTEL		

Bâtiment cour d'appel	2ème	GRANDE BIBLIOTHEQUE (au1e Nive Casin)transpant cbaa WC	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Chauffe-eau :prévoir obligatoirement le volume du ballon	CHAUFFE-EAU		1		15 l	SAUTER	
Bâtiment cour d'appel	2ème	COMBLES AU DESSUS DES WC COTE GRANDE BIBLIOTHEQUE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	VENTILATEUR_SOUFFLAGE_ET_EXTRACTION	Autres :	EXTRACTEUR		1		TYPE C 140 CODE 33489 ACCES AUX COMBLES PAR MACHINERIE ASCENSEUR GRANDE BIBLIOTHEQUE	FRANCA AIR	
Bâtiment cour d'appel	2ème	COMBLES AU DESSUS DES WC COTE GRANDE BIBLIOTHEQUE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	VENTILATEUR_SOUFFLAGE_ET_EXTRACTION	Autres :	CAISSON VENTILATION		1		800VVC ACCES AUX COMBLES PAR MACHINERIE ASCENSEUR GRANDE BIBLIOTHEQUE	ALDES	
Bâtiment cour d'appel	2ème	WC HOMMES COTE GRANDE BIBLIOTHEQUE	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Chauffe-eau :prévoir obligatoirement le volume du ballon	CHAUFFE-EAU		1		15 l	ATLANTIC	
Bâtiment cour d'appel	1 ER	SANITAIRES COULOIR PREMIERE PRESIDENCE	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Chauffe-eau :prévoir obligatoirement le volume du ballon	CHAUFFE-EAU		1		15 l	ATLANTIC	
Bâtiment cour d'appel	1 ER	SANITAIRES COULOIR PREMIERE PRESIDENCE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	VENTILATEUR_SOUFFLAGE_ET_EXTRACTION	Autres :	EXTRACTEUR		1				
Bâtiment cour d'appel	1 ER	WC PREMIERE PRESIDENCE 1 0 18	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Chauffe-eau :prévoir obligatoirement le volume du ballon	CHAUFFE-EAU		1		15 l	ATLANTIC	
Bâtiment cour d'appel	1 ER	WC PREMIERE PRESIDENCE 1 0 18	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	VENTILATEUR_SOUFFLAGE_ET_EXTRACTION	Autres :	EXTRACTEUR		1		SILENT 100	S&P	
Bâtiment cour d'appel	1 ER	SANITAIRES PROXIMATE PIÉCE 1 C 35 (142)	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Chauffe-eau :prévoir obligatoirement le volume du ballon	CHAUFFE-EAU		1		15 l	attech	
Bâtiment cour d'appel	2ème	CUISINE DU SAR	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Autres :	CHAUFFE-EAU		1		10 l	DE DIETRICH	
Bâtiment cour d'appel	2ème	COMBLE CUISINE DU SAR	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	EXTRACTION	Autres :	CAISSON DE VENTILATION DANS LES COMBLES		1				
Bâtiment cour d'appel	2ème	SANITAIRE DU SAR COTE ESCALIER PREMIERE PRESIDENCE	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Autres :	CHAUFFE-EAU		1		10 l	SAUTER	
Bâtiment cour d'appel	2ème	COMBLE SANITAIRE DU SAR COTE ESCALIER PREMIERE PRESIDENCE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	EXTRACTION	Autres :	CAISSON DE VENTILATION DANS LES COMBLES		1				
Bâtiment cour d'appel	1 ER	SANITAIRES DANS COULOIR PARQUET GENERAL	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	EXTRACTION	Autres :	VMC DANS LE FAUX PLAFOND		1		TD 160/100N 35W	S et P	
Bâtiment cour d'appel	1 ER	SANITAIRE PROVE PROCEUREUR GENERAL	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Autres :	CHAUFFE-EAU		1		10L	SAUTER	
Bâtiment cour d'appel	1 ER	SANITAIRE SALLE DES DELIBERES ASSIS/PLACARD	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Autres :	CHAUFFE-EAU		1		10L	ARISTON	
Bâtiment cour d'appel	1 ER	PLACARD entre 10R et entree dans l'escalier cote PARQUET GENERAL	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	EXTRACTION	Autres :	VMC DANS LES COMBLES		1				
Bâtiment cour d'appel	ENTRE SOL ENTRE 1 ER ET 1 ER ETAGE	PIECE A DROITE DE LA SALLE EUROJUSTICE/PLACARD TECHNIQUE	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Autres :	CHAUFFE-EAU		1		200 l	LEMERCIER	
Bâtiment cour d'appel	ENTRE SOL ENTRE 1 ER ET 1 ER ETAGE	PIECE A DROITE DE LA SALLE EUROJUSTICE/PLACARD TECHNIQUE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	EXTRACTION	Autres :	VMC		1		TD 160		
Bâtiment cour d'appel	2 ER ETAGE	PIECE 2-A-1-1 (PLACARD CHAUFFE EAU	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Autres :	CHAUFFE-EAU		1		100 l	ATLANTIC	
Bâtiment cour d'appel	2 ER ETAGE	SALLE DE BAIN (ancien appartement Procureur général)	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	EXTRACTION	Autres :	VMC		1			aldes	
Bâtiment cour d'appel	2 ER ETAGE	SALLE DE BAIN (ancien appartement Procureur général)	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	SANITAIRES_ET_DOUCHES	Douches	DOUCHE		1				
Bâtiment cour d'appel	2 ER ETAGE	SALLE DE BAIN (ancien appartement Procureur général)	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	CONNECTEUR_DE_CHAUFUR	Connecteur électrique	SECHÉ SERVETTES		1		1000W	NOVELLA BAIN	
Bâtiment cour d'appel	2 ER ETAGE	PIECE 2-A-1-4	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Autres :	CHAUFFE-EAU		1		100 l	PACIFIC	
Bâtiment cour d'appel	COMBLES COTE PARQUET GENERAL		CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	EXTRACTION	Autres :	VMC		2		83 w	ALDES	
Bâtiment cour d'appel	RDC	WC EN BAS DE L'ESCALIER COTE PARQUET GENERAL	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Autres :	CHAUFFE-EAU		1		15 l	THERMOR	
Bâtiment cour d'appel	RDC	SALLE DE REPOS GOULES DES ASSIS	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Autres :	CHAUFFE-EAU		1		30 l	ARISTON	
Bâtiment cour d'appel	RDC	SALLE DE REPOS GOULES DES ASSIS	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR		Autres :	HOTTE ASPIRANTE KITCHENETTE		1			FAURE	
Bâtiment cour d'appel	RDC	SALLE D'ATTENTE TIMONING ASSIS/ PLACARD SOUS ESCALIER	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	EXTRACTION	Autres :	VMC		1		TYPE CATB 005 CODE 247 382	AEROPLAST	
Bâtiment cour d'appel	RDC	SANITAIRES EN FACE LE BUREAU D-B-21/DANS LE FAUX PLAFOND	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Autres :	CHAUFFE-EAU		1		100 l	ATLANTIC	
Bâtiment cour d'appel	RDC	SALLE DE REPOS D-B-20 /JOUX RIVER	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Autres :	CHAUFFE-EAU		1		15 l	ALTECH	
Bâtiment cour d'appel	RDC	SALLE DE REPOS AST D-C-47 /JOUX RIVER	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Autres :	CHAUFFE-EAU		1		15 l	ATLANTIC	
Bâtiment cour d'appel	RDC	SALLE DE REPOS AST O-C-47	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	CONNECTEUR_DE_CHAUFUR	Connecteur électrique	CONNECTEUR		2				
Bâtiment cour d'appel	RDC	SANITAIRES D-C-37/axe LAVABO	PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTIERE USC_SANTIERE	BALLON_RCS_ET_CHAUFFE_EAU	Autres :	CHAUFFE-EAU		1		15 l	ALTECH	
Bâtiment cour d'appel	RDC	SALLE D'ATTENTE TIMONING ASSIS/ PLACARD SOUS ESCALIER	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	EXTRACTION	Autres :	VMC		2				
Bâtiment cour d'appel	RDC	SANITAIRES A DROITE DU BUREAU D-C-28	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	EXTRACTION	Autres :	VMC		1			VORTICE	
Bâtiment cour d'appel	RDC	VESTIAIRES RESERVISTES BUREAU D-C-34/FAUX PLAFOND	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	EXTRACTION	Autres :	VMC		1				
Bâtiment cour d'appel	1 ER	WC PREMIERE PRESIDENCE 1 0 18	COURANTS_FIBILES	DISPOSITIF_INTRUSION	Unité centrale	COFFRET ALARME INTRUSION BUREAU PREMIERE PRESIDENCE		1			DELTA PROTECTION	
Bâtiment cour d'appel	RDC	LOCAL PC SECURITE (DSAP)	COURANTS_FIBILES	VIDEO_SURVEILLANCE	Multiplanneur			1			HKVISION	
Bâtiment cour d'appel	1 ER	HALL D'ENTREE	CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_OR_1_AIR	CONNECTEUR_DE_CHAUFUR	Autres :	VENTILO-CONNECTEUR	5 TUBES DORMIRE LES BANCS DE LA SALLE DES PAS PERDUS 1 ER ETAGE	2				

T1	Sous-SE	LOCAL COMPARTÉ ÉLECTRIQUE	COURANTS, FORTS	TABLEAUX ÉLECTRIQUES	Autres :	COMPTEUR ÉLECTRIQUE COUR D'APPEL	SITUÉ À CÔTÉ DU COMPTEUR N°1	1						
T2	ZONE	COMBLES	COURANTS, FORTS	ÉCLAIRAGE	Extérieur de la toiture	BÂTI		24						
T3	ZONE SERVICE INSTRUCTION	CIRCULATION	COURANTS, FORTS	ÉCLAIRAGE	Extérieur de la toiture	BÂTI		5						
T4	ZONE SERVICE INSTRUCTION	CIRCULATION	COURANTS, FORTS	ÉCLAIRAGE	Extérieur normal de signalisation	FLUD		26						
T5	ZONE SERVICE INSTRUCTION	CIRCULATION	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		1						
T6	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 211	COURANTS, FORTS	ÉCLAIRAGE	Extérieur normal de signalisation	FLUD		8						
T7	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 211	COURANTS, FORTS	ÉCLAIRAGE	Extérieur normal de signalisation	SPOT		3						
T8	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 211	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		14						
T9	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 211	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDELES		12						
T10	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 211	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC BAS		3						
T11	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 212	COURANTS, FORTS	ÉCLAIRAGE	Extérieur normal de signalisation	FLUD		8						
T12	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 212	COURANTS, FORTS	ÉCLAIRAGE	Extérieur normal de signalisation	SPOT		3						
T13	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 212	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		3						
T14	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 212	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDELES		8						
T15	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 212	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC BAS		3						
T16	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 212	COURANTS, FORTS	TABLEAUX ÉLECTRIQUES	Autres :	ARMOIRE A		1						
T17	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 212	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Autres :	BÂTI INFO		1						
T18	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 212	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...		ARRÊT D'URGENCE		1						Sous ARMOIRE A LOCAL BÂTI INFO 212
T19	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 213	COURANTS, FORTS	ÉCLAIRAGE	Extérieur normal de signalisation	SPOT		8						
T20	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 213	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		3						
T21	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 213	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDELES		8						
T22	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 213	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC BAS		5						
T23	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 214	COURANTS, FORTS	ÉCLAIRAGE	Extérieur normal de signalisation	SPOT		8						
T24	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 214	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		6						
T25	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 214	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDELES		6						
T26	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 214	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC BAS		2						
T27	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 215	COURANTS, FORTS	ÉCLAIRAGE	Extérieur normal de signalisation	SPOT		8						
T28	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 215	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		6						
T29	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 215	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDELES		6						
T30	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 215	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC BAS		2						
T31	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 216	COURANTS, FORTS	ÉCLAIRAGE	Extérieur normal de signalisation	SPOT		8						
T32	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 216	COURANTS, FORTS	ÉCLAIRAGE	Extérieur normal de signalisation	FLUD		4						
T33	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 216	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		6						
T34	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 216	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDELES		6						
T35	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 216	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC BAS		2						
T36	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 216	COURANTS, FORTS	ÉCLAIRAGE	Extérieur normal de signalisation	SPOT		8						
T37	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 217	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		6						
T38	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 217	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDELES		6						
T39	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 217	ELECTRICITE_2K_V_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLEAUX_FT_ARENAUX_SECTIONNES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES_SIMPLES_DIVI RE_Type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC BAS		7						
T40	ZONE SERVICE INSTRUCTION	PORTES 220	COURANTS, FORTS	ÉCLAIRAGE	Extérieur normal de signalisation	SPOT		8						



[illegible]







T3	100 CIRCULATION BUREAU	PORTES 106	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC ONDULEES		3					
T3	100 CIRCULATION BUREAU	PORTES 106	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC BAS		1					
T3	100 CIRCULATION BUREAU	PORTES 107	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		6					
T3	100 CIRCULATION BUREAU	PORTES 107	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		15					
T3	100 CIRCULATION BUREAU	PORTES 107	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC ONDULEES		3					
T3	100 CIRCULATION BUREAU	PORTES 107	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC BAS		1					
T3	100 CIRCULATION BUREAU	ESCALIER VERS 106 ET 107	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PROJECTEUR		2					
T3	100 CIRCULATION BUREAU	ESCALIER VERS 106 ET 107	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAS		1					
T3	ESCALIER	PRINCIPAL	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAS		8					
T3	ESCALIER	PRINCIPAL	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	SPOT		42					
T3	ESCALIER	PRINCIPAL	COURANTS,FIBRES	CONTRÔLE_D_ACCES	Lecteur de badge			2		ENTREE SERVICE INSTRUCTION			
T3	ESCALIER	PRINCIPAL	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Autres :	DETECTEUR DE PRESENCE		1					
T3	100 ESCALIER 30	BUREAU 112	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		8					
T3	100 ESCALIER 30	BUREAU 112	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		9					
T3	100 ESCALIER 30	BUREAU 112	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC ONDULEES		6					
T3	100 ESCALIER 30	PC BUREAU 112	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC BAS		2					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE D'AUDIENCE 114	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PROJECTEUR		10		BM			
T3	100 ESCALIER 30	SALLE D'AUDIENCE 114	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAS		9		BM			
T3	100 ESCALIER 30	SALLE D'AUDIENCE 114	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		10					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE D'AUDIENCE 114	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC ONDULEES		6					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE D'AUDIENCE 114	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC BAS		6					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE D'AUDIENCE 114	COURANTS,FIBRES	SONORISATION	Hand parleur			7					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE D'AUDIENCE 114	COURANTS,FIBRES	SONORISATION	Microphone			5					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE D'AUDIENCE 114	COURANTS,FIBRES	SONORISATION	Unité centrale			1					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE 131	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PROJECTEUR		10					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE 131	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAS		2					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE 131	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		9					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE 131	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC ONDULEES		3					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE 131	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC BAS		1					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE 134	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	SPOT		4					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE 134	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		1					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE 134	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAS		2					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE 134	ELECTRICITE_D6_1_ECLAIRAGE_FT_D6 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SAMPUS, DIVS RS, types_gros, sources, interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		1					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE 132 / 131	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO	SANITAIRES	4					
T3	100 ESCALIER 30	SALLE 132 / 131	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT	SANITAIRES	3					
T3	100	CIRCULATION SALLE 132/133/134	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		2					
T3	100	CIRCULATION SALLE 132/133/134	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAS		1					
T3	100	SALLE D'AUDIENCE 101	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	INCANDESCENT		21		BM			
T3	100	SALLE D'AUDIENCE 101	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAS		6		BM			
T3	100	SALLE D'AUDIENCE 101	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PROJECTEUR		4					

TJ	108	SALLE D'AUDIENCE 101	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		4					
TJ	108	SALLE D'AUDIENCE 101	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		7					
TJ	108	SALLE D'AUDIENCE 101	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC BAS		5					
TJ	108	SALLE D'AUDIENCE 100	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		12		3M			
TJ	108	SALLE D'AUDIENCE 100	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		1		3M			
TJ	108	SALLE D'AUDIENCE 100	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PROJECTEUR		4					
TJ	108	SALLE D'AUDIENCE 100	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		2					
TJ	108	SALLE D'AUDIENCE 100	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		3					
TJ	108	SALLE D'AUDIENCE 100	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC BAS		1					
TJ	RDC	PORTE 28	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		148					
TJ	RDC	PORTE 28	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FAVE LED		8					
TJ	RDC	PORTE 28	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	REGLETTES LED		2					
TJ	RDC	PORTE 28	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	INCANDESCENT		3					
TJ	RDC	PORTE 28	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		17					
TJ	RDC	PORTE 28	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TD N°1		2					
TJ	RDC	PORTE 28	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		75					
TJ	RDC	PORTE 28	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		66					
TJ	RDC	PORTE 28	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC BAS		47					
TJ	RDC	PORTE 28	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS AIRON ET TRATTAMENTO DE_1_48	EXTRACTION	Autres :	BOUCHE D'EXTRACTION		9					
TJ	RDC	PORTE 28	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TD ARMATURE C	LOCAL INFO	3					
TJ	RDC	PORTE 28	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS AIRON ET TRATTAMENTO DE_1_48	CLIMATISQUEUR DETENTE DIRECTE	Climatiseur (split system) préciser obligatoirement si il est amovible ou à souder fixation	CLIMATISATION	LOCAL INFO	1		3M			
TJ	RDC	PORTE 28	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Autres :	ARRET D'URGENCE	LOCAL INFO	1					
TJ	RDC	PORTE 28	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Autres :	BME INFO	LOCAL INFO	2					
TJ	RDC	PORTE 28	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Autres :	ENREGISTREUR VIDEO	LOCAL INFO	1					
TJ	RDC	PORTE 33	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		4					
TJ	RDC	PORTE 33	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		4					
TJ	RDC	PORTE 33	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		2					
TJ	RDC	PORTE 33	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC BAS		2					
TJ	RDC	PORTE 34	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		4					
TJ	RDC	PORTE 34	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		11					
TJ	RDC	PORTE 34	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		2					
TJ	RDC	PORTE 34	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC BAS		4					
TJ	RDC	PORTE 35	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		4					
TJ	RDC	PORTE 35	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		6					
TJ	RDC	PORTE 35	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		3					
TJ	RDC	PORTE 35	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC BAS		2					
TJ	RDC	PORTE 36	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		4					
TJ	RDC	PORTE 36	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		7					
TJ	RDC	PORTE 36	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		6					
TJ	RDC	PORTE 36	ELECTRICITE_DE_1_ECLAIRAGE_FT_28 5,TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLIS, DIVS RS, type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC BAS		3					

TJ	RDC	PORTE 36 B5	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		12					
TJ	RDC	PORTE 36 B5	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		7					
TJ	RDC	PORTE 36 B5	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		2					
TJ	RDC	PORTE 36 B5	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC BUS		2					
TJ	RDC	PORTE 36 B5	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		1					
TJ	RDC	CIRCULATION 27	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		6					
TJ	RDC	CIRCULATION 27	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		2					
TJ	RDC	CIRCULATION 27	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT	SANITAIRE	3					
TJ	RDC	CIRCULATION 27	CLIMATISATION,VENTI LATION_FT_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Autres :	BOUCHE EXTRACTION	SANITAIRE	3					
TJ	RDC	ESCALIER 30	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		5					
TJ	RDC	ESCALIER 30	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		2					
TJ	RDC	ESCALIER 30	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT	SANITAIRE	2					
TJ	RDC	ESCALIER 30	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TD "TA 1 SLO"		1					
TJ	RDC	CIRCULATION	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	SPOT		6					
TJ	RDC	CIRCULATION	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		10					
TJ	RDC	CIRCULATION	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	APPLIQUES		14					
TJ	RDC	CIRCULATION	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		1					
TJ	RDC	CIRCULATION	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	BMS		11					
TJ	RDC	CIRCULATION	COURANTS,FABLES	VIDEO SURVEILLANCE	Camé 960			3					
TJ	RDC	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Autres :	DETECTEUR DE MOUVEMENT		2					
TJ	RDC	PORTE 42	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		10					
TJ	RDC	PORTE 42	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		16					
TJ	RDC	PORTE 42	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		6					
TJ	RDC	PORTE 42	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC BUS		9					
TJ	RDC	PORTE 42	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TABEAUTIN	RETROGRAPHIE	1					
TJ	RDC	PORTE 42	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TABEAUTIN	RETROGRAPHIE	1					
TJ	RDC	PORTE 42	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Autres :	BAIE INFO	RETROGRAPHIE	1					
TJ	RDC	PORTE 41	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		6					
TJ	RDC	PORTE 41	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		6					
TJ	RDC	PORTE 41	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC BUS		4					
TJ	RDC	PORTE 41	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		6					
TJ	RDC	PORTE 41	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		8					
TJ	RDC	PORTE 41	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC BUS		6					
TJ	RDC	PORTE 23	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		24					
TJ	RDC	PORTE 23	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		7					
TJ	RDC	PORTE 23	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDULEES		11					
TJ	RDC	PORTE 23	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC BUS		6					
TJ	RDC	PORTE L12	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		12					
TJ	RDC	PORTE L12	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FAVE LED		2					
TJ	RDC	PORTE L12	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_FT_D S,TABLEAUX_FT_RESEAUX_SECONDA RES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES,SIMPLUS,DIV RS,type_gros_montage_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		6					





T1	RDC	PORTS 13	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		11					
T1	RDC	PORTS 13	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDEULES		2					
T1	RDC	PORTS 13	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC RAS		2					
T1	RDC	PORTS 14	COURANTS_FORTS	ECLABAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUD		9		IM			
T1	RDC	PORTS 14	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		22					
T1	RDC	PORTS 14	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDEULES		11					
T1	RDC	PORTS 14	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC RAS		15					
T1	RDC	PORTS 14	COURANTS_FORTS	TABLAUX_ELECTRIQUES	Autre :	TO "MAD A"		1					
T1	RDC	PORTS 14	COURANTS_FORTS	ECLABAGE	Eclairage de sécurité	BACS		1					
T1	RDC	PORTS 4 BS	COURANTS_FORTS	ECLABAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUD		8		IM			
T1	RDC	PORTS 4 BS	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		25					
T1	RDC	PORTS 4 BS	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC RAS		8					
T1	RDC	PORTS 3	COURANTS_FORTS	ECLABAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUD		32					
T1	RDC	PORTS 3	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		5					
T1	RDC	PORTS 3	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDEULES		6					
T1	RDC	PORTS 3	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC RAS		4					
T1	RDC	PORTS 3	COURANTS_FORTS	TABLAUX_ELECTRIQUES	Autre :	TO		1					
T1	RDC	PORTS 2 BS	COURANTS_FORTS	ECLABAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUD		24					
T1	RDC	PORTS 2 BS	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		20					
T1	RDC	PORTS 2 BS	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDEULES		6					
T1	RDC	PORTS 2 BS	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC RAS		6					
T1	RDC	PORTS 5 BS	COURANTS_FORTS	ECLABAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUD		24					
T1	RDC	PORTS 5 BS	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		6					
T1	RDC	PORTS 5 BS	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDEULES		6					
T1	RDC	PORTS 5 BS	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC RAS		4					
T1	RDC	PORTS 9	COURANTS_FORTS	ECLABAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUD		8					
T1	RDC	PORTS 9	COURANTS_FORTS	ECLABAGE	Eclairage de sécurité	BACS		1					
T1	RDC	PORTS 9	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		3					
T1	RDC	PORTS 9	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDEULES		2					
T1	RDC	PORTS 9	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC RAS		2					
T1	RDC	PORTS 10	COURANTS_FORTS	ECLABAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUD		4					
T1	RDC	PORTS 10	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		3					
T1	RDC	PORTS 11	COURANTS_FORTS	ECLABAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUD		4					
T1	RDC	PORTS 11	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		3					
T1	RDC	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS_FORTS	ECLABAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		2					
T1	RDC	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS_FORTS	ECLABAGE	Eclairage de sécurité	BACS		1					
T1	RDC	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS_FORTS	TABLAUX_ELECTRIQUES	Autre :	TO "T.D.C"		3					
T1	RDC	LOCAL ELECTRIQUE	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC ONDEULES		2					
T1	RDC	LOCAL ELECTRIQUE	ELECTRICITE_DK_1_ECLAIRAGE_FT_DE S_TABLAUX_FT_AJOUTER_JCCINDON RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_type_garde_maintenance_interrupteurs...	Prise de courant	PC RAS		2					
T1	RDC	ARCHIVE	COURANTS_FORTS	ECLABAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUD		2					

[illegible]

TJ	RDC	CIRCULATION (BUREAU 20 à 4)	COURANTS / FIBRES	VIDEO SURVEILLANCE	Donne 360			1						
TJ	RDC	CIRCULATION (BUREAU 20 à 4)	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLUS, DIVS RS, types, prises, sources, interrupteurs...	Autres :	ARRÊT D'URGENCE		1						
TJ	RDC	CIRCULATION (BUREAU 20 à 4)	COURANTS / FIBRES	INTERPHONE	Dispositif appel sans ouverture / quaiage			1						
TJ	RDC	CIRCULATION (BUREAU 20 à 4)	COURANTS / FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TO TAO AJ		1						
TJ	RDC	CELLULES	COURANTS / FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		46						
TJ	RDC	CELLULES	COURANTS / FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		4						
TJ	RDC	CELLULES	COURANTS / FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PROJECTEUR		6						
TJ	RDC	CELLULES	COURANTS / FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		7						
TJ	RDC	CELLULES	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLUS, DIVS RS, types, prises, sources, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		15						
TJ	RDC	CELLULES	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLUS, DIVS RS, types, prises, sources, interrupteurs...	Prise de courant	PC CONDENSEES		4						
TJ	RDC	CELLULES	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLUS, DIVS RS, types, prises, sources, interrupteurs...	Prise de courant	PC BUS		1						
TJ	RDC	CELLULES	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Autres :	BOLICHE D'EXTRACTION	KITCHENNETTE	2						
TJ	SOUS-SOL	ARCHIVE	COURANTS / FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		68						
TJ	SOUS-SOL	ARCHIVE	COURANTS / FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		18						
TJ	SOUS-SOL	ARCHIVE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLUS, DIVS RS, types, prises, sources, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		8						
TJ	SOUS-SOL	ARCHIVE	COURANTS / FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		3						
TJ	SOUS-SOL	ARCHIVE	COURANTS / FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TO "TOD"		3						
TJ	SOUS-SOL	ARCHIVE	COURANTS / FIBRES	CONTRÔLE_D_ACCES	Unité centrale			1				BODET		
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	COURANTS / FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		16						
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	COURANTS / FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		9						
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CHAUDIERE	Chaudière à gaz - pression obligatoirement à passer au			3			CHAUDIERE 1 380kW / CHAUDIERE 2 280kW / CHAUDIERE 3 180kW	DE DETROICH DT339		
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CHAUDIERE	Autres :	BRULEUR		3			00-0303-05	DE DETROICH		
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	DISPOSITIF_DE_MANTENIN_DE_PRESSION	Autres :	GROUPE DE MANTEN EN PRESSION		1			50BL	PNEUMATEX COMPRESSO		
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	PLOMBERIE_EXTERIEURE_FT_INTERIE URE_SANITAIRES	TRAITEMENT_DE_L_EAU	Adoucisseur complet	ADOUCEUR		1				UNISAT SEC 14 ED + FILTRE 14L		
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Pompe dosante	GROUPE DE DOSAGE		1				POMPE DOSUSE CONCEPT PLUS 5.9 l/h		
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Autres :	POMPE DE CHARGE CHAUDIERE		3			12m³/h POMPE DOUBLE	SALOMON SCL 40-80N		
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Pompe de circulation : pression obligatoirement à c'est une simple ou double	PLATE FOCH		1			11.6m³/h POMPE DOUBLE	SALOMON SIBLUX 040/80		
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Pompe de circulation : pression obligatoirement à c'est une simple ou double	RUE AUX JURS		1			10.2m³/h POMPE DOUBLE	SALOMON SIBLUX 040/80		
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Pompe de circulation : pression obligatoirement à c'est une simple ou double	ST LD		1			6.2m³/h POMPE DOUBLE	SALOMON SIBLUX 040/80		
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Pompe de circulation : pression obligatoirement à c'est une simple ou double	CIRCULATION NOUVEAU LOCAUX		1			1.3 m³/h POMPE DOUBLE	SALOMON SIBLUX 032/80		
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	POMPE_DE_CIRCULATION_CHAUD	Pompe de circulation : pression obligatoirement à c'est une simple ou double	LOCAUX 9-1		1			1.8 m³/h POMPE DOUBLE	SALOMON SIBLUX 032/80		
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	PLOMBERIE_EXTERIEURE_FT_INTERIE URE_SANITAIRES	POMPEL_DE_RELEVAGE	Pompe de relèvement en sous valée ou pluviales	POMPE RELEVAGE		1				SALOMON GV 50		
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	PLOMBERIE_EXTERIEURE_FT_INTERIE URE_SANITAIRES	FILTRE_A_EAU	Filtre à boue	FILTRE A BOUE MAGNETIQUE		1			900KW			
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	VANNE_DE_REGULATION	Vanne motorisée 2 ou 3 voies	3VOIES		11						
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	VANNE_DE_REGULATION	Vanne motorisée 2 ou 3 voies	3VOIES		126						
TJ	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DE S_TABLEAUX_FT_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, SIMPLUS, DIVS RS, types, prises, sources, interrupteurs...	Prise de courant	PC NORMAL		4						
TJ	SOUS-SOL	ESCALIER RUE AUX JURS	COURANTS / FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		4						
TJ	SOUS-SOL	ESCALIER RUE AUX JURS	COURANTS / FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		2						
TJ	SOUS-SOL	CIRCULATION ANNEXE	COURANTS / FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	TO "TA 1"		1						

T3	SOUS-SOL	CIRCULATION ANNEXE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		2					
T3	SOUS-SOL	CIRCULATION ANNEXE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		6					
T3	SOUS-SOL	CIRCULATION ANNEXE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		1					
T3	SOUS-SOL	PORTE DE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		4					
T3	SOUS-SOL	PORTE DE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		21					
T3	SOUS-SOL	PORTE DE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		1					
T3	SOUS-SOL	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS	HAUTE TENSION	1					
T3	SOUS-SOL	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO	HAUTE TENSION	2					
T3	SOUS-SOL	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	COMPTEUR ELECTRIQUE		2		COUR D'APPEL + T3			
T3	SOUS-SOL	POINT REPAS	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		5					
T3	SOUS-SOL	POINT REPAS	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	INCANDESCENT		13					
T3	SOUS-SOL	POINT REPAS	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	SPOT		6					
T3	SOUS-SOL	POINT REPAS	ELECTRICITE DE L' ECLAIRAGE ET DE S,TABLEAUX ET RESEAU SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (SAMPLER, DYS, RS, type, gène, source, récepteur, etc.)	Prise de courant	PC NORMAL		3					
T3	SOUS-SOL	POINT REPAS	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		12					
T3	SOUS-SOL	POINT REPAS	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		1					
T3	SOUS-SOL	SANITAIRE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		1					
T3	SOUS-SOL	SANITAIRE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		1					
T3	SOUS-SOL	SANITAIRE	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		3					
T3	SOUS-SOL	SANITAIRE	PLUMBAGE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR SANITAIRE	BALLON, ECS, ET CHAUFFE EAU	Autres :	BALLON EAU CHAUDE		1					
T3	SOUS-SOL	ESCALIER RUE ST LO	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FLUO		3					
T3	SOUS-SOL	ESCALIER RUE ST LO	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		3					
T3	SOUS-SOL	ESCALIER RUE ST LO	COURANTS,FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		1					
T3	EXTERIEUR	COUR INTERIEUR AVEC CHEMINÉE EN BRIQUES	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION ET TRAITEMENT DE L' AIR	CLIMATISQU, POTENTS, DIRECTE	Climatiseur (split system): prioriser obligatoirement si il est accessible ou à quelle hauteur	GRUPE DE CLIMATISATION EXTERIEUR TOSHIBA LOCAL SERVEUR INFORMATIQUE RDC T3 repère RG T3 C3M 1	RAU-SMB06ATP-E	1	01/01/2011	Puissance 0,60kW - 1,7 KG DE GAZ R600A	TOSHIBA	N° DE SERIE 12080823	
T3	EXTERIEUR	COUR INTERIEUR AVEC CHEMINÉE EN BRIQUES	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION ET TRAITEMENT DE L' AIR	CLIMATISQU, POTENTS, DIRECTE	Climatiseur (split system): prioriser obligatoirement si il est accessible ou à quelle hauteur	GRUPE DE CLIMATISATION EXTERIEUR TOSHIBA LOCAL SERVEUR INFORMATIQUE RDC T3 repère RG T3 C3M 2	RAU-SMB06ATP-E	1	01/01/2011	Puissance 0,60kW - 1,7 KG DE GAZ R600A	TOSHIBA	N° DE SERIE 12080831	
T3	EXTERIEUR	COUR INTERIEUR AVEC CHEMINÉE EN BRIQUES	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION ET TRAITEMENT DE L' AIR	CLIMATISQU, POTENTS, DIRECTE	Climatiseur (split system): prioriser obligatoirement si il est accessible ou à quelle hauteur	GRUPE DE CLIMATISATION EXTERIEUR TOSHIBA LOCAL SERVEUR INFORMATIQUE 2 avec ETAGE T3 repère RG T3 C3M 1	ARUNDAL30	1	01/07/2004	2MG DE GAZ R600A - ET 6,265 tonnes de CO2	LG	N° DE SERIE 4038C008661	
T3	EXTERIEUR	COUR INTERIEUR AVEC CHEMINÉE EN BRIQUES	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION ET TRAITEMENT DE L' AIR	CLIMATISQU, POTENTS, DIRECTE	Climatiseur (split system): prioriser obligatoirement si il est accessible ou à quelle hauteur	GRUPE DE CLIMATISATION EXTERIEUR TOSHIBA LOCAL SERVEUR INFORMATIQUE 2 avec ETAGE T3 repère RG T3 C3M 2	ARUNDAL30	1	01/07/2004	2MG DE GAZ R600A - ET 6,265 tonnes de CO2	LG	N° DE SERIE 4038C008622	
T3	RDC	LOCAL INFORMATIQUE 7 ENFACE LE BUREAU D'ORDRE	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION ET TRAITEMENT DE L' AIR	CLIMATISQU, POTENTS, DIRECTE	Climatiseur (split system): prioriser obligatoirement si il est accessible ou à quelle hauteur	SPLIT TOSHIBA DANS LE LOCAL SERVEUR T3 08 DESTANT MOINS DE DROITS DESTES RDC T3 C3M 3	RAU-SMB06ATP-E	1	01/01/2011	55 W	TOSHIBA	N° DE SERIE 12704439	
T3	RDC	LOCAL INFORMATIQUE 7 ENFACE LE BUREAU D'ORDRE	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION ET TRAITEMENT DE L' AIR	CLIMATISQU, POTENTS, DIRECTE	Climatiseur (split system): prioriser obligatoirement si il est accessible ou à quelle hauteur	SPLIT TOSHIBA DANS LE LOCAL SERVEUR T3 AU FONDS A GAUCHE DESTES RDC T3 C3M 2	RAU-SMB06ATP-E	1	01/01/2011	55 W	TOSHIBA	N° DE SERIE 12300802	
T3	RDC	LOCAL INFORMATIQUE 7 ENFACE LE BUREAU D'ORDRE	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET SALLE INFO RGI T3 0		1	01/07/2004	27 CIRCUITS dont 18 DIFFERENTIELS			
T3	RDC	LOCAL INFORMATIQUE 7 ENFACE LE BUREAU D'ORDRE	COURANTS,FORTS	ONDULEUR	Onduleur - prioriser obligatoirement le type et puissance	ONDULEUR RACK DANS LA BAE RG-T3-0 baie RG		1		ANNEE :2025 3KVA	AETON		
T3	RDC	LOCAL INFORMATIQUE 7 ENFACE LE BUREAU D'ORDRE	COURANTS,FORTS	ONDULEUR	Onduleur - prioriser obligatoirement le type et puissance	ONDULEUR RACK DANS LA BAE RG-T3-0 baie SERVEUR		1		ANNEE :2025 3KVA	AETON		
T3	RDC	LOCAL INFORMATIQUE 7 ENFACE LE BUREAU D'ORDRE	COURANTS,FORTS	ONDULEUR	Onduleur - prioriser obligatoirement le type et puissance	ONDULEUR RACK DANS LA BAE RG-T3-0 baie INFO 1		1		ANNEE :2025 3KVA	AETON		
T3	RDC	LOCAL INFORMATIQUE 6 LOCAL 11 BS	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET SALLE INFO SR-T3-0		1	01/07/2004	10 CIRCUITS dont 7 DIFFERENTIELS			
T3	RDC	LOCAL INFORMATIQUE 6 LOCAL 11 BS	COURANTS,FORTS	ONDULEUR	Onduleur - prioriser obligatoirement le type et puissance	ONDULEUR RACK DANS LA BAE SR-T3-0 baie INFO		1		ANNEE :2025 3KVA	AETON		
T3	ZEME	LOCAL INFORMATIQUE 8 A COTE DE LA SALLE DE CONFERENCE	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET SALLE INFO SR-T3-2		1	01/07/2004	10 CIRCUITS dont 7 DIFFERENTIELS			
T3	ZEME	LOCAL INFORMATIQUE 8 A COTE DE LA SALLE DE CONFERENCE	COURANTS,FORTS	ONDULEUR	Onduleur - prioriser obligatoirement le type et puissance	ONDULEUR RACK DANS LA BAE SR-T3-2 baie INFO		1		ANNEE :2025 3KVA	AETON		
T3	ZEME	LOCAL INFORMATIQUE 9 COTE INSTRUCTION	COURANTS,FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET SALLE INFO SR-REGIS T3-2		1	01/07/2004	18 CIRCUITS dont 9 DIFFERENTIELS			
T3	ZEME	LOCAL INFORMATIQUE 9 COTE INSTRUCTION	COURANTS,FORTS	ONDULEUR	Onduleur - prioriser obligatoirement le type et puissance	ONDULEUR RACK DANS LA BAE SR-T3-2 baie RG5		1		ANNEE :2025 6KVA	AETON		
T3	ZEME	LOCAL INFORMATIQUE 9 COTE INSTRUCTION	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION ET TRAITEMENT DE L' AIR	CLIMATISQU, POTENTS, DIRECTE	Climatiseur (split system): prioriser obligatoirement si il est accessible ou à quelle hauteur	SPLIT LG DANS LE LOCAL SERVEUR 9 EN ENTRANT A DROITS REPÈRE RG5 T3 C3M 2	ARNJ3620V46	1	01/01/2024	55 W	LG	N° DE SERIE 4038C008025	
T3	ZEME	LOCAL INFORMATIQUE 9 COTE INSTRUCTION	CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTS ATION ET TRAITEMENT DE L' AIR	CLIMATISQU, POTENTS, DIRECTE	Climatiseur (split system): prioriser obligatoirement si il est accessible ou à quelle hauteur	SPLIT LG DANS LE LOCAL SERVEUR 9 AU FONDS A DROITS REPÈRE RG5 T3 C3M 1	ARNJ3620V46	1	01/01/2024	55 W	LG	N° DE SERIE 4038C008026	

T1	RDC	BUREAU DES SCELLES	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	VMC		EXTRACTION DU BUREAU DEPOT DES SCELLES. MOTEUR D'EXTRACTION DANS LE FAUX PLAFOND	BES 125L	1	01/08/2024	74 W	CAROX	N° DE SERIE W400738899	
T1	RDC	LOCAL 11 BIS	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	VMC		EXTRACTION DU LOCAL INFORMATIQUE 6	BES ECP 125	1	01/08/2024	83 W	CAROX	N° DE SERIE W400733255	
T1	COMBLES	AU DESSUS DE LA SALLE 104	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	VMC		EXTRACTION DU LOCAL INFORMATIQUE 6	125	1	01/08/2024	83 W	CAROX	N° DE SERIE W400738862	
T1	SOUS-SOL	SOUS-STATION	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	POMPE DE CIRCULATION CHAUD	Pompe de circulation : préciser obligatoirement si c'est une simple ou double	228 RUE ST LO		1		DOUBLE	SALMSON SBRLUX 032/80		
T1	SOUS-SOL	SOUS-STATION	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	POMPE DE CIRCULATION CHAUD	Pompe de circulation : préciser obligatoirement si c'est une simple ou double	21 COUR D HONNEUR		1		DOUBLE	SALMSON SBRLUX 032/80		
T1	SOUS-SOL	SOUS-STATION	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	POMPE DE CIRCULATION CHAUD	Pompe de circulation : préciser obligatoirement si c'est une simple ou double	24 SALLE D AUDIENCE		1		DOUBLE	SALMSON SBRLUX 032/80		
T1	SOUS-SOL	SOUS-STATION	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	VMC DE REGULATION	Vanne motorisée 2 ou 3 voies			40					
T1	SOUS-SOL	SOUS-STATION	COURANTS FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	COPRET ELECTRIQUE SOUS-STATION de CHAUFFAGE		1		13 OCUTS SONT 1 DIFFERENTIEL			
T1	SOUS-SOL	SOUS-STATION	COURANTS FORTS	TABLEAUX ELECTRIQUES	Autres :	EXTENSION TOST DANS LA SOUS-STATION		1		20 OCUTS DONT 16 DIFFERENTIELS			
T1	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	FLOMBIERE, D'ENTREEUR, ET INTIERE URE, JAUNISSAGE	REGALU, FLOMBIERE	Disjoncteurs, Régulateurs	DISCONNECTEUR		1		BA2860	SOCIA	6984	
T1	SOUS-SOL	LOCAL COMPTAGE GAZ	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR		Autres :	COMPTEUR GAZ TI		1					
T1	SOUS-SOL	BUREAU AST/PLACARD COMPTAGE EAU	FLOMBIERE, D'ENTREEUR, ET INTIERE URE, JAUNISSAGE		Autres :	COMPTEUR D'EAU TI DANS LE PLACARD AST		1		00401180			
T1	SOUS-SOL	BUREAU AST/TRAPPE AU SOL	FLOMBIERE, D'ENTREEUR, ET INTIERE URE, JAUNISSAGE		Autres :	COMPTEUR D'EAU TI TRAPPE AU SOL LOCAL AST		1		9062454-00			
T1	SOUS-SOL	LOCAL COMPTAGE ELECTRIQUE	COURANTS FORTS		Autres :	COMPTEUR D'ELECTRICITE TI ET COUR D'APPEL		2					
T1	SOUS-SOL	SOUS-STATION	FLOMBIERE, D'ENTREEUR, ET INTIERE URE, JAUNISSAGE	POMPE DE RELLEVAGE	Pompe de relevage en inox selon les plans	POMPE RELEVAGE		1					
T1	SOUS-SOL	SOUS-STATION	COURANTS FORTS	ACCUMULATEUR	Batteries d'accumulateurs < 20 unités	BATTERIE DE CONDENSATEUR TOST COUR D'APPEL DANS LA SOUS-STATION		1					
T1	2EME	COMBLES	MENUISERIE, VITRERIE, MAROTISERIE		Autres :	TREILS MANUEL POUR LES LUSTRES		6			TRACTEL		
T1	clocher côté place Rich	acès au clocher	SERRURERIE, METALLERIE	EQUIPEMENTS DE SECURITE	Autres :	RAIL SOL (LIGNE DE VIE SUR RAIL)		10		LITELINE LACODR (accès aux cloches et aux clocher EP) et formation obligatoire du maintenanceur pour les interventions en élévation, travaux, entretien et maintenance etc...)	JOAY		
T1	RDC	HAUT D'ENTREE	CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	CONNECTEUR DE CHAUFUR	Autres :	VENTILO-CONNECTEUR	SITUES DERRIERE LES BANES	2					
BÂTIMENT COURS D'APPEL	COMBLES		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Boitier bris de glace	DM	COMBLES	1		—	SIEMENS	—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	COMBLES		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Détecteurs automatiques	DAI	COMBLES	13		—	SIEMENS	—	Attention à plus de 3 mètres
BÂTIMENT COURS D'APPEL	COMBLES		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Colonne sèche - préciser obligatoirement le nombre	Diamètre 100 Prtas 2x65 mm	COMBLES	1		—		—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	2e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Boitier bris de glace	DM		5		—	SIEMENS	—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	2e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Détecteurs automatiques	DAI		34		—	SIEMENS	—	Attention à plus de 3 mètres
BÂTIMENT COURS D'APPEL	2e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	DS		4		—	SIEMENS	—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	2e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	INDICATEURS D'ACTION		3		—	SIEMENS	—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	2e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	RIA (Rabotet Incendie Armé) : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre DN 33 de 20 m	LOCAUX	2		—		—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	2e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Cispet coupe feu			1		LOCAL VENTILATION		—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	2e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 6 Litres		4				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	2e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	CO2 2Kg		2				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	2e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Autres :	COUVERTURE		2				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	1e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Boitier bris de glace	DM		13			SIEMENS	—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	1e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Détecteurs automatiques	DAI		49			SIEMENS	—	Attention à plus de 3 mètres
BÂTIMENT COURS D'APPEL	1e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Détecteurs automatiques	LINEAIRE		2			SIEMENS	—	Attention à plus de 3 mètres
BÂTIMENT COURS D'APPEL	1e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	DS		6			SIEMENS	—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	1e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	INDICATEURS D'ACTION		1			SIEMENS	—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	1e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	RIA (Rabotet Incendie Armé) : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre DN 40 de 20 m		1				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	1e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	RIA (Rabotet Incendie Armé) : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre DN 33 de 20 m	LOCAUX	5				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	1e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Colonne sèche - préciser obligatoirement le nombre	Diamètre 100 Prtas 2x65 mm		2				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	1e ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Porte coupe feu : préciser obligatoirement le nombre	VENTOUSE PORTE	CIRCULATION	4			SIEMENS	—	

BÂTIMENT COURS D'APPEL	16 <sup>1</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 6 Litres		12				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	16 <sup>1</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 9 Litres		2				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	16 <sup>1</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	CO2 2Kg		2				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	16 <sup>1</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Autres :	COUVERTURE		5				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	16 <sup>1</sup> ETAGE	ESCALIER SECONDAIRE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	DESENFUMAGE	Autres :	DOM (DISPOSITIF DE COMMANDE MANUEL)	ESCALIER	1		Commande Exutoire de Fumée		—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	16 <sup>1</sup> ETAGE	ESCALIER SECONDAIRE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	DESENFUMAGE	Sky dome	EXUTOIRE	ESCALIER	1				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Boîtier bris de glace	DM		12			SIEMENS	—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Détecteurs automatiques	DAI		21			SIEMENS	—	Attention à plus de 3 mètres
BÂTIMENT COURS D'APPEL	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Détecteurs automatiques	LINEAIRE		3			SIEMENS	—	Attention à plus de 3 mètres
BÂTIMENT COURS D'APPEL	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	DS		9			SIEMENS	—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	INDICATEURS D'ACTION		6			SIEMENS	—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	RIA (Robinet Incendie Armel) : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre DN 33 de 20 m	LOCALUX	5				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	RIA (Robinet Incendie Armel) : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre DN 25 de 20 m	LOCALUX	1				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Colonne sèche : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre 100 Press 2465 mm		4					
BÂTIMENT COURS D'APPEL	RDC	ACCUEIL	SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Centralisateur de médias en sécurité incendie CMS	SSIA	LOCALUX	1			SIEMENS	—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 6 Litres		20				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	CO2 2Kg		2				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Autres :	COUVERTURE		9				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	RDC		PORTES_ET_PORTAILS_AUTOM ATIQUES	PORTES_PORTAILS_ET_BARRIERES_AUTOMA TIQUES	Autres :	PORTE AUTOMATIQUE	HALL D'ENTREE	2				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Boîtier bris de glace	DM PORTE (Vitr)	HALL D'ENTREE	2				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Boîtier bris de glace	DM		3			SIEMENS	—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Détecteurs automatiques	DAI		19			SIEMENS	—	Attention à plus de 3 mètres
BÂTIMENT COURS D'APPEL	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	DS		2			SIEMENS	—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	INDICATEURS D'ACTION		5			SIEMENS	—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	RIA (Robinet Incendie Armel) : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre DN 33 de 20 m	LOCALUX	2				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 6 Litres		2				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 45 Litres		1				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	CO2 2Kg		2				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	CO2 5Kg		1				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	CO2 50Kg		1				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	PP 9Kg		5				—	
BÂTIMENT COURS D'APPEL	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Autres :	COUVERTURE		9				—	
TRIBUNAL AJOICARE	COMBLES		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Boîtier bris de glace	DM	COMBLES	3			SIEMENS	—	
TRIBUNAL AJOICARE	COMBLES		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Détecteurs automatiques	DAI	COMBLES	17			SIEMENS	—	Attention à plus de 3 mètres
TRIBUNAL AJOICARE	COMBLES		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	DS	COMBLES	3			SIEMENS	—	
TRIBUNAL AJOICARE	COMBLES		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	RIA (Robinet Incendie Armel) : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre DN 33 de 20 m	COMBLES	4				—	
TRIBUNAL AJOICARE	COMBLES		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 6 Litres	COMBLES	7				—	
TRIBUNAL AJOICARE	24 <sup>1</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Boîtier bris de glace	DM		34			SIEMENS	—	
TRIBUNAL AJOICARE	24 <sup>1</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Détecteurs automatiques	DAI		4			SIEMENS	—	Attention à plus de 3 mètres
TRIBUNAL AJOICARE	24 <sup>1</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	DS		7			SIEMENS	—	

TRIBUNAL JUDICIAIRE	2 <sup>th</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	INDICATEURS D'ACTION		15				SIEMENS	..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	2 <sup>th</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Ria (Robinet Incendie Armel) : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre DN 33 de 20 m		2					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	2 <sup>th</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Ria (Robinet Incendie Armel) : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre DN 40 de 30 m		1					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	2 <sup>th</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Porte coupe feu : préciser obligatoirement le nombre	VENTOUSE PORTE	CIRCULATION	6				SIEMENS	..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	2 <sup>th</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 6 Litres		3					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	2 <sup>th</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 9 Litres		7					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	2 <sup>th</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	CO2 2Kg		2					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	2 <sup>th</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Autres :	COUVERTURE		3					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	1 <sup>er</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Boitier bris de glace	DM		6				SIEMENS	..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	1 <sup>er</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Détecteurs automatiques	DAI		16				SIEMENS	..	Attention à plus de 3 mètres
TRIBUNAL JUDICIAIRE	2 <sup>th</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Détecteurs automatiques	LINEAIRE		4				SIEMENS	..	Attention à plus de 3 mètres
TRIBUNAL JUDICIAIRE	1 <sup>er</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	DS		6				SIEMENS	..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	1 <sup>er</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	INDICATEURS D'ACTION		2				SIEMENS	..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	1 <sup>er</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Ria (Robinet Incendie Armel) : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre DN 33 de 20 m		3					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	1 <sup>er</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Colonne sèche : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre 100 Prise 24x5 mm		2					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	1 <sup>er</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 6 Litres		2					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	1 <sup>er</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 9 Litres		4					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	1 <sup>er</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	CO2 2Kg		2					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	1 <sup>er</sup> ETAGE		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Autres :	COUVERTURE		2					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Boitier bris de glace	DM		6				SIEMENS	..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Détecteurs automatiques	DAI		50		..		SIEMENS	..	Attention à plus de 3 mètres
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	DS		8		..		SIEMENS	..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	DL	Diffuseur Lumineux	1		..		SIEMENS	..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	INDICATEURS D'ACTION		15		..		SIEMENS	..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Ria (Robinet Incendie Armel) : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre DN 33 de 20 m		5					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Colonne sèche : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre 100 Prise 24x5 mm		3		..			..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Porte coupe feu : préciser obligatoirement le nombre	VENTOUSE PORTE	CIRCULATION	6		..		SIEMENS	..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 6 Litres		9					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 9 Litres		4					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	CO2 2Kg		3					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	CO2 5kg		1					..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Autres :	COUVERTURE		3		..			..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		PORTES_ET_PORTAILS_AUTOM ATIQUES	PORTES_PORTAILS_ET_BARRIERES_AUTOMA TIQUES	Autres :	PORTE AUTOMATIQUE	HALL D'ENTREE	1		..			..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Boitier bris de glace	DM PORTE (Vitr)	HALL D'ENTREE	1		..			..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	RDC		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Porte coupe feu : préciser obligatoirement le nombre	ELETRO AIMANT	CIRCULATION	1		..			..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Boitier bris de glace	DM		4		..		SIEMENS	..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Détecteurs automatiques	DAI		52		..		SIEMENS	..	Attention à plus de 3 mètres
TRIBUNAL JUDICIAIRE	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	DS		18		..		SIEMENS	..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	INDICATEURS D'ACTION		11		..		SIEMENS	..	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Ria (Robinet Incendie Armel) : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre DN 33 de 20 m		2		..			..	

TRIBUNAL JUDICIAIRE	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Ris (Risque Incendie Avené) : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre DN 33 de 30 m		1		—		—	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Colonne sèche : préciser obligatoirement le nombre	Diamètre 100 Prises 2465 mm		2		—		—	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 6 Litres		6	2018			—	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 9 Litres		3	2018			—	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	CO2 2Kg		1	2018			—	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	CO2 5Kg		4	2018			—	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	PP 6Kg		1	2018			—	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	PP 9Kg		2	2018			—	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	SOUS/SOL		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Autres :	COUVERTURE		1				—	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	EXTERIEUR		ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE ET_DES_TABLEAUX_ET_RESEAU X_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SIMPL ES_DIVERS_types_prise_nourrice_interrupte urs...	Autres :	DESCENTE PARATONNERRE	EXTERIEUR	3				—	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	EXTERIEUR		ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE ET_DES_TABLEAUX_ET_RESEAU X_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SIMPL ES_DIVERS_types_prise_nourrice_interrupte urs...	Autres :	PARATONNERRE	TOITURE	3				—	Attention à plus de 3 mètres
TRIBUNAL JUDICIAIRE	EXTERIEUR		ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE ET_DES_TABLEAUX_ET_RESEAU X_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SIMPL ES_DIVERS_types_prise_nourrice_interrupte urs...	Autres :	COMPTEUR FOLIOIRE	EXTERIEUR	2				—	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	EXTERIEUR		SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Colonne sèche : préciser obligatoirement le nombre	ALIMENTATION COLONNES SECHES	Diamètre 100	6				—	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	EXTERIEUR		PORTES_ET_PORTAILS_AUTOM ATIQUES	PORTES_PORTAILS_ET_BARRIERES_AUTOMA TIQUES	Porte ou portail motorisé : préciser obligatoirement le nombre par type de portes	COUR D'HONNEUR		2		DOUBLE NATTANTS		—	
TRIBUNAL JUDICIAIRE	EXTERIEUR		PORTES_ET_PORTAILS_AUTOM ATIQUES	PORTES_PORTAILS_ET_BARRIERES_AUTOMA TIQUES	Porte sectionnelle : préciser obligatoirement le nombre par type de portes	PORTE GARAGE	BATIMENT COURS D'APPEL	2		DOUBLE NATTANTS		—	
MONUMENT AUX RUFES			SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Bolitor bris de glace	DM		14		—	SIEMENS	—	
MONUMENT AUX RUFES			SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Détecteurs automatiques	DAI		2		—	SIEMENS	—	Attention à plus de 3 mètres
MONUMENT AUX RUFES			SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	DS		1		—	SIEMENS	—	
MONUMENT AUX RUFES			SECURITE_INCENDIE_PROTECTI ON_INCENDIE_ET_DESENFUMA GE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à cartouche gaz : préciser obligatoirement le nombre	EPA 6 Litres		6	2020				
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Sous sol		REVETEMENT_DE_SOL		Revêtement lino		Circulation, bureau	72,9m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Sous sol		REVETEMENT_DE_SOL	CARRILAGES	Carrilages		Circulation, bureau	46,09m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Sous sol		REVETEMENT_DE_SOL	MOQUETTES	Moquettes en lino		Circulation, bureau	63,8m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Sous sol		REVETEMENT_DE_SOL		Béton		Circulation, local	2122,80m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Sous sol		REVETEMENT_DE_SOL	REVETEMENT_PVC	Revêtement PVC		Circulation, bureau	133,21m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Sous sol		REVETEMENT_DE_SOL		Graisier		Monuments aux juifs	409,10m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Sous sol		REVETEMENT_MURAL_PENTURE	REVETEMENTS_MURAUX	Fibre de verre		Bureau	114,39m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Sous sol		MACONNERIE_INTERIEURE	MURS_INTERIEURS	Murs intérieurs en béton		Circulation, salles	6261,21m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+G		REVETEMENT_DE_SOL		Revêtement lino		Circulation, bureau	1080,89m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+G		REVETEMENT_DE_SOL	CARRILAGES	Carrilages		Circulation, bureaux, sanitaires, cuisine	784,61m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+G		REVETEMENT_DE_SOL	MOQUETTES	Moquettes en lino		Circulation, bureau	1392,36m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+G		REVETEMENT_DE_SOL		Parket		Circulation, bureau	905,68m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+G		REVETEMENT_DE_SOL		Marbre		Circulation	402,72m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+G		REVETEMENT_DE_SOL		Béton		Circulation, local	26,59m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+G		REVETEMENT_DE_SOL		Pierre		Circulation, local	399,54m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+G		REVETEMENT_MURAL_PENTURE	REVETEMENTS_MURAUX	Fibre de verre		Circulation, bureaux, sanitaires, cuisine	8569,21m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+G		MACONNERIE_INTERIEURE	MURS_INTERIEURS	Murs intérieurs en béton		Circulation, salles	6130,36m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+G		REVETEMENT_MURAL_PENTURE	REVETEMENTS_MURAUX		Bois	Circulation, salles	1379,76m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+G		MAISONNERIE_VITRERIE_MINOTERIE	VITRERIE	Verre simple	Vitre intérieure		382,07m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+1		REVETEMENT_DE_SOL		Revêtement lino		Circulation, bureau	171,71m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+1		REVETEMENT_DE_SOL	CARRILAGES	Carrilages		Circulation, bureaux, sanitaires, cuisine	438,48m²	NC		NC		



PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+1		REVETEMENT_DE_SOL	MOQUETTES	Moquettes en lin		Circulations, bureaux	688,4m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+1		REVETEMENT_DE_SOL		Panquet		Circulations, bureaux	1838,31m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+1		REVETEMENT_DE_SOL		Marbre		Circulations	278,21m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+1		REVETEMENT_DE_SOL		Béton		Circulations, local	8,27m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+1		REVETEMENT_DE_SOL		Pierre		Circulations, local	851,63m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+1		REVETEMENT_MURAI_FINITURE	REVETEMENTS_MURAI	Fibres de verre		Circulations, bureaux, vestibules, cuisine	6845,63m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+1		MACONNERIE_INTERIEURE	MURS_INTERIEURS	Murs intérieurs en béton		Circulations, salles	4124,59m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+1		REVETEMENT_MURAI_FINITURE	REVETEMENTS_MURAI		Bois	Circulations, salles	3883,2m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+1		MENUISERE_VITRERIE_MIROITERIE	VITRERIE	Verre simple	Vitres intérieures		88,51m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+2		REVETEMENT_DE_SOL		Revetement lino		Circulations, bureaux	958,73m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+2		REVETEMENT_DE_SOL	CARRELAGE1	Cerclages		Circulations, bureaux, SDR	183,78m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+2		REVETEMENT_DE_SOL	MOQUETTES	Moquettes en lin		Circulations, bureaux	448,02m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+2		REVETEMENT_DE_SOL		Panquet		Circulations, bureaux	682,69m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+2		REVETEMENT_DE_SOL		Béton		Circulations, bureaux	242,33m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+2		REVETEMENT_DE_SOL		Bois		Circulations, local	174,71m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+2		REVETEMENT_DE_SOL	REVETEMENT_PVC	Revetement PVC		Circulations, local	64,88m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+2		REVETEMENT_MURAI_FINITURE	REVETEMENTS_MURAI	Fibres de verre		Circulations, bureaux, vestibules, cuisine	5109,05m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+2		MACONNERIE_INTERIEURE	MURS_INTERIEURS	Murs intérieurs en béton		Circulations, salles	1033,18m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+2		REVETEMENT_MURAI_FINITURE	REVETEMENTS_MURAI		Bois	Circulations, salles	365,43m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	R+2		MENUISERE_VITRERIE_MIROITERIE	VITRERIE	Verre simple	Vitres intérieures		108,39m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Entresol		REVETEMENT_DE_SOL		Revetement lino		Circulations, bureaux, salle de réunion	55,43m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Entresol		REVETEMENT_DE_SOL	MOQUETTES	Moquettes en lin		Circulations, bureaux, salle de réunion	21,68m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Entresol		REVETEMENT_DE_SOL		Panquet		Circulations, bureaux	76,79m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Entresol		REVETEMENT_DE_SOL		Béton		Circulations, local tech	311,87m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Entresol		REVETEMENT_DE_SOL		Métal			57,93m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Entresol		REVETEMENT_DE_SOL	REVETEMENT_PVC	Revetement PVC		Bureaux	21,72m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Entresol		REVETEMENT_MURAI_FINITURE	REVETEMENTS_MURAI	Fibres de verre		Bureaux, vestibules, salle de réunion	532,39m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Entresol		MACONNERIE_INTERIEURE	MURS_INTERIEURS	Murs intérieurs en béton		Circulations	544,28m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Trottoir		CLOS_ET_COUVERT	COUVERTURE_CHEMEAUX_SOUTERRAINES_DESCENTES_ET	Couverture Andaine ou auvent			5332,79m² maximum	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN			MENUISERE_VITRERIE_MIROITERIE	MENUISERIES_EXTERIEURES	Ménisseries extérieures			1785,46m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN			MENUISERE_VITRERIE_MIROITERIE	VITRERIE	Verre simple	Vitres portails extérieurs		58,83m²	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	SACRATEURS	Radiateur + réseau thermodynamique		Bureaux, circulation, salle de réunion, salle audience	1833	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		CHAUFFAGE_CLIMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	SACRATEURS		Convecteur	Bureaux, circulation, salle de réunion, salle audience	80	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTERIEURE_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHES	Sanitaires : WC			293	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTERIEURE_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHES	Autres :	Distributeur essue-main	WC	433	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTERIEURE_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHES	Autres :	Distributeur papier toilette	WC	333	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTERIEURE_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHES	Sanitaires : Lavabos		WC	433	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTERIEURE_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHES	Autres :	Distributeur savon	WC	483	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTERIEURE_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHES	Autres :	Vider	WC	133	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		PLOMBERIE_EXTERIEURE_ET_INTERIEURE_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHES	Autres :	Evier	WC	50	NC		NC		

PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		PLOMBAGE_EXTERIEUR_ET_INTIERE UNE_SANTAIRES	SANTAIRES_ET_DOUCHES	Sanitaires - Urinaires		WC	10	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		PLOMBAGE_EXTERIEUR_ET_INTIERE UNE_SANTAIRES	SANTAIRES_ET_DOUCHES	Autres :	Toilette à la Turque	Galle	10	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		PLOMBAGE_EXTERIEUR_ET_INTIERE UNE_SANTAIRES	SANTAIRES_ET_DOUCHES	Douches			40	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		ELECTRICITE_DE_L_KC_AIRPAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_RESEAUX_SECONDAI RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_NAPPES_PORTEES_Perturbateurs...	Appareils électriques simples	Chauffe-main	WC	20	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		PLOMBAGE_EXTERIEUR_ET_INTIERE UNE_SANTAIRES	ELEMENTS_DE_PLUMBAGE	Eléments de plomberie ( robinets, bouchons, vannes (répondant techniques))	Robbets		1280	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		PLOMBAGE_EXTERIEUR_ET_INTIERE UNE_SANTAIRES	ELEMENTS_DE_PLUMBAGE	Eléments de plomberie ( robinets, bouchons, vannes (répondant techniques))	Vannes		1240	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		MENUISERIE_VITRERIE_MIROITERIE	PORTES	Portes bois simples			1880	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		MENUISERIE_VITRERIE_MIROITERIE	PORTES	Autres :	Porte fenêtré		10	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		MENUISERIE_VITRERIE_MIROITERIE	PORTES	Autres :	Porte vitrée		300	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		MENUISERIE_VITRERIE_MIROITERIE	PORTES	Autres :	Porte semi vitrée		60	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		MENUISERIE_VITRERIE_MIROITERIE	PORTES	Autres :	Porte coupe-les		270	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		MENUISERIE_VITRERIE_MIROITERIE	PORTES	Portes bois doublés			880	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		MENUISERIE_VITRERIE_MIROITERIE	PORTES	Autres :	Porte pour entrée véhicule		60	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		MENUISERIE_VITRERIE_MIROITERIE	PORTES	Autres :	Porte sécurisée avec badge		210	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		MENUISERIE_VITRERIE_MIROITERIE	PORTES	Autres :	Porte sécurisée avec code		10	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		MENUISERIE_VITRERIE_MIROITERIE	PORTES	Autres :	Porte vitrée sécurisée avec badge		10	NC		NC		
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Tuilerie		CLOS_ET_COUVERT	COUVERTURE_CHEMEEUX_SOUTTERIES_DESCENTE, ET	Dispositifs de récupération EP	châteaux/gouttières/entonnoirs		ensemble du bâtiment réoccupant les surfaces de 1332,29m² (2020/2021)	NC	projeté coexistens avec échelles et SPI			
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN	Ensemble du bâtiment		ELECTRICITE_DE_L_KC_AIRPAGE_ET_DE S_TABLEAUX_ET_RESEAUX_SECONDAI RES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_SAMPUS_DIV RS_NAPPES_PORTEES_Perturbateurs...	Prises de courant	PC NORMAL/ONDULEE		250	2024				