

Annexe rue de Crosne - Rouen													
LISTE DES ÉQUIPEMENTS NON EXHAUSTIVE													
Bâtiment (champs libre)	Zone (champs libre)	Zone (champs libre)	Secteur d'activité (liste déroulante)	Famille (liste déroulante)	Désignation (liste déroulante)	Information complémentaire (champs libre)	Local (champs libre)	Quantité (champs libre)	Date d'installation (champs libre)	Caractéristique (champs libre)	Marque (champs libre)	Numéro de série (champs libre)	Observation
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	ARMATURES_DIVISIONNAIRES_ET	Armures divisionnaires ET : préciser obligatoirement le nombre	TD R43	CIRCULATION	1					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité		CIRCULATION	1					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation		CIRCULATION	4					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9	MPES_DIVERS_type_greue_murale_1		CIRCULATION	1					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9	MPES_DIVERS_type_greue_murale_1	Autres :	Détecteur de mouvement	2					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	Déclencheur manuel	CIRCULATION	1					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	Déclencheur ouverture porte électro-aimant	CIRCULATION	1					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	ECLAIRAGES_INTERIEUR	Appareils d'éclairage	panel LED	BUREAUX	14					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	CHAUFFAGE_CUMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CUMATISSEUR_DETENTE_DIRECTE	Climatiseur (split system) : préciser obligatoirement si il est accessible ou à quelle hauteur	CUM UNITES INTERIEURE (split)	BUREAUX	9			DARIN INDUSTRIES		
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	CHAUFFAGE_CUMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CUMATISSEUR_DETENTE_DIRECTE	Autres :	Commande clim	BUREAUX	7			DARIN		
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9	MPES_DIVERS_type_greue_murale_1	Prises de courant	PC NORMAL	BUREAUX	21				
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9	MPES_DIVERS_type_greue_murale_1	Prises de courant	PC CONDENSEES	BUREAUX	14				
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9	MPES_DIVERS_type_greue_murale_1	Autres :	PRISE BAS	BUREAUX	33		UNISON 5/UTP 100 OHM CAT5		
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression : préciser obligatoirement le nombre	GL'EAU PUIVERISE AVEC ADDITIF	CIRCULATION	1	2015	DERNIERE VERIFICATION 12/08/2021	PABRAM		
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité		CIRCULATION	4					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PAVE LED	CIRCULATION	10					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT	CIRCULATION	4					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression : préciser obligatoirement le nombre	GL'EAU PUIVERISE AVEC ADDITIF	CIRCULATION	2	2015	DERNIERE VERIFICATION 12/08/2021	PABRAM		
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Détecteur à pression : préciser obligatoirement le nombre	ZIG DIOXIDE DE CARBONE	CIRCULATION	1	2015	DERNIERE VERIFICATION 12/08/2021	PABRAM		
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Bouton bris de glace	Déclencheur manuel	CIRCULATION	1			NUGELEC		
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	Déclencheur ouverture porte électro-aimant	CIRCULATION	1			LEGRAND		
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	Ventouse	CIRCULATION	1					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	Diffuseur sonore incendie	CIRCULATION	2			NUGELEC		
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	COURANTS_FABLES	DISPOSITIF_INTROUSION	Autres :	Diffuseur sonore intrusion	CIRCULATION	1					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9	MPES_DIVERS_type_greue_murale_1	Autres :	Détecteur de mouvement saffil	CIRCULATION	1				
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9	MPES_DIVERS_type_greue_murale_1	Autres :	Détecteur de mouvement encastré	CIRCULATION	1				
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PAVE LED	BUREAUX	15					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9	MPES_DIVERS_type_greue_murale_1	Prises de courant	PC NORMAL	BUREAUX	43				
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9	MPES_DIVERS_type_greue_murale_1	Prises de courant	PC CONDENSEES	BUREAUX	30				
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9	MPES_DIVERS_type_greue_murale_1	Prises de courant	PC BAS	BUREAUX	30		UNISON 5/UTP 100 OHM CAT5		
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	CHAUFFAGE_CUMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CUMATISSEUR_DETENTE_DIRECTE	Climatiseur split (split) : préciser obligatoirement si il est accessible ou à quelle								
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	CHAUFFAGE_CUMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CUMATISSEUR_DETENTE_DIRECTE	Autres :	Commande clim	BUREAUX	9	2013		DARIN		
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	CHAUFFAGE_CUMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Autres :	Bouche d'extraction		2					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	SPOT ENCASTRE	SANTAIRE	4					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	CHAUFFAGE_CUMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Autres :	Bouche d'extraction	SANTAIRE	3					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	APRUIQUE	SANTAIRE	1					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PC MURALE	SANTAIRE	1					
Bâtiment principal	ZONE	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9	MPES_DIVERS_type_greue_murale_1	Autres :	Détecteur de mouvement saffil	SANTAIRE	1				
Bâtiment principal	ESCAUER	PRINCIPAL	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	MURAL		15					
Bâtiment principal	ESCAUER	PRINCIPAL	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAS		6					
Bâtiment principal	ESCAUER	PRINCIPAL	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9	MPES_DIVERS_type_greue_murale_1	Autres :	Détecteur de mouvement saffil	3					
Bâtiment principal	ESCAUER	PRINCIPAL	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	DESENFUMAGE	Extrudeur de fumée : préciser obligatoirement le nombre	courant de désenfumage		2					
Bâtiment principal	ESCAUER	PRINCIPAL / RDC	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	DESENFUMAGE	Autres :	Collet de commande désenfumage		1					
Bâtiment principal	ESCAUER	SECONDAIRE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		6					
Bâtiment principal	ESCAUER	SECONDAIRE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAS		10					
Bâtiment principal	ESCAUER	SECONDAIRE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TARIEUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9	MPES_DIVERS_type_greue_murale_1	Autres :	Détecteur de mouvement saffil	4					
Bâtiment principal	ESCAUER	SECONDAIRE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	DESENFUMAGE	Extrudeur de fumée : préciser obligatoirement le nombre	courant de désenfumage		1					
Bâtiment principal	ESCAUER	SECONDAIRE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	DESENFUMAGE	Autres :	Collet de commande désenfumage		1					
Bâtiment principal	ESCAUER	SECONDAIRE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Bouton bris de glace	Déclencheur manuel		1					
Bâtiment principal	ESCAUER	SECONDAIRE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Bouton bris de glace	Déclencheur manuel porte		1					
Bâtiment principal	ESCAUER	SECONDAIRE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENFUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	Ventouse porte		1					

Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAES	8				
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	SPOT ENCASTRE	18				
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	RECTRICE DE L'ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAU, SECONDARIS	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_S MPLES_DIVERS, types_prima_normaux, interruptions...	Autres :	Détecteur de mouvement encastré faux plafond	6				
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INC ENDE_ET_DERISIVAMAGE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	Diffuseur sonore trandee	3				
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	COURANTS_FABLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Autres :	Diffuseur sonore intrusion	2				
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INC ENDE_ET_DERISIVAMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression : préciser obligatoirement le nombre	AL EAU PULVERISE AVEC ADDITIF	3	2013	DERNIERE VERIFICATION 11/08/2013		
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INC ENDE_ET_DERISIVAMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression : préciser obligatoirement le nombre	20L DIOXIDE DE CARBONE	1	2013	DERNIERE VERIFICATION 12/08/2013		
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INC ENDE_ET_DERISIVAMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Autres :	COUVERTURE ANTI-FEU					
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INC ENDE_ET_DERISIVAMAGE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	Déclencheur manuel	CIRCULATION	2			NUGELEC
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INC ENDE_ET_DERISIVAMAGE	CONTRÔLE_D_ACCES	Autres :	Déclencheur ouverture porte électro-aimant		2			LEGRAND
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	CHAUFFAGE_CUMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Extracteur d'air			3			
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INC ENDE_ET_DERISIVAMAGE	SECURITE_INCENDIE	Porte coupe feu : préciser obligatoirement le nombre			2			
Bâtiment principal	20M6	BUREAUX	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FAVE LED	40				
Bâtiment principal	20M6	BUREAUX	RECTRICE DE L'ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAU, SECONDARIS	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_S MPLES_DIVERS, types_prima_normaux, interruptions...	Prises de courant	PC NORMAL	55				
Bâtiment principal	20M6	BUREAUX	RECTRICE DE L'ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAU, SECONDARIS	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_S MPLES_DIVERS, types_prima_normaux, interruptions...	Prises de courant	PC ONDULEES	36				
Bâtiment principal	20M6	BUREAUX	RECTRICE DE L'ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAU, SECONDARIS	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_S MPLES_DIVERS, types_prima_normaux, interruptions...	Prises de courant	PC RAS	56				LIKONIX /UTIP 300 OHM CAT5
Bâtiment principal	20M6	BUREAUX	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT	1				
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	SPOT ENCASTRE	SANTABRE	5			
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	CHAUFFAGE_CUMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Autres :	Bacille d'aspiration	SANTABRE	3			
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	APRUEKE	SANTABRE	1			
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PC MURALE	SANTABRE	1			
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	RECTRICE DE L'ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAU, SECONDARIS	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_S MPLES_DIVERS, types_prima_normaux, interruptions...	Autres :	Détecteur de mouvement sailli	SANTABRE	1			
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAES	SANTABRE	1			LUMINIX
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAES	LOCAL INFO	1			
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT	LOCAL INFO	1			
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	CHAUFFAGE_CUMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CUMATISQUEUR_DIRECTE	Autres :	Bailler de commande d'air	LOCAL INFO	1			DAVIN
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	CHAUFFAGE_CUMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CUMATISQUEUR_DIRECTE	Chimiste (light system) : préciser obligatoirement si il est accessible ou à double brasseur	CUM UNITESE INTERIEURE (light)	LOCAL INFO	1	FYDAX2018		DAVIN INDUSTRIES
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	RECTRICE DE L'ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAU, SECONDARIS	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_S MPLES_DIVERS, types_prima_normaux, interruptions...	Prises de courant	MURALE	LOCAL INFO	1			
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	RECTRICE DE L'ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAU, SECONDARIS	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_S MPLES_DIVERS, types_prima_normaux, interruptions...	Autres :	BAE INFO	LOCAL INFO	1			
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	COURANTS_FABLES	CONTRÔLE_D_ACCES	Autres :	BOITE D'ALIMENTATION	LOCAL INFO	2			BODET
Bâtiment principal	20M6	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INC ENDE_ET_DERISIVAMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression : préciser obligatoirement le nombre	CO2 20L	LOCAL INFO	1			PABEAM
Bâtiment principal	20R	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAES		7			LUMINIX
Bâtiment principal	20R	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	SPOT ENCASTRE		16			
Bâtiment principal	20R	CIRCULATION	RECTRICE DE L'ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAU, SECONDARIS	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_S MPLES_DIVERS, types_prima_normaux, interruptions...	Prises de courant	PC NORMAL		4			
Bâtiment principal	20R	CIRCULATION	RECTRICE DE L'ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAU, SECONDARIS	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_S MPLES_DIVERS, types_prima_normaux, interruptions...	Autres :	Détecteur de mouvement encastré faux plafond		6			
Bâtiment principal	20R	CIRCULATION	CHAUFFAGE_CUMATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Extracteur d'air			3			
Bâtiment principal	20R	CIRCULATION	RECTRICE DE L'ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAU, SECONDARIS	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_S MPLES_DIVERS, types_prima_normaux, interruptions...	Autres :	Détecteur de mouvement sailli		6			
Bâtiment principal	20R	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INC ENDE_ET_DERISIVAMAGE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	Diffuseur sonore trandee		3			
Bâtiment principal	20R	CIRCULATION	COURANTS_FABLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Autres :	Diffuseur sonore intrusion		2			
Bâtiment principal	20R	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INC ENDE_ET_DERISIVAMAGE	SECURITE_INCENDIE	Bailler bris de glace	Déclencheur manuel	CIRCULATION	1			NUGELEC
Bâtiment principal	20R	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INC ENDE_ET_DERISIVAMAGE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	Déclencheur manuel porte		1			LEGRAND
Bâtiment principal	20R	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INC ENDE_ET_DERISIVAMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression : préciser obligatoirement le nombre	AL EAU PULVERISE AVEC ADDITIF		1	2013	DERNIERE VERIFICATION 11/08/2013	
Bâtiment principal	20R	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INC ENDE_ET_DERISIVAMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression : préciser obligatoirement le nombre	20L DIOXIDE DE CARBONE		1	2013	DERNIERE VERIFICATION 12/08/2013	
Bâtiment principal	20R	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INC ENDE_ET_DERISIVAMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression : préciser obligatoirement le nombre	COUVERTURE ANTI-FEU		1			
Bâtiment principal	20R	BUREAUX	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	FAVE LED		19			
Bâtiment principal	20R	BUREAUX	RECTRICE DE L'ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAU, SECONDARIS	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_S MPLES_DIVERS, types_prima_normaux, interruptions...	Prises de courant	PC NORMAL		36			
Bâtiment principal	20R	BUREAUX	RECTRICE DE L'ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAU, SECONDARIS	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_S MPLES_DIVERS, types_prima_normaux, interruptions...	Prises de courant	PC ONDULEES		28			
Bâtiment principal	20R	BUREAUX	RECTRICE DE L'ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAU, SECONDARIS	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_S MPLES_DIVERS, types_prima_normaux, interruptions...	Prises de courant	PC RAS		38			
Bâtiment principal	20R	LOCAL REPO	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		1			
Bâtiment principal	20R	SALLE CORREL	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	SPOT ENCASTRE		27			
Bâtiment principal	20R	SALLE CORREL	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BAES		2			
Bâtiment principal	20R	SALLE CORREL	RECTRICE DE L'ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAU, SECONDARIS	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_S MPLES_DIVERS, types_prima_normaux, interruptions...	Prises de courant	PC NORMAL		4			

Bâtiment principal	1ER	SALLE CORNEL	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC ENCAUSTEES		4				
Bâtiment principal	1ER	SALLE CORNEL	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC RUS		6				
Bâtiment principal	1ER	SALLE CORNEL	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC MURALE		2				
Bâtiment principal	1ER	SALLE CORNEL	CHAUFFAGE_CUMULATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	CENTRAUX_DE_TRAITEMENT_D_AIR_RÉGULÉ	CTA <5 000 m³/h, régulation	CTA DANIEL FAUX PLAFOND DE LA SALLE D'ACCUEIL AU DEJOUR DE L'ESTRADA		1		CTA 2000n cube/h Model OFE compact 2000 litres à échanger tous les 3 mois environ	ALDES	
Bâtiment principal	1ER	SALLE CORNEL	CHAUFFAGE_CUMULATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Autres :	Bouche d'extraction		1				
Bâtiment principal	1ER	SALLE CORNEL	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENVUAGEMENT	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	Diffuseur sonore insonorisé		1				
Bâtiment principal	1ER	SALLE CORNEL	CHAUFFAGE_CUMULATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	VENTILATEUR	Autres :	CAVISON VENTILATION		1		FAUX PLAFOND		
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	COURANTS_FIBLES	SOMERISATION	Autres :	SYSTÈME SONO		1			KONIGSON	
Bâtiment principal	1ER	SALLE DOREE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage de sécurité	BACS		1				
Bâtiment principal	1ER	SALLE DOREE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		2				
Bâtiment principal	1ER	SALLE DOREE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC ENCAUSTEES		2				
Bâtiment principal	1ER	SALLE DOREE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC RUS		3				
Bâtiment principal	1ER	SALLE DOREE	COURANTS_FIBLES	CONTRÔLE_D_ACCES	Autres :	Détecteur intrusion		1				
Bâtiment principal	1ER	SALLE DOREE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	FLUO SUSPENDU		2				
Bâtiment principal	1ER	CIRCULATION ANNEXE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	SPOT ENCASTRÉ		6				
Bâtiment principal	1ER	CIRCULATION ANNEXE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage de sécurité	BACS		1				
Bâtiment principal	1ER	CIRCULATION ANNEXE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC MURALE		1				
Bâtiment principal	1ER	CIRCULATION ANNEXE	COURANTS_FIBLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Autres :	Détecteur intrusion		1				
Bâtiment principal	1ER	CIRCULATION ANNEXE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Autres :	Détecteur de mouvement sailli		2				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	HUBLOT		1				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC MURALE		1				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	CHAUFFAGE_CUMULATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Autres :	Bouche d'extraction		1				Entretien de la grille
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		14				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC ENCAUSTEES		14				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC RUS		23				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	PANNE FLUO		4				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENVUAGEMENT	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	Diffuseur sonore insonorisé		1				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENVUAGEMENT	SECURITE_INCENDIE	Bouton bris de glace	Détecteur manuel		2			NUSSLEC	
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENVUAGEMENT	SECURITE_INCENDIE	Autres :	Détecteur manuel porte		1			LEGRAND	
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	REOLETTES FLUO		3				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENVUAGEMENT	SECURITE_INCENDIE	Autres :	Ventouse porte		1				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage de sécurité	BACS		2				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	COURANTS_FIBLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Autres :	Détecteur intrusion		1				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Autres :	Détecteur de mouvement sailli		1				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	HUBLOT		3				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENVUAGEMENT	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression - prévoir obligatoirement le cordon	EL EAU PULVERISE AVEC ADDITIF		1	2015	DERNIERE VERIFICATION 12/08/2021		
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	PANNE LED		4				
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	CHAUFFAGE_CUMULATISATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Autres :	Bouche d'extraction		2		MURALE	ALDES	
Bâtiment principal	1ER	BUREAUX ET MEZZANINE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	FLUO SUSPENDU		2				
Bâtiment principal	ENTREECL	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	SPOT ENCASTRÉ		10				
Bâtiment principal	ENTREECL	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage de sécurité	BACS		3				
Bâtiment principal	ENTREECL	CIRCULATION	COURANTS_FIBLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Autres :	Détecteur de mouvement		1				
Bâtiment principal	ENTREECL	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		1				
Bâtiment principal	ENTREECL	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENVUAGEMENT	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores	Diffuseur sonore insonorisé		1				
Bâtiment principal	ENTREECL	CIRCULATION	COURANTS_FIBLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Autres :	Diffuseur sonore intrusion		1				
Bâtiment principal	ENTREECL	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENVUAGEMENT	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression - prévoir obligatoirement le cordon	EL EAU PULVERISE AVEC ADDITIF		2	2015	DERNIERE VERIFICATION 12/08/2021		
Bâtiment principal	ENTREECL	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENVUAGEMENT	SECURITE_INCENDIE	Bouton bris de glace	Détecteur manuel		2			NUSSLEC	
Bâtiment principal	ENTREECL	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESENVUAGEMENT	SECURITE_INCENDIE	Autres :	Détecteur manuel porte		1			LEGRAND	
Bâtiment principal	ENTREECL	PORTE D5	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	SPOT ENCASTRÉ		4				
Bâtiment principal	ENTREECL	PORTE D5	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	PANNE LED		1				
Bâtiment principal	ENTREECL	PORTE D5	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		7				
Bâtiment principal	ENTREECL	PORTE D5	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC ENCAUSTEES		2				
Bâtiment principal	ENTREECL	PORTE D5	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC RUS		4				
Bâtiment principal	ENTREECL	PORTE D6	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	PANNE LED		2				
Bâtiment principal	ENTREECL	PORTE D8	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		3				
Bâtiment principal	ENTREECL	PORTE D6	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC ENCAUSTEES		2				
Bâtiment principal	ENTREECL	PORTE D6	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_5 AMPERES_DIVERS_typer_groupe_normaux_interrupteurs...	Prises de courant	PC RUS		1				

Bâtiment principal	ENTREE3	PORTS DB	CHAUFFAGE, COMBUSTION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L_AIR	EXTRACTION	Autres :	Bouche d'extraction		1					
Bâtiment principal	ENTREE3	LOCAL ENTREE10	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	HUBLOT		1					
Bâtiment principal	ENTREE3	LOCAL BAE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	FAUX LED		2					
Bâtiment principal	ENTREE3	LOCAL BAE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage de sécurité	BACS		1					
Bâtiment principal	ENTREE3	LOCAL BAE	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		10					
Bâtiment principal	ENTREE3	LOCAL BAE	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC ONDULEES		6					
Bâtiment principal	ENTREE3	LOCAL BAE	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC BACS		12					
Bâtiment principal	ENTREE3	LOCAL BAE	CHAUFFAGE, COMBUSTION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L_AIR	CLIMATISATEUR, DETENTE, DIRECTE	Climateur (split système) : préfixer obligatoirement si il est accessible ou à quelle hauteur	CLIM UNITEES INTERIEURE (split)	LOCAL INFO	1	FT50421208	DAIKIN INDUSTRIES	4021783		
Bâtiment principal	ENTREE3	LOCAL BAE	CHAUFFAGE, COMBUSTION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L_AIR	CLIMATISATEUR, DETENTE, DIRECTE	Autres :	Commande clim		1			DAIKIN		
Bâtiment principal	ENTREE3	SANTIERE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	HUBLOT		2					
Bâtiment principal	ENTREE3	SANTIERE	CHAUFFAGE, COMBUSTION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L_AIR	EXTRACTION	Autres :	Bouche d'extraction		2					
Bâtiment principal	ENTREE3	POINT REPAS	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	FAUX LED		6					
Bâtiment principal	ENTREE3	POINT REPAS	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage de sécurité	BACS		1					
Bâtiment principal	ENTREE3	POINT REPAS	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		6					
Bâtiment principal	ENTREE3	POINT REPAS	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC ONDULEES		2					
Bâtiment principal	ENTREE3	POINT REPAS	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC BACS		3					
Bâtiment principal	ENTREE3	POINT REPAS	CHAUFFAGE, COMBUSTION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L_AIR	EXTRACTION	Autres :	Bouche d'extraction		1					
Bâtiment principal	ENTREE3	POINT REPAS	COURANTS_FABLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Autres :	Détecteur intrusion		1					
Bâtiment principal	ROC	PORCHE ET EXTÉRIEUR	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage de sécurité	BACS		4					
Bâtiment principal	ROC	PORCHE ET EXTÉRIEUR	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	HUBLOT		12					
Bâtiment principal	ROC	PORCHE ET EXTÉRIEUR	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	APPLIQUE		8					
Bâtiment principal	ROC	PORCHE ET EXTÉRIEUR	COURANTS_FABLES	VIDEO SURVEILLANCE	Autres :	CAMERA		1		VEOITEC			
Bâtiment principal	ROC	CIRCULATION	COURANTS_FABLES	VIDEO SURVEILLANCE	Autres :	ENREGISTREUR VIDEO		1		DAHUA DH-KS1208E-46L-12	DAHUA	70044204282800	
Bâtiment principal	ROC	PORCHE ET EXTÉRIEUR	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Autres :	Détecteur de mouvement sailli		4					
Bâtiment principal	ROC	PORCHE ET EXTÉRIEUR	PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES	PORTES, PORTAILS ET BARRIERES, AUTOMATIQUES	Autres :	porte plébiscite et parking		1		MANUEL			
Bâtiment principal	ROC	PORCHE ET EXTÉRIEUR	COURANTS_FABLES	CONTROLE D_ACCES	Lecteur de badge			1					
Bâtiment principal	ROC	CONTACTUS	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	TUBE FLUO		10		SAMPLE			
Bâtiment principal	ROC	CONTACTUS	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage de sécurité	BACS		2			LIAMONK		
Bâtiment principal	ROC	CONTACTUS	COURANTS_FABLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Autres :	DIFFUSEUR SONORE		1					
Bâtiment principal	ROC	CONTACTUS	CHAUFFAGE, COMBUSTION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L_AIR	EXTRACTION	Extracteur et VMC : préfixer obligatoirement le modèle d'air	VMC		1		DESIGN 100 1102200	aldis		
Bâtiment principal	ROC	CONTACTUS	SECURITE_INCENDIE, PROTECTION_INCENDIE, ET DESENIVELAGE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	DETECTEUR MANUEL		1					
Bâtiment principal	ENTREE3	CONTACTUS	COURANTS_FABLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Autres :	Détecteur intrusion		1					
Bâtiment principal	ROC	CONTACTUS	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		2					
Bâtiment principal	ROC	CONTACTUS	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC BACS		1					
Bâtiment principal	ROC	CONTACTUS	SECURITE_INCENDIE, PROTECTION_INCENDIE, ET DESENIVELAGE	PROTECTION_INCENDIE	Détecteur à pression : préfixer obligatoirement le modèle	SEAU PULVERISEUR		1					
Bâtiment principal	ROC	PORT 2	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	FAUX LED		3					
Bâtiment principal	ROC	PORT 2	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		6					
Bâtiment principal	ROC	PORT 2	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC ONDULEES		4					
Bâtiment principal	ROC	PORT 2	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC BACS		6					
Bâtiment principal	ROC	PORT 2	SECURITE_INCENDIE, PROTECTION_INCENDIE, ET DESENIVELAGE	SECURITE_INCENDIE	Centre de detection incendie : préfixer obligatoirement le modèle, le type et puissance		2012	1	NUG313174 ALARME DE TYPE 20	NUGELLEC			
Bâtiment principal	ROC	PORT 2	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Autres :	ARRÊT D'URGENCE		1					
Bâtiment principal	ROC	PORT 2	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Autres :	COUPEUR VENTILATION		1					
Bâtiment principal	ROC	PORT 1	COURANTS_FABLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Détecteur de présence			1					
Bâtiment principal	ROC	PORT 1	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	FLUO		1					
Bâtiment principal	ROC	PORT 1	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		8					
Bâtiment principal	ROC	PORT 1	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC ONDULEES		6					
Bâtiment principal	ROC	PORT 1	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC BACS		9					
Bâtiment principal	ROC	PORT 1	COURANTS_FABLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Détecteur de présence			1					
Bâtiment principal	ROC	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	FLUO		2					
Bâtiment principal	ROC	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	APPLIQUE		4					
Bâtiment principal	ROC	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	APPLIQUE		3					
Bâtiment principal	ROC	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage normal de signalisation	SPOT LED		6					
Bâtiment principal	ROC	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Éclairage de sécurité	BACS		4					
Bâtiment principal	ROC	CIRCULATION	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC NORMAL		3					
Bâtiment principal	ROC	CIRCULATION	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Prises de courant	PC BACS		1					
Bâtiment principal	ROC	CIRCULATION	COURANTS_FABLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Détecteur de présence			3					
Bâtiment principal	ROC	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE, PROTECTION_INCENDIE, ET DESENIVELAGE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores			2					
Bâtiment principal	ROC	CIRCULATION	COURANTS_FABLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Autres :	DIFFUSEUR SONORE		2					
Bâtiment principal	ROC	CIRCULATION	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Autres :	Détecteur de mouvement sailli		1					
Bâtiment principal	ROC	CIRCULATION	ELECTRICITE DE L_ECLAIRAGE ET DES TABLEAUX ET RESEAUX SECONDAIRES	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, S MISEL, ONTRES, Tiges, prise, neutre, interrupteurs...	Autres :	Détecteur de mouvement encastré		1					

Bâtiment principal	RDC	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESEMPLUMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Autres :	COLONNETTE ANTI-FEU		1					
Bâtiment principal	RDC	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESEMPLUMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression : 1 - prévoir obligatoirement le nombre	SEAU PULVERISE AVEC ADDITIF		1					
Bâtiment principal	RDC	CIRCULATION	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESEMPLUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	DECLENCHEUR MANUEL		2					
Bâtiment principal	RDC	CIRCULATION	COURANTS_FABLES	CONTROLE_D_ACCES	Autres :	DECLENCHEUR MANUEL VERT		2					
Bâtiment principal	RDC	CIRCULATION	COURANTS_FABLES	CONTROLE_D_ACCES	Autres :	DECLENCHEUR AUTOMATIQUE VERT		1					
Bâtiment principal	RDC	CIRCULATION	COURANTS_FABLES	CONTROLE_D_ACCES	Autres :	CLAVIER		1					
Bâtiment principal	RDC	CIRCULATION	PORTES_ET_PORTALS_AUTOMATISEES	PORTES_PORTALS_ET_BARRIERES_AUTOMATIQUES	Porte Section automatique - prévoir obligatoirement le nombre par type de porte			1					
Bâtiment principal	RDC	SALLE FLAUBERT	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PAVE LED		4					
Bâtiment principal	RDC	SALLE FLAUBERT	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESEMPLUMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression : 1 - prévoir obligatoirement le nombre	JAU SCOWIDE DE CARBONNE		1					
Bâtiment principal	RDC	SALLE FLAUBERT	CHAUFFAGE_Climatisation_Ventilation_Traitement_de_l_Air	EXTRACTION	Extracteur et VMC - prévoir obligatoirement le débit d'air	VMC		1					
Bâtiment principal	RDC	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		1					
Bâtiment principal	RDC	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		1				LUMINOX	
Bâtiment principal	RDC	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS_FORTS	TABLEAUX_ELECTRIQUES	Autres :	TO-RDC		1					
Bâtiment principal	RDC	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS_FABLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Autres :	CLAVIER		1					
Bâtiment principal	RDC	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS_FABLES	DISPOSITIF_INTRUSION	Unité centrale	CENTRALE ALARME INTRUSION		1				INTERLOGIX	
Bâtiment principal	RDC	LOCAL ELECTRIQUE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABLEAUX_ET_RESERVAIRES_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9_MIPES_DIVERS_Type_gros_montage_10	Prises de courant	PC NORMAL		1					
Bâtiment principal	RDC	SALLE DES AVOCATS	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	PAVE LED		3					
Bâtiment principal	RDC	SALLE DES AVOCATS	CHAUFFAGE_Climatisation_Ventilation_Traitement_de_l_Air	EXTRACTION	Extracteur et VMC - prévoir obligatoirement le débit d'air	VMC		1					
Bâtiment principal	RDC	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABLEAUX_ET_RESERVAIRES_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9_MIPES_DIVERS_Type_gros_montage_10	Prises de courant	PC NORMAL		4					
Bâtiment principal	RDC	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABLEAUX_ET_RESERVAIRES_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9_MIPES_DIVERS_Type_gros_montage_10	Prises de courant	PC ENDUSSES		4					
Bâtiment principal	RDC	CIRCULATION	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABLEAUX_ET_RESERVAIRES_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9_MIPES_DIVERS_Type_gros_montage_10	Prises de courant	PC RAS		6					
Bâtiment principal	RDC	SANTAIRE PMR	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		3					
Bâtiment principal	RDC	SANTAIRE PMR	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		1					
Bâtiment principal	RDC	SANTAIRE PMR	CHAUFFAGE_Climatisation_Ventilation_Traitement_de_l_Air	EXTRACTION	Extracteur et VMC - prévoir obligatoirement le débit d'air	VMC		2					
Bâtiment principal	RDC	SANTAIRE PMR	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESEMPLUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	DIFFUSEUR LUMINEUX		1					
Bâtiment principal	RDC	LOCAL MENAGE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		3					
Bâtiment principal	RDC	LOCAL MENAGE	CHAUFFAGE_Climatisation_Ventilation_Traitement_de_l_Air	EXTRACTION	Extracteur et VMC - prévoir obligatoirement le débit d'air	VMC		1					
Bâtiment principal	RDC	SANTAIRE PMR	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		3					
Bâtiment principal	RDC	SANTAIRE PMR	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		1					
Bâtiment principal	RDC	SANTAIRE PMR	CHAUFFAGE_Climatisation_Ventilation_Traitement_de_l_Air	EXTRACTION	Extracteur et VMC - prévoir obligatoirement le débit d'air	VMC		2					
Bâtiment principal	RDC	SANTAIRE PMR	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESEMPLUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	DIFFUSEUR LUMINEUX		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	TUBE FLUID		1				DOUBLE	
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		1				LUMINOX	
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESEMPLUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	DECLENCHEUR MANUEL		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESEMPLUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores			1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABLEAUX_ET_RESERVAIRES_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9_MIPES_DIVERS_Type_gros_montage_10	Prises de courant	PC NORMAL		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESEMPLUMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression : 1 - prévoir obligatoirement le nombre	BAG POLURE		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESEMPLUMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression : 1 - prévoir obligatoirement le nombre	SAS CO2		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	RUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_RE_SANTAIRE	BALLON_SCS_ET_CHAUFFE_EAU	Autres :	BALLON EAU CHAUDE		1				120 litres	ARISTON
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABLEAUX_ET_RESERVAIRES_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9_MIPES_DIVERS_Type_gros_montage_10	Prises de courant	PC NORMAL		2					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	TUBE FLUID		2				SMPLE	
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	CHAUFFAGE_Climatisation_Ventilation_Traitement_de_l_Air	EXTRACTION	Extracteur et VMC - prévoir obligatoirement le débit d'air	VMC		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		2				LUMINOX	
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BARI		1				BAR	LUMINOX
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	COURANTS_FORTS	TABLEAUX_ELECTRIQUES	Tableau général Réseaux tension T0BT	T0BT		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	COURANTS_FORTS	TABLEAUX_ELECTRIQUES	Autres :	COMPTEUR ELECTRIQUE		1				smart phone 1580VA	
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	TUBE FLUID		1				DOUBLE	
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	CHAUFFAGE_Climatisation_Ventilation_Traitement_de_l_Air	EXTRACTION	Extracteur et VMC - prévoir obligatoirement le débit d'air	VMC		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABLEAUX_ET_RESERVAIRES_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9_MIPES_DIVERS_Type_gros_montage_10	Prises de courant	PC NORMAL		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL T0BT	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Autres :	BATTERIE DE CONDENSATEURS		1				VARISET ALUNE	SCHNEIDER
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL CHAUFFERE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	TUBE FLUID		8				SMPLE	
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL CHAUFFERE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		5				LUMINOX	
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL CHAUFFERE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL CHAUFFERE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABLEAUX_ET_RESERVAIRES_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9_MIPES_DIVERS_Type_gros_montage_10	Prises de courant	PC NORMAL		2					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL CHAUFFERE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESEMPLUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Avertisseurs sonores			1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL CHAUFFERE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESEMPLUMAGE	SECURITE_INCENDIE	Autres :	DECLENCHEUR MANUEL		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL CHAUFFERE	COURANTS_FORTS	TABLEAUX_ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET CHAUFFERE		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	TUBE FLUID		4				SMPLE	
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BACS		1				LUMINOX	
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABLEAUX_ET_RESERVAIRES_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9_MIPES_DIVERS_Type_gros_montage_10	Prises de courant	PC NORMAL		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABLEAUX_ET_RESERVAIRES_SECONDAIRES	PETITS_EQUIPEMENTS_ELECTRIQUES_9_MIPES_DIVERS_Type_gros_montage_10	Prises de courant	PC RAS		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERE	SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DESEMPLUMAGE	PROTECTION_INCENDIE	Extincteur à pression : 1 - prévoir obligatoirement le nombre	BAG POLURE ABC		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_Climatisation_Ventilation_Traitement_de_l_Air	CHAUDIERE	Chaudière à gaz - prévoir obligatoirement le puissance			1				120w	WESTWALT
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_Climatisation_Ventilation_Traitement_de_l_Air	DISPOSITIF_DE_MONTAGE_DE_PRESIOIN	Autres :	VAZE D'EXPANSION BSL		1				PIEKON	
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERE	COURANTS_FORTS	TABLEAUX_ELECTRIQUES	Autres :	TO CHAUFFERE		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERE	RUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_RE_SANTAIRE	POUMPE_DE_CIRCULATION	Autres :	RADIATEURS QUERT		1				POUMPE DOUBLE 032 / 10 130W	SALMOON
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERE	RUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_RE_SANTAIRE	POUMPE_DE_CIRCULATION	Autres :	BADATEURS EST		1				POUMPE DOUBLE 032 / 10 130W	WLD
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERE	CHAUFFAGE_Climatisation_Ventilation_Traitement_de_l_Air	VANNE_DE_REGULATION	Vanne motorisée 2 ou 3 voies	VANNE 3 VOIES MOTORISEES		2				5024.00	SIEMENS
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERE	RUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_RE_SANTAIRE	POUMPE_DE_CIRCULATION	Autres :	POUMPE ENCASSERMENT		1				POUMPE SMPLE N655 50P	SALMOON
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERE	COURANTS_FORTS	TABLEAUX_ELECTRIQUES	Autres :	COFFRET DE DETECTION D'OVERCOURANT		1					MAGNUM

Bâtiment principal	RDC	SAS CHAUFFERIE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage normal de signalisation	HUBLOT		4					
Bâtiment principal	RDC	SAS CHAUFFERIE	COURANTS_FORTS	ECLAIRAGE	Eclairage de sécurité	BMS		1				LUMINOX	
Bâtiment principal	EXTERIEUR	FACADE RUE DE CROISE	CHAUFFAGE_CUMULATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR		Autres :	COMPTEUR GAZ		1					
Bâtiment principal	RDC	PORTE 2	COURANTS_FABLES		Autres :	CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE		1				REPORT ALARME TECHNIQUE MAJOUXVILLE (UNE ACCUSEUR TABLEAU ELECTRIQUE REPORT TRAITEMENT DE L'AF INFORMATIQUE ETC...)	
Bâtiment principal	RDC	CIRCULATION	COURANTS_FABLES		Autres :	CENTRALE D'ANTI AGRESSION		1	2015			CENTRALE ATIS 1100 REUET A 5 RPS ANTI-AGRESSION	INTERLOGIX
Bâtiment principal	RDC	COMPACTUS	MOBILIER_STORE		Autres :	COMPACTUS		9				WO 2395187 - VO 285934	BRUYETEL
Bâtiment principal	RDC	CIRCULATION	COURANTS_FABLES	VIDEO SURVEILLANCE	Autres :	ECRAN VIDEO		1				ACER	
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE		Autres :	COMPTEUR D'EAU		1					
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	COURANTS_FORTS	TABEAUX_ELECTRIQUES	Autres :	FILTRE MAGNETIQUE POUR RESEAU DE CHAUFFAGE		1				MAG NET QDP 38570	ATLANTIC
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	POMPEL_DE_RELEVAGE	Autres :	POMPE DE RELEVAGE		1				TYPE SUBSON 30-100W-60MM2 1m4x0.50m3x0.4m	SALMONS
Bâtiment principal	SOUS-SOL	SOUS SOL CHAUFFAGE	CHAUFFAGE_CUMULATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	EXTRACTION	Extracteur et VMC - prévoir obligatoirement le débit d'air	VMC ECOS-ECO COTE CHAUFFAGE		1				VEOLIA - T20	ALDES
Bâtiment principal	RDC	PORTE 1	COURANTS_FABLES		Autres :	SISTEME DE NUMEROTATION NATIONALES		1				APPROCHEUR ECRAN ET TELECOMMANDE	ESG
Bâtiment principal	ENTRESOL	LOCAL BAR	COURANTS_FORTS	ONDULEUR	Onduleur - prévoir obligatoirement le type et puissance	ONDULEUR BAE INFORMATIQUE		3				ONDULEUR 5KVA	ACTION
Bâtiment principal	SOUS-SOL	CHAUFFERIE	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE		Autres :	DISCONNECTEUR		1				BAZROD	SOCLA
Bâtiment principal	1 ER	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS_FABLES	CONTRÔLE_D_ACCES	Unité centrale	CENTRALE CONTROL D'ACCES		1				SISTEME COMPLET A MONITEUR - ORDINATEUR AVEC LOGICIEL SUPPLAIS CENTRALES, BASES,VENTOULOIRS,SW VERT etc...	BODET
Bâtiment principal	R+1	LOCAL ELECTRIQUE	ELECTRICITE_DE_L_ECLAIRAGE_ET_DES_TABEAUX_ET_RESEAU_SECURISER ES	ARMERIES_DIVISIONNAIRES_ET	Armeries divisionnaires ET - prévoir obligatoirement le nombre	TD R+1	CIRCULATION	1				54 CIRCUIT COMPT 36 DIFFERENTES	
Bâtiment principal	1 ER	LOCAL ELECTRIQUE	COURANTS_FABLES	CONTRÔLE_D_ACCES	Unité centrale	BOITIER D'ILLUMINATION DE CONTROL D'ACCES		3				PKA 300 24x3 AVEC BATTERIES INTERNE	BODET
Bâtiment principal	2EME	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	ONDULEUR	Onduleur - prévoir obligatoirement le type et puissance			1				ES 1200 150VA	ACTION
Bâtiment principal	2EME	CIRCULATION	COURANTS_FORTS	TABEAUX_ELECTRIQUES	Autres :	TD R+2		1				39 Circuits dont 6 différentiels	
Bâtiment principal	2EME	COMBLES COTE RUE DE CROISE	CHAUFFAGE_CUMULATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR		Autres :	CAISSON VENTILATION		1	2011			CVEC 1000 mini wall CR	AULIS
Bâtiment principal	toiture	ACCES SECURISE PAR SYSDOME DANS WC AU 2 EME ETAGE	CHAUFFAGE_CUMULATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR		Autres :	CAISSON VENTILATION		1				CAISSON 5M EC REGUL0 36 L 0.587KW	CAIROX
Bâtiment principal	toiture	ACCES SECURISE PAR SYSDOME DANS WC AU 1 7 EME ETAGE	CHAUFFAGE_CUMULATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	GROUPES_FROID	Autres :	GROUPES CUM 1 EXTREUR EN TOITURE		1	2011			DARIN MODEL :R90420108 AVEC 1.580x de gax R450	DARIN
Bâtiment principal	toiture	ACCES SECURISE PAR SYSDOME DANS WC AU 1 9 EME ETAGE	CHAUFFAGE_CUMULATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	GROUPES_FROID	Autres :	GROUPES CUM 2 EXTREUR EN TOITURE		1	2011			DARIN MODEL :R910490118 AVEC 405 de gax R450	DARIN
Bâtiment principal	toiture	ACCES SECURISE PAR SYSDOME DANS WC AU 2 EME ETAGE	CHAUFFAGE_CUMULATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	GROUPES_FROID	Autres :	GROUPES CUM 3 EXTREUR EN TOITURE		1	2011			DARIN MODEL :R90420108 AVEC 1.580x de gax R450	DARIN
Bâtiment principal	2EME	SANITAIRES	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	BALNUS_PLS ET CHAUFFE_BAU ET SANITAIRE	Autres :	BALNUS_BAU CHAUFFE		1				75 Litres	ARISTON
Bâtiment principal	RDC	ENTREE PRINCIPALE	PORTE ET PORTALS AUTOMATISER S	PORTE ET PORTALS ET SANITAIRES_AUT CHAUFFE	Autres :	porte portail automatique		1				porte portail automatique 2 vantaux 1x2m1x2m 2,5m Référence interne A0454344	DORMA
Bâtiment principal	ensemble des locaux		SECURITE_INCENDIE_PROTECTION_INCENDIE_ET_DECOMBUSTAGE	SECURITE_INCENDIE	Capeut coupe feu	CLART COUPE FEU		10					
Bâtiment unique	Toiture sur R+3	ACCES SECURISE PAR SYSDOME DANS WC AU 2 EME ETAGE	CLOUT_COUVRE	TERRADES	Terrasses bitumes couvertes - prévoir obligatoirement la superficie de la toiture et/ou de la terrasse et le type	Etabli sous gravillons		110m2					
Bâtiment unique	Toiture sur R+3	ACCES SECURISE PAR SYSDOME DANS WC AU 2 EME ETAGE	CLOUT_COUVRE	TERRADES	Autres :	LIGNE DE VE		30,85m	2011			safety ABS lock 2	ABS
Bâtiment unique	Toiture sur R+3	ACCES SECURISE PAR SYSDOME DANS WC AU 2 EME ETAGE	CLOUT_COUVRE	TERRADES	Autres :	Grilles corps métalliques en périphérie de la toiture et d'éclairer sous gravillons		80m					
Bâtiment unique	Toiture sur R+3	ACCES SECURISE PAR SYSDOME DANS WC AU 2 EME ETAGE	CLOUT_COUVRE	COUVERTURE_CHEMEAUX_COUTTERES_DESCENTES, EP	Couverture ZINC	à joints décollés		12m2					
Bâtiment unique	Toiture sur R+3	ACCES SECURISE PAR SYSDOME DANS WC AU 2 EME ETAGE	CLOUT_COUVRE	COUVERTURE_CHEMEAUX_COUTTERES_DESCENTES, EP	Couverture ZINC	à bordsaux		100m2					
Bâtiment unique	Toiture sur R+3	ACCES SECURISE PAR SYSDOME DANS WC AU 2 EME ETAGE	CLOUT_COUVRE	COUVERTURE_CHEMEAUX_COUTTERES_DESCENTES, EP	Couverture Ardoise au assemblé			130m2					
Bâtiment unique	Toiture sur R+3	ACCES SECURISE PAR SYSDOME DANS WC AU 2 EME ETAGE	CLOUT_COUVRE	COUVERTURE_CHEMEAUX_COUTTERES_DESCENTES, EP	Autres :	verrière		10m2					
Bâtiment unique	Toiture sur R+3	ACCES SECURISE PAR SYSDOME DANS WC AU 2 EME ETAGE	CLOUT_COUVRE	TERRADES	Autres :	locame polycarbonate		1m					Surface d'arrosage 1m2
Bâtiment unique	Toiture sur R+3	ACCES SECURISE PAR SYSDOME DANS WC AU 2 EME ETAGE	CLOUT_COUVRE	TERRADES	Autres :	fenêtre de toit métallique à double vitrage		1m					Surface d'arrosage 1m2
Bâtiment unique	Toiture sur RBC	CLOUT_COUVRE	COUVERTURE_CHEMEAUX_COUTTERES_DESCENTES, EP	Couverture ZINC	à joints décollés			20m2					
Bâtiment unique	Toiture sur RBC	CLOUT_COUVRE	COUVERTURE_CHEMEAUX_COUTTERES_DESCENTES, EP	Autres :	verrière			1m2					
Bâtiment unique	Toiture sur RBC	CLOUT_COUVRE	COUVERTURE_CHEMEAUX_COUTTERES_DESCENTES, EP	Couverture ZINC	à bordsaux			20m2					
Bâtiment unique	Toiture sur RBC	CLOUT_COUVRE	COUVERTURE_CHEMEAUX_COUTTERES_DESCENTES, EP	Autres :	bac acier			30m2					
Bâtiment unique	R+3	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Sanitaires - Lavebois				2m	2016				
Bâtiment unique	R+3	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Autres :	colonne mitigeurs			2m	2016				
Bâtiment unique	R+3	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Sanitaires - WC				3m	2016				
Bâtiment unique	R+3	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Autres :	Distributeur essai main			2m	2016				Perodes
Bâtiment unique	R+3	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Autres :	Distributeur savon liquide			2m	2016				Perodes
Bâtiment unique	R+3	CHAUFFAGE_CUMULATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	RADIATEURS	Radiateur + robinet thermostatique				22m	2016				
Bâtiment unique	R+3	REVESTIMENT DE SOL	CARRAGES	Carrages				12m2	2016				Shelton
Bâtiment unique	R+3	REVESTIMENT DE SOL	REVESTIMENT PVC	Revestiment PVC	lin			100m2	2016				
Bâtiment unique	R+3	REVESTIMENT DE SOL	RESCALES	Autres :	parquet			20m2	2016				
Bâtiment unique	R+3	REVESTIMENT MOUL PEINTURE	PEINTURE MANUALES	Autres :				800m2	2016				
Bâtiment unique	R+3	FAUX PLAFONDS	FAUX PLAFONDS	Faux plafonds - prévoir la surface en m2 et la taille des dalles	dalles 60°/60			150m2	2016				Hauteur sous faux plafond inférieure à 3m
Bâtiment unique	R+3	MENUISERIE_VITRERE_ARROTIERE	PORTES	Portes bois simples				22m	2016				
Bâtiment unique	R+3	escaliers	SCURIERES METALLIQUES	Equipements de sécurité	Forme portes			3m	2016				
Bâtiment unique	R+3	escaliers	SCURIERES METALLIQUES	SCURIERES	Servies des occupants et portes des locaux des abris et des locaux			2m	2016				Portes sécurisées par badge ou code
Bâtiment unique	R+3	escaliers	SCURIERES METALLIQUES	SCURIERES	des portes			20m	2016				Brizard
Bâtiment unique	R+3	MENUISERIE_VITRERE_ARROTIERE	MENUISERIES_EXTERIEURES	Menusseries extérieures	à double vitrage PVC			13m	2016				Cadrantilles : 2u A 1 vantail : 1u A 2 vantaux : 11u
Bâtiment unique	R+3	MENUISERIE_VITRERE_ARROTIERE	MENUISERIES_EXTERIEURES	Menusseries extérieures	à double vitrage bois			22m	2016				Surface totale 20m2 Fenêtre de toit : 3u A 1 vantail : 1u A 2 vantaux : 10u Surface totale 20m2
Bâtiment unique	R+3	Isopale sur rue de Croise	MOBILIER_STORE	Stores PERENNIES_MALQUES ET IN PEUX MANOLES	Stores	toile intérieure		8u	2016				Surface totale d'arrosage 20m2
Bâtiment unique	R+3	Isopale sur rue de Croise	MOBILIER_STORE	Stores PERENNIES_MALQUES ET IN PEUX MANOLES	Autres :	Volet roulant extérieur		13u	2016				Surface totale d'arrosage 20m2
Bâtiment unique	R+3	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Sanitaires - Lavebois				2m	2016				
Bâtiment unique	R+3	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Autres :	colonne mitigeurs			2m	2016				
Bâtiment unique	R+3	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Sanitaires - WC				3m	2016				
Bâtiment unique	R+3	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Autres :	Distributeur essai main			2m	2016				Perodes
Bâtiment unique	R+3	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Autres :	Distributeur savon liquide			2m	2016				Perodes
Bâtiment unique	R+3	CHAUFFAGE_CUMULATION_VENTILATION_ET_TRAITEMENT_DE_L_AIR	RADIATEURS	Radiateur + robinet thermostatique				22m	2016				
Bâtiment unique	R+3	REVESTIMENT DE SOL	CARRAGES	Carrages				12m2	2016				Shelton
Bâtiment unique	R+3	REVESTIMENT DE SOL	REVESTIMENT PVC	Revestiment PVC	lin			100m2	2016				
Bâtiment unique	R+3	REVESTIMENT DE SOL	RESCALES	Autres :	parquet			20m2	2016				
Bâtiment unique	R+3	REVESTIMENT MOUL PEINTURE	PEINTURE MANUALES	Faux plafonds - prévoir la surface en m2 et la taille des dalles	dalles 60°/60			150m2	2016				Hauteur sous faux plafond inférieure à 3m
Bâtiment unique	R+3	FAUX PLAFONDS	FAUX PLAFONDS	Faux plafonds - prévoir la surface en m2 et la taille des dalles	dalles 60°/60			150m2	2016				
Bâtiment unique	R+3	MENUISERIE_VITRERE_ARROTIERE	PORTES	Portes bois simples				22m	2016				
Bâtiment unique	R+3	escaliers	SCURIERES METALLIQUES	Equipements de sécurité	Forme portes			3m	2016				
Bâtiment unique	R+3	escaliers	SCURIERES METALLIQUES	SCURIERES	Servies des occupants et portes des locaux des abris et des locaux			2m	2016				Portes sécurisées par badge ou code
Bâtiment unique	R+3	escaliers	SCURIERES METALLIQUES	SCURIERES	des portes			20m	2016				Brizard
Bâtiment unique	R+3	MENUISERIE_VITRERE_ARROTIERE	MENUISERIES_EXTERIEURES	Menusseries extérieures	à double vitrage PVC			13u	2016				Cadrantilles : 2u A 1 vantail : 1u A 2 vantaux : 11u
Bâtiment unique	R+3	MENUISERIE_VITRERE_ARROTIERE	MENUISERIES_EXTERIEURES	Menusseries extérieures	à double vitrage bois			22m	2016				Surface totale 20m2 Fenêtre de toit : 3u A 1 vantail : 1u A 2 vantaux : 10u Surface totale 20m2
Bâtiment unique	R+3	Isopale sur rue de Croise	MOBILIER_STORE	Stores PERENNIES_MALQUES ET IN PEUX MANOLES	Stores	toile intérieure		13u	2016				Surface totale d'arrosage 20m2
Bâtiment unique	R+3	Isopale sur rue de Croise	MOBILIER_STORE	Stores PERENNIES_MALQUES ET IN PEUX MANOLES	Autres :	Volet roulant extérieur		3u	2016				Surface totale d'arrosage 20m2
Bâtiment unique	R+3	Isopale sur rue de Croise	MOBILIER_STORE	Stores PERENNIES_MALQUES ET IN PEUX MANOLES	Autres :	Volets bois extérieur		7u	2016				Surface totale d'arrosage 20m2
Bâtiment unique	R+3	Messagerie	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Sanitaires - Lavebois			3m	2016				
Bâtiment unique	R+3	Messagerie	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Autres :	robinet mitigeur		3m	2016				
Bâtiment unique	R+3	Messagerie	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Sanitaires - WC			3m	2016				
Bâtiment unique	R+3	Messagerie	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Autres :	Distributeur essai main		3m	2016				Perodes
Bâtiment unique	R+3	Messagerie	PLUMBERIE_EXTERIEUR_ET_INTERIEUR_ET_SANITAIRE	SANITAIRES_ET_DOUCHE	Autres :	Distributeur savon liquide		3m	2016				Perodes

Bâtiment unique	R+1		CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	RADIATEURS	Radiateur + robinet thermostatique			20u	2016			
Bâtiment unique	R+1		CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	RADIATEURS	Radiateur à eau chaude	Boite sans robinet thermostatique		2u				
Bâtiment unique	R+1		REVETEMENT DE SOL	REVETEMENT PVC	Revêtement PVC	Isi		100m2	2016			
Bâtiment unique	R+1	escalier et pièce sur rue de l'édifice	REVETEMENT DE SOL	ESCALIERS	Autres :	parquet		85m2	2016			
Bâtiment unique	R+1		REVETEMENT ALUMI, PEINTURE	PEINTURE MANUELLE	Peinture manuelle			100m2	2016			
Bâtiment unique	R+1		FAUX PLAFONDS	FAUX PLAFONDS	Faux plafonds peindre la surface en ml et la taille des dalles	dalles 60*60		200m2	2016	Hauteur sous faux plafond supérieure à 3m dans la Partie centrale de l'étage		
Bâtiment unique	R+1	Salle d'audience	FAUX PLAFONDS	FAUX PLAFONDS	Faux plafonds peindre la surface en ml et la taille des dalles	dalles 120*60		80m2	2016	Hauteur sous faux plafond supérieure à 3m		
Bâtiment unique	R+1		MENUSIÈRE, VITRÈRE, ARMOIRIERE	PORTES	Portes bois simples			10u	2016			
Bâtiment unique	R+1		MENUSIÈRE, VITRÈRE, ARMOIRIERE	PORTES	Portes bois doubles			5u	2016			
Bâtiment unique	R+1		SERRURERIE METALLIERE	EQUIPEMENTS DE SECURITE	Barres anti-panique			8u	2016			
Bâtiment unique	R+1		SERRURERIE METALLIERE	EQUIPEMENTS DE SECURITE	Barres anti-panique			3u	2016			
Bâtiment unique	R+1		SERRURERIE METALLIERE	SERRURERE	Serrure automatique			3u	2016	Portes sécurisées par badge ou code		
Bâtiment unique	R+1		SERRURERIE METALLIERE	SERRURERE	Serrures des courants et portes des locaux, des dépôts et des entrées	des portes		14u	2016		Bricard	
Bâtiment unique	R+1		MENUSIÈRE, VITRÈRE, ARMOIRIERE	MENUSIÈRES, EXTÉRIEURES	Menuiseries extérieures	à double vitrage PVC		14u	2016	A 1 ventaux 3u A 2 ventaux 12u		
Bâtiment unique	R+1		MENUSIÈRE, VITRÈRE, ARMOIRIERE	MENUSIÈRES, EXTÉRIEURES	Menuiseries extérieures	à double vitrage bois		46u	2016	Surface totale 34m2 A 2 ventaux 46u		
Bâtiment unique	R+1		MOBILIER, STORE	STORES, PERSIENNES, JALOUSIES, ET, IN DEUX MANIÈRES	Stores	toile intérieure		46u	2016	Surface totale d'environ 40m2		
Bâtiment unique	R+1	l'appel sur rue de Croixne	MOBILIER, STORE	STORES, PERSIENNES, JALOUSIES, ET, IN DEUX MANIÈRES	Autres :	Volets bois extérieur		13u	2016	Surface totale d'environ 20m2		
Bâtiment unique	RAC	Mecanerie	PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Sanitaires - Lavabos			4u	2016			
Bâtiment unique	RAC		PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Autres :	robinet mitigeur		4u	2016			
Bâtiment unique	RAC		PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Autres :	robinet mélangeur		3u	2016			
Bâtiment unique	RAC		PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Sanitaires - WC			4u	2016			
Bâtiment unique	RAC		PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Autres :	Distributeur essui main		4u	2016	Paroades		
Bâtiment unique	RAC		PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Autres :	Distributeur savon liquide		4u	2016	Paroades		
Bâtiment unique	RAC		PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Sanitaires - Lavabos de toilette			3u	2016			
Bâtiment unique	RAC		CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	RADIATEURS	Radiateur + robinet thermostatique			10u	2016			
Bâtiment unique	RAC		CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	CONVECTEUR, DE CHALEUR	Convecteur électrique	1300w		2u	2016	Thermor		
Bâtiment unique	RAC		REVETEMENT DE SOL	REVETEMENT PVC	Revêtement PVC	Isi		20m2	2016			
Bâtiment unique	RAC		REVETEMENT DE SOL	CARRELAGES	Carrelages	20*20		85m2	2016			
Bâtiment unique	RAC		REVETEMENT DE SOL	CARRELAGES	Carrelages	20*20		15m2	2016			
Bâtiment unique	RAC		REVETEMENT ALUMI, PEINTURE	PEINTURE MANUELLE	Peinture manuelle			100m2	2016			
Bâtiment unique	RAC		FAUX PLAFONDS	FAUX PLAFONDS	Faux plafonds peindre la surface en ml et la taille des dalles	dalles 60*60		130m2	2016	Hauteur sous faux plafond supérieure à 3m dans plusieurs salles		
Bâtiment unique	RAC		MENUSIÈRE, VITRÈRE, ARMOIRIERE	PORTES	Portes bois simples			10u	2016			
Bâtiment unique	RAC		MENUSIÈRE, VITRÈRE, ARMOIRIERE	PORTES	Portes bois doubles			3u	2016			
Bâtiment unique	RAC		MENUSIÈRE, VITRÈRE, ARMOIRIERE	PORTES	Autres :	porte vitrée double		3u	2016			
Bâtiment unique	RAC		SERRURERIE METALLIERE	EQUIPEMENTS DE SECURITE	Barres anti-panique			4u	2016			
Bâtiment unique	RAC		SERRURERIE METALLIERE	EQUIPEMENTS DE SECURITE	Barres anti-panique			3u	2016			
Bâtiment unique	RAC		SERRURERIE METALLIERE	SERRURERE	Serrure automatique			3u	2016	Portes sécurisées par badge ou code		
Bâtiment unique	RAC		SERRURERIE METALLIERE	SERRURERE	Serrures des courants et portes des locaux, des dépôts et des entrées	des portes		10u	2016		Bricard	
Bâtiment unique	RAC		MENUSIÈRE, VITRÈRE, ARMOIRIERE	MENUSIÈRES, EXTÉRIEURES	Menuiseries extérieures	à double vitrage bois		8u	2016	A 2 ventaux 4u		
Bâtiment unique	RAC		MOBILIER, STORE	STORES, PERSIENNES, JALOUSIES, ET, IN DEUX MANIÈRES	Stores	caillottes		6	2016	Surface totale 20m2		
Bâtiment unique	Entrévol		PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Sanitaires - Lavabos			2u	2016	Surface totale d'environ 10m2		
Bâtiment unique	Entrévol		PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Autres :	robinet mitigeur		3u	2016			
Bâtiment unique	Entrévol		PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Autres :	robinet mélangeur		3u	2016			
Bâtiment unique	Entrévol		PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Sanitaires - WC			2u	2016			
Bâtiment unique	Entrévol		PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Autres :	Distributeur essui main		2u	2016	Paroades		
Bâtiment unique	Entrévol		PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Autres :	Distributeur savon liquide		2u	2016	Paroades		
Bâtiment unique	Entrévol		PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Sanitaires - Lavabos de toilette			3u	2016			
Bâtiment unique	Entrévol		CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	RADIATEURS	Radiateur + robinet thermostatique			3u	2016			
Bâtiment unique	Entrévol		REVETEMENT DE SOL	REVETEMENT PVC	Revêtement PVC	Isi		120m2	2016			
Bâtiment unique	Entrévol		REVETEMENT DE SOL	REVETEMENT PVC	Revêtement PVC			100m2	2016			
Bâtiment unique	Entrévol		FAUX PLAFONDS	FAUX PLAFONDS	Faux plafonds peindre la surface en ml et la taille des dalles	dalles 60*60		130m2	2016	Hauteur sous faux plafond inférieure à 3m		
Bâtiment unique	Entrévol		MENUSIÈRE, VITRÈRE, ARMOIRIERE	PORTES	Portes bois simples			10u	2016			
Bâtiment unique	Entrévol		SERRURERIE METALLIERE	EQUIPEMENTS DE SECURITE	Barres anti-panique			3u	2016			
Bâtiment unique	Entrévol		SERRURERIE METALLIERE	EQUIPEMENTS DE SECURITE	Barres anti-panique			3u	2016			
Bâtiment unique	Entrévol		SERRURERIE METALLIERE	SERRURERE	Serrure automatique			2u	2016	Portes sécurisées par badge ou code		
Bâtiment unique	Entrévol		SERRURERIE METALLIERE	SERRURERE	Serrures des courants et portes des locaux, des dépôts et des entrées	des portes		8u	2016		Bricard	
Bâtiment unique	Entrévol		MENUSIÈRE, VITRÈRE, ARMOIRIERE	MENUSIÈRES, EXTÉRIEURES	Menuiseries extérieures	à double vitrage bois		3u	2016	A 2 ventaux 3u		
Bâtiment unique	Entrévol		MENUSIÈRE, VITRÈRE, ARMOIRIERE	MENUSIÈRES, EXTÉRIEURES	Menuiseries extérieures	Bois à simple vitrage bois		3u	2016	Surface totale 3m2		
Bâtiment unique	Sans sol		MENUSIÈRE, VITRÈRE, ARMOIRIERE	PORTES	Portes bois simples			8u	2016	Surface totale 3m2		
Bâtiment unique	Sans sol		SERRURERIE METALLIERE	EQUIPEMENTS DE SECURITE	Barres anti-panique			8u	2016			
Bâtiment unique	Sans sol		SERRURERIE METALLIERE	EQUIPEMENTS DE SECURITE	Barres anti-panique			3u	2016			
Bâtiment unique	Sans sol		SERRURERIE METALLIERE	SERRURERE	Serrures des courants et portes des locaux, des dépôts et des entrées	des portes		8u	2016		Bricard	
Bâtiment unique	Sans sol		MENUSIÈRE, VITRÈRE, ARMOIRIERE	MENUSIÈRES, EXTÉRIEURES	Menuiseries extérieures	Bois à simple vitrage bois		3u	2016	Surface totale 3m2		
Bâtiment unique	Sans sol		CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	RADIATEURS	Radiateur + robinet thermostatique			3u	2016			
Bâtiment unique	Sans sol		CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, ET TRAITEMENT DE L'AIR	VANNE DE REGULATION	Vanne de régulation			40u	2016			
Bâtiment unique	Ensemble		CLOIS, ET, COUVERT	COUVERTURE, CHEMEAUX, GOUTTIÈRES, SÉCURITÉS, CP	Décroches de régulation CP			8u		Chémeaux, gouttières décroches de régulation CP Longueur estimée : 300ml capable de couvrir habillés à travail en tréteur indoparable		
Bâtiment unique	Entrévol	PONT ROYAL	PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	ELEMENTS, DE, PLUMBERIE	Autres :	EYER		1		EYER COULEE SACS AVEC METEOROL		
Bâtiment unique	extérieur	cour intérieur	PLUMBERIE, EXTÉRIEUR, ET, INTERIEUR DE SANITAIRE	SANITAIRES, ET, DOUCHES	Autres :	robinet		3u	2016			