

| Zone        | Nom des locaux          | Tdépart (°C) | Tretour (°C) | Apports (W) | Émetteurs                      | Puissance Froid Émetteurs (W) | Débits (l/h) |
|-------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Plateau RDC | Open Space Informatique | 12           | 7            | 6 410       | Coadis Line 600_612 HEE        | 1 745                         | 300          |
|             |                         | 12           | 7            |             | Coadis Line 600_612 HEE        | 1 745                         | 300          |
|             |                         | 12           | 7            |             | Coadis Line 600_612 HEE        | 1 745                         | 300          |
|             |                         | 12           | 7            |             | Coadis Line 600_612 HEE        | 1 745                         | 300          |
|             | Commission médicale     | 12           | 7            | 840         | Coadis Line 600_612 HEE        | 1 745                         | 300          |
|             | Salle de travail        | 12           | 7            | 970         | Comfort Line Modèle_H_02J_HEE  | 2 200                         | 378          |
|             | Guichet/Hall            | 12           | 7            | 18 570      | Coadis Line 600_632 HEE        | 4 425                         | 761          |
|             |                         | 12           | 7            |             | Coadis Line 600_632 HEE        | 4 425                         | 761          |
|             |                         | 12           | 7            |             | Coadis Line 600_632 HEE        | 4 425                         | 761          |
|             |                         | 12           | 7            |             | Comfort Line Modèle_LI_32J_HEE | 5 440                         | 936          |
|             | Bureau Accueil          | 12           | 7            | 2 710       | Major Line Modèle_302M_HEE     | 3 510                         | 604          |
|             | Bureau du chef SIDSIC   | 12           | 7            | 1 630       | Coadis Line 600_612 HEE        | 1 745                         | 300          |
|             | Bureau 2 Courrier       | 12           | 7            | 4 620       | Comfort Line Modèle_H_02J_HEE  | 2 200                         | 378          |
|             |                         | 12           | 7            |             | Major Line Modèle_302M_HEE     | 3 510                         | 604          |
|             | Bureau 1 Courrier       | 12           | 7            | 1 310       | Comfort Line Modèle_H_02J_HEE  | 2 200                         | 378          |
|             | Bureau du chef BRU      | 12           | 7            | 1 760       | Coadis Line 600_612 HEE        | 1 745                         | 300          |
|             | Batterie Change.Over    | 12           | 6            |             | VIM                            | 4 533                         | 650          |
|             | Local Informatique      | Existant     |              | 630         | Existant                       |                               |              |
|             | Defenseur des droits    | 12           | 7            | 710         | Coadis Line 600_612 HEE        | 1 745                         | 300          |

Cassettes et Gainables  
CIAT