

Procédure 25-43
Entretien et maintenance préventive et curative des onduleurs
du Groupe Hospitalier de la Haute-Saône
Annexe 03 - Liste des équipements

CHARGEURS / REDRESSEURS													
N°	DESIGNATION	TYPE MODELE	MARQUE	N° SERIE	MISE EN SERVICE	SITE	LOCALISATION	PUISSANCE AUTONOMIE	QTE		BATTERIES		Type de maintenance
8466	48V C13.100	1000146	AEES	OF36090F04	10/06/2009	VESOUL	TGBT3B						Type 1: préventif seul
8467	48V C13.100	1000146	AEES	OF36090F02	10/06/2009	VESOUL	TGBT3A						Type 1: préventif seul
8468	48V C13.100	1000146	AEES	OF36090F03	10/06/2009	VESOUL	TGBT2A						Type 1: préventif seul
8469	48V C13.100	1000146	AEES	OF36090F05	10/06/2009	VESOUL	TGBT2B						Type 1: préventif seul
8470	48V C13.100	1000146	AEES	OF36091F01	10/06/2009	VESOUL	TGBT1A						Type 1: préventif seul
8471	48V C13.100	1000146	AEES	OF36090F01	10/06/2009	VESOUL	TGBT1B						Type 1: préventif seul
9199	48V C13.100	SC13-100 3580685000	SLAT	6034	10/06/2009	VESOUL	Poste de livraison						Type 2: préventif + correctif.
9199	48V C13.100	SC13-100 3580685000	SLAT	4407	10/06/2009	VESOUL	Poste de livraison						Type 2: préventif + correctif.
9197	COFFRET DE REDONDANCE POUR 2 CHARGEURS 48V	TCR	SLAT		10/06/2009	VESOUL	Poste de livraison						Type 2: préventif + correctif.
9199	48V C13.100	SC13-100 3580685000	SLAT		10/06/2009	VESOUL	Groupes électrogènes						Type 2: préventif + correctif.
9199	48V C13.100	SC13-100 3580685000	SLAT		10/06/2009	VESOUL	Groupes électrogènes						Type 2: préventif + correctif.
9197	COFFRET DE REDONDANCE POUR 2 CHARGEURS 48V	TCR	SLAT		10/06/2009	VESOUL	Groupes électrogènes						Type 2: préventif + correctif.
ONDULEURS													
N°	DESIGNATION	TYPE MODELE	MARQUE	N° SERIE	MISE EN SERVICE	SITE	LOCALISATION	PUISSANCE AUTONOMIE	QTE		BATTERIES	Date remplacement	Type de maintenance
8442	ONDULEUR	MST 30	MULTI CENTRY		01/12/2019	LURE	SOUS/SOL	30 KVA/10'	80		CSB HR1234W -F2.		Type 2: préventif + correctif.
8526	ONDULEUR	MASTERYS BC	SOCOMECC	1P4H 25006	10/10/2025	LUXEUIL	LOCAL ONDULEUR SOUS SOL	10KVA 20'	30		A verifier		Type 2: préventif + correctif.
8494	ONDULEUR	GALAXY PW	SCHNEIDER ELECTRIC	50TH51006	01/10/2009	VESOUL	HQ2	200 KVA/10'	192		YUASA SWL2300		Type 2: préventif + correctif.
8496	ONDULEUR	GALAXY PW	SCHNEIDER ELECTRIC	50TH51005	01/10/2009	VESOUL	HQ1	200 KVA/10'	192		YUASA SWL2300		Type 2: préventif + correctif.
8496	ONDULEUR	DELTA	UPS753D>H	UPS753DH331 2035	01/01/2015	GRAY	Niveau -2 salle info	50 kva	80		FIAMM 12 FGHL 34 9ah	2023	Type 2: préventif + correctif.
	ONDULEUR	NETYS RT	SOCOMECC		01/12/2024	NEUREY LES LA DEMIE	Niveau RDJ LOCAL VDI	3,3KVA	6		IlfEpo4 nombre à verifier		Type 2: préventif + correctif.