



Liberté - Égalité - Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DU LOIRET

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES

Subdivision Base aérienne de Bricy  
rue du Bois d'Eau  
45310 BRICY



**CAP INGELEC**

47, allée des Palanques - BP12  
33127 SAINT JEAN D'ILLAC



**AGENCE PORTES  
DE BRETAGNE**

Centre de RENNES  
117, Avenue Gros-Malhon  
35042 RENNES  
Tel: 02.99.84.49.49



**ARMÉE DE L'AIR**

BASE AERIEENNE 123

**BASE AERIEENNE 123  
ORLEANS - BRICY  
RENOVATION HAUTE TENSION**

A5

INCENDIE

**DETECTION INCENDIE POSTE Y32  
(ANCIEN POSTE Y15)**

Ind.	Date	Sommaire des modifications	Dessinateur		Vérificateur		Approbateur	
A	08/09/10	Création du document	JNK	X	JNK	X	MS	X
B	06/01/11	Modif marque	MS	X	JNK	X	MS	X
C	13/02/12	DOE	PXB	X	JNK	X	YMD	X


N° AFFAIRE	N° PLAN : 10002-	INDICE	ECHELLE
T.25974.1.01	3208	C	

NOM DU FICHIER : 10002-3208 Détection incendie Y32°C DOE.dwg

REFERENCE :

Visa Du Maître d'Oeuvre






				IMPLANTATION DU POSTE			
				<div><div>Cegelec</div><div>Cegelec Forcia De Bretagne Agence de Rennes 117, Avenue Gros Mahon CS 54230 35042 Rennes Tel : 02 99 84 48 49 Fax : 02 99 84 49 00</div></div>			
DETECTION INCENDIE POSTE Y32							
DESSINE		LEI 08/09/10	PAR J N K				
VERIFIE		LEI	PAR J N K	RANGEMENT:			
N° T.25974.1.01				CODE DAO:		1 0002 - 3208	
DOE		13/02/12	PXB	C			
Modif marque		06/01/11	MS	B			
Création du document		08/09/10	JNK	A			
MODIFICATIONS		DATES		DESSINE		MOD.	
						FOLD	
						03	
						04	

LEGENDE MATERIEL		
DESIGNATION	MARQUE	REFERENCE
CENTRALE INCENDIE (ECS)	SIEMENS	BC1106-PC
DECLENCHEUR MANUEL	SIEMENS	FDM1101-RP-PC
DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE + SOCLE	SIEMENS	DO1102A/DB/DB Z-PC
INDICATEUR D'ACTION	SIEMENS	DJ1193-PC


CARNET DE CABLE		
REPERE	TYPE	SECTION
A6	R2V	3G1.5
S1	R2V	5G1.5
I1	SYT1 rouge	1 paire 9/10
I2	SYT1 rouge	1 paire 9/10
I3	SYT1 rouge	1 paire 9/10





SYNOPTIQUE DI									
DETECTION INCENDIE POSTE Y32					<div><div><div>Cegelec</div><div>Cegelec Portes De Bretagne Agence de Rennes 117, Avenue Gros Mallouin 35042 Rennes Tel : 02 99 84 49 49 Fax : 02 99 84 53 00</div></div><div>N° 10002-3208</div></div>				
DESSINE:	LE: 08/09/10	PAR: J N K	ECH: /						
VERIFIE:	LE:	PAR: J N K	RANGEMENT:		CODE DAO: 10002-3208				
DOE	13/02/12	PXB	C	B	N° T.25974.1.01				
Modif marque	06/01/11	MS	B	A	FOLIO 04				
Création du document	08/09/10	JNK	A		FOLIO 05				
MODIFICATIONS	DATES	DESSINE	MOD:						

## SCHEMA DE PRINCIPE

**NOTA:** Installer une RFL (résistance de fin de ligne) sur le dernier détecteur et déclencheur manuel



-----	-----	-----	-----	-----	-----	DETECTION INCENDIE POSTE Y32				PRINCIPE RACCORDEMENT							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	DESSINE:	LE: 08/09/10	PAR: J N K		ECH: /	 Cegelec Portes de Bretagne Agence de Rennes 117, Avenue, Gros Malhonn 35042, Rennes Tel : 02.99.84.49.49 Fax : 02.99.84.49.00						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	VERIFIE:	LE:	PAR: J N K		RANGEMENT:							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	CODE DAO:											
DOE						13/02/12	PXB	C	B	N° T.25974.1.01				N° 10002-3208			
Modif marque						06/01/11	MS							FOLIO		VOIR Fo	
Création du document						08/09/10	JNK	A						05		06	
MODIFICATIONS						DATES, DESSINE, MOD.											



										RACCORDEMENT BAIE TELETRANS.									
										<div>Cegelec</div> <div>Cegelec Portes De Bretagne Agence de Rennes 117, Avenue Gros Molhon 35042 Rennes Tel : 02 99 84 49 49 Fax : 02 99 84 43 00</div>									
										N° 10002-3208									
										FOLIO VOIR Fo									
										06									