



Dimensions
(LxPxH):
2,3 x 2,1 x 1,3ht
Poids : 981 kg


GEG-01
130 kW
22m3/h




GEG-02
130 kW
22m3/h




pot à boue



Découpleur



35 m3/h



Départ Bâtiment EFS

Limite existant

Vanne d'eau froide existante



Maître d'oeuvre
GUEZ CARAIBES
Acajou Lotissement Olivier
97232 LE LAMENTIN



Maître d'ouvrage
EFS
Hôpital Pierre Zobda Quintam
BP 511
97267 Fort-de-France

Remplacement de la production d'eau glacée de l'EFS
Schéma de principe

Niveau RDC

Affaire	Dessiné par	Format	Echelle	Date de création	Indice
2979-1	N.LEFORT	A3	SE	08/09/2025	0

xref :