

LISTE DU PARC DES ONDULEURS - UR										
Liste										
Site	Secteur	Modèle	Puissance (KVA)	Alim (V)	Numéro série	Etat onduleur ES/HS	Nbs Batteries	Capacité / Ah	Localisation / Secours	Information complémentaire
MOUFIA	S4 B 1ER - OSUR	RIELLO RM 2000	20	400/230	LZ41UP735670001	ES	32	7	PC + serveurs	
	S1	MGE GALAXY 3000 + 1 caisson batteries	30	400/	734D43007	ES	27	24	PC dont recherche	
		APS FRANCE SEA	3,7	230	18760/11116	ES	5	60	TGBT	Source centrale sécurité
	REPROGRAPHIE	I'POWER	10	220	3EDG0509161430200184	HS	20	7	Reprographie	
	Salle SERVEUR A1e	MGE GALAXY 5000	100	400	3ACN25035001	ES	32	93	LT	SALLE SERVEUR
		APC GALAXY5000 02/07/19	120	400	IJ-3N8S13009001	HS	30	93	LT	SALLE SERVEUR
	BU – E1a	AESB	1,08	230/24	red1301	ES	3	65	LT / BU LETTRE	Source centrale sécurité
	BU – E1b	RT 1500	15	400	LZ36UT75080009	HS	48	7	BU SCIENCE	
TOTAL ONDULEURS CAMPUS MOUFIA = 8										
PTU	Bât 1 Niv2	RT1500	15	400	LZ6UT750800010	HS	48	7	IRD	
	Bât 1 Niv4	RT1500	15	400	LZ6UT750800001	HS	48	7	serveur multimédia	
	Bât 2 Niv1	RT1500	15	400	LZ36UT750800008	HS	48	7		
	Bât 3 Niv2 Salle Serveur	RT1500	15	400	LZ36UT750800007	ES	48	7	serveur PTU	
TOTAL ONDULEURS PTU = 4										
IAE	Salle serveur	RT1500	15	400	LZ35UT75080004	ES	48	7		
TOTAL ONDULEURS IAE = 1										
INSPE	Bât P	SLC twin PRO2+1batt	6	230	291820D07653	ES	60	7	serveurs	
	Bât P	APC SMART UPS RC 3K	3	230	AS1450144742	ES	8	7	Salle informatique	
TOTAL ONDULEURS ESPE = 2										
Campus St PIERRE	DEP 3/4	1*RT3000	30	400/400	612P61092000	ES/2016	32	65	Bureaux et classes	
	DEP 3/4	SALICRU SLC 40 CUBE 4	30	400/400	0 00513095	ES	32	26	serveurs	remplacé en 2025
	ESIROI	UPS MST40-T4	40	400/400	MN21UT539720002	ES	80+120	9	serveurs	
TOTAL ONDULEURS CAMPUS IUT ST PIERRE = 3										
SEAS OI	Local énergie	RIELLO UPS MP 60	60	400/400	MM26UPS346010001	ES	32	65	serveurs	
	TGBT Radom	RIELLO MDT 15	15	400/400	UTMT150745RUB	HS	48	7	serveurs	
	TGBT Radom	RIELLO SD3300	3	230/230	MM20UT3348856	HS	27	?	serveurs	
TOTAL ONDULEURS SEAS OI = 3										
UFR SANTE	TGBT Bât Principal	RIELLO UPS MST 80	80							
	Bât C Salle serveurs	SENTRYUM DS3TK20JT100RUA	20							
TOTAL ONDULEURS UFR SANTE = 2										
TAMPON	Bât L	Riello UPS on line	10	230/230	CSPTK10AAS	HS	20	9	serveurs	remplacé en 2013 ???
	Bât P	SYRIUS S2S	15	400/400	P2S2038	ES	144	7		
	BU	Riello UPS	10	400/230	LU51UP84590002	HS	32	12	serveurs salle info	
	Bât S - Administration	RIELLO MDT 15	15	400	P547601009F	ES	48	7	serveurs	
TOTAL ONDULEURS TAMPON = 4										
MAIDO	Atelier	LEGRAND TRIMOD	60	400	M49P/00296	ES	200	7	Atelier	ups modulaire
	Local électrique	RIELLO SENTRYUM ups s3t 20	20	400 3:3	am17ut941460003	ES	40	9	local entretien / mdo n0 11	
		riello mst 10	10	400 3:3	mz22ut249070002	ES	40	7	local entretien / mdo n0 11	
	Salle réseaux	RIELLOSENTINEL	6	230	MZ38UT28649002	ES	16	?	salle serveur	
	TOTAL ONDULEURS MAIDO = 4									
TOTAL ONDULEURS UR = 31										