


Centre Hospitalier Sainte Croix
1 Avenue Président John Kennedy
25110 Baume-les-Dames



RESTRUCTURATION LOURDE DU CENTRE HOSPITALIER BAUME LES DAMES (25)



Programme Technique Détaillé
Tome 3 – Fiches par local
Novembre 2024



ACoba

VOTRE PARTENAIRE - DES RESULTATS

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
CONDUITE D'OPERATIONS

Direction Centre Est
1 chemin de la Mendillonne
69650 St Germain au Mont d'Or
Tel : 04 82 33 44 59
dce@acoba.eu
www.acoba.eu

Centre Hospitalier Sainte Croix
RESTRUCTURATION LOURDE DU CENTRE HOSPITALIER BAUME LES DAMES (25)

		Capacité	Qté	SU (m²)	SU Totale (m²)	Ratio SDO/SU	SDO (m²)
	Accueil - Administration				86 m²	1,25	108 m²
	Accueil				0,0 m²		
SAN02	Sanitaires publics (PMR)		2	4,0 m²	PM		
	Administration				86,0 m²		
ADM06	Bureau cadre supérieur de santé	1 pdt	1	12,0 m²	12,0 m²		
ADM10	Bureau informaticien	2 pdt	1	16,0 m²	16,0 m²		
ADM13	Archives vivantes		1	8,0 m²	8,0 m²		
ADM14	Archives mortes		1	50,0 m²	50,0 m²		
SAN01	Sanitaires du personnel		2	3,0 m²	PM		
	Médical - Soins				120 m²	1,30	156 m²
	Consultations externes				44,0 m²		
CONSULT01	Secrétariat médical	3 pdt	1	20,0 m²	20,0 m²		
CONSULT02	Bureau télémedecine	1 pdt	2	12,0 m²	24,0 m²		
	Médicaux - Paramédicaux				76,0 m²		
MED01	Bureau médecin coordonnateur	1 pdt	1	12,0 m²	12,0 m²		
MED02	Bureau médecin coordinateur SSR	1 pdt	1	12,0 m²	12,0 m²		
MED03	Bureau psychologue	1 pdt	2	12,0 m²	24,0 m²		
MED04	Bureau assistante sociale	1 pdt	1	12,0 m²	12,0 m²		
MED05	Bureau qualicienne - psychomotricien	2 pdt	1	16,0 m²	16,0 m²		
	Vie sociale - Animation				68 m²	1,30	88 m²
	Animation				50,0 m²		
ANIM01	Salle d'animation collective	90 pers	1	140,0 m²	PM		
ANIM02	Salle activités	15 pers	1	35,0 m²	35,0 m²		
ANIM03	Cuisine thérapeutique		1	15,0 m²	15,0 m²		
SAN02	Sanitaires résidents/ visiteurs		2	5,0 m²	PM		
	Bien être				18,0 m²		
BE01	Espace esthétique / salon de coiffure		1	18,0 m²	18,0 m²		
	Tiers lieu						
TL01	Cafétéria / exposition / salle formation Croix Rouge	10 à 15 pers	1	50,0 m²	50,0 m²		
	PASA				128 m²	1,35	173 m²
	Lieux de vie & activités						
PASA01	Entrée		1	4,0 m²	4,0 m²		
PASA02	Salle à manger/salon	14 pers	1	42,0 m²	42,0 m²		
PASA03	Cuisine thérapeutique		1	10,0 m²	10,0 m²		
PASA04	Salle d'activité	6/7 pers	1	18,0 m²	18,0 m²		
PASA05	Espace snoezelen ou salle d'activité	2/3 pers	1	12,0 m²	12,0 m²		
PASA06	Espace de repos		1	14,0 m²	14,0 m²		
	Locaux supports						
SAN02	Sanitaires résident		1	4,0 m²	4,0 m²		
PASA07	Sanitaires résident avec douche		1	5,0 m²	5,0 m²		
PASA08	Rangement		1	6,0 m²	6,0 m²		
	Locaux du personnel						
PASA09	Bureau		1	10,0 m²	10,0 m²		
SAN01	Sanitaire personnel		1	3,0 m²	3,0 m²		
	Espaces extérieurs						
	Terrasse ou jardin		1	PM	PM		

Centre Hospitalier Sainte Croix
RESTRUCTURATION LOURDE DU CENTRE HOSPITALIER BAUME LES DAMES (25)

	Hébergement EHPAD - UASA (106 lits EHPAD + 14 lits UASA + 5 lits d'hébergement temporaire)				1 317 m²	1,37	1 800 m²
	Unité d'hébergement UASA (14 lits)				435,0 m²	1,40	609 m²
	Espace privatif				280,0 m²		
HEB01	Chambre individuelle	1 lit	14	20,0 m²	280,0 m²		
	Espaces communs				71,0 m²		
COMM01	Entrée adaptée		1	4,0 m²	4,0 m²		
COMM02	Salle à manger	14 pers	1	35,0 m²	35,0 m²		
COMM03	Office	1 chariot	1	16,0 m²	16,0 m²		
COMM04	Salon ou salle activité	4/5 pers	1	12,0 m²	12,0 m²		
SAN02	Sanitaires résident/visiteur		1	4,0 m²	4,0 m²		
	Locaux de soins				37,0 m²		
SOI01	Salle de relève / bureau infirmier	1 pdt + 6 pers	1	20,0 m²	20,0 m²		
SOI02	Salle de soins / préparation	2 chariots méd + 1 chariot AS	1	12,0 m²	12,0 m²		
SOI03	Retour soins (désinfection) (yc DASRI)		1	5,0 m²	5,0 m²		
	Locaux de services				44,0 m²		
SERV01	Linge sale - DAOM	1 chariot	1	5,0 m²	5,0 m²		
SERV02	Linge propre	1 armoire	1	6,0 m²	6,0 m²		
SERV03	Local lave bassin + ménage		1	10,0 m²	10,0 m²		
SERV04	Stockage matériel médical		1	15,0 m²	15,0 m²		
SERV05	Stockage usage unique		1	8,0 m²	8,0 m²		
	Locaux du personnel				3,0 m²		
SAN01	Sanitaires du personnel		1	3,0 m²	3,0 m²		
	Unité d'hébergement EHPAD 2 (30 lits + 3 lits hébergement temporaire)				882,0 m²	1,35	1 191 m²
	Espace privatif				613,0 m²		
HEB02	Chambre individuelle (SDB indiv)	1 lit	15	20,0 m²	300,0 m²		
HEB03	Chambre individuelle (SDB partagée)	1 lit	14	17,0 m²	238,0 m²		
HEB04	Chambre hébergement temporaire (sans douche)	1 lit	3	17,0 m²	51,0 m²		
HEB05	Chambre bariatrique	1 lit	1	24,0 m²	24,0 m²		
	Espaces communs				137,0 m²		
COMM02	Salle à manger	17 pers	2	50 m²	99,0 m²		
COMM03	Office	2 chariots	1	16,0 m²	16,0 m²		
COMM04	Salon	4/5 pers	1	18,0 m²	18,0 m²		
SAN02	Sanitaires résident/visiteur		1	4,0 m²	4,0 m²		
	Locaux de soins				57,0 m²		
SOI01	Salle de relève / bureau infirmier	1 pdt + 6 pers	1	20,0 m²	20,0 m²		
SOI02	Salle de soins/ préparation	chariot AS	1	18,0 m²	18,0 m²		
SOI03	Retour soins (désinfection) (yc DASRI)		1	5,0 m²	5,0 m²		
SOI05	Salle de bain commune		1	14,0 m²	14,0 m²		
	Locaux de services				72,0 m²		
SERV01	Linge sale - DAOM	1 chariot	2	5,0 m²	10,0 m²		
SERV02	Linge propre	1 armoire	2	6,0 m²	12,0 m²		
SERV03	Local lave bassin + ménage		1	10,0 m²	10,0 m²		
SERV04	Stockage matériel médical		1	30,0 m²	30,0 m²		
SERV05	Stockage usage unique		2	5,0 m²	10,0 m²		
	Locaux du personnel				3,0 m²		
SAN01	Sanitaires du personnel		1	3,0 m²	3,0 m²		
	Unité d'hébergement EHPAD 3 (28 lits + 2 lits hébergement temporaire)				840,0 m²	1,35	1 134 m²
	Espace privatif				568,0 m²		
HEB02	Chambre individuelle (SDB indiv)	1 lit	17	20,0 m²	340,0 m²		
HEB03	Chambre individuelle (SDB partagée)	1 lit	10	17,0 m²	170,0 m²		
HEB04	Chambre hébergement temporaire (sans douche)	1 lit	2	17,0 m²	34,0 m²		
HEB05	Chambre bariatrique	1 lit	1	24,0 m²	24,0 m²		
	Espaces communs				128,0 m²		
COMM02	Salle à manger	15 pers	2	45 m²	90,0 m²		
COMM03	Office	2 chariots	1	16,0 m²	16,0 m²		
COMM04	Salon	4/5 pers	1	18,0 m²	18,0 m²		
SAN02	Sanitaires résident/visiteur		1	4,0 m²	4,0 m²		
	Locaux de soins				55,0 m²		
SOI04	Bureau cadre de santé	1 pdt	1	12,0 m²	12,0 m²		
SOI01	Salle de relève / bureau infirmier	1 pdt + 6 pers	1	20,0 m²	20,0 m²		
SOI02	Salle de soins/ préparation	chariot AS	1	18,0 m²	18,0 m²		
SOI03	Retour soins (désinfection) (yc DASRI)		1	5,0 m²	5,0 m²		
SOI05	Salle de bain commune		1	14,0 m²	14,0 m²		
	Locaux de services				72,0 m²		
SERV01	Linge sale - DAOM	1 chariot	2	5,0 m²	10,0 m²		
SERV02	Linge propre	1 armoire	2	6,0 m²	12,0 m²		
SERV03	Local lave bassin + ménage		1	10,0 m²	10,0 m²		
SERV04	Stockage matériel médical		1	30,0 m²	30,0 m²		
SERV05	Stockage usage unique		2	5,0 m²	10,0 m²		
	Locaux du personnel				3,0 m²		
SAN01	Sanitaires du personnel		1	3,0 m²	3,0 m²		

Centre Hospitalier Sainte Croix
RESTRUCTURATION LOURDE DU CENTRE HOSPITALIER BAUME LES DAMES (25)

	Unité USLD (20 lits)				533 m²	1,40	746 m²
	Espace privatif				347,0 m²		
HEB03	Chambre individuelle (SDE partagée)	1 lit	19	17,0 m²	323,0 m²		
HEB05	Chambre bariatrique	1 lit	1	24,0 m²	24,0 m²		
	Espaces communs				72,0 m²		
COMM02	Salle à manger	15 pers	1	38,0 m²	38,0 m²		
COMM03	Office	1 chariot	1	16,0 m²	16,0 m²		
COMM04	Salon	4/5 pers	1	14,0 m²	14,0 m²		
SAN02	Sanitaires résident/visiteur		1	4,0 m²	4,0 m²		
	Locaux de soins				65,0 m²		
SOI01	Salle de relève / bureau infirmier	1 pdt + 5pers	1	18,0 m²	18,0 m²		
SOI02	Salle de soins/ préparation	chariot AS	1	16,0 m²	16,0 m²		
SOI03	Retour soins (désinfection) (yc DASRI)		1	5,0 m²	5,0 m²		
SOI04	Bureau cadre de santé	1 pdt	1	12,0 m²	12,0 m²		
SOI05	Salle de bain commune		1	14,0 m²	14,0 m²		
	Locaux de services				46,0 m²		
SERV01	Linge sale - DAOM	1 chariot	1	5,0 m²	5,0 m²		
SERV02	Linge propre	1 armoire	1	6,0 m²	6,0 m²		
SERV03	Local lave bassin + ménage		1	10,0 m²	10,0 m²		
SERV04	Stockage matériel médical		1	15,0 m²	15,0 m²		
SERV05	Stockage usage unique		1	10,0 m²	10,0 m²		
	Locaux du personnel				3,0 m²		
SAN01	Sanitaires du personnel		1	3,0 m²	3,0 m²		
Hôpital de jour médecine (6 places)					97 m²	1,40	136 m²
	Espace privatif				52,0 m²		
HDJ01	Plateau HDJ	6 fauteuils	1	42,0 m²	42,0 m²		
HDJ02	Bureau cadre de santé	1 pdt	1	10,0 m²	10,0 m²		
	Espaces communs				29,0 m²		
HDJ03	Salle à manger + cuisine thérapeutique	6 pers	1	20,0 m²	20,0 m²		
	Office (utilisation office unité à proximité)		PM	PM	PM		
HDJ04	Sanitaires public		1	4,0 m²	4,0 m²		
HDJ05	Sanitaire - douche		1	5,0 m²	5,0 m²		
	Locaux de services				16,0 m²		
HDJ06	Linge sale - DAOM (commun SSR)	1 chariot	1	5,0 m²	5,0 m²		
HDJ07	Linge propre - usage unique	1 armoire	1	6,0 m²	6,0 m²		
HDJ08	Local ménage (commun SSR)		1	5,0 m²	5,0 m²		
	Local lave bassin (commun SSR)		PM	PM	PM		
SMR (28 lits)					24 m²	1,40	34 m²
	Locaux de soins				24,0 m²		
SMR01	Salle de relève / bureau infirmier	1 pdt + 12pers	1	24,0 m²	24,0 m²		
LOCAUX DU PERSONNEL					285 m²	1,25	356 m²
PERS01	Espace de restauration du personnel	40 pers	1	60,0 m²	60,0 m²		
PERS02	Vestiaires/ douche/sanitaires F Méd/SSR/ EHPAD/USLD	50 pers	1	144,0 m²	144,0 m²		
PERS03	Vestiaires/douche/sanitaires H Méd/SSR/ EHPAD/USLD	10 pers	1	37,0 m²	37,0 m²		
PERS04	Vestiaires/douche/ sanitaires service technique F	9 pers	1	22,0 m²	22,0 m²		
PERS05	Vestiaires/douche/ sanitaires service technique H	9 pers	1	22,0 m²	22,0 m²		
SERVICES LOGISTIQUES					174 m²	1,15	200 m²
Pharmacie					144,0 m²		
PHAR01	Bureau pharmacien	1 pdt	1	12,0 m²	12,0 m²		
PHAR02	Salle de réunion	4 pers	1	16,0 m²	16,0 m²		
PHAR03	Stockage dispositifs médicaux		1	18,0 m²	18,0 m²		
PHAR04	Stockage médicaments		1	18,0 m²	18,0 m²		
PHAR05	Zone de préparation	2 chariots	1	27,0 m²	27,0 m²		
PHAR06	Local nettoyage des piluliers		1	4,0 m²	4,0 m²		
PHAR07	Bureau préparatrice	2 pdt	1	16,0 m²	16,0 m²		
PHAR08	SAS accueil unités de soins	2 à 3 chariots	1	10,0 m²	10,0 m²		
PHAR09	Vestiaires pharmacie H/F	2 pers / vest	2	6,0 m²	12,0 m²		
PHAR10	Espace accueil patient ambulatoire	2/3 chaises circ	1	7,0 m²	7,0 m²		
SAN02	Sanitaires public (PMR)		1	4,0 m²	4,0 m²		
Blanchisserie					25,0 m²		
BLAN01	Local linge neuf		1	25,0 m²	25,0 m²		
Locaux déchets					5,0 m²		
DEC01	DASRI	1 DASRI	1	5,0 m²	5,0 m²		

FICHE N°1

Sanitaire personnel		CODE LOCAL SAN01
Secteur	Tous secteurs	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	Surface Utile		3m² SU	
	Hauteur utile min (m)				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Fermeture libre / occupé, décondamnable par l'extérieur à l'aide d'un carré			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Peinture.		
		Protections :	Protection murale au droit des équipements sanitaires		
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	150 lux, 300 lux sur miroir			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		1 PC étanche		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	1 wc suspendu + 1 lave mains			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	30 m3/h/appareil			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, accessoires PMR + sanitaires, patères, miroir			
Hors marché		Accessoires non fixes (poubelles, ...)			

FICHE N°2

Sanitaires résident/ visiteur		CODE LOCAL SAN02
Secteur	Tous secteurs	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	4m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Fermeture libre / occupé, décondamnable par l'extérieur à l'aide d'un carré			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Peinture.		
		Protections :	Protection murale au droit des équipements sanitaires		
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	150 lux, 300 lux sur miroir			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		1 PC étanche		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		oui		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	1 wc suspendu + 1 lave mains			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	30 m3/h/appareil			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, accessoires PMR + sanitaires, miroir			
Hors marché		Accessoires non fixes (poubelles, ...)			

FICHE N°3

Bureau cadre supérieur de santé		CODE LOCAL ADM06
Secteur	Accueil Administration	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 pdt		Surface Utile	12m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe droite		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placard intégré			
Hors marché		Bureau, siège			

FICHE N°4

Bureau informaticien		CODE LOCAL ADM10
Secteur	Accueil Administration	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	2 pdt		Surface Utile	16m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe droite		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	2		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placard intégré			
Hors marché		Bureau, siège			

FICHE N°5

Archives vivantes		CODE LOCAL ADM13
Secteur	Accueil Administration	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	8m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Peinture de sol		
		Classement UPEC :	-		
	Mur	Caractéristiques :	Peinture de propreté		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	150 lux			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-	1 PC à usage général		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-	-		-	
	Autre équipement spécifique	-			
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	1 vol/h			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Rayonnages			
Hors marché		-			

FICHE N°6

Archives mortes		CODE LOCAL ADM14
Secteur	Accueil Administration	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	50m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,10 m			
	Quincaillerie/ Protections	Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Peinture de sol		
		Classement UPEC :	-		
	Mur	Caractéristiques :	Peinture de propreté		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	150 lux			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-	1 PC à usage général		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-	-		-	
	Autre équipement spécifique	-			
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	Hors gel
	Renouvellement d'air	1 vol/h			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Rails pour archives			
Hors marché		-			

FICHE N°7

Secrétariat médical		CODE LOCAL CONSULT01
Secteur	Médical Soins	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	3 pdt		Surface Utile	20m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe droite		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	3		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placard intégré			
Hors marché		Bureau, siège			

FICHE N°8

Bureau télémedecine		CODE LOCAL CONSULT02
Secteur	Médical Soins	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	1 pdt		Surface Utile	12m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe droite			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.			
		Protections :	Protection murale au droit des équipements sanitaires			
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable			
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour				
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-		
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux				
	Commande	interrupteur				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	1		1 PC à usage général		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		Attente système télémedecine			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	Lave-mains				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C	
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		-				
Hors marché		Bureau, siège				

FICHE N°9

Bureau médecin coordonnateur			CODE LOCAL MED01
Secteur	Médical Soins		

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 pdt		Surface Utile	12m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe droite		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placard intégré			
Hors marché		Bureau, siège			

FICHE N°10

Bureau médecin coordinateur SSR		CODE LOCAL MED02
Secteur	Médical Soins	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 pdt		Surface Utile	12m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe droite		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable			
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	1	1 PC à usage général		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-	-		-	
	Autre équipement spécifique	-			
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placard intégré			
Hors marché		Bureau, siège			

FICHE N°11

Bureau psychologue		CODE LOCAL MED03
Secteur	Médical Soins	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 pdt		Surface Utile	12m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe droite		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placard intégré			
Hors marché		Bureau, siège			

FICHE N°12

Bureau assistante sociale		CODE LOCAL MED04
Secteur	Médical Soins	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 pdt		Surface Utile	12m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe droite		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placard intégré			
Hors marché		Bureau, siège			

FICHE N°13

Bureau qualitiennne - psychomotricien		CODE LOCAL MED05
Secteur	Médical Soins	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	2 pdt		Surface Utile	16m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe droite		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	2		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placard intégré			
Hors marché		Bureau, siège			

FICHE N°14

Salle d'animation collective		CODE LOCAL ANIM01
Secteur	Vie sociale-animation	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	90		Surface Utile	140m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	Existant			
	Quincaillerie/ Protections	Existant			
	Contrôle d'accès	Existant			
	Autres	Cloison mobile			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Existant		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Existant		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Existant		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Existant		Occultation	Existant
	Eclairage moyen (Lux)	300 lux			
	Commande	Interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	Existant		Existant		Existant
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		Vidéoprojection
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Climatisé	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	18m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placards intégrés,			
Hors marché		Table, chaise, armoire			

FICHE N°15

Salle activités		CODE LOCAL ANIM02
Secteur	Vie sociale-animation	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	15		Surface Utile	35m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	Protection murale au droit des équipements sanitaires		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable. Participe au traitement acoustique.		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	Volet roulant	
	Eclairement moyen (Lux)	300 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1		1 PC à usage général		1
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	Lave-mains			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	18m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placard intégré, Equipements sanitaires			
Hors marché		Table, chaise,			

FICHE N°16

Cuisine thérapeutique		CODE LOCAL ANIM03
Secteur	Vie sociale-animation	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	15m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Carrelage anti-dérapant + plinthe à gorge		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	Protection murale au niveau du plan de travail		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	300 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		1 PC étanche à usage général + 1PC étanche / petit électroménager		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		Alimentation fours, plaques de cuisson, frigo		
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	Alimentation/évacuation lave-vaisselle			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	Evier double bac avec égouttoir			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	22m3/h/pers + hotte			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Evier sur plan de travail, rangement haut et bas, hotte,			
Hors marché		Petits électroménager (micro-onde, cafetière...). Electroménager (four, frigo, plaque de cuisson...)			

FICHE N°17

Espace esthétique / salon de coiffure		CODE LOCAL BE01
Secteur	Vie sociale-animation	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	18m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme				
	Autres	Châssis vitré				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.			
		Protections :	Protection murale au droit des équipements sanitaires			
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable			
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour				
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-		
	Eclairage moyen (Lux)	300 lux, 500 lux ponctuel				
	Commande	interrupteur				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		1 PC à usage général + 1 PC / 5m²		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		sonorisation	
	Autre équipement spécifique		Selon équipement			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui	
	Attente technique	Alimentation bac à shampoing mobile				
	Evacuation spécifique	Siphon de sol				
	Equipements sanitaires	1 évier simple bac résine,				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	18m3/h/pers				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Rayonnages, équipement sanitaire, paillasse humide avec évier				
Hors marché		Bac à shampoing mobile ; siège pédicure ; table manucure				

FICHE N°18

Tiers lieu		CODE LOCAL TL01
Secteur	Vie sociale-animation	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	10 à 15 pers		Surface Utile	50m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,2m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	Protection murale au droit des équipements sanitaires		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable. Participe au traitement acoustique.		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	Volet roulant	
	Eclairement moyen (Lux)	300 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1		1 PC/10m²		1
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		Vidéoprojection/ sonorisation
	Autre équipement spécifique		Distributeur boissons		
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	Distributeur boissons			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	Evier double bac avec égouttoir			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Rafrachi	T° minimale hiver (°C) : 20°C	
	Renouvellement d'air	18m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placards intégrés, Kitchenette			
Hors marché		Table, chaise, armoire, vidéoprojecteur, distributeur boissons			

FICHE N°19

Entrée		CODE LOCAL PASA01
Secteur	PASA	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	Surface Utile			4m² SU	
	Hauteur utile min (m)					
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	Interphone + digicode				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.			
		Protections :	Protection murale PVC + main courante			
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable			
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle				
	Protection solaire	-	Occultation	-		
	Eclairement moyen (Lux)	200 lux				
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		-		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		-			
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-		
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	-				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	1 vol/h				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		-				
Hors marché		-				

FICHE N°20

Salle à manger/salon		CODE LOCAL PASA02
Secteur	PASA	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	14 pers		Surface Utile	35m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,2m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	-			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	1,4m			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable. Participe au traitement acoustique.		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	300 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		1PC /10m²		1
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		Horloge
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Climatisé	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	18m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placard intégré, support TV			
Hors marché		Mobilier non fixe (table, chaise, fauteuil...), TV			

FICHE N°21

Cuisine thérapeutique		CODE LOCAL PASA03
Secteur	PASA	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	1 chariot		Surface Utile	10m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme sur portillon				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.			
		Protections :	Protection murale au droit des équipements sanitaires			
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable			
Eclairage	Lumière naturelle	2nd jour ou aveugle				
	Protection solaire	-	Occultation	-		
	Eclairement moyen (Lux)	300 lux				
	Commande	interrupteur				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		2 PC étanches à usage général + 1PC étanche / petit électroménager		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		Alimentation fours, plaques de cuisson, frigo			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui	
	Attente technique	Alimentation/évacuation lave-vaisselle				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	Evier double bac avec égouttoir				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	22m3/h/pers + hotte				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Evier sur plan de travail, rangement haut et bas, hotte,				
Hors marché		Petits électroménager (micro-onde, cafetière...), Electroménager (four, frigo, plaque vitrocéramique...)				

FICHE N°22

Salle d'activité		CODE LOCAL PASA04
Secteur	PASA	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	6/7 pers		Surface Utile	28m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	Protection murale au droit des équipements sanitaires		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	300 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1		2 PC à usage général		1
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	Lave-mains			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	18m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Etagères			
Hors marché		Mobilier non fixe (table, chaise, ...),			

FICHE N°23

Espace snoezelen ou salle d'activité		CODE LOCAL PASA05
Secteur	PASA	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	2/3 pers		Surface Utile	12m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaquette de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	Volet roulant	
	Eclairement moyen (Lux)	300 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		2 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	18m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		-			
Hors marché		Mobilier non fixe (table, chaise, ...),			

FICHE N°24

Espace de repos			CODE LOCAL
Secteur	PASA		PASA06

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	15m² SU
	Hauteur utile min (m)				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaquette de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	Volet roulant	
	Eclairage moyen (Lux)	Eclairage général : 0 à 300 lux			
	Commande	interrupteur en entrée et sur poire d'appel malade			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-	1 PC à usage général		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-	oui		-	
	Autre équipement spécifique	-			
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	18m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		-			
Hors marché		Mobilier non fixe (fauteuil,lit...)			

FICHE N°25

Sanitaires résident avec douche		CODE LOCAL PASA07
Secteur	PASA	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	5m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Fermeture libre / occupé, décondamnable par l'extérieur à l'aide d'un carré			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement mural étanche spécial douche toute hauteur		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	150 lux, 300 lux sur miroir			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		1 PC étanche		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		oui		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	oui	Alimentation ECS	oui	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	Siphon de sol			
	Equipements sanitaires	1 wc suspendu + 1 lave mains + douche sans bac			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	30 m3/h/appareil			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, accessoires PMR + sanitaires, patères, miroir			
Hors marché		Accessoires non fixes (poubelles, ...)			

FICHE N°26

Rangement			CODE LOCAL
Secteur	PASA		PASA08

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	Surface Utile			6m² SU	
	Hauteur utile min (m)					
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Peinture			
		Protections :	Bande caoutchouc anti-chocs			
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond			
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle				
	Protection solaire	-			Occultation	-
	Eclairage moyen (Lux)	250 lux				
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		-		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		-			
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	-				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	1 vol/h				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Rayonnages				
Hors marché		Armoire à linge				

FICHE N°27

Bureau		CODE LOCAL PASA09
Secteur	PASA	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	10m² SU
	Hauteur utile min (m)				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placard intégré			
Hors marché		Bureau, siège			

FICHE N°28

Chambre individuelle UASA		CODE LOCAL HEB01
Secteur	UASA	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 lit		Surface Utile	20m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,1m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaquette de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure connectée			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	Protection murale tête de lit (1,3m ht) Lisse de protection		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond non démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	Volet roulant	
	Eclairement moyen (Lux)	Eclairage général : 0 à 300 lux Eclairage ponctuel : 500 lux Eclairage de veille : 20 lux			
	Commande	interrupteur en entrée et sur poire d'appel malade			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1 en tête de lit		1 PC à usage général en entrée + 1PC sous lit + prise USB côté lit		1
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	1		Manipulateur appel malade en tête de lit + voyant lumineux intérieur/extérieur		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	45m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Penderie avec serrure			
Hors marché		Mobilier non fixe (lit, table de nuit,...)			

FICHE N°29

Salle d'eau (chambre UASA)		CODE LOCAL HEB01bis
Secteur	UASA	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,90m			
	Quincaillerie/ Protections	Protection basse hydrofuge			
	Contrôle d'accès	-			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol PVC spécial douche (seuil entre chambre et SdE)		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement mural étanche spécial douche toute hauteur		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable et résistant à l'humidité		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	250 lux, 350 lux sur miroir			
	Commande	détection de présence			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-	1 PC étanche au niveau du miroir		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-	appel malade à proximité du WC		-	
	Autre équipement spécifique	sèche serviette			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	siphon de sol			
	Equipements sanitaires	wc suspendu, douche sans bac, plan vasque avec dossier			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	30m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, patères, armoire murale avec serrure, miroir, accessoires PMR + sanitaires			
Hors marché		-			

FICHE N°30

Chambre individuelle (SDB indiv)			CODE LOCAL HEB02
Secteur	EHPAD		

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 lit		Surface Utile	20m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,1m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme + bouton moleté intérieur.			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	Protection murale tête de lit (1,3m ht) Lisse de protection		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond non démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	Volet roulant	
	Eclairement moyen (Lux)	Eclairage général : 0 à 300 lux Eclairage ponctuel : 500 lux Eclairage de veille : 20 lux			
	Commande	interrupteur en entrée et sur poire d'appel malade			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1 en tête de lit + 1 au niveau du bureau		1 PC à usage général en entrée + 1PC sous lit + prise USB côté lit		1
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	1		Manipulateur appel malade en tête de lit + voyant lumineux intérieur/extérieur		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	45m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Chambre : Penderie, bureau, rail lève malade			
Hors marché		Mobilier non fixe (lit, table de nuit, fauteuil...)			

FICHE N°31

Salle d'eau (chambre EHPAD)		CODE LOCAL HEB02bis
Secteur	EHPAD	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,90m			
	Quincaillerie/ Protections	Protection basse hydrofuge			
	Contrôle d'accès	-			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol PVC spécial douche (seuil entre chambre et SdE)		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement mural étanche spécial douche toute hauteur		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable et résistant à l'humidité		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	250 lux, 350 lux sur miroir			
	Commande	détection de présence			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-	1 PC étanche au niveau du miroir		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-	appel malade à proximité du WC		-	
	Autre équipement spécifique	sèche serviette			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	siphon de sol			
	Equipements sanitaires	wc suspendu, douche sans bac, plan vasque avec dossier			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	30m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, patères, étagère ou armoire murale, miroir, accessoires PMR + sanitaires			
Hors marché		-			

FICHE N°32

Chambre individuelle (SDE partagée)		CODE LOCAL HEB03
Secteur	EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 lit		Surface Utile	20m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,1m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme + bouton moleté intérieur. Serrure sur organigramme (SdE)			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	Protection murale tête de lit (1,3m ht) Lisse de protection		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond non démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	Volet roulant	
	Eclairement moyen (Lux)	Eclairage général : 0 à 300 lux Eclairage ponctuel : 500 lux Eclairage de veille : 20 lux			
	Commande	interrupteur en entrée et sur poire d'appel malade			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1 en tête de lit + 1 au niveau du bureau		1 PC à usage général en entrée + 1PC sous lit + prise USB côté lit		1
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	1		Chambre : Manipulateur appel malade en tête de lit + voyant lumineux intérieur/extérieur		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	45m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Penderie, bureau, rail lève malade			
Hors marché		Mobilier non fixe (lit, table de nuit, fauteuil...)			

FICHE N°33

Salle d'eau partagée (chambre indiv)		CODE LOCAL HEB03bis
Secteur	EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	0m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,90m			
	Quincaillerie/ Protections	Protection basse hydrofuge			
	Contrôle d'accès	Système de fermeture adapté			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol PVC spécial douche (seuil entre chambre et SdE)		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement mural étanche spécial douche toute hauteur		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable et résistant à l'humidité		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	250 lux, 350 lux sur miroir			
	Commande	détection de présence			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-	2 PC étanche au niveau du miroir		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-	appel malade à proximité du WC		-	
	Autre équipement spécifique	sèche serviette			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	siphon de sol			
	Equipements sanitaires	wc suspendu, douche sans bac, plan vasque double avec dossier			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	30m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, patères, 2 armoires murales, miroir, accessoires PMR + sanitaires			
Hors marché		-			

FICHE N°34

Chambre hébergement temporaire (sans douche)		CODE LOCAL HEB04
Secteur	EHPAD	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 lit		Surface Utile	17m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,1m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme + bouton moleté intérieur.			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	Protection murale tête de lit (1,3m ht) Lisse de protection		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond non démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	Volet roulant	
	Eclairement moyen (Lux)	Eclairage général : 0 à 300 lux Eclairage ponctuel : 500 lux Eclairage de veille : 20 lux			
	Commande	interrupteur en entrée et sur poire d'appel malade			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1 en tête de lit + 1 au niveau du bureau		1 PC à usage général en entrée + 1PC sous lit + prise USB côté lit		1
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	1		Chambre : Manipulateur appel malade en tête de lit + voyant lumineux intérieur/extérieur		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	45m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Chambre : Penderie, bureau, rail lève malade			
Hors marché		Mobilier non fixe (lit, table de nuit, fauteuil...)			

FICHE N°35

Salle d'eau sans douche		CODE LOCAL HEB04bis
Secteur	EHPAD	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,90m			
	Quincaillerie/ Protections	Protection basse hydrofuge			
	Contrôle d'accès	-			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol PVC spécial douche (seuil entre chambre et SdE)		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement mural étanche spécial douche toute hauteur		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable et résistant à l'humidité		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	250 lux, 350 lux sur miroir			
	Commande	détection de présence			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-	1 PC étanche au niveau du miroir		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-	appel malade à proximité du WC		-	
	Autre équipement spécifique	sèche serviette			
Plomberie	Alimentation EF	oui	Alimentation ECS	oui	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	wc suspendu, plan vasque avec dossier			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	30m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, patères, étagère ou armoire murale, miroir, accessoires PMR + sanitaires			
Hors marché		-			

FICHE N°36

Chambre bariatrique		CODE LOCAL HEB05
Secteur	EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 lit		Surface Utile	24m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,4m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme + bouton moleté intérieur.			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	Protection murale tête de lit (1,3m ht) Lisse de protection		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond non démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	Volet roulant	
	Eclairement moyen (Lux)	Eclairage général : 0 à 300 lux Eclairage ponctuel : 500 lux Eclairage de veille : 20 lux			
	Commande	interrupteur en entrée et sur poire d'appel malade			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1 en tête de lit + 1 au niveau du bureau		1 PC à usage général en entrée + 1PC sous lit + prise USB côté lit		1
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	1		Manipulateur appel malade en tête de lit + voyant lumineux intérieur/extérieur		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	45m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Penderie, bureau, rail en H			
Hors marché		Mobilier non fixe (lit, table de nuit, fauteuil...)			

FICHE N°37

Salle d'eau (chambre bariatrique)		CODE LOCAL HEB05bis
Secteur	EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	0m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,10m			
	Quincaillerie/ Protections	Protection basse hydrofuge			
	Contrôle d'accès	-			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol PVC spécial douche (seuil entre chambre et SdE)		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement mural étanche spécial douche toute hauteur		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable et résistant à l'humidité		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	250 lux, 350 lux sur miroir			
	Commande	détection de présence			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-	1 PC étanche au niveau du miroir		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-	appel malade à proximité du WC		-	
	Autre équipement spécifique	sèche serviette			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	siphon de sol			
	Equipements sanitaires	wc posé au sol, douche sans bac, plan vasque avec dossier			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	30m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, patères, étagère ou armoire murale, miroir, accessoires PMR + sanitaires			
Hors marché		-			

FICHE N°38

Entrée adaptée		CODE LOCAL COMM01
Secteur	UASA	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	Surface Utile			5m² SU	
	Hauteur utile min (m)					
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	Digicode (entrée/sortie)				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.			
		Protections :	Protection murale PVC + main courante			
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable			
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle				
	Protection solaire	-	Occultation	-		
	Eclairement moyen (Lux)	200 lux				
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)		
	-	-		-		
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection		
	-	-		-		
	Autre équipement spécifique	Interphone hors unité				
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-		
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	-				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	1 vol/h				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		-				
Hors marché		Boîtes aux lettres				

FICHE N°39

Salle à manger		CODE LOCAL COMM02
Secteur	UASA / EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	14 à 17 pers		Surface Utile	0m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,2m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	-			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	1,4m			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable. Participe au traitement acoustique.		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	300 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		1 PC / 10 m²		1
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		Horloge
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Rafrachi	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	18m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		-			
Hors marché		Mobilier non fixe (table, chaise,...),			

FICHE N°40

Office		CODE LOCAL COMM03
Secteur	UASA / EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 à 2 chariots		Surface Utile	16m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	Protection murale au niveau du plan de travail		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	2nd jour ou aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	300 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		2 PC étanches à usage général + 1PC étanche / petit électroménager		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		Alim chariot repas, frigo		
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	Alimentation/évacuation lave-vaisselle			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	Evier double bac avec égouttoir			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	22m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Evier sur plan de travail, rangement haut et bas,			
Hors marché		Petits électroménager (micro-onde, cafetière...), Electroménager (2 frigo, ...), chariot repas			

FICHE N°41

Salon ou salle activité		CODE LOCAL COMM04
Secteur	UASA / EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	4/5 pers		Surface Utile	0m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.			
		Protections :	-			
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable.			
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour				
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-		
	Eclairement moyen (Lux)	300 lux				
	Commande	interrupteur				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		2 PC à usage général		1	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		-			
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	-				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C	
	Renouvellement d'air	18m3/h/pers				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Placard intégré, support TV				
Hors marché		Mobilier non fixe (table, chaise, fauteuil...), TV				

FICHE N°42

Salle de relève / bureau infirmier		CODE LOCAL SOI01
Secteur	UASA / EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	1 pdt + 6 pers		Surface Utile	0m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaquette de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	serrure à code				
	Autres	Chassis vitré				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.			
		Protections :	-			
Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable				
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour				
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-		
	Eclairage moyen (Lux)	350 lux				
	Commande	interrupteur				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	1		1 PC / 10 m²		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		Report alarme SSI, report interphonie contrôle d'accès, appel malade			
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	-				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C	
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Plan de travail				
Hors marché		Mobilier non fixe (table, chaise, armoire ...),				

FICHE N°43

Salle de soins / préparation		CODE LOCAL SOI02
Secteur	UASA / EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	2 chariots méd + 1 chariot AS		Surface Utile	0m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaquette de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	serrure à code				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.			
		Protections :	Protection murale au droit des équipements sanitaires			
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable			
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour				
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-		
	Eclairage moyen (Lux)	350 lux, 500 lux ponctuel				
	Commande	interrupteur				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	2		2 PC à usage général		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		-			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	1 lave mains				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C	
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Equipements + accessoires sanitaires, paillasse sèche, rangement haut et bas				
Hors marché		Réfrigérateur sous paillasse, chaise, chariot nursing, chariot médicaments				

FICHE N°44

Retour soins (désinfection) (yc DASRI)		CODE LOCAL SOI03
Secteur	UASA / EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	5m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	serrure à code			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	Protection murale au niveau du plan de travail		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	350 lux, 500 lux ponctuel			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-	1 PC à usage général		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-	-		-	
	Autre équipement spécifique	-			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	Evier double bac avec égouttoir + lave-mains			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	4-6 vol/h			

EQUIPEMENTS	
Inclus au marché	Paillasse humide avec évier et zone de séchage, meubles haut et bas, équipements + accessoires sanitaires
Hors marché	-

FICHE N°45

Bureau cadre de santé		CODE LOCAL SOI04
Secteur	EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 pdt		Surface Utile	12m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placard intégré			
Hors marché		Bureau, siège			

FICHE N°46

Salle de bain commune		CODE LOCAL SOI05
Secteur	EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	14m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaquette de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Fermeture libre / occupé, décondamnable par l'extérieur à l'aide d'un carré			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol PVC spécial douche		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement mural étanche spécial douche toute hauteur		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	Idéalement 1er jour ou aveugle			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	Vitrage transluside	
	Eclairage moyen (Lux)	200 lux, 300 lux sur miroir			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		1 PC étanche au niveau du lavabo		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		appel malade à proximité du WC		-
	Autre équipement spécifique		sèche serviette		
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	Attente baignoire thérapeutique			
	Evacuation spécifique	Siphon de sol			
	Equipements sanitaires	1 wc suspendu + 1 vasque + douche			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	30 + 15m3/h/appareil			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, accessoires PMR, patères, miroir, placard intégré			
Hors marché		Accessoires non fixes (poubelles, chariot douche...)			

FICHE N°47

Linge sale - DAOM		CODE LOCAL SERV01
Secteur	UASA/ EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	1 chariot		Surface Utile	5m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse Ferme-porte à retardement				
	Contrôle d'accès	serrure à code				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Peinture.			
		Protections :	Bande caoutchouc anti-chocs			
Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond				
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle				
	Protection solaire	-		Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	250 lux				
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		1 PC à usage général		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		-			
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	-				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	4-6 vol/h				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		-				
Hors marché		chariot, bac déchets				

FICHE N°48

Linge propre		CODE LOCAL SERV02
Secteur	UASA/ EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 armoire		Surface Utile	6m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse Ferme-porte à retardement			
	Contrôle d'accès	serrure à code			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Peinture.		
		Protections :	Bande caoutchouc anti-chocs		
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	250 lux			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	1 vol/h			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Rayonnages			
Hors marché		Armoire à linge			

FICHE N°49

Local lave bassin + ménage		CODE LOCAL SERV03
Secteur	UASA/ EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	10m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaquette de propreté Protection basse Ferme-porte à retardement			
	Contrôle d'accès	serrure à code			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Peinture.		
		Protections :	Protection murale au droit des équipements sanitaires		
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	250 lux			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		1 PC étanche		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	Alimentation/évacuation lave-bassin			
	Evacuation spécifique	Siphon de sol			
	Equipements sanitaires	Vidoir, lave-mains			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	4-6 vol/h			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements + accessoires sanitaires, meuble bas,			
Hors marché		Plan travail inox, chariot ménage			

FICHE N°50

Stockage matériel médical		CODE LOCAL SERV04
Secteur	UASA/ EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	0m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse Ferme-porte à retardement				
	Contrôle d'accès	serrure à code				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Peinture.			
		Protections :	Bande caoutchouc anti-chocs			
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond			
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle				
	Protection solaire	-		Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	250 lux				
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)		
	-	1 PC à usage général		-		
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection		
	-	-		-		
	Autre équipement spécifique	-				
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	-				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	1 vol/h				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Rayonnages				
Hors marché		-				

FICHE N°51

Stockage usage unique		CODE LOCAL SERV05
Secteur	UASA/ EHPAD / USLD	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	0m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse Ferme-porte à retardement				
	Contrôle d'accès	serrure à code				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Peinture.			
		Protections :	Bande caoutchouc anti-chocs			
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond			
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle				
	Protection solaire	-		Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	250 lux				
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)		
	-	1 PC à usage général		-		
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection		
	-	-		-		
	Autre équipement spécifique	-				
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	-				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	1 vol/h				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Rayonnages				
Hors marché		-				

FICHE N°52

Plateau HDJ		CODE LOCAL HDJ01
Secteur	HDJ médecine	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	6 fauteuils		Surface Utile	42m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,2m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable. Participe au traitement acoustique.		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	300 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1		1 PC à usage général + 1 PC / 10m²		1
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		Horloge
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	rafraichi	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	18m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		-			
Hors marché		Fauteuils,			

FICHE N°53

Bureau cadre de santé		CODE LOCAL HDJ02
Secteur	HDJ médecine	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 pdt		Surface Utile	10m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	-			
	Contrôle d'accès	-			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Placard intégré			
Hors marché		Bureau, siège			

FICHE N°54

Salle à manger + cuisine thérapeutique		CODE LOCAL HDJ03
Secteur	HDJ médecine	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	6		Surface Utile	20m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,2m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.			
		Protections :	Protection murale au niveau du plan de travail			
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable. Participe au traitement acoustique.			
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour				
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-		
	Eclairement moyen (Lux)	300 lux				
	Commande	interrupteur				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		2 PC à usage général + 1PC étanche / petit électroménager		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		Horloge	
	Autre équipement spécifique		Alim chariot repas Alimentation fours, plaques de cuisson, frigo			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	Evier avec égouttoir				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C	
	Renouvellement d'air	18m3/h/pers + hotte				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Evier sur plan de travail, rangement haut et bas, hotte,				
Hors marché		Mobilier non fixe (table, chaise,...), Petits électroménager (micro-onde, cafetière...), Electroménager (four, frigo, plaque vitrocéramique...)				

FICHE N°55

Sanitaires public		CODE LOCAL HDJ04
Secteur	HDJ médecine	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	4m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Fermeture libre / occupé, décondamnable par l'extérieur à l'aide d'un carré			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Peinture		
		Protections :	Protection murale au droit des équipements sanitaires		
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	150 lux, 300 lux sur miroir			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		1 PC étanche		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		oui		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	oui	Alimentation ECS	oui	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	1 wc suspendu + 1 lave mains			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	30 m3/h/appareil			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, accessoires PMR + sanitaires, patères, miroir			
Hors marché		Accessoires non fixes (poubelles, ...)			

FICHE N°56

Sanitaire - douche		CODE LOCAL HDJ05
Secteur	HDJ médecine	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	5m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Fermeture libre / occupé, décondamnable par l'extérieur à l'aide d'un carré			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol PVC spécial douche		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement mural étanche spécial douche toute hauteur		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	150 lux, 300 lux sur miroir			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		1 PC étanche		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		oui		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	oui	Alimentation ECS	oui	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	Siphon de sol			
	Equipements sanitaires	1 wc suspendu + 1 lave mains + douche sans bac			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	30 m3/h/appareil			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, accessoires PMR + sanitaires, patères, miroir			
Hors marché		Accessoires non fixes (poubelles, ...)			

FICHE N°57

Linge sale - DAOM (commun SSR)		CODE LOCAL HDJ06
Secteur	HDJ médecine	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	1 chariot		Surface Utile	5m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse Ferme-porte à retardement				
	Contrôle d'accès	serrure à code				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Peinture.			
		Protections :	Bande caoutchouc anti-chocs			
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond			
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle				
	Protection solaire	-		Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	250 lux				
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		1 PC à usage général		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		-			
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	-				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	4-6 vol/h				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		-				
Hors marché		chariot, bac déchets				

FICHE N°58

Linge propre - usage unique		CODE LOCAL HDJ07
Secteur	HDJ médecine	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	1 armoire		Surface Utile	6m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse Ferme-porte à retardement				
	Contrôle d'accès	serrure à code				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Peinture.			
		Protections :	Bande caoutchouc anti-chocs			
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond			
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle				
	Protection solaire	-		Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	250 lux				
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		1 PC à usage général		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		-			
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	-				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	1 vol/h				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Rayonnages				
Hors marché		Armoire à linge				

FICHE N°59

Local ménage (commun SSR)		CODE LOCAL HDJ08
Secteur	HDJ médecine	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	5m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaquette de propreté Protection basse Ferme-porte à retardement				
	Contrôle d'accès	serrure à code				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Peinture.			
		Protections :	Protection murale au droit des équipements sanitaires			
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond			
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle				
	Protection solaire	-		Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	250 lux				
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		1 PC étanche		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		-			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	Siphon de sol				
	Equipements sanitaires	Vidoir, lave-mains				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	4-6 vol/h				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Equipements + accessoires sanitaires,				
Hors marché		Chariot ménage				

FICHE N°60

Salle de relève / bureau infirmier		CODE LOCAL SMR01
Secteur	SSR	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 pdt + 12pers		Surface Utile	24m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	serrure à code			
	Autres	Chassis vitré			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1		1 PC / 10 m²		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		Report alarme SSI, report interphonie contrôle d'accès, appel malade		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Plan de travail			
Hors marché		Mobilier non fixe (table de réunion , chaise, armoire ...),			

FICHE N°61

Espace de restauration du personnel		CODE LOCAL PERS01
Secteur	Locaux du personnel	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	40		Surface Utile	60m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :		Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :		U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :		Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :		Protection murale au niveau du plan de travail		
	Plafond	Caractéristiques :		Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour				
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation			Occultation	-
	Eclairement moyen (Lux)	300 lux				
	Commande	interrupteur				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		1 PC / 10 m²		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		Horloge	
	Autre équipement spécifique		Alimentation fontaine à eau,			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	Evier				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)		rafraichi	T° minimale hiver (°C) : 20°C	
	Renouvellement d'air	18m3/h/pers				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Kitchenette				
Hors marché		Mobilier non fixe (table, chaise,...), Petits électroménager (micro-onde, cafetière, frigo...),				

FICHE N°62

Vestiaires/ douche/sanitaires F Méd/SSR/ EHPAD/USLD		CODE LOCAL PERS02
Secteur	Locaux du personnel	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	50		Surface Utile	144m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Badge			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Carrelage anti-dérapant + plinthe à gorge		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Carrelage ht 1,50m + peinture		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	150 lux, 300 lux sur miroir			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		2 PC étanches		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		Alimentation sèche-cheveux		
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	Siphon de sol			
	Equipements sanitaires	wc suspendu + lave mains + douche			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	30 + 15m3/h/appareil			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, accessoires PMR + sanitaires, patères, miroir,			
Hors marché		Accessoires non fixes (poubelles, casier, banc...)			

FICHE N°63

Vestiaires/douche/sanitaires H Méd/SSR/ EHPAD/USLD		CODE LOCAL PERS03
Secteur	Locaux du personnel	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	10		Surface Utile	37m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	Badge				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Carrelage anti-dérapant + plinthe à gorge			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Carrelage ht 1,50m + peinture			
		Protections :	-			
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable			
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle				
	Protection solaire	-		Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	150 lux, 300 lux sur miroir				
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		2 PC étanches		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		Alimentation sèche-cheveux			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	Siphon de sol				
	Equipements sanitaires	wc suspendu + lave mains + douche				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)		Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) : 21°C	
	Renouvellement d'air	30 + 15m3/h/appareil				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Equipements sanitaires, accessoires PMR + sanitaires, patères, miroir,				
Hors marché		Accessoires non fixes (poubelles, casier, banc...)				

FICHE N°64

Vestiaires/douche/ sanitaires service technique F		CODE LOCAL PERS04
Secteur	Locaux du personnel	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	9 pers		Surface Utile	22m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Badge			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Carrelage anti-dérapant + plinthe à gorge		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Carrelage ht 1,50m + peinture		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	150 lux, 300 lux sur miroir			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		2 PC étanches		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		Alimentation sèche-cheveux		
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	Siphon de sol			
	Equipements sanitaires	wc suspendu + lave mains + douche			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	30 + 15m3/h/appareil			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, accessoires PMR + sanitaires, patères, miroir,			
Hors marché		Accessoires non fixes (poubelles, casier, banc...)			

FICHE N°65

Vestiaires/douche/ sanitaires service technique H		CODE LOCAL PERS05
Secteur	Locaux du personnel	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	9 pers		Surface Utile	22m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Badge			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Carrelage anti-dérapant + plinthe à gorge		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Carrelage ht 1,50m + peinture		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	150 lux, 300 lux sur miroir			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		2 PC étanches		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		Alimentation sèche-cheveux		
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	Siphon de sol			
	Equipements sanitaires	wc suspendu + lave mains + douche			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	30 + 15m3/h/appareil			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, accessoires PMR + sanitaires, patères, miroir,			
Hors marché		Accessoires non fixes (poubelles, casier, banc...)			

FICHE N°66

Bureau pharmacien		CODE LOCAL PHAR01
Secteur	Pharmacie	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	1 pdt		Surface Utile	12m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	1		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		-			
Hors marché		Bureau, siège			

FICHE N°67

Stockage dispositifs médicaux		CODE LOCAL PHAR02
Secteur	Pharmacie	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	Surface Utile		16m² SU	
	Hauteur utile min (m)				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse métallique			
	Contrôle d'accès	-			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Peinture		
		Protections :	Bande caoutchouc anti-chocs		
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	250 lux			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	1 vol/h			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Rayonnages			
Hors marché		-			

FICHE N°68

Stockage produits frontières		CODE LOCAL PHAR03
Secteur	Pharmacie	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	Surface Utile		12m² SU	
	Hauteur utile min (m)				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse métallique			
	Contrôle d'accès	-			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Peinture		
		Protections :	Bande caoutchouc anti-chocs		
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	250 lux			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-	1 PC à usage général		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-	-		-	
	Autre équipement spécifique	-			
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	1 vol/h			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Rayonnages			
Hors marché		-			

FICHE N°69

Stockage médicaments		CODE LOCAL PHAR04
Secteur	Pharmacie	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	Surface Utile		16m² SU	
	Hauteur utile min (m)				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse métallique			
	Contrôle d'accès	Badge			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Peinture		
		Protections :	Bande caoutchouc anti-chocs		
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	250 lux			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-	1 PC à usage général		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-	-		-	
	Autre équipement spécifique	armoire ventilée			
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Climatisé	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	1 vol/h			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		-			
Hors marché		Armoires			

FICHE N°70

Zone de préparation		CODE LOCAL PHAR05
Secteur	Pharmacie	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	2 chariots		Surface Utile	27m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaquette de propreté Protection basse métallique				
	Contrôle d'accès	-				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.			
		Protections :	Protection murale au droit des équipements sanitaires			
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable			
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour				
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-		
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux				
	Commande	interrupteur				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		1 PC à usage général		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		-			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	Evier				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Paillasse humide avec évier ; plan picking				
Hors marché		2 chariots médicament				

FICHE N°71

Local nettoyage des piluliers		CODE LOCAL PHAR06
Secteur	Pharmacie	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	Surface Utile			4m² SU	
	Hauteur utile min (m)					
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	-				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Carrelage anti-dérapant + plinthe à gorge,			
		Classement UPEC :	U4 P4 E3 C2			
	Mur	Caractéristiques :	Peinture			
		Protections :	Protection murale au droit des équipements sanitaires			
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond			
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle				
	Protection solaire	-			Occultation	-
	Eclairage moyen (Lux)	250 lux				
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		1 PC étanche		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		-			
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	siphon de sol				
	Equipements sanitaires	Lave-mains ; évier				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)		Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	1 vol/h				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Paillasse humide avec évier				
Hors marché		-				

FICHE N°72

Bureau préparatrice		CODE LOCAL PHAR07
Secteur	Pharmacie	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	2 pdt		Surface Utile	16m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaqué de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	1er jour			
	Protection solaire	Protections solaires fixes ou mobiles selon orientation	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux			
	Commande	interrupteur			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	2		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	20°C
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		-			
Hors marché		Bureau, siège			

FICHE N°73

SAS accueil unités de soins		CODE LOCAL PHAR08
Secteur	Pharmacie	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	2 à 3 chariots		Surface Utile	10m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,2m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse métallique			
	Contrôle d'accès	Digicode			
	Autres	Châssis vitré ; banque de délivrance avec volet roulant			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.		
		Protections :	Bande caoutchouc anti-chocs		
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairement moyen (Lux)	250 lux			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		1 PC à usage général		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C
	Renouvellement d'air	1 vol/h			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		-			
Hors marché		3 chariots médicaments			

FICHE N°74

Vestiaires pharmacie H/F		CODE LOCAL PHAR09
Secteur	Pharmacie	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité	2 pers / vest		Surface Utile	10m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m			
	Quincaillerie/ Protections	Plaquette de propreté Protection basse			
	Contrôle d'accès	Badge			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Carrelage anti-dérapant + plinthe à gorge		
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.		
	Mur	Caractéristiques :	Carrelage ht 1,50m + peinture		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	150 lux, 300 lux sur miroir			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)
	-		1 PC étanches		-
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection
	-		-		-
	Autre équipement spécifique		-		
Plomberie	Alimentation EF	oui		Alimentation ECS	oui
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	Siphon de sol			
	Equipements sanitaires	wc suspendu + lave mains + douche			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	21°C
	Renouvellement d'air	30 + 15m3/h/appareil			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		Equipements sanitaires, accessoires sanitaires, patères, miroir			
Hors marché		Accessoires non fixes (poubelles, casier, banc...)			

FICHE N°75

Espace accueil patient ambulatoire		CODE LOCAL PHAR10
Secteur	Pharmacie	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	2/3 chaises circ		Surface Utile	7m² SU	
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	Digicode + sonnette				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge.			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.			
		Protections :	-			
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable			
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle				
	Protection solaire	-	Occultation	-		
	Eclairement moyen (Lux)	350 lux				
	Commande	interrupteur				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)		
	1	1 PC à usage général		-		
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection		
	-	-		-		
	Autre équipement spécifique	-				
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-		
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	-				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	25m3/h/pers				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Banque type pharmacie				
Hors marché		chaises				

FICHE N°76

Local linge neuf		CODE LOCAL BLAN01
Secteur	Blanchisserie	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité				Surface Utile	25m² SU
	Hauteur utile min (m)					
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,40m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse métallique Ferme-porte à retardement				
	Contrôle d'accès	Digicode				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Carrelage anti-dérapant ou béton quartzé			
		Classement UPEC :	U4 P4 E3 C2			
	Mur	Caractéristiques :	Peinture de propreté			
		Protections :	Bande caoutchouc anti-chocs			
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture ou faux plafond démontable			
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle				
	Protection solaire	-			Occultation	-
	Eclairement moyen (Lux)	250 lux				
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle			Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-	1 PC à usage général			-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade			Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-	-			-	
	Autre équipement spécifique	-				
Plomberie	Alimentation EF	-			Alimentation ECS	-
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	-				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	1 vol/h				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		Rayonnages				
Hors marché		-				

FICHE N°77

DASRI		CODE LOCAL DEC01
Secteur	Déchets	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité	Surface Utile			m² SU	
	Hauteur utile min (m)					
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	0,9m				
	Quincaillerie/ Protections	Plaque de propreté Protection basse				
	Contrôle d'accès	Digicode sur circulation principale				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Carrelage anti-dérapant + plinthe à gorge			
		Classement UPEC :	U4 P4 E3 C2			
	Mur	Caractéristiques :	Peinture de propreté			
		Protections :	-			
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture de propreté			
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle				
	Protection solaire	-			Occultation	-
	Eclairement moyen (Lux)	150 lux				
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		-		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		-			
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	-				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	4-6 vol/h				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		-				
Hors marché		-				

FICHE N°78

Circulations		CODE LOCAL CIRC
Secteur	-	

EXIGENCES TECHNIQUES						
Caractéristiques physiques	Capacité				Surface Utile	m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m				
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	>1,4m				
	Quincaillerie/ Protections	Réglementaire				
	Contrôle d'accès	-				
	Autres	-				
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-				
	Contrôle d'accès	-				
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Sol souple + plinthe à gorge			
		Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2.			
	Mur	Caractéristiques :	Revêtement type toile de verre + peinture.			
		Protections :	Protection murale PVC + main courante			
	Plafond	Caractéristiques :	Faux plafond démontable			
Eclairage	Lumière naturelle	1er ou 2nd jour				
	Protection solaire	-	Occultation	-		
	Eclairage moyen (Lux)	Eclairage général : 200 lux Eclairage de veille : 5 lux (hébergement)				
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée + interrupteur Eclairage veille : commande centralisée dans salle soins				
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)		Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-		1 PC / 15ml		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)		Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-		-		-	
	Autre équipement spécifique		-			
Plomberie	Alimentation EF	-		Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-				
	Evacuation spécifique	-				
	Equipements sanitaires	-				
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	18°C	
	Renouvellement d'air	1 vol/h				
EQUIPEMENTS						
Inclus au marché		-				
Hors marché		-				

FICHE N°79

Locaux techniques		CODE LOCAL LT
Secteur	-	

EXIGENCES TECHNIQUES					
Caractéristiques physiques	Capacité			Surface Utile	m² SU
	Hauteur utile min (m)	2,5 m mini			
Menuiseries intérieures	Gabarit d'accès	1,2m			
	Quincaillerie/ Protections	-			
	Contrôle d'accès	Serrure sur organigramme			
	Autres	-			
Menuiseries extérieures	Gabarit d'accès	-			
	Contrôle d'accès	-			
Revetement	Sol	Caractéristiques :	Peinture de sol		
		Classement UPEC :	-		
	Mur	Caractéristiques :	Peinture de propreté		
		Protections :	-		
	Plafond	Caractéristiques :	Peinture de propreté		
Eclairage	Lumière naturelle	aveugle			
	Protection solaire	-	Occultation	-	
	Eclairage moyen (Lux)	150 lux			
	Commande	Détection de présence avec extinction temporisée.			
Electricité	Bloc info (4PC+2RJ45)	Prise individuelle		Bloc TV (1PC +1RJ45+1prise antenne)	
	-	-		-	
	Bloc téléphone (1PC + 1 RJ45)	Appel-malade		Sonorisation/ Horloge / Vidéoprojection	
	-	-		-	
	Autre équipement spécifique	-			
Plomberie	Alimentation EF	-	Alimentation ECS	-	
	Attente technique	-			
	Evacuation spécifique	-			
	Equipements sanitaires	-			
Thermique	Température	T° maximale été (°C)	Non contrôlée	T° minimale hiver (°C) :	Non contrôlée
	Renouvellement d'air	Réglementaire			
EQUIPEMENTS					
Inclus au marché		-			
Hors marché		-			