

Instructeur : GONNET
Email : permisdeconstruire@eauxdemarseille.fr

Commune : **DDTM**

Dossier N° : PC 013055 25 00130

Nom du pétitionnaire : EPIC EUROMEDITERRANEE - COUSI AURELIE

Adresse du pétitionnaire : 79 BOULEVARD DE DUNKERQUE - 13232 MARSEILLE CEDEX 02

Nature des travaux : CONSTRUCTION PISCINE MUNICIPALE

Adresse des travaux : RUE EDOUARD CREMIEUX - 13003 MARSEILLE

<input checked="" type="checkbox"/>	Défense incendie Dans le cadre de l'implantation de ces nouvelles constructions, les travaux d'extension et/ou de renforcement du réseau d'eau potable public qui pourraient s'avérer indispensables du fait d'exigences spécifiques en matière de défense incendie, sont à la charge du pétitionnaire.
<input type="checkbox"/>	Individualisation En application du décret du 28 avril 2003, les usagers du service de l'eau pourront, sous réserve de volonté majoritaire des copropriétaires de l'immeuble et de compatibilité avérée et justifiée de leurs installations privées, bénéficier d'un comptage individualisé de leurs consommations.
<input type="checkbox"/>	Servitude tréfonds Transmettre par le pétitionnaire les autorisations de passage et d'implantation d'ouvrages (plan de localisation de la servitude), hors du domaine public, nécessaires à la desserte en eau potable de son immeuble, depuis le réseau public jusqu'au droit de sa propriété.
<input checked="" type="checkbox"/>	Les démarches Afin d'obtenir un devis et finaliser le dossier, il convient de vous connecter à notre agence en ligne via le site internet http://www.eauxdemarseille.fr rubrique espace client, mes démarches en ligne : un abonnement au service de l'eau.

Alimentation en Eau Potable

AVIS DU SERVICE:

☒ FAVORABLE

☐ DEFAVORABLE

Cas du PC FAVORABLE avec Réserve :

En raison de l'altimétrie de votre projet de construction, la pression du réseau public d'eau potable sera faible au point de livraison. Il vous appartient de prévoir des adaptations techniques (surpresseur,...) complémentaires sur votre installation pour atteindre la pression désirée.

BRT à partir de la DN 100 mm RUE CARAVELLE - 13003 MARSEILLE

Vu pour être annexé à l'arrêté
préfectoral de ce jour. Marseille le

DATE : 05/06/2025
SIGNATURE : S/C A.MEYER

16 JUL. 2025



**La position des conduites
et de leurs ouvrages annexes
est schématique et non représentative
de la réalité sur place.**

Vu pour être annexé à l'arrêté
préfectoral de ce jour. Marseille le

16 JUIL. 2025

