

Maintenance du Système de Sécurité Incendie et des moyens de désenfumage de l'aéroport FIGARI SUD CORSE

Annexe 1 - Présentation du SSI

DESCRIPTIF BATIMENT COUVERT PAR LE SSI

L'établissement est composé :

- ☐ d'un hall principal accueillant des boutiques et commerces
- ☐ de bureaux, locaux techniques et de stockage
- ☐ des bureaux de la Police aux Frontières (PAF)
- ☐ des espaces dédiés aux arrivées et aux départs « passagers »
- ☐ d'une zone de tri-bagage
- ☐ d'une extension du bâtiment principal dénommé Hall B composé de deux salles d'embarquement pour les passagers

Catégorie du SSI : A

Type d'équipement d'alarme : 1

FONCTIONS DETECTION

Zones de Détection Automatique - ZDA		
Désignation	Niveau	ZDA
Zone de détection automatique_Locaux/Boutiques	RDC	ZDA 001
Zone de détection automatique_Zone Arrivées	RDC	ZDA 004
Zone de détection automatique_Locaux extérieurs	RDC	ZDA 005
Zone de détection automatique_Locaux CCI	RDC	ZDA 006
Zone de détection automatique_Zone départs	RDC	ZDA 007
Zone de détection automatique_Zone Tri-bagages	RDC	ZDA 009
Zone de détection automatique_PIF et salles pré-embarquement	RDC	ZDA 011

Zones de Détection de Déclencheurs Manuels - ZDM		
Désignation	Niveau	ZDA
Zone de détection par déclencheurs manuels_Hall	RDC	ZDM 002
Zone de détection par déclencheurs manuels_Zone Arrivées	RDC	ZDM 003
Zone de détection par déclencheurs manuels_Zone Départs	RDC	ZDM 008
Zone de détection par déclencheurs manuels_Zone Tri-bagages	RDC	ZDM 010

FONCTIONS DE MISE EN SECURITE

Zones d'Alarme - ZA		
Désignation	Niveau	ZDA
Ensemble de l'établissement	TOUS	ZA 01

Zones de désenfumage (ZF)		
Désignation	Niveau	ZDA
Hall central	RDC	ZF 01
Salles arrivées et départs	RDC	ZF 02

NOMENCLATURE DU MATERIEL SSI INSTALLE

Général				
Désignation	Abréviation	Fournisseur	Référence	Quantité
Alimentation électrique	POWERLINE	DEF	00AL085	1
Batterie 12 volts 17Ah	BATT 12V/17Ah	DEF	00BT002	4
Batterie 12 volts 12Ah	BATT 12V/12Ah	DEF	00BT003	4
Console d'exploitation	CEA4	DEF	01CA124-A	1
Carte 256 pts lig/bou FORTE	MG2B	DEF	01CA164	1
Module gestion réseau	MGNET	DEF	01CA163	2
Carte de gestion de boucle	CGB	DEF	01CA121-B	1
Relais programmable	C20R	DEF	01CA106-C	1
Tableau répéteur d'exploitation	ALTRA+	DEF	01TV059	1
Dispositif visuel d'alarme	RADIANCE RCW	DEF	00BO135	1
Module déporté 4 adresses	ED4L	DEF	01BO047-B	7

Système de Détection Incendie - SDI				
Désignation	Abréviation	Fournisseur	Référence	Quantité
Coffret Formma ECS Forte S avec afficheur	FORMMA-M	DEF	01TV110	1
Indicateur d'action Vega/Orion 3 bornes	IA	DEF	02IA002	9
Détecteur de fumées optique orion	OA-O	DEF	01DT080	57
Détecteur de fumées thermique orion	OA-T	DEF	01DT081	1
Socle orion	EO	DEF	00DT081-A	58
Déclencheur manuel adressable à led orion	DMOA	DEF	01BG021	27

Système de Mise en Sécurité Incendie - SMSI				
Désignation	Abréviation	Fournisseur	Référence	Quantité
Centrale de mise en sécurité ANTARES 4 Compact LCD coffret 12 u	ANTARES 4	DEF		1
Diffuseur sonore NFS32001 cl.B	AVS 2000	DEF	00BO077-A	12
Diffuseur lumineux	DL	DEF		

Asservissements			
Type	Fournisseur	Référence	Quantité
Porte battante à fermeture automatique 2 vantaux			8
Porte coulissante à fermeture automatique			4