

| RAPPORT PRÉALABLE / RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE |                              |                                |                     |                                      |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| N° d'affaire<br><b>91-10012</b>                           | Chrono<br><b>91-10012-01</b> | Phase<br><b>AVP/PC/PRO/DCE</b> | Version<br><b>1</b> | Date d'émission<br><b>21/10/2025</b> |
|   |                              |                                |                     |                                      |


A l'attention de

Mr. Mohamed NOUNA

Mobile :

E-mail : [mohamed.nouna@synchrotron-soleil.fr](mailto:mohamed.nouna@synchrotron-soleil.fr)

|                                  |  |  |   |
|----------------------------------|--|--|---|
| <b>ETABLISSEMENT / OPERATION</b> | CONSTRUCTION DE L'EXTENSION DE L'OREILLE 2 DENOMMEE "OREST" DU BATIMENT SYNCHROTRON SUR LE SITE DE SYNCHROTRON SOLEIL - L'ORME DES MERISIERS |  |   |
| <b>MAITRISE D'OUVRAGE</b>        | SYNCHROTRON SOLEIL<br>L'Orme des Merisiers Départementale 128 - 91190 Saint-Aubin  |  |   |
| <b>MAITRISE D'OEUVRE</b>         | Chaix & Morel et Associés - Architecte<br>16 Rue des Haies<br>75020 Paris  | ECOVITALIS - BE Fluides et économiste<br>130 Rue Galilée<br>31670 Labège | TEC.CO - BE Structure<br>41 Rue Périer<br>92120 Montrouge |
|                                  |  |  |   |

| INTERVENANTS ALPHA CONTROLE  |   |
|--|---|
| Ingénieur Chargé d'Affaires<br><b>Augustin ZANMENOU</b><br>Tél. +336 27 19 46 22<br>Email : <a href="mailto:azanmenou@alphacontrole.com">azanmenou@alphacontrole.com</a>  | Spécialiste courants-forts<br><b>Abdelhalli GUECHTAL</b><br>Tél. +336 20 04 14 20<br>Email : <a href="mailto:aguechtal@alphacontrole.com">aguechtal@alphacontrole.com</a>  |

| LISTE DE DIFFUSION   |  |
|--|--|
| <a href="mailto:r.dahmani@ville-ris-orangis.fr">r.dahmani@ville-ris-orangis.fr</a> |  |

| SUITE A DONNER AUX AVIS   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nous restons à la disposition du Maître d'Ouvrage, de la Maîtrise d'Œuvre et des entreprises pour revoir ou compléter nos avis dans le cas où interviendraient des éléments nouveaux par rapport aux dispositions examinées. Toute modification des documents devra mise en évidence sur les docs et soumise à notre examen. Pour procéder à une mise à jour de notre rapport à la suite d'une transmission de nouveaux éléments ou à la suite d'une modification, il conviendra de nous transmettre les documents mis à jour accompagnés d'une fiche réponses sous le format suivant |   |  |  |
| <b>BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>M. D'OUVRAGE</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>M. D'OEUVRE</b> | <input type="checkbox"/> <b>ENTREPRISE</b>   |
| N° avis BCT   | Observations du BCT                                     | Réponses   | Localisation de la prise en compte de l'avis BCT :<br>Réf ou titre du doc et N° de la page |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

| DUREE DU CHANTIER | DEMARRAGE DU CHANTIER | FIN DU CHANTIER |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 09 MOIS           | NC                    | NC              |

## OBJET DU RAPPORT ET NATURE DE LA MISSION

Le présent document constitue le rapport prévu dans la convention de Contrôle Technique N° 25P0692 date du 11/06/2025 qu'ALPHA CONTRÔLE doit adresser au Maître d'Ouvrage à la réception des documents de conception.

Les avis formulés sont émis à partir des documents du dossier qui nous ont été communiqués et sont répertoriés ci-après.

Ces avis sont donnés dans la cadre des missions :

### Missions de Contrôle Technique

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mission L</b>  | Solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables liés  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mission P1</b> | Solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables non liés  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mission LE</b> | Solidité des existants   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mission S</b>  | Sécurité des personnes dans les constructions  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission SH</b>            | Sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission SEI</b>           | Sécurité des personnes dans les ERP/IGH  | <input type="checkbox"/> Limité à la coque      |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission STI</b>           | Sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires   | <input type="checkbox"/> Limité à la coque      |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission TH</b>            | Isolation thermique et aux économies d'énergie   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission PHH</b>           | Isolation acoustique des bâtiments d'habitation à la solidité des ouvrages avoisinants en cas de démolition d'ouvrages existants |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission PHA</b>           | Isolation acoustique des bâtiments ERP/tertiaires  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mission AV</b> | Stabilité des avoisinants  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission F</b>             | Fonctionnement des installations   | <input type="checkbox"/> Limité au courant fort |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission GTB</b>           | Gestion technique du bâtiment  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission HYS</b>           | Hygiène et santé des personnes   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission HAND</b>          | Accessibilité des constructions aux personnes handicapées  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission BRD</b>           | Transport du brancard dans les constructions   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission PK</b>            | Conformité du parking à la norme NFP 91-120  | <input type="checkbox"/> Limité à la conception |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission PV</b>            | Recollement des PV d'essais de fonctionnement des installations (ex PV COPREC)   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission ENV</b>           | Environnement  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Mission DEM</b>           | Mission relative   |   |

### Attestations

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | <b>HAND1</b> : Attestation intermédiaire de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées      |
| <input type="checkbox"/>            | <b>HAND2</b> : Attestation finale de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées             |
| <input type="checkbox"/>            | <b>DPE</b> : Diagnostic de Performance Energétique   |
| <input type="checkbox"/>            | <b>ACT</b> : Attestation à l'achèvement des travaux de la prise en compte de la réglementation thermique   |
| <input type="checkbox"/>            | <b>APH</b> : Attestation à l'achèvement des travaux de la prise en compte de la réglementation acoustique  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>VIEL</b> : Vérification initiale des installations électriques  |
| <input type="checkbox"/>            | <b>CONSUEL</b> : Attestation de Conformité des installations électriques aux règles de sécurité en vigueur |
| <input type="checkbox"/>            | <b>RT</b> : Attestation relative au contrôle du fonctionnement des installations                           |
| <input type="checkbox"/>            | <b>RVRAT</b>   |

### Mesures

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Mesures acoustiques</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>Infiltrométrie</b>      |

Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes :

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| <b>F</b>   | <b>AVIS FAVORABLE</b>               | Les dispositions techniques de principe envisagées au stade Conception sont satisfaisantes. Dispositions conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Permis de Construire.<br>L'avis de principe est formulé sur la base des documents examinés, sa portée est conditionnée par le degré de précision de ces documents et, est subordonnée à la qualité de l'exécution.                                  |
| <b>D</b>   | <b>AVIS DEFAVORABLE</b>             | Les dispositions techniques de principe envisagées au stade Conception ne sont pas satisfaisantes et doivent impérativement être modifiées car non conformes à la réglementation en vigueur<br>Il peut s'agir par exemple d'une disposition non conforme par rapport aux dispositions réglementaires ou aux règles de l'art ou d'un risque aggravé de sinistralité.   |
| <b>S</b>   | <b>AVIS SUSPENDU</b>                | Les dispositions techniques de principe envisagées au stade de la Conception doivent être complétées.<br>Les éléments d'information fournis sont insuffisants pour émettre un <i>Avis Favorable</i> sur les principes indiqués au CCTP ou dans les plans. Il y aura donc lieu d'apporter à ALPHA CONTRÔLE les compléments d'information nécessaires, faute de quoi notre avis devra être considéré comme <i>Défavorable</i> . |
| <b>SO ou NA</b>  | <b>SANS OBJET ou NON APPLICABLE</b> | Les dispositions techniques citées dans le référentiel d'examen n'entrent pas dans le cadre du projet examiné.  |
| <b>PM</b>  | <b>POUR MEMOIRE</b>                 | La disposition considérée ne donne pas lieu à formulation d'un avis dans le cadre du document fourni au Maître d'Ouvrage : il s'agit en général d'une définition, d'un simple rappel de bon sens ou bien d'un renvoi à un autre document.   |
| <b>HM</b>  | <b>HORS MISSION</b>                 | La rubrique ou partie de rubrique concernée ne fait pas partie de notre mission. ALPHA CONTRÔLE attire l'attention du Maître d'Ouvrage et des constructeurs sur ce point. Le Maître d'Ouvrage peut solliciter une extension de notre mission, s'il l'estime nécessaire après lecture du présent rapport.  |
| <b>AC</b>  | <b>AVIS DES AUTORITES</b>           | Les dispositions envisagées doivent être soumises à l'avis des Autorités Compétentes.   |
| <p>Nous rappelons à l'attention des constructeurs, que la responsabilité d'ALPHA CONTROLE ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d'ouvrages utilisés pour les destinations qui ne lui ont pas été signalées ou dont les documents ne lui ont pas été transmis. Il est de même pour les dommages liés à la non prise en considération de nos avis.</p> <p>Nous avons inséré dans ce rapport des demandes de documents ou de précisions qui dépendent du choix des entreprises, ainsi que des rappels réglementaires ou des règles de l'art. Ces remarques ne seront efficaces que si elles sont portées à la connaissance des entreprises. Nous vous demandons de bien vouloir les diffuser auprès des intéressés. Toutes les variantes ou modifications apportées aux plans ou pièces écrites doivent nous être soumises pour avis.</p> <p><i>Les entreprises seront donc particulièrement attentives, d'une part à la diffusion de leurs plans ou informations techniques, et d'autre part aux modifications de leurs ouvrages ou dispositions complémentaires nécessitées par nos avis.</i></p> |                                     |   |

### Désignation de l'opération

CONSTRUCTION DE L'EXTENSION DE L'OREILLE 2 DENOMMEE "OREST" DU BATIMENT SYNCHROTRON SUR LE SITE DE SYNCHROTRON SOLEIL - L'ORME DES MERISIERS

### Description sommaire de l'operation

Extension d'un bâtiment existant

### Nature des travaux

VRD, GO, CHARPENTE, CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX, CORPS D'ETAT TECHNIQUES

**Liste des documents reçus**

|  |   |
|--|---|
| EVB25037_Soleil Orest_2025-10-06_PRO_CCTP_00<br>DISPOSITIONS COMMUNES              | EVB25037_Soleil Orest_2025-10-03_PRO_PLANS_AC-Ext-Ventilation-CFO-CFA |
| EVB25037_Soleil Orest_2025-10-06_PRO_CCTP_01 IC -<br>VRD - GROS-OEUVRE - CHARPENTE | ISROG-AF.2025.07.064_ G5_Saint-Aubin                                  |
| EVB25037_Soleil Orest_2025-10-06_PRO_CCTP_02 CORPS<br>D'ETAT ARCHITECTURAUX        | PC4_OREST_Notice descriptive  |
| EVB25037_Soleil Orest_2025-10-06_PRO_CCTP_03 CORPS<br>D'ETAT TECHNIQUES            | PC SY_OREST A3  |
| 02. CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX  | AVP DEFINITIF   |
| PC OREST   |   |
|  |   |

## LES OBSERVATIONS

|   |                          |                             |                        |                          |                       |                          |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Classement : <b>ERT h&lt;8m</b>   |                          |                             |                        | Date du PC ou AT :       |                       |                          |
| <b>F</b> : Avis Favorable   | <b>S</b> : Avis Suspendu | <b>D</b> : Avis Défavorable | <b>SO</b> : Sans Objet | <b>HM</b> : Hors Mission | <b>PI</b> : Pour Info | <b>PM</b> : Pour Mémoire |
| Miss: <input checked="" type="checkbox"/> LP- <input checked="" type="checkbox"/> LE- <input checked="" type="checkbox"/> S- <input type="checkbox"/> SH- <input type="checkbox"/> SEI- <input type="checkbox"/> STI- <input type="checkbox"/> TH- <input type="checkbox"/> PH- <input checked="" type="checkbox"/> AV- <input type="checkbox"/> F- <input type="checkbox"/> GTB- <input type="checkbox"/> HYS- <input type="checkbox"/> HAND- <input type="checkbox"/> BRD- <input type="checkbox"/> PK- <input type="checkbox"/> PV- <input type="checkbox"/> ENV- <input checked="" type="checkbox"/> VIEL- <input type="checkbox"/> CONSU |                          |                             |                        |                          |                       |                          |

### Mission L – P1 – LE -AV

| DOCUMENTS EXAMINES  | POINTS DE CONTROLE                         | AVIS* / N° |       | OBSERVATIONS  |
|---|--|------------|-------|---|
| EVB25037_Soleil Orest_2025-10-06_PRO_CCTP_00<br>DISPOSITIONS COMMUNES                 |  | <b>SO</b>  |       | Vu pour info  |
|   |  |            |       |   |
|   | VRD  |            |       |   |
|   | Constat d'huissier                         | <b>F</b>   |       | Nous notons qu'avant le démarrage des travaux, un référé préventif sera établi par un huissier.   |
|   | Terrassement                               | <b>S</b>   | 01-01 | Nous transmettre le rapport géotechnique G2 PRO   |
|   | Réseaux                                    | <b>F</b>   |       |   |
|   | Enrobes pour cheminements                  |            |       |   |
|   | Bordures pour cheminements                 |            |       |   |
|   | Béton de propreté pour caniveaux           |            |       |   |
|   | Caniveaux                                  |            |       |   |
| EVB25037_Soleil Orest_2025-10-06_PRO_CCTP_01 IC - VRD<br>- GROS-OEUVRE –<br>CHARPENTE | GROS-OEUVRE &<br>CHARPENTE                 |            |       |   |
| PLANS ARCHI AVP   | Démolitions                                | <b>SO</b>  |       | Les travaux de démolition n'ont pas d'incidence sur la solidité des ouvrages existants.   |
|   | Terrassements                              | <b>S</b>   | 01-02 | Nous transmettre le rapport géotechnique G2 PRO   |
|   | Infrastructure                             | <b>F</b>   | 01-03 | Dallage sur terre-plein d'épaisseur 20.<br>Avis favorable que cette mise en œuvre du dallage soit prévue dans le rapport géotechnique.    |
|   | Superstructure :<br>Solidité des existants | <b>S</b>   | 01-04 | Nous transmettre un diagnostic de solidité visuel et structurel sur les éléments porteurs existants impactés par les travaux d'extension. |
|   | Superstructure :<br>Travaux neufs          | <b>F</b>   |       | Avis favorable sur les travaux d'extension.<br><br>Les dossiers d'exécution seront à nous transmettre avant le démarrage des travaux.     |
|   | Travaux divers                             | <b>F</b>   |       |   |
|   |  |            |       |   |
| EVB25037_Soleil Orest_2025-10-06_PRO_CCTP_02 CORPS<br>D'ETAT ARCHITECTURAUX           | FACADE, MEXT ET<br>ETANCHEITE              |            |       |   |
| PLANS ARCHI AVP   | Façade rideau                              | <b>F</b>   | 01-05 | Nous notons que les murs rideaux seront de type VEC.<br>Son avis technique sera à nous transmettre en phase exécution.                    |
|   |  | <b>S</b>   | 01-06 | Préciser le classement AEV des murs rideaux.  |
|   | Stores manuels                             | <b>F</b>   |       |   |
|   |  |            |       |   |

## LES OBSERVATIONS

|   |                          |                             |                        |                           |                       |                          |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Classement : ERT h&lt;8m</b>   |                          |                             |                        | <b>Date du PC ou AT :</b> |                       |                          |
| <b>F : Avis Favorable</b>   | <b>S : Avis Suspendu</b> | <b>D : Avis Défavorable</b> | <b>SO : Sans Objet</b> | <b>HM : Hors Mission</b>  | <b>PI : Pour Info</b> | <b>PM : Pour Mémoire</b> |
| Miss: <input checked="" type="checkbox"/> LP- <input checked="" type="checkbox"/> LE- <input checked="" type="checkbox"/> S- <input type="checkbox"/> SH- <input type="checkbox"/> SEI- <input type="checkbox"/> STI- <input type="checkbox"/> TH- <input type="checkbox"/> PH- <input checked="" type="checkbox"/> AV- <input type="checkbox"/> F- <input type="checkbox"/> GTB- <input type="checkbox"/> HYS- <input type="checkbox"/> HAND- <input type="checkbox"/> BRD- <input type="checkbox"/> PK- <input type="checkbox"/> PV- <input type="checkbox"/> ENV- <input checked="" type="checkbox"/> VIEL- <input type="checkbox"/> CONSU |                          |                             |                        |                           |                       |                          |

### Mission L – P1 – LE -AV

| DOCUMENTS EXAMINES  | POINTS DE CONTROLE                 | AVIS* / N° |  | OBSERVATIONS   |
|---|------------------------------------|------------|--|--|
| EVB25037_Soleil Orest_2025-10-06_PRO_CCTP_02 CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX<br><br>PLANS ARCHI AVP | SECOND OEUVRE                      |            |  |  |
|   | Cloison                            | F          |  |  |
|   | Porte sectionnelle - 3,8 x 2,4m ht |            |  |  |
|   | Menuiseries intérieures            |            |  |  |
|   | Revêtements de sols et accessoires |            |  |  |
|   | Peinture                           |            |  |  |
| EVB25037_Soleil Orest_2025-10-06_PRO_CCTP_03 CORPS D'ETAT TECHNIQUES<br><br>PLANS ARCHI AVP     | VENTILATION                        | SO         |  | Sans objet dans le cadre des missions L, P1, LE et AV. |
|   | ELECTRICITE                        |            |  |  |
|   |                                    |            |  |  |

| LES OBSERVATIONS  |                          |                             |                        |                          |                           |                          |  |  |  |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>Classement : ERT h&gt;8m</b>   |                          |                             |                        |                          | <b>Date du PC ou AT :</b> |                          |  |  |  |
| <b>F : Avis Favorable</b>   | <b>S : Avis Suspendu</b> | <b>D : Avis Défavorable</b> | <b>SO : Sans Objet</b> | <b>HM : Hors Mission</b> | <b>PI : Pour Info</b>     | <b>PM : Pour Mémoire</b> |  |  |  |
| <b>Miss:</b> <input checked="" type="checkbox"/> LP- <input checked="" type="checkbox"/> LE- <input checked="" type="checkbox"/> S- <input type="checkbox"/> SH- <input type="checkbox"/> SEI- <input type="checkbox"/> STI- <input type="checkbox"/> TH- <input type="checkbox"/> PH- <input type="checkbox"/> AV- <input type="checkbox"/> F- <input type="checkbox"/> GTB- <input type="checkbox"/> HYS- <input type="checkbox"/> HAND- <input type="checkbox"/> BRD- <input type="checkbox"/> PK- <input type="checkbox"/> PV- <input type="checkbox"/> ENV- <input checked="" type="checkbox"/> VIEL- <input type="checkbox"/> CONSU |                          |                             |                        |                          |                           |                          |  |  |  |

## Mission S

| DOCUMENTS EXAMINES  | POINTS DE CONTROLE   | AVIS* / N° |       | OBSERVATIONS  |
|---|--|------------|-------|---|
| PC4_OREST_Notice descriptive<br><br>CCTP lots 01-02-03<br><br>PLANS ARCHI AVP   | DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL                  |            |       |   |
|   | REFERENTIEL APPLICABLE (H < 8m)                                | F          |       |   |
|   | EFFECTIF   | S          | 01-07 | Préciser l'effectif qui sera admis dans la zone extension.  |
|   |  |            |       |   |
|   | CONSTRUCTION APPLICABLE AUX LIEUX DE TRAVAIL                   |            |       |   |
|   | DESSERTE DU BATIMENT   | F          |       |   |
|   | LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS D'INCENDIE                       | SO         |       |   |
|   | DEGAGEMENTS - DISPOSITIONS GENERALES                           | F          |       |   |
|   |  |            |       |   |
|   | DEGAGEMENTS - SORTIES  | S          |       | Dito 01-07  |
|   |  |            |       |   |
| EVB25037_Soleil Orest_2025-10-06_PRO_CCTP_03 CORPS D'ETAT TECHNIQUES<br><br>EVB25037_Soleil Orest_2025-10-03_PRO_PLANS_AC-Ext-Ventilation-CFO-CFA | DEGAGEMENTS-ESCALIERS  | SO         |       |   |
|   | PORTES   |            |       |   |
|   | DESENFUMAGE  |            |       |   |
|   | SECURITE DES OUVRANTS EN ELEVATION OU EN TOITURE : Garde-corps |            |       |   |
|   |  |            |       |   |
| EVB25037_Soleil Orest_2025-10-06_PRO_CCTP_03 CORPS D'ETAT TECHNIQUES<br><br>EVB25037_Soleil Orest_2025-10-03_PRO_PLANS_AC-Ext-Ventilation-CFO-CFA | LIEUX DE TRAVAIL - CHAUFFAGE DES LOCAUX                        |            |       |   |
|   | MOYENS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE             | SO         |       |   |
|   | SYSTEME D'ALARME SONORE  | F          |       | Le SSI est de catégorie A, avec équipement d'alarme de type 1<br><br>Nous transmettre le CCF établi par le CSSI |
|   |  |            |       |   |



## LES OBSERVATIONS

|   |                          |                             |                        |                           |                       |                          |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Classement : ERT h&gt;8m</b>   |                          |                             |                        | <b>Date du PC ou AT :</b> |                       |                          |
| <b>F : Avis Favorable</b>   | <b>S : Avis Suspendu</b> | <b>D : Avis Défavorable</b> | <b>SO : Sans Objet</b> | <b>HM : Hors Mission</b>  | <b>PI : Pour Info</b> | <b>PM : Pour Mémoire</b> |
| <b>Miss:</b> <input checked="" type="checkbox"/> LP- <input checked="" type="checkbox"/> LE- <input checked="" type="checkbox"/> S- <input type="checkbox"/> SH- <input type="checkbox"/> SEI- <input type="checkbox"/> STI- <input type="checkbox"/> TH- <input type="checkbox"/> PH- <input type="checkbox"/> AV- <input type="checkbox"/> F- <input type="checkbox"/> GTB- <input type="checkbox"/> HYS- <input type="checkbox"/> HAND- <input type="checkbox"/> BRD- <input type="checkbox"/> PK- <input type="checkbox"/> PV- <input type="checkbox"/> ENV- <input checked="" type="checkbox"/> VIEL- <input type="checkbox"/> CONSU |                          |                             |                        |                           |                       |                          |

### Mission S

| DOCUMENTS EXAMINES  | POINTS DE CONTROLE  | AVIS* / N° |  | OBSERVATIONS   |
|---|---|------------|--|--|
| EVB25037_Soleil Orest_2025-10-06_PRO_CCTP_03 CORPS D'ETAT TECHNIQUES<br><br>EVB25037_Soleil Orest_2025-10-03_PRO_PLANS_AC-Ext-Ventilation-CFO-CFA | <b>CONCEPTION ET REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</b>            | <b>F</b>   |  | <b>Nous transmettre avant le démarrage des travaux :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les plans exé d'élec ;</li> <li>- Les schémas élec ;</li> <li>- Les NDC élec ;</li> </ul> <b>Les FT des équipements élec</b> |
|   |   |            |  |  |
|   | <b>ASCENSEUR ET MONTE-CHARGE DANS LES LIEUX SOUMIS AU CODE DU TRAVAIL</b> | <b>SO</b>  |  |  |
|   |   |            |  |  |