LEGENDE ELECTRICITE

COURANTS FORTS		COURANTS FORTS	
	Tableau électrique selon désignation		Arrêt d'urgence selon désignation
Type 1	Luminaire étanche		Alimentation selon désignation
Type 2	Dowlight rectangulaire 5 modules		Chemins de câbles CFO
Type 3	Ligne lumineuse en saillie	BSO	Câble moteur 4x1,5mm² en attente + fourreau
Type 4	Ligne lumineuse en saillie	BSO	Câble capteur/bouton poussoir 3x0,8mm² en attente + fourreau + boîte d'encastrement
Type 5	Ligne lumineuse en saillie	Tablette BSO	Câble 2x0,8mm² torsadées
Type 6	Downlight encastré		
Type 7	Downlight encastré avec détection intégrée		**COURANTS FAIBLES**
Type 8	Linéaire suspendu	B.I	Baie Informatique
Type 9	Tube vertical		
Type 1EX	Hublot à détection crépusculaire	WIFI	Prise RJ45 pour borne wifi
Type 2EXT	Tube vertical		Prise RJ45 étanche
Type 3EX	Applique murale		Contact d'ouverture de porte (matériel existant, déposé puis reposé)
S.C.E.S.	Source centralisée éclairage de sécurité		Détecteur volumétrique (matériel existant, déposé puis reposé)
S	Eclairage de Sécurité d'évacuation sur source centrale 45 lm (IP42 - IK07)		Sirène alarme intrusion (matériel existant, déposé puis reposé)
A	Eclairage de Sécurité d'ambiance sur source centrale 400 lm (IP42 - IK07)	CA + AI	Lecteur de badge pour contrôle d'accès et alarme intrusion (matériel existant, déposé puis reposé)
ADA	Bloc Autonome Portatif d'Intervention		
	Bouton poussoir encastré	AI	Lecteur de badge alarme intrusion (matériel existant, déposé puis reposé)
	Interrupteur simple allumage encastré à voyant IP20		Bouton poussoir d'ouverture (matériel existant, déposé puis reposé)
	Interrupteur simple allumage saillie étanche à voyant		Alimentation selon désignation
	Interrupteur va-et-vient saillie étanche		Chemins de câbles CFA
IS	Interrupteur à clé		Alarme sonore PPMS, branchée sur prise de courant
Type 1	Détecteur de mouvement et de luminosité 360° gradable		Balise PPMS
Type 2	Détecteur de mouvement et de luminosité spécial circulation		Déclencheur Manuel PPMS
Type 3	Détecteur de mouvement et de luminosité 360°		Interphone EAS
Type 4	Détecteur de mouvement et de luminosité 280°		Goulotte trois compartiments installée en plinthe
	PC 2x16A+T encastrée		
	PC 2x16A+T saillie étanche		**SECURITE INCENDIE**
FR	PC 2x16A+T pour le réfrigérateur	AES	Alimentation électrique de sécurité
H	PC 2x16A+T pour la hotte		Détecteur de fumée
FO	PC 2x16A+T pour le four		Déclencheur manuel
SC	Sortie de câble 32A pour plaque de cuisson		Alarme sonore
PTI	Poste de travail mural composé de : - 3 x PC 2x16A+T - 3 prises RJ45		Alarme lumineuse en saillie
		AS	Asservissement
PTS	Poste de travail au sol composé de : - 6 x PC 2x16A+T - 1 prise RJ45	DAC	Alimentation Dispositif Adaptateur de Commande depuis SSI
		Coffret d'aspiration	Détecteurs multi-ponctuels par aspiration (en partie haute, au nez du faux-plafond)
BPT	Boîtier de sol composé de : - 1 x PC 2x16A+T - 1 x RJ45		Tubes de détection pour VESDA
		V	Bris de glace vert pour déverrouillage issue de secours

Sodeba Ginko
INGENIERIE - CONSEIL
LYON 79 Cours Tolstoi - 69 100 Villeurbanne
LILLE 3 - 5 Rue Jean Bart - 59 000
BORDEAUX 9 route de Lusie - 33 000
SIEGE SOCIAL CHALONS-EN-CHAMPAGNE 2 Avenue Léopold Bertot - 51 000
PARIS 12 Avenue Philippe Auguste - 75 011
sodeba-ginko www.sodeba-ginko.com 03 26 65 12 07

CONSTRUCTION DU BÂTIMENT SANTE B4

UFR des Sciences de Santé

MAITRE D'OEUVRE
ARCHITECTES
AEA ARCHITECTES
3 A rue du 22 Novembre
67000 Strasbourg
Tél: 03 90 23 58 00

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE
Campus Universitaire de Dijon-Montmuzard - Esplanade Erasme
21000 Dijon

BUREAU DE CONTROLE

Repérage de Zone :

PLAN ELECTRICITE
NIVEAU R+1

ÉCH : 1/50
FORMAT : --
N° AFFAIRE : AF240410

COMMENTAIRES	Dessiné par	Vérifié par	Date	Indice
Première diffusion	EBR	FJD	23.06.2025	0

PROJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	ZONE	NIVEAU	PLAN N°	INDICE
AF240410	SGI	DCE	ELE	TTZ	R+1	EL03	0

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DU SODEBA-GINKO, IL NE PEUT ETRE DIFFUSE A DES TIERS SANS SON AUTORISATION ECRITE PREALABLE