

N° de bâtiments : 02-03

**SALLE D'EXAMENS**

Classement ERP:type-catégorie	R-3ème	date dernière commission	
Etablissement	isolé		
Surface	1473 m²		

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	oui
Existence d'un dossier d'identité	oui			
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale	Emplacement	Marque	Modèle	Type et catégorie	Année
Equipement de contrôle et signalisation	Bureau	CHUBB	UTI.COM	EA-1	2016
CMSI	Bureau	CHUBB	CMSI.COM	A	2016
AES					
L'équipement est évolutif			oui		
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel ( avis constructeur )				oui	

Equipements	Nombre	Type	Technologie	Localisation	Commentaires
Boucles installées	2		adressable	bâtiment	voir rapport
Boucles utilisées	1		adressable	bâtiment	voir rapport
Déclencheurs manuels	5	MCP5A	adressable	bâtiment	voir rapport
Détecteurs optiques	2	I SCAN+O ICC	adressable	bâtiment	voir rapport
Détecteurs linéaires	NC				
Détecteurs thermovélocimétriques	NC				
Détecteurs multicritères	NC				
Dispositif autonome déclencheur DAD	NC				
Indicateurs d'action	NC				
Avertisseurs sonores	11	ATSE 316E		bâtiment	voir rapport
Avertisseurs sonores et lumineux	NC				
Avertisseurs lumineux	NC				
Report d'alarme	1	Ion rep evac		Loge Médecine B1	sur GTC
Ventouses sur portes asservies	2	24 vcc	rupture	circulation	voir rapport
Ventouses de déverrouillages des issues	NC				
Bouteille extinction	NC				
Cartouche électrique (percuteur)	NC				

Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	NCE				
Désenfumage naturel suivant IT 263	NCE				
Désenfumage mécanique	NCE				
Commande de Désenfumage	NCE				

Existence de locaux à risques particuliers	oui	moyens		
--	-----	--------	--	--

Batteries	Unités	Tension	Capacité	Année	Référence
SDI	2	12volts	17Ah	30/03/2021	YUASA NP17-12IFR
CMSI	2	12volts	24Ah	30/03/2021	YUASA NP24-12IFR

Maintenance	
NC : Non concerné NCE : Non communiquée	