

Tableau des corrélations entre les Zones de détection (ZD) et les Zones de mise en sécurité (ZS)

Etablissement : site TOURMALINE - Bâtiment neuf
UGECAM Bretagne et Pays de la Loire
44800 Saint Herblain

Suivi des indices :

Indice	Date	Auteur de la mise à jour			Opération	Commentaires
		Type d'intervenant	Entreprise	Personne		
00	03/05/2023	Coordinateur SSI	Namixis & SSICoor	Benoit HERBIN	Extension du SSI sur le bâtiment neuf	Création du document
01	03/08/2023	Coordinateur SSI	Namixis & SSICoor	Benoit HERBIN	Extension du SSI sur le bâtiment neuf	MAJ phase APD
02	20/02/2024	Coordinateur SSI	Namixis & SSICoor	Benoit HERBIN	Extension du SSI sur le bâtiment neuf	MAJ phase PC
03	12/03/2024	Coordinateur SSI	Namixis & SSICoor	Benoit HERBIN	Extension du SSI sur le bâtiment neuf	MAJ suite échanges AIA ing
04	21/10/2024	Coordinateur SSI	Namixis & SSICoor	Benoit HERBIN	Extension du SSI sur le bâtiment neuf	MAJ suite échanges AIA ing : verrouillage de portes
05	28/07/2025	Coordinateur SSI	Namixis & SSICoor	Benoit HERBIN	Extension du SSI sur le bâtiment POLE ENERGIE	MAJ prenant en compte le POLE ENERGIE

Tableau des corrélations entre les Zones de détection (ZD) et les Zones de mise en sécurité (ZS)

Etablissement :
site TOURMALINE - Bâtiment neuf
UGECAM Bretagne et Pays de la Loire
44800 Saint Herblain

Entreprise ayant réalisé la mise à jour du document :
Namixis & SSICoor
6 allée du Mortier
44620 LA MONTAGNE

Indice :
05

Date :
28/07/2025

zone existante modifiée dans le cadre de l'opération

zones créées dans le cadre de l'opération

Zone de détection (ZD) en condition d'alarme feu			Commandes automatiques des zones de mise en sécurité (ZS)						Neutralisation de la commande automatique
			Zone de diffusion d’alarme pour l’évacuation (ZA)		Zone de compartimentage (ZC)		Zone de désenfumage (ZF)		
Type	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	ZF N°
niveau RDC bat NEUF									
ZDA	012	Cafétéria ZF2	01	Établissement	02	Caféteria	02	Locaux CAFETERIA	
ZDA	013	Locaux ZC2	01	Établissement	02	Caféteria			
ZDA	014	Locaux ZC3	01	Établissement	03	Cuisine existante et locaux			
ZDA	015	SAM	01	Établissement	03	Cuisine existante et locaux	03	SAM - RESTAURANTS	
ZDA	070	circulation ZF70	01	Établissement	70	ZP1 RDC	70	Circulation Zone Protégée 1	
ZDA	071	circulation ZF71	01	Établissement	71	ZP2 RDC	71	Circulation Zone Protégée 2	
ZDA	072	circulation ZF72	01	Établissement	72	Zone locaux de vie RDC	72	Circulation Zone locaux de vie	
ZDA	073	locaux ZP1	01	Établissement	70	ZP1 RDC			
ZDA	074	locaux ZP2	01	Établissement	71	ZP2 RDC			
ZDA	075	locaux de vie	01	Établissement	72	Zone locaux de vie RDC			
niveau RDC bat POLE ENERGIE									
ZDA	098	Locaux POLE ENERGIE	02	POLE ENERGIE					
ZDA	254	DM bâtiment POLE ENERGIE	02	POLE ENERGIE					

Zone de détection (ZD) en condition d'alarme feu			Commandes automatiques des zones de mise en sécurité (ZS)						Neutralisation de la commande automatique
			Zone de diffusion d’alarme pour l’évacuation (ZA)		Zone de compartimentage (ZC)		Zone de désenfumage (ZF)		
Type	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	ZF N°
niveau R+1 Bat NEUF									
ZDA	027	circulation ZF20	01	Établissement	20	ZC 20	20	Circulation ZF20	
ZDA	080	circulation ZF80	01	Établissement	80	ZP1 R+1	80	Circulation ZMA1 - ZP1	
ZDA	081	circulation ZF81	01	Établissement	80	ZP1 R+1	81	Circulation ZMA2 - ZP1	
ZDA	082	locaux ZP1	01	Établissement	80	ZP1 R+1			
ZDA	090	circulation ZF90	01	Établissement	90	ZP2 R+1	90	Circulation ZMA1-ZP2	
ZDA	091	circulation ZF91	01	Établissement	90	ZP2 R+1	91	Circulation ZMA2-ZP2	
ZDA	092	locaux ZP2	01	Établissement	90	ZP2 R+1			
ZDA	093	DI passerelle Nord patio 2	01	Établissement	90	ZP2 R+1	93	Circulation passerelle nord	
ZDA	094	DI passerelle Sud patio 2	01	Établissement	90	ZP2 R+1	94	Circulation passerelle Sud	
niveau R+2 bat NEUF									
ZDA	095	locaux techniques N2	01	Établissement	95	ZC locaux techniques			
ZDM	251	DM RDC batiment neuf	01	Établissement					
ZDM	252	DM R+1 batiment neuf	01	Établissement					
ZDM	253	DM R+2 batiment neuf	01	Établissement					

Liste des Dispositifs commandés terminaux par fonction

Zones d'alarme (ZA)		
N°	Libellé	DCT
01	TOURMALINE	DSAF DL VIS
02	POLE ENERGIE	DSAF DL

zone existante modifiée dans le cadre de l'opération

Zones de compartimentage (ZC)		
N°	Libellé	DCT
02	Locaux CAFETERIA	PCF - CCF
03	Locaux RESTAURANT	PCF - CCF
20	ZP existante	PCF - CCF
70	Zone Protégé 1	PCF - CCF
71	Zone Protégé 2	PCF - CCF
72	Locaux de vie - Bureaux	PCF – CCF-NSA
80	Zone Protégé 1	PCF - CCF
90	Zone Protégé 2	PCF – CCF- NSA
95	Zone technique	CCF- NSA

zone existante modifiée dans le cadre de l'opération

Zones de désenfumage (ZF)		
N°	Libellé	DCT
02	Locaux CAFETERIA	OAN – VEF-CR
03	SAM - RESTAURANT	OAN – VEF-CR
20	ZP existante	VAN – VEF-CR
70	Circulation Zone Protégée 1	VAN – VEF-CR
71	Circulation Zone Protégée 2	VAN – VEF-CR
72	Circulation Locaux de vie - Bureaux	VAN – VEF-CR
80	Circulation Zone de mise à l'abri 1	VAN – VEF-CR
81	Circulation Zone de mise à l'abri 2	VAN – VEF-CR
90	Circulation Zone de mise à l'abri 1	VAN – VEF-CR
91	Circulation Zone de mise à l'abri 2	VAN – VEF-CR
93	Circulation passerelle Nord patio 2	VAN – VEF (naturel)
94	Circulation passerelle Sud patio 2	VAN – VEF (naturel)